Отчет о суточных параметрах
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Евгения Пермяка ул, д. 1А (МКД)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 20105365
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Открытая система теплоснабжения, измерение расхода в трех трубопроводах (Схема 1)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.11.2025	64.69	42.29	22.40	148.17	138.97	0.00	6.41	145.35	137.78	5.35	7.57	7.00	6.00	3.256	24.0	0.0	
02.11.2025	64.70	42.44	22.26	152.46	143.20	0.00	6.26	149.57	141.95	5.23	7.62	7.00	6.00	3.329	24.0	0.0	
03.11.2025	65.72	45.38	20.34	192.79	181.05	0.00	6.28	189.00	179.31	5.26	9.69	7.00	6.00	3.842	24.0	0.0	
04.11.2025	65.56	45.30	20.26	197.44	185.32	0.00	6.33	193.60	183.56	5.32	10.04	7.00	6.00	3.921	24.0	0.0	
05.11.2025	63.92	42.48	21.44	163.84	153.67	0.00	6.41	160.78	152.41	5.34	8.37	7.00	6.00	3.445	24.0	0.0	
06.11.2025	62.28	41.85	20.43	161.33	151.49	0.00	6.29	158.48	150.25	5.33	8.23	7.00	6.00	3.235	24.0	0.0	
07.11.2025	61.15	40.13	21.02	141.50	132.87	0.00	6.29	139.09	131.88	5.32	7.21	7.00	6.00	2.921	24.0	0.0	
08.11.2025	60.77	41.65	19.12	164.53	154.54	0.00	6.26	161.76	153.28	5.38	8.48	7.00	6.00	3.092	24.0	0.0	
09.11.2025	61.26	42.65	18.61	179.32	168.25	0.00	6.37	176.23	166.81	5.49	9.42	7.00	6.00	3.278	24.0	0.0	
10.11.2025	61.43	42.31	19.12	173.58	162.90	0.00	6.35	170.61	161.58	5.44	9.03	7.00	6.00	3.261	24.0	0.0	
11.11.2025	62.24	43.27	18.97	184.83	173.35	0.00	6.41	181.55	171.80	5.52	9.75	7.00	6.00	3.439	24.0	0.0	
12.11.2025	61.91	44.25	17.66	207.20	193.94	0.00	6.61	203.57	192.12	5.79	11.45	7.00	6.00	3.594	24.0	0.0	
13.11.2025	60.43	43.12	17.31	201.54	188.47	0.00	6.70	198.17	186.80	5.91	11.37	7.00	6.00	3.425	24.0	0.0	
14.11.2025	61.46	42.29	19.17	174.04	162.24	0.00	7.02	171.03	160.89	6.11	10.14	7.00	6.00	3.276	24.0	0.0	
15.11.2025	60.10	40.59	19.51	157.60	146.08	0.00	7.59	155.00	144.96	6.69	10.04	7.00	6.00	3.019	24.0	0.0	
16.11.2025	61.02	42.47	18.55	184.28	169.67	0.00	8.26	181.16	168.26	7.38	12.90	7.00	6.00	3.358	24.0	0.0	
17.11.2025	61.96	43.30	18.66	195.34	179.59	0.00	8.40	191.91	177.97	7.54	13.94	7.00	6.00	3.576	24.0	0.0	
18.11.2025	62.68	43.36	19.32	190.33	173.98	0.00	8.98	186.92	172.43	8.06	14.49	7.00	6.00	3.610	24.0	0.0	*
19.11.2025	60.97	41.16	19.81	163.32	149.65	0.00	8.74	160.54	148.46	7.82	12.08	7.00	6.00	3.179	24.0	0.0	*
20.11.2025	62.04	43.18	18.86	190.08	175.65	0.00	7.89	186.73	174.10	7.00	12.63	7.00	6.00	3.517	24.0	0.0	
21.11.2025	62.82	43.54	19.28	191.69	177.23	0.00	7.84	188.26	175.62	6.95	12.64	7.00	6.00	3.628	24.0	0.0	
22.11.2025	62.18	43.29	18.89	191.73	177.40	0.00	7.76	188.33	175.81	6.88	12.52	7.00	6.00	3.556	24.0	0.0	
23.11.2025	61.40	42.67	18.73	186.15	172.25	0.00	7.76	182.95	170.80	6.87	12.15	7.00	6.00	3.424	24.0	0.0	
24.11.2025	62.44	43.79	18.65	198.62	183.89	0.00	7.70	195.11	182.21	6.84	12.90	7.00	6.00	3.637	24.0	0.0	
25.11.2025	61.65	42.56	19.09	180.77	167.55	0.00	7.59	177.62	166.12	6.69	11.50	7.00	6.00	3.388	24.0	0.0	
26.11.2025	61.94	42.87	19.07	185.71	172.18	0.00	7.56	182.48	170.73	6.65	11.75	7.00	6.00	3.477	24.0	0.0	
27.11.2025	62.48	43.66	18.82	195.35	180.90	0.00	7.68	191.86	179.26	6.79	12.60	7.00	6.00	3.607	24.0	0.0	
28.11.2025	62.27	43.32	18.95	191.94	177.58	0.00	7.77	188.54	176.02	6.87	12.52	7.00	6.00	3.571	24.0	0.0	
29.11.2025	61.46	42.58	18.88	186.26	171.26	0.00	8.39	183.03	169.82	7.49	13.21	7.00	6.00	3.452	24.0	0.0	*
30.11.2025	60.82	42.27	18.55	184.61	168.30	0.00	9.24	181.48	166.86	8.39	14.62	7.00	6.00	3.362	24.0	0.0	*
Средние:	62.19	42.80	19.39	---	---	---	7.30	---	---	6.39	---	7.00	6.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	5416.35	5033.42	0.00	---	5320.71	4989.85	---	330.86	---	---	102.675	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.10.2025	4818.98	4580.41	0.00	4731.97	4544.86	187.11	105.642	4045.0	1.0
30.11.2025	10235.33	9613.83	0.00	10052.68	9534.71	517.97	208.317	4765.0	1.0
Итого:	5416.35	5033.42	0.00	5320.71	4989.85	330.86	102.675	720.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____