Отчет о суточных параметрах
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Зенкова ул, д. 4 (Население ПР (ООО УК "КОД"))
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 168399
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.11.2025	47.71	39.93	7.78	237.33	238.41	-0.45	234.81	236.63	-0.77	-1.82	7.00	7.00	1.824	24.0	0.0	
02.11.2025	47.19	39.48	7.71	237.23	238.30	-0.45	234.76	236.57	-0.77	-1.81	7.00	7.00	1.804	24.0	0.0	
03.11.2025	53.95	43.51	10.44	237.94	238.61	-0.28	234.71	236.46	-0.74	-1.75	7.00	7.00	2.446	24.0	0.0	
04.11.2025	57.06	45.28	11.78	238.18	238.71	-0.22	234.59	236.42	-0.78	-1.83	7.00	7.00	2.757	24.0	0.0	
05.11.2025	49.43	40.76	8.67	237.41	238.39	-0.41	234.69	236.51	-0.77	-1.82	7.00	7.00	2.030	24.0	0.0	
06.11.2025	46.78	39.08	7.70	237.19	238.28	-0.46	234.76	236.59	-0.78	-1.83	7.00	7.00	1.803	24.0	0.0	
07.11.2025	44.47	37.67	6.80	236.93	238.16	-0.52	234.76	236.58	-0.77	-1.82	7.00	7.00	1.593	24.0	0.0	
08.11.2025	45.68	38.52	7.16	237.09	238.25	-0.49	234.79	236.57	-0.76	-1.78	7.00	7.00	1.677	24.0	0.0	
09.11.2025	49.45	40.79	8.66	237.46	238.42	-0.40	234.73	236.56	-0.78	-1.83	7.00	7.00	2.032	24.0	0.0	
10.11.2025	49.33	40.78	8.55	237.43	238.44	-0.42	234.76	236.56	-0.76	-1.80	7.00	7.00	2.005	24.0	0.0	
11.11.2025	52.60	42.70	9.90	237.84	238.59	-0.31	234.79	236.54	-0.74	-1.75	7.00	7.00	2.319	24.0	0.0	
12.11.2025	54.02	43.52	10.50	237.99	238.64	-0.27	234.76	236.48	-0.73	-1.72	7.00	7.00	2.460	24.0	0.0	
13.11.2025	53.93	43.50	10.43	237.89	238.63	-0.31	234.66	236.47	-0.77	-1.81	7.00	7.00	2.446	24.0	0.0	
14.11.2025	47.82	39.81	8.01	237.23	238.33	-0.46	234.70	236.59	-0.80	-1.89	7.00	7.00	1.876	24.0	0.0	
15.11.2025	45.70	38.41	7.29	237.02	238.22	-0.51	234.67	236.58	-0.81	-1.91	7.00	7.00	1.706	24.0	0.0	
16.11.2025	52.47	42.60	9.87	237.83	238.62	-0.33	234.76	236.58	-0.77	-1.82	7.00	7.00	2.311	24.0	0.0	
17.11.2025	56.83	45.39	11.44	238.61	239.19	-0.24	235.07	236.89	-0.77	-1.82	7.00	7.00	2.685	24.0	0.0	
18.11.2025	48.98	40.43	8.55	238.35	239.37	-0.43	235.68	237.52	-0.78	-1.84	7.00	7.00	2.011	24.0	0.0	
19.11.2025	47.07	39.25	7.82	238.18	239.29	-0.46	235.71	237.55	-0.78	-1.84	7.00	7.00	1.838	24.0	0.0	
20.11.2025	53.51	43.19	10.32	238.91	239.62	-0.30	235.76	237.47	-0.72	-1.71	7.00	7.00	2.427	24.0	0.0	
21.11.2025	54.94	44.08	10.86	238.96	239.62	-0.28	235.66	237.46	-0.76	-1.80	7.00	7.00	2.553	24.0	0.0	
22.11.2025	52.28	42.51	9.77	238.60	239.47	-0.36	235.56	237.46	-0.80	-1.90	7.00	7.00	2.299	24.0	0.0	
23.11.2025	52.72	42.79	9.93	238.67	239.51	-0.35	235.61	237.43	-0.77	-1.82	7.00	7.00	2.333	24.0	0.0	
24.11.2025	53.62	43.33	10.29	238.48	239.26	-0.33	235.30	237.14	-0.78	-1.84	7.00	7.00	2.417	24.0	0.0	
25.11.2025	49.62	40.94	8.68	237.81	238.88	-0.45	235.10	236.98	-0.80	-1.88	7.00	7.00	2.034	24.0	0.0	
26.11.2025	52.55	42.67	9.88	238.32	239.19	-0.36	235.27	237.11	-0.78	-1.84	7.00	7.00	2.319	24.0	0.0	
27.11.2025	53.40	43.22	10.18	238.72	239.51	-0.33	235.58	237.39	-0.77	-1.81	7.00	7.00	2.393	24.0	0.0	
28.11.2025	52.99	42.99	10.00	238.59	239.45	-0.36	235.51	237.36	-0.78	-1.85	7.00	7.00	2.351	24.0	0.0	
29.11.2025	49.16	40.71	8.45	238.24	239.31	-0.45	235.55	237.44	-0.80	-1.89	7.00	7.00	1.986	24.0	0.0	
30.11.2025	48.30	40.14	8.16	238.09	239.22	-0.47	235.50	237.41	-0.81	-1.91	7.00	7.00	1.916	24.0	0.0	
Средние:	50.79	41.60	9.19	---	---	-0.38	---	---	-0.77	---	7.00	7.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	7138.52	7165.89	---	7052.56	7107.30	---	-54.74	---	---	64.651	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.10.2025	104978.24	129796.58	103494.24	128790.53	-25296.29	1089.120	18541.0	1848.0
30.11.2025	112116.76	136962.47	110546.80	135897.83	-25351.03	1153.771	19261.0	1848.0
Итого:	7138.52	7165.89	7052.56	7107.30	-54.74	64.651	720.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Зенкова ул, д. 4 (Население ПР (ООО УК "КОД"))
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 168399
Точка измерения: ТВ2 (нет акта допуска); Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	P1	P2	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C		м3	м3	кг/см2	кг/см2	ч	ч	
01.11.2025	---	---	---	32.52	20.32	7.00	7.00	0.0	24.0	*
02.11.2025	---	---	---	31.98	20.32	7.00	7.00	0.0	24.0	*
03.11.2025	---	---	---	31.92	20.34	7.00	7.00	0.0	24.0	*
04.11.2025	---	---	---	33.39	20.03	7.00	7.00	0.0	24.0	*
05.11.2025	---	37.91	---	32.32	20.15	7.00	7.00	0.0	24.0	*
06.11.2025	---	162.94	---	---	---	7.00	7.00	0.0	24.0	*
07.11.2025	136.18	104.89	31.29	31.52	20.10	7.00	7.00	0.0	24.0	*
08.11.2025	130.06	131.35	-1.29	30.98	20.07	7.00	7.00	0.0	24.0	*
09.11.2025	---	---	---	33.18	19.82	7.00	7.00	0.0	24.0	*
10.11.2025	---	146.54	---	30.08	20.12	7.00	7.00	0.0	24.0	*
11.11.2025	---	---	---	31.41	20.01	7.00	7.00	0.0	24.0	*
12.11.2025	---	97.80	---	30.49	20.04	7.00	7.00	0.0	24.0	*
13.11.2025	---	100.12	---	31.44	19.92	7.00	7.00	0.0	24.0	*
14.11.2025	99.29	102.11	-2.82	30.12	19.97	7.00	7.00	0.0	24.0	*
15.11.2025	80.61	148.61	-68.00	30.66	19.89	7.00	7.00	0.0	24.0	*
16.11.2025	48.46	91.86	-43.40	33.46	19.65	7.00	7.00	0.0	24.0	*
17.11.2025	---	---	---	31.21	19.91	7.00	7.00	0.0	24.0	*
18.11.2025	---	---	---	26.84	16.71	7.00	7.00	0.0	24.0	*
19.11.2025	---	71.74	---	30.05	19.43	7.00	7.00	0.0	24.0	*
20.11.2025	---	91.47	---	28.71	19.69	7.00	7.00	0.0	24.0	*
21.11.2025	---	91.68	---	29.05	19.67	7.00	7.00	0.0	24.0	*
22.11.2025	---	93.27	---	29.09	19.61	7.00	7.00	0.0	24.0	*
23.11.2025	---	88.56	---	32.94	19.37	7.00	7.00	0.0	24.0	*
24.11.2025	---	109.49	---	29.29	19.76	7.00	7.00	0.0	24.0	*
25.11.2025	---	94.70	---	31.31	19.76	7.00	7.00	0.0	24.0	*
26.11.2025	---	67.46	---	30.32	19.83	7.00	7.00	0.0	24.0	*
27.11.2025	---	81.35	---	30.98	19.84	7.00	7.00	0.0	24.0	*
28.11.2025	---	92.18	---	31.56	19.81	7.00	7.00	0.0	24.0	*
29.11.2025	---	73.19	---	33.95	19.65	7.00	7.00	0.0	24.0	*
30.11.2025	---	96.80	---	33.41	19.82	7.00	7.00	0.0	24.0	*
Средние:	98.92	98.91	-16.84	---	---	7.00	7.00	---	---	
Итого:	---	---	---	904.16	573.60	---	---	0.0	720.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
31.10.2025	17607.56	13159.93	281.77	193.11	88.66	15.889	8.018	292.0	20097.0
30.11.2025	18542.89	13753.69	281.77	193.11	88.66	15.889	8.018	292.0	20817.0
Итого:	935.32	593.76	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.0	720.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____