Отчет о суточных параметрах
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Зенкова ул, д. 8 (ООО "УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 166579
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 384001	КТС-Б SN 1218348г
Обратка:	ПРЭМ SN 389814	КТС-Б SN 1218348х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.11.2025	47.93	41.18	6.75	1028.32	1045.42	-1.65	1017.26	1037.13	-1.93	-19.87	7.00	7.00	6.852	24.0	0.0	
02.11.2025	47.41	40.72	6.69	1027.98	1044.73	-1.62	1017.14	1036.62	-1.90	-19.48	7.00	7.00	6.790	24.0	0.0	
03.11.2025	54.17	45.16	9.01	1029.90	1047.93	-1.74	1015.87	1037.93	-2.15	-22.06	7.00	7.00	9.133	24.0	0.0	
04.11.2025	57.37	47.24	10.13	1030.84	1049.54	-1.80	1015.20	1038.59	-2.28	-23.39	7.00	7.00	10.267	24.0	0.0	
05.11.2025	49.76	42.24	7.52	1027.75	1044.75	-1.64	1015.83	1036.01	-1.97	-20.18	7.00	7.00	7.618	24.0	0.0	
06.11.2025	47.00	40.31	6.69	1028.46	1044.91	-1.59	1017.82	1036.97	-1.86	-19.15	7.00	7.00	6.794	24.0	0.0	
07.11.2025	44.66	38.73	5.93	1027.43	1043.63	-1.56	1017.84	1036.33	-1.80	-18.49	7.00	7.00	6.019	24.0	0.0	
08.11.2025	45.88	39.63	6.25	1028.15	1044.61	-1.59	1018.04	1036.93	-1.84	-18.89	7.00	7.00	6.351	24.0	0.0	
09.11.2025	49.66	42.18	7.48	1028.97	1046.47	-1.69	1017.12	1037.75	-2.01	-20.63	7.00	7.00	7.598	24.0	0.0	
10.11.2025	49.58	42.16	7.42	1028.98	1046.49	-1.69	1017.18	1037.77	-2.00	-20.59	7.00	7.00	7.536	24.0	0.0	
11.11.2025	52.85	44.29	8.56	1029.75	1047.98	-1.75	1016.40	1038.33	-2.13	-21.93	7.00	7.00	8.684	24.0	0.0	
12.11.2025	54.32	45.25	9.07	1029.85	1048.44	-1.79	1015.78	1038.38	-2.20	-22.60	7.00	7.00	9.196	24.0	0.0	
13.11.2025	54.22	45.21	9.01	1029.82	1048.65	-1.81	1015.78	1038.61	-2.22	-22.83	7.00	7.00	9.136	24.0	0.0	
14.11.2025	48.12	41.15	6.97	1027.94	1045.60	-1.70	1016.80	1037.31	-2.00	-20.51	7.00	7.00	7.075	24.0	0.0	
15.11.2025	45.88	39.53	6.35	1027.40	1044.55	-1.66	1017.27	1036.90	-1.91	-19.63	7.00	7.00	6.448	24.0	0.0	
16.11.2025	52.71	44.14	8.57	1029.06	1047.74	-1.80	1015.79	1038.20	-2.18	-22.41	7.00	7.00	8.682	24.0	0.0	
17.11.2025	57.16	47.23	9.93	1032.10	1051.77	-1.89	1016.53	1040.81	-2.36	-24.28	7.00	7.00	10.075	24.0	0.0	
18.11.2025	49.28	41.85	7.43	1032.11	1050.15	-1.73	1020.42	1041.54	-2.05	-21.12	7.00	7.00	7.563	24.0	0.0	
19.11.2025	47.31	40.49	6.82	1031.83	1049.29	-1.68	1021.02	1041.21	-1.96	-20.19	7.00	7.00	6.939	24.0	0.0	
20.11.2025	53.77	44.87	8.90	1033.59	1052.39	-1.80	1019.74	1042.47	-2.20	-22.73	7.00	7.00	9.067	24.0	0.0	
21.11.2025	55.21	45.86	9.35	1033.71	1052.87	-1.84	1019.15	1042.48	-2.26	-23.33	7.00	7.00	9.506	24.0	0.0	
22.11.2025	52.56	44.13	8.43	1033.09	1051.60	-1.78	1019.83	1041.99	-2.15	-22.16	7.00	7.00	8.578	24.0	0.0	
23.11.2025	52.99	44.45	8.54	1033.11	1051.70	-1.78	1019.64	1041.96	-2.17	-22.32	7.00	7.00	8.688	24.0	0.0	
24.11.2025	53.90	45.04	8.86	1033.07	1051.91	-1.81	1019.12	1041.91	-2.21	-22.79	7.00	7.00	9.016	24.0	0.0	
25.11.2025	49.91	42.38	7.53	1031.87	1049.75	-1.72	1019.84	1040.91	-2.04	-21.07	7.00	7.00	7.673	24.0	0.0	
26.11.2025	52.79	44.23	8.56	1032.93	1051.27	-1.76	1019.56	1041.64	-2.14	-22.08	7.00	7.00	8.707	24.0	0.0	
27.11.2025	53.69	44.88	8.81	1033.23	1051.76	-1.78	1019.41	1041.83	-2.18	-22.42	7.00	7.00	8.966	24.0	0.0	
28.11.2025	53.27	44.61	8.66	1033.43	1051.80	-1.76	1019.82	1042.00	-2.15	-22.18	7.00	7.00	8.807	24.0	0.0	
29.11.2025	49.44	42.07	7.37	1032.60	1050.20	-1.69	1020.79	1041.47	-2.01	-20.68	7.00	7.00	7.504	24.0	0.0	
30.11.2025	48.53	41.38	7.15	1032.45	1049.79	-1.67	1021.07	1041.39	-1.97	-20.32	7.00	7.00	7.288	24.0	0.0	
Средние:	51.04	43.09	7.96	---	---	-1.72	---	---	-2.07	---	7.00	7.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	30919.72	31457.69	---	30543.06	31183.37	---	-640.31	---	---	242.556	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.10.2025	507255.05	518410.82	500239.31	513423.72	-13184.41	4456.194	18539.0	1850.0
30.11.2025	538174.77	549868.51	530782.37	544607.09	-13824.72	4698.750	19259.0	1850.0
Итого:	30919.72	31457.69	30543.06	31183.37	-640.31	242.556	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Зенкова ул, д. 8 (ООО "УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 166579
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 384001	КТС-Б SN 1218348г
Обратка:	ПРЭМ SN 389814	КТС-Б SN 1218348х

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C		м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01.11.2025	76.67	0.66	76.01	0.00	140.65	---	---	---	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
02.11.2025	82.43	---	---	0.00	140.67	---	---	---	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
03.11.2025	76.33	---	---	0.00	140.75	---	---	---	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
04.11.2025	80.95	64.13	16.82	0.00	139.20	---	---	---	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
05.11.2025	71.75	---	---	0.72	140.28	---	---	---	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
06.11.2025	76.30	---	---	0.00	140.53	---	---	---	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
07.11.2025	80.87	---	---	0.00	140.69	---	---	---	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
08.11.2025	93.79	---	---	0.00	140.04	---	---	---	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
09.11.2025	84.13	---	---	0.00	138.76	---	---	---	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
10.11.2025	64.08	59.26	4.82	0.00	139.93	0.00	5.71	-5.71	7.00	7.00	0.000	0.000	1.0	23.0	*
11.11.2025	74.79	---	---	0.00	140.18	---	---	---	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
12.11.2025	65.40	5.37	60.03	0.00	139.64	---	---	---	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
13.11.2025	101.39	---	---	0.00	139.79	---	---	---	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
14.11.2025	94.57	---	---	0.00	139.73	---	---	---	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
15.11.2025	60.71	---	---	0.00	139.41	---	---	---	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
16.11.2025	76.72	---	---	0.00	138.27	---	---	---	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
17.11.2025	70.82	---	---	0.00	139.36	---	---	---	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
18.11.2025	60.69	52.85	7.84	0.00	116.44	---	---	---	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
19.11.2025	68.50	---	---	0.00	137.30	---	---	---	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
20.11.2025	93.20	5.39	87.81	0.00	137.59	---	---	---	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
21.11.2025	104.97	---	---	0.00	137.61	---	---	---	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
22.11.2025	105.40	---	---	0.00	137.50	---	---	---	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
23.11.2025	56.33	---	---	0.00	136.49	---	---	---	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
24.11.2025	91.04	---	---	0.00	137.60	---	---	---	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
25.11.2025	72.54	---	---	0.00	137.53	---	---	---	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
26.11.2025	85.47	---	---	0.00	137.44	---	---	---	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
27.11.2025	79.58	16.34	63.24	0.00	137.62	---	---	---	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
28.11.2025	61.07	10.37	50.70	0.00	138.16	---	---	---	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
29.11.2025	84.04	3.65	80.39	0.00	137.55	---	---	---	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
30.11.2025	66.26	---	---	0.00	136.96	---	---	---	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
Средние:	78.69	24.22	49.74	---	---	---	---	---	7.00	7.00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	0.72	4143.66	0.00	5.71	-5.71	---	---	0.000	0.000	1.0	719.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
31.10.2025	97986.72	93347.80	3375.77	2552.70	823.07	251.856	76.905	556.0	19833.0
30.11.2025	97987.44	97491.46	3375.77	2558.41	817.36	251.856	76.905	557.0	20552.0
Итого:	0.72	4143.66	0.00	5.71	-5.71	0.000	0.000	1.0	719.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации