Отчет о суточных параметрах
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ивана Франко ул, д. 43А (МКД)
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 23189335
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	dM	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	tx	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	°C	
01.11.2025	69.53	48.30	21.23	95.54	97.82	93.46	96.76	-3.47	-3.30	6.12	4.51	1.988	24.0	0.0	0.00	
02.11.2025	69.55	48.11	21.43	95.96	98.38	93.87	97.32	-3.61	-3.45	6.12	4.51	2.015	24.0	0.0	0.00	
03.11.2025	70.07	49.49	20.57	121.69	124.80	119.00	123.37	-3.61	-4.37	6.12	4.51	2.453	24.0	0.0	0.00	
04.11.2025	70.43	49.39	21.04	120.17	123.20	117.50	121.80	-3.60	-4.30	6.12	4.51	2.477	24.0	0.0	0.00	
05.11.2025	70.28	48.03	22.25	99.70	102.09	97.49	101.00	-3.53	-3.50	6.12	4.51	2.173	24.0	0.0	0.00	
06.11.2025	69.71	47.49	22.22	89.00	91.18	87.06	90.23	-3.58	-3.17	6.12	4.51	1.937	24.0	0.0	0.00	
07.11.2025	69.43	47.48	21.95	83.07	85.16	81.27	84.27	-3.62	-3.00	6.12	4.51	1.786	24.0	0.0	0.00	
08.11.2025	69.08	48.00	21.08	89.54	91.81	87.62	90.83	-3.60	-3.21	6.12	4.51	1.850	24.0	0.0	0.00	
09.11.2025	69.46	48.05	21.41	104.78	107.34	102.51	106.18	-3.53	-3.68	6.12	4.51	2.198	24.0	0.0	0.00	
10.11.2025	70.00	47.71	22.29	94.85	97.12	92.76	96.09	-3.53	-3.33	6.12	4.51	2.071	24.0	0.0	0.00	
11.11.2025	69.88	48.44	21.45	105.20	107.70	102.89	106.53	-3.48	-3.64	6.12	4.51	2.210	24.0	0.0	0.00	
12.11.2025	69.55	48.95	20.60	116.08	118.68	113.55	117.36	-3.30	-3.81	6.12	4.51	2.343	24.0	0.0	0.00	
13.11.2025	67.70	47.98	19.72	117.12	119.81	114.68	118.52	-3.29	-3.84	6.12	4.51	2.266	24.0	0.0	0.00	
14.11.2025	70.15	47.87	22.28	90.34	92.18	88.34	91.19	-3.18	-2.86	6.12	4.51	1.971	24.0	0.0	0.00	
15.11.2025	69.32	47.42	21.90	89.20	90.98	87.27	90.03	-3.10	-2.75	6.12	4.51	1.915	24.0	0.0	0.00	
16.11.2025	69.75	48.26	21.49	112.18	114.33	109.73	113.09	-3.02	-3.36	6.12	4.51	2.362	24.0	0.0	0.00	
17.11.2025	69.67	49.40	20.27	124.15	126.46	121.44	125.02	-2.91	-3.58	6.12	4.51	2.466	24.0	0.0	0.00	
18.11.2025	70.91	48.15	22.76	104.18	105.76	101.83	104.61	-2.70	-2.79	6.12	4.51	2.321	24.0	0.0	0.00	
19.11.2025	70.10	47.20	22.90	87.32	88.71	85.39	87.79	-2.77	-2.40	6.12	4.51	1.959	24.0	0.0	0.00	
20.11.2025	70.14	48.37	21.76	107.76	109.64	105.39	108.44	-2.86	-3.06	6.12	4.51	2.297	24.0	0.0	0.00	
21.11.2025	70.51	49.46	21.06	125.48	133.27	122.68	131.75	-7.13	-9.07	6.12	4.51	2.588	24.0	0.0	0.00	*
22.11.2025	70.15	48.39	21.76	115.17	126.00	112.63	124.62	-10.12	-12.00	6.12	4.51	2.455	24.0	0.0	0.00	*
23.11.2025	70.01	47.94	22.07	112.22	122.54	109.75	121.23	-9.95	-11.49	6.12	4.51	2.426	24.0	0.0	0.00	*
24.11.2025	70.43	48.61	21.82	120.32	132.17	117.64	130.72	-10.53	-13.08	6.12	4.51	2.572	24.0	0.0	0.00	*
25.11.2025	70.19	47.89	22.30	103.70	113.94	101.41	112.73	-10.57	-11.32	6.12	4.51	2.265	24.0	0.0	0.00	*
26.11.2025	70.40	48.09	22.31	112.48	124.18	109.98	122.85	-11.05	-12.86	6.12	4.51	2.458	24.0	0.0	0.00	*
27.11.2025	70.50	48.41	22.09	116.03	128.34	113.44	126.95	-11.24	-13.51	6.12	4.51	2.510	24.0	0.0	0.00	*
28.11.2025	70.13	48.56	21.57	112.79	123.75	110.30	122.40	-10.40	-12.10	6.12	4.51	2.383	24.0	0.0	0.00	*
29.11.2025	69.91	47.99	21.92	109.72	120.13	107.31	118.84	-10.20	-11.53	6.12	4.51	2.356	24.0	0.0	0.00	*
30.11.2025	69.80	47.66	22.14	110.74	121.74	108.32	120.46	-10.62	-12.14	6.12	4.51	2.402	24.0	0.0	0.00	*
Средние:	69.89	48.24	21.66	---	---	---	---	-5.60	---	6.12	4.51	---	---	---	0.00	
Итого:	---	---	---	3186.44	3339.21	3116.51	3303.00	---	-186.49	---	---	67.475	720.0	0.0	---	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.10.2025	58709.51	60794.87	57363.74	60096.45	-2732.71	1258.232	0.000	0.000	17841.0	318.0
30.11.2025	61895.95	64134.08	60480.25	63399.44	-2919.19	1325.707	0.000	0.000	18561.0	318.0
Итого:	3186.44	3339.21	3116.51	3303.00	-186.49	67.475	0.000	0.000	720.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____