Отчет о суточных параметрах
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ивановская ул, д. 13 (ООО "УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 105371
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 306320	КТСП-Н SN 15422г
Обратка:	ПРЭМ SN 288690	КТСП-Н SN 15422х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.11.2025	49.48	42.97	6.51	690.72	701.70	-1.58	682.64	695.42	-1.85	-12.78	0.90	0.50	4.440	24.0	0.0	
02.11.2025	51.50	44.42	7.08	691.28	701.98	-1.54	682.58	695.31	-1.85	-12.73	0.90	0.50	4.833	24.0	0.0	
03.11.2025	55.01	46.76	8.25	692.03	702.32	-1.48	682.14	694.94	-1.86	-12.80	0.90	0.50	5.621	24.0	0.0	
04.11.2025	56.80	48.04	8.76	692.44	702.46	-1.44	681.93	694.68	-1.85	-12.75	0.90	0.50	5.975	24.0	0.0	
05.11.2025	48.31	42.13	6.18	690.36	701.62	-1.62	682.60	695.56	-1.88	-12.96	0.90	0.50	4.214	24.0	0.0	
06.11.2025	45.29	39.84	5.45	689.84	701.37	-1.66	683.03	695.96	-1.88	-12.93	0.90	0.50	3.718	24.0	0.0	
07.11.2025	43.90	38.91	4.99	689.08	700.85	-1.69	682.67	695.74	-1.90	-13.07	0.90	0.50	3.407	24.0	0.0	
08.11.2025	45.07	39.72	5.35	689.37	700.93	-1.66	682.67	695.60	-1.88	-12.93	0.90	0.50	3.653	24.0	0.0	
09.11.2025	49.72	43.01	6.71	690.70	701.70	-1.58	682.53	695.41	-1.87	-12.88	0.90	0.50	4.575	24.0	0.0	
10.11.2025	49.38	42.86	6.52	690.42	701.46	-1.59	682.39	695.20	-1.86	-12.81	0.90	0.50	4.450	24.0	0.0	
11.11.2025	49.68	43.03	6.65	690.64	701.64	-1.58	682.51	695.36	-1.87	-12.85	0.90	0.50	4.532	24.0	0.0	
12.11.2025	48.67	42.17	6.50	690.41	701.59	-1.61	682.57	695.53	-1.88	-12.96	0.90	0.50	4.437	24.0	0.0	
13.11.2025	51.48	44.16	7.32	691.12	701.89	-1.55	682.43	695.28	-1.87	-12.85	0.90	0.50	4.993	24.0	0.0	
14.11.2025	48.74	42.40	6.34	690.12	701.33	-1.61	682.28	695.24	-1.88	-12.96	0.90	0.50	4.324	24.0	0.0	
15.11.2025	45.58	40.14	5.44	689.62	701.19	-1.66	682.75	695.71	-1.88	-12.96	0.90	0.50	3.716	24.0	0.0	
16.11.2025	51.26	44.10	7.16	690.94	701.83	-1.56	682.29	695.25	-1.88	-12.96	0.90	0.50	4.876	24.0	0.0	
17.11.2025	54.42	46.39	8.03	691.80	702.22	-1.49	682.14	694.94	-1.86	-12.80	0.90	0.50	5.474	24.0	0.0	
18.11.2025	50.96	43.99	6.97	690.68	701.63	-1.57	682.13	695.10	-1.88	-12.97	0.90	0.50	4.752	24.0	0.0	
19.11.2025	46.62	40.91	5.71	690.06	701.59	-1.66	682.88	695.90	-1.89	-13.02	0.90	0.50	3.895	24.0	0.0	
20.11.2025	52.53	45.03	7.50	691.64	702.34	-1.54	682.60	695.45	-1.86	-12.85	0.90	0.50	5.110	24.0	0.0	
21.11.2025	54.42	46.35	8.07	692.12	702.55	-1.50	682.43	695.29	-1.87	-12.86	0.90	0.50	5.501	24.0	0.0	
22.11.2025	51.68	44.49	7.19	691.64	702.48	-1.56	682.84	695.79	-1.88	-12.95	0.90	0.50	4.913	24.0	0.0	
23.11.2025	52.12	44.82	7.30	691.91	702.66	-1.54	683.01	695.88	-1.87	-12.87	0.90	0.50	4.983	24.0	0.0	
24.11.2025	53.24	45.58	7.66	692.06	702.59	-1.51	682.76	695.56	-1.86	-12.80	0.90	0.50	5.230	24.0	0.0	
25.11.2025	50.51	43.72	6.79	691.06	701.93	-1.56	682.66	695.44	-1.85	-12.78	0.90	0.50	4.634	24.0	0.0	
26.11.2025	52.48	45.07	7.41	691.90	702.46	-1.51	682.87	695.56	-1.84	-12.69	0.90	0.50	5.053	24.0	0.0	
27.11.2025	53.31	45.69	7.62	692.25	702.71	-1.50	682.92	695.67	-1.85	-12.75	0.90	0.50	5.202	24.0	0.0	
28.11.2025	52.98	45.42	7.56	692.14	702.68	-1.51	682.95	695.69	-1.85	-12.74	0.90	0.50	5.161	24.0	0.0	
29.11.2025	50.50	43.70	6.80	691.64	702.48	-1.56	683.24	695.99	-1.85	-12.75	0.90	0.50	4.638	24.0	0.0	
30.11.2025	49.39	42.90	6.49	691.26	702.19	-1.57	683.22	695.94	-1.84	-12.72	0.90	0.50	4.425	24.0	0.0	
Средние:	50.50	43.62	6.88	---	---	-1.57	---	---	-1.87	---	0.90	0.50	---	---	---	
Итого:	---	---	---	20731.25	21058.37	---	20478.66	20864.39	---	-385.73	---	---	140.735	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.10.2025	163614.00	166308.40	161555.76	164741.93	-3186.17	1135.941	8961.0	674.0
30.11.2025	184345.25	187366.77	182034.42	185606.32	-3571.90	1276.676	9681.0	674.0
Итого:	20731.25	21058.37	20478.66	20864.39	-385.73	140.735	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ивановская ул, д. 13 (ООО "УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 105371
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Тупиковая система ГВС (подающий трубопровод) (Схема 6)

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.11.2025	57.98	11.96	11.78	0.60	0.624	24.0	0.0	*
02.11.2025	57.30	12.30	12.12	0.60	0.634	24.0	0.0	*
03.11.2025	61.15	11.23	11.06	0.60	0.621	24.0	0.0	*
04.11.2025	65.58	13.35	13.10	0.60	0.795	24.0	0.0	*
05.11.2025	51.03	12.94	12.77	0.60	0.584	24.0	0.0	*
06.11.2025	56.13	13.41	13.20	0.60	0.672	24.0	0.0	*
07.11.2025	58.76	11.72	11.54	0.60	0.618	24.0	0.0	*
08.11.2025	59.02	12.25	12.07	0.60	0.651	24.0	0.0	*
09.11.2025	60.30	13.85	13.63	0.60	0.754	24.0	0.0	*
10.11.2025	60.01	12.43	12.25	0.60	0.674	24.0	0.0	*
11.11.2025	56.85	12.99	12.81	0.60	0.662	24.0	0.0	*
12.11.2025	57.25	12.82	12.61	0.60	0.659	24.0	0.0	*
13.11.2025	57.26	12.45	12.27	0.60	0.639	24.0	0.0	*
14.11.2025	51.67	13.37	13.19	0.60	0.615	24.0	0.0	*
15.11.2025	51.80	13.41	13.23	0.60	0.619	24.0	0.0	*
16.11.2025	51.81	16.32	16.13	0.60	0.753	24.0	0.0	*
17.11.2025	56.58	12.63	12.44	0.60	0.639	24.0	0.0	*
18.11.2025	50.66	12.84	12.67	0.60	0.577	24.0	0.0	*
19.11.2025	51.15	13.23	13.06	0.60	0.602	24.0	0.0	*
20.11.2025	54.28	12.78	12.60	0.60	0.617	24.0	0.0	*
21.11.2025	56.78	12.67	12.48	0.60	0.643	24.0	0.0	*
22.11.2025	53.03	13.30	13.12	0.60	0.630	24.0	0.0	*
23.11.2025	53.79	16.13	15.93	0.60	0.778	24.0	0.0	*
24.11.2025	55.60	13.64	13.43	0.60	0.678	24.0	0.0	*
25.11.2025	51.05	13.68	13.50	0.60	0.622	24.0	0.0	*
26.11.2025	52.07	14.61	14.43	0.60	0.677	24.0	0.0	*
27.11.2025	53.94	13.37	13.21	0.60	0.644	24.0	0.0	*
28.11.2025	47.83	13.42	13.25	0.60	0.567	24.0	0.0	*
29.11.2025	43.51	15.80	15.64	0.60	0.601	24.0	0.0	*
30.11.2025	42.85	17.20	17.05	0.60	0.643	24.0	0.0	*
Средние:	54.57	---	---	0.60	---	---	---	
Итого:	---	402.10	396.57	---	19.492	720.0	0.0	

Дата	V1	M1	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
31.10.2025	4312.66	4250.94	211.140	8961.0	674.0
30.11.2025	4714.76	4647.51	230.632	9681.0	674.0
Итого:	402.10	396.57	19.492	720.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____