Отчет о суточных параметрах
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ивановская ул, д. 17 (ООО "УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 143493
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 573259	КТС-Б SN 31865г
Обратка:	ПРЭМ SN 373637	КТС-Б SN 31865х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.11.2025	49.61	43.37	6.24	539.14	539.36	-0.04	532.95	534.63	-0.31	-1.68	7.00	7.00	3.315	24.0	0.0	
02.11.2025	51.63	44.84	6.79	539.67	539.60	0.01	532.98	534.49	-0.28	-1.51	7.00	7.00	3.610	24.0	0.0	
03.11.2025	55.18	47.22	7.96	541.38	540.81	0.11	533.77	535.16	-0.26	-1.39	7.00	7.00	4.235	24.0	0.0	
04.11.2025	56.93	48.45	8.48	542.23	541.52	0.13	534.13	535.58	-0.27	-1.45	7.00	7.00	4.526	24.0	0.0	
05.11.2025	48.31	42.34	5.97	539.17	539.57	-0.07	533.26	535.04	-0.33	-1.78	7.00	7.00	3.175	24.0	0.0	
06.11.2025	45.39	40.10	5.29	538.14	538.90	-0.14	532.99	534.83	-0.34	-1.84	7.00	7.00	2.814	24.0	0.0	
07.11.2025	43.98	39.13	4.85	537.70	538.65	-0.18	532.85	534.82	-0.37	-1.97	7.00	7.00	2.577	24.0	0.0	
08.11.2025	45.19	40.02	5.17	538.25	539.08	-0.15	533.12	535.07	-0.37	-1.95	7.00	7.00	2.751	24.0	0.0	
09.11.2025	49.87	43.39	6.48	539.96	540.20	-0.04	533.68	535.46	-0.33	-1.78	7.00	7.00	3.448	24.0	0.0	
10.11.2025	49.49	43.16	6.33	539.80	540.09	-0.05	533.61	535.40	-0.33	-1.79	7.00	7.00	3.368	24.0	0.0	
11.11.2025	49.77	43.40	6.37	539.93	540.18	-0.05	533.70	535.43	-0.32	-1.73	7.00	7.00	3.393	24.0	0.0	
12.11.2025	48.79	42.56	6.23	539.75	540.16	-0.08	533.74	535.56	-0.34	-1.82	7.00	7.00	3.315	24.0	0.0	
13.11.2025	51.67	44.53	7.14	540.82	540.91	-0.02	534.09	535.88	-0.33	-1.79	7.00	7.00	3.801	24.0	0.0	
14.11.2025	48.80	42.62	6.18	539.83	540.31	-0.09	533.82	535.70	-0.35	-1.88	7.00	7.00	3.288	24.0	0.0	
15.11.2025	45.69	40.33	5.36	538.69	539.52	-0.15	533.41	535.40	-0.37	-1.99	7.00	7.00	2.850	24.0	0.0	
16.11.2025	51.45	44.41	7.04	540.67	540.73	-0.01	534.01	535.73	-0.32	-1.72	7.00	7.00	3.746	24.0	0.0	
17.11.2025	54.58	46.68	7.90	541.64	541.28	0.07	534.18	535.76	-0.30	-1.58	7.00	7.00	4.216	24.0	0.0	
18.11.2025	51.03	44.26	6.77	539.99	539.97	0.00	533.43	534.99	-0.29	-1.56	7.00	7.00	3.606	24.0	0.0	
19.11.2025	46.70	41.19	5.51	538.23	538.94	-0.13	532.71	534.69	-0.37	-1.98	7.00	7.00	2.930	24.0	0.0	
20.11.2025	52.68	45.43	7.25	541.47	541.37	0.02	534.48	536.10	-0.30	-1.62	7.00	7.00	3.864	24.0	0.0	
21.11.2025	54.57	46.75	7.82	542.06	541.69	0.07	534.57	536.16	-0.30	-1.59	7.00	7.00	4.174	24.0	0.0	
22.11.2025	51.76	44.84	6.92	541.06	541.10	-0.01	534.26	536.01	-0.33	-1.75	7.00	7.00	3.689	24.0	0.0	
23.11.2025	52.23	45.18	7.05	540.98	540.96	0.00	534.08	535.76	-0.31	-1.68	7.00	7.00	3.758	24.0	0.0	
24.11.2025	53.38	45.94	7.44	541.49	541.20	0.05	534.34	535.86	-0.28	-1.52	7.00	7.00	3.965	24.0	0.0	
25.11.2025	50.57	44.00	6.57	540.30	540.39	-0.02	533.84	535.50	-0.31	-1.66	7.00	7.00	3.498	24.0	0.0	
26.11.2025	52.61	45.39	7.22	540.74	540.46	0.05	533.81	535.23	-0.27	-1.42	7.00	7.00	3.848	24.0	0.0	
27.11.2025	53.42	46.02	7.40	540.54	539.62	0.17	533.38	534.27	-0.17	-0.89	7.00	7.00	3.936	24.0	0.0	
28.11.2025	53.10	45.76	7.34	540.69	539.74	0.18	533.62	534.43	-0.15	-0.81	7.00	7.00	3.909	24.0	0.0	
29.11.2025	50.58	43.96	6.62	539.82	539.14	0.13	533.39	534.28	-0.17	-0.89	7.00	7.00	3.523	24.0	0.0	
30.11.2025	49.47	43.14	6.33	539.38	538.90	0.09	533.22	534.19	-0.18	-0.97	7.00	7.00	3.370	24.0	0.0	
Средние:	50.61	43.95	6.67	---	---	-0.01	---	---	-0.30	---	7.00	7.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	16203.52	16204.35	---	16009.42	16057.41	---	-47.99	---	---	106.498	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.10.2025	60026.91	60074.05	59407.41	59594.08	-186.67	326.656	5985.0	2.0
30.11.2025	76230.43	76278.40	75416.83	75651.49	-234.66	433.154	6705.0	2.0
Итого:	16203.52	16204.35	16009.42	16057.41	-47.99	106.498	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ивановская ул, д. 17 (ООО "УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 143493
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C		м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01.11.2025	64.84	51.60	13.24	49.21	39.02	48.27	38.53	9.74	7.00	7.00	1.092	0.453	24.0	0.0	
02.11.2025	64.40	51.45	12.95	50.37	39.28	49.42	38.80	10.62	7.00	7.00	1.133	0.491	24.0	0.0	
03.11.2025	69.36	54.35	15.01	50.11	39.37	49.03	38.83	10.20	7.00	7.00	1.239	0.508	24.0	0.0	
04.11.2025	73.59	56.58	17.01	50.35	39.19	49.14	38.61	10.53	7.00	7.00	1.379	0.539	24.0	0.0	
05.11.2025	59.02	47.56	11.46	51.08	38.06	50.25	37.65	12.60	7.00	7.00	1.110	0.497	24.0	0.0	
06.11.2025	62.02	48.44	13.58	50.17	37.87	49.29	37.45	11.83	7.00	7.00	1.182	0.521	24.0	0.0	
07.11.2025	65.43	50.96	14.47	48.61	37.82	47.67	37.36	10.31	7.00	7.00	1.163	0.476	24.0	0.0	
08.11.2025	65.84	51.55	14.29	48.81	38.04	47.85	37.57	10.28	7.00	7.00	1.162	0.480	24.0	0.0	
09.11.2025	66.32	52.02	14.30	52.35	37.40	51.30	36.93	14.37	7.00	7.00	1.409	0.679	24.0	0.0	
10.11.2025	66.49	51.61	14.88	48.42	37.21	47.45	36.75	10.70	7.00	7.00	1.205	0.497	24.0	0.0	
11.11.2025	63.72	50.13	13.59	48.18	37.04	47.29	36.61	10.68	7.00	7.00	1.124	0.478	24.0	0.0	
12.11.2025	64.86	50.75	14.11	48.92	36.96	47.98	36.52	11.47	7.00	7.00	1.201	0.517	24.0	0.0	
13.11.2025	64.95	50.45	14.50	47.99	36.89	47.07	36.45	10.62	7.00	7.00	1.164	0.474	24.0	0.0	
14.11.2025	58.49	46.62	11.87	49.03	36.62	48.25	36.25	12.01	7.00	7.00	1.072	0.480	24.0	0.0	
15.11.2025	58.25	46.21	12.04	49.20	36.96	48.43	36.59	11.84	7.00	7.00	1.070	0.475	24.0	0.0	
16.11.2025	57.47	45.85	11.62	52.37	36.19	51.57	35.84	15.73	7.00	7.00	1.241	0.619	24.0	0.0	
17.11.2025	64.02	49.59	14.43	48.12	36.09	47.22	35.67	11.55	7.00	7.00	1.196	0.506	24.0	0.0	
18.11.2025	57.45	45.70	11.75	48.68	35.91	47.93	35.56	12.37	7.00	7.00	1.066	0.480	24.0	0.0	
19.11.2025	57.68	45.58	12.10	49.10	35.71	48.34	35.37	12.98	7.00	7.00	1.111	0.510	24.0	0.0	
20.11.2025	61.08	47.91	13.17	47.37	35.75	46.56	35.36	11.19	7.00	7.00	1.093	0.475	24.0	0.0	
21.11.2025	64.32	50.13	14.19	47.57	35.53	46.68	35.12	11.56	7.00	7.00	1.183	0.514	24.0	0.0	
22.11.2025	61.04	48.37	12.67	47.84	36.07	47.02	35.67	11.35	7.00	7.00	1.087	0.469	24.0	0.0	
23.11.2025	60.04	48.39	11.65	52.99	35.20	52.11	34.82	17.30	7.00	7.00	1.357	0.713	24.0	0.0	
24.11.2025	62.42	48.89	13.53	47.92	35.23	47.07	34.83	12.23	7.00	7.00	1.173	0.526	24.0	0.0	
25.11.2025	57.24	45.99	11.25	48.38	34.76	47.65	34.41	13.24	7.00	7.00	1.077	0.512	24.0	0.0	
26.11.2025	57.85	45.83	12.02	47.79	34.72	47.06	34.37	12.68	7.00	7.00	1.083	0.505	24.0	0.0	
27.11.2025	60.60	47.81	12.79	47.43	34.88	46.63	34.50	12.13	7.00	7.00	1.115	0.509	24.0	0.0	
28.11.2025	53.50	43.55	9.95	49.18	34.79	48.52	34.48	14.04	7.00	7.00	1.023	0.513	24.0	0.0	
29.11.2025	47.75	39.37	8.38	51.20	35.19	50.66	34.94	15.72	7.00	7.00	0.965	0.524	24.0	0.0	
30.11.2025	46.86	38.81	8.05	56.85	34.51	56.27	34.27	22.00	7.00	7.00	1.196	0.718	24.0	0.0	
Средние:	61.23	48.40	12.83	---	---	---	---	---	7.00	7.00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1485.59	1098.25	1459.98	1086.10	373.88	---	---	34.670	15.657	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
31.10.2025	10863.45	8222.97	10680.46	8132.72	2547.74	239.543	110.026	5985.0	2.0
30.11.2025	12349.04	9321.22	12140.44	9218.82	2921.62	274.212	125.683	6705.0	2.0
Итого:	1485.59	1098.25	1459.98	1086.10	373.88	34.670	15.657	720.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____