Отчет о суточных параметрах
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермь г, Иньвенская ул, д. 13 (ООО УК "КОД")
Прибор: СПТ941.10(11) Заводской номер: 39042
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в трёх трубопроводах) (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	M3	%	Q	Ти	NS
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	т	Гкал	ч	
01.11.2025	70.59	59.57	11.03	196.60	198.61	0.00	192.21	195.35	0.00	-1.62	2.12	24.00	
02.11.2025	70.94	59.49	11.45	198.69	200.64	0.00	194.22	197.36	0.00	-1.61	2.23	24.00	
03.11.2025	70.95	59.48	11.47	198.50	200.35	0.00	194.03	197.08	0.00	-1.56	2.23	24.00	
04.11.2025	71.12	58.07	13.05	218.00	219.69	0.00	213.06	216.25	0.00	-1.49	2.79	24.00	
05.11.2025	71.49	58.06	13.42	223.36	224.85	0.00	218.26	221.34	0.00	-1.40	2.94	24.00	
06.11.2025	71.55	59.15	12.41	203.03	204.44	0.00	198.38	201.13	0.00	-1.38	2.47	24.00	
07.11.2025	71.16	59.56	11.60	199.53	200.99	0.00	195.02	197.70	0.00	-1.36	2.27	24.00	
08.11.2025	71.02	59.94	11.08	193.17	194.66	0.00	188.81	191.43	0.00	-1.38	2.10	24.00	
09.11.2025	70.72	59.29	11.43	195.91	197.28	0.00	191.52	194.07	0.00	-1.32	2.19	24.00	
10.11.2025	70.69	57.74	12.95	204.76	205.91	0.00	200.18	202.72	0.00	-1.26	2.60	24.00	
11.11.2025	71.34	59.33	12.01	197.89	199.10	0.00	193.39	195.87	0.00	-1.27	2.33	24.00	
12.11.2025	71.04	58.30	12.74	213.92	214.84	0.00	209.09	211.46	0.00	-1.13	2.67	24.00	*
13.11.2025	70.69	58.03	12.66	207.49	207.99	0.00	202.85	204.74	0.00	-0.93	2.57	24.00	
14.11.2025	68.20	60.18	8.02	218.15	219.62	0.00	213.56	215.94	0.00	-1.11	1.72	24.00	*
15.11.2025	71.39	69.44	1.95	199.57	201.22	0.00	195.03	196.85	0.00	-0.93	0.38	24.00	*
16.11.2025	70.86	63.64	7.21	196.31	197.41	0.00	191.90	193.74	0.00	-0.95	1.39	24.00	*
17.11.2025	70.84	57.46	13.39	209.32	209.24	0.00	204.62	206.03	0.00	-0.69	2.75	24.00	
18.11.2025	70.50	57.44	13.06	218.34	217.63	0.00	213.48	214.30	0.00	-0.38	2.79	24.00	
19.11.2025	72.13	59.32	12.81	209.77	208.28	0.00	204.91	204.89	0.00	0.01	2.63	24.00	
20.11.2025	71.61	59.34	12.27	200.49	199.34	0.00	195.90	196.09	0.00	-0.10	2.41	24.00	
21.11.2025	71.21	58.28	12.93	214.02	213.99	0.00	209.16	210.62	0.00	-0.70	2.71	24.00	
22.11.2025	71.49	58.47	13.03	217.12	217.36	0.00	212.16	213.92	0.00	-0.83	2.77	24.00	
23.11.2025	71.32	58.66	12.66	210.58	210.87	0.00	205.79	207.51	0.00	-0.83	2.61	24.00	
24.11.2025	71.19	57.77	13.42	207.64	207.72	0.00	202.93	204.51	0.00	-0.77	2.73	24.00	
25.11.2025	71.51	58.43	13.07	211.60	211.74	0.00	206.77	208.39	0.00	-0.78	2.71	24.00	
26.11.2025	71.46	58.79	12.67	205.11	205.28	0.00	200.43	201.99	0.00	-0.78	2.54	24.00	
27.11.2025	71.56	58.69	12.87	210.13	210.28	0.00	205.33	206.93	0.00	-0.78	2.65	24.00	
28.11.2025	71.61	58.39	13.22	213.54	213.56	0.00	208.65	210.19	0.00	-0.74	2.76	24.00	
29.11.2025	71.35	58.46	12.89	209.42	209.42	0.00	204.65	206.11	0.00	-0.71	2.64	24.00	
30.11.2025	71.16	58.75	12.41	205.08	204.71	0.00	200.43	201.44	0.00	-0.50	2.49	24.00	
Средние:	71.09	59.25	11.84	---	---	---	---	---	---	-0.98	---	---	
Итого:	---	---	---	6207.02	6227.00	0.00	6066.70	6125.96	0.00	---	72.20	720.00	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	M3	Q	Ти
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч
31.10.2025	893071.72	843844.41	70.90	871147.06	830609.75	0.00	14531.81	139680.12
30.11.2025	899278.73	850071.41	70.90	877213.76	836735.71	0.00	14604.01	140400.12
Итого:	6207.02	6227.00	0.00	6066.70	6125.96	0.00	72.20	720.00

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____