Отчет о суточных параметрах
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, КИМ ул, д. 17 (ООО "УК "КОД")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 20139946
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Датчик температуры:
Подача: КТС-Б SN 2202978 г
Обратка: КТС-Б SN 2202978 х
Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	dM	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	tx	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	°C	
01.11.2025	49.70	43.57	6.13	587.17	599.41	580.38	594.20	-2.35	-13.83	0.82	4.78	3.510	24.0	0.0	0.00	
02.11.2025	51.41	44.80	6.61	587.00	599.33	579.72	593.83	-2.40	-14.11	0.84	4.72	3.786	24.0	0.0	0.00	
03.11.2025	54.96	47.27	7.69	588.54	600.06	580.18	593.84	-2.33	-13.67	0.87	4.85	4.412	24.0	0.0	0.00	
04.11.2025	57.06	48.84	8.21	586.56	598.08	577.62	591.48	-2.37	-13.85	0.89	4.67	4.700	24.0	0.0	0.00	
05.11.2025	51.35	44.77	6.57	583.13	594.09	575.88	588.63	-2.19	-12.75	0.85	4.65	3.739	24.0	0.0	0.00	
06.11.2025	47.73	42.07	5.66	585.17	595.92	578.91	591.14	-2.09	-12.23	0.82	4.70	3.226	24.0	0.0	0.00	
07.11.2025	44.80	39.88	4.93	582.94	593.46	577.47	589.21	-2.01	-11.74	0.80	4.57	2.798	24.0	0.0	0.00	
08.11.2025	45.80	40.59	5.20	583.40	593.80	577.63	589.38	-2.01	-11.75	0.81	4.65	2.957	24.0	0.0	0.00	
09.11.2025	49.69	43.47	6.22	586.78	597.24	579.97	592.07	-2.06	-12.10	0.84	4.85	3.558	24.0	0.0	0.00	
10.11.2025	50.17	43.87	6.30	586.10	596.70	579.17	591.43	-2.09	-12.26	0.86	4.78	3.603	24.0	0.0	0.00	
11.11.2025	52.30	45.39	6.91	587.38	597.76	579.84	592.10	-2.09	-12.26	0.88	4.88	3.955	24.0	0.0	0.00	
12.11.2025	53.98	46.55	7.42	588.12	597.94	580.08	591.98	-2.03	-11.90	0.89	4.87	4.259	24.0	0.0	0.00	
13.11.2025	54.10	46.65	7.45	588.72	599.12	580.65	593.11	-2.12	-12.46	0.89	4.90	4.276	24.0	0.0	0.00	
14.11.2025	49.99	43.74	6.25	587.41	597.71	580.46	592.47	-2.05	-12.02	0.86	4.80	3.577	24.0	0.0	0.00	
15.11.2025	46.57	41.22	5.35	585.10	595.25	579.14	590.67	-1.97	-11.53	0.84	4.64	3.049	24.0	0.0	0.00	
16.11.2025	50.66	44.11	6.55	587.82	597.22	580.71	591.91	-1.91	-11.20	0.88	4.81	3.758	24.0	0.0	0.00	
17.11.2025	55.17	47.40	7.76	589.12	599.45	580.72	593.23	-2.13	-12.52	0.91	4.86	4.462	24.0	0.0	0.00	
18.11.2025	51.57	44.89	6.68	587.69	597.72	580.36	592.24	-2.03	-11.88	0.88	4.85	3.827	24.0	0.0	0.00	
19.11.2025	47.69	42.06	5.63	586.14	595.75	579.89	590.95	-1.89	-11.06	0.85	4.74	3.214	24.0	0.0	0.00	
20.11.2025	53.14	45.86	7.27	588.38	597.77	580.57	591.96	-1.94	-11.39	0.90	4.89	4.173	24.0	0.0	0.00	
21.11.2025	54.77	47.07	7.69	588.12	598.20	579.84	592.10	-2.09	-12.26	0.91	4.82	4.414	24.0	0.0	0.00	
22.11.2025	52.76	45.73	7.03	587.56	597.63	579.88	591.87	-2.05	-11.99	0.90	4.77	4.030	24.0	0.0	0.00	
23.11.2025	52.65	45.61	7.05	588.05	597.85	580.38	592.12	-2.00	-11.73	0.90	4.85	4.042	24.0	0.0	0.00	
24.11.2025	53.97	46.57	7.40	588.03	597.96	579.97	591.95	-2.04	-11.98	0.91	4.80	4.246	24.0	0.0	0.00	
25.11.2025	49.82	43.25	6.57	543.35	552.00	537.00	547.27	-1.89	-10.27	0.88	4.89	3.481	24.0	0.0	0.00	
26.11.2025	51.61	43.32	8.29	460.64	467.37	454.88	463.36	-1.85	-8.48	0.89	5.20	3.727	24.0	0.0	0.00	
27.11.2025	52.44	44.01	8.44	469.73	476.56	463.68	472.34	-1.85	-8.66	0.89	5.09	3.871	24.0	0.0	0.00	
28.11.2025	51.84	43.69	8.15	477.42	484.55	471.39	480.32	-1.88	-8.93	0.89	5.20	3.799	24.0	0.0	0.00	
29.11.2025	49.56	42.18	7.39	477.04	484.36	471.54	480.46	-1.87	-8.92	0.87	5.20	3.438	24.0	0.0	0.00	
30.11.2025	48.12	41.18	6.94	476.54	483.89	471.33	480.19	-1.86	-8.86	0.86	5.16	3.226	24.0	0.0	0.00	
Средние:	51.18	44.32	6.86	---	---	---	---	-2.05	---	0.87	4.85	---	---	---	0.00	
Итого:	---	---	---	16989.15	17284.11	16779.26	17127.81	---	-348.55	---	---	113.117	720.0	0.0	---	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.10.2025	403860.08	408226.93	394129.97	395594.07	-1464.10	3042.127	0.000	0.000	27533.0	1418.0
30.11.2025	420849.23	425511.03	410909.23	412721.88	-1812.65	3155.244	0.000	0.000	28253.0	1418.0
Итого:	16989.15	17284.11	16779.26	17127.81	-348.55	113.117	0.000	0.000	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации