Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, КИМ ул, д. 5 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 158260
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	ГДж	ч	ч	
01.11.2025	53.28	16.23	37.05	1.05	0.00	1.05	0.00	1.05	0.163	24.0	0.0	*
02.11.2025	52.99	15.59	37.40	1.05	0.00	1.05	0.00	1.05	0.162	24.0	0.0	*
03.11.2025	56.60	13.81	42.79	0.87	0.00	0.87	0.00	0.87	0.157	24.0	0.0	*
04.11.2025	57.13	13.74	43.39	0.83	0.00	0.83	0.00	0.83	0.150	24.0	0.0	*
05.11.2025	53.56	15.54	38.02	0.78	0.00	0.78	0.00	0.78	0.125	24.0	0.0	*
06.11.2025	52.03	16.43	35.60	0.90	0.00	0.90	0.00	0.90	0.134	24.0	0.0	*
07.11.2025	52.11	17.15	34.96	0.86	0.00	0.86	0.00	0.86	0.124	24.0	0.0	*
08.11.2025	53.41	16.84	36.57	0.90	0.00	0.90	0.00	0.90	0.137	24.0	0.0	*
09.11.2025	52.03	15.57	36.46	0.97	0.00	0.97	0.00	0.97	0.146	24.0	0.0	*
10.11.2025	52.19	15.92	36.27	0.82	0.00	0.82	0.00	0.82	0.124	24.0	0.0	*
11.11.2025	53.58	15.16	38.42	0.82	0.00	0.82	0.00	0.82	0.133	24.0	0.0	*
12.11.2025	55.71	14.62	41.09	0.82	0.00	0.82	0.00	0.82	0.139	24.0	0.0	*
13.11.2025	54.42	14.66	39.76	0.89	0.00	0.89	0.00	0.89	0.146	24.0	0.0	*
14.11.2025	50.44	15.87	34.57	0.81	0.00	0.81	0.00	0.81	0.116	24.0	0.0	*
15.11.2025	50.48	17.06	33.42	1.26	0.00	1.26	0.00	1.26	0.177	24.0	0.0	*
16.11.2025	49.45	14.98	34.47	1.12	0.00	1.12	0.00	1.12	0.163	24.0	0.0	*
17.11.2025	53.86	13.78	40.08	0.78	0.00	0.78	0.00	0.78	0.129	24.0	0.0	*
18.11.2025	50.47	14.67	35.80	0.82	0.00	0.82	0.00	0.82	0.121	24.0	0.0	*
19.11.2025	41.90	16.45	25.45	3.88	0.00	3.86	0.00	3.86	0.423	24.0	0.0	*
20.11.2025	49.90	14.51	35.39	0.47	0.00	0.47	0.00	0.47	0.069	24.0	0.0	*
21.11.2025	56.79	14.30	42.49	0.99	0.00	0.99	0.00	0.99	0.174	24.0	0.0	*
22.11.2025	54.05	14.93	39.12	1.06	0.00	1.06	0.00	1.06	0.171	24.0	0.0	*
23.11.2025	54.30	15.17	39.13	1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.182	24.0	0.0	*
24.11.2025	55.40	14.46	40.94	1.07	0.00	1.07	0.00	1.07	0.185	24.0	0.0	*
25.11.2025	52.76	15.69	37.07	1.01	0.00	1.01	0.00	1.01	0.157	24.0	0.0	*
26.11.2025	53.13	15.01	38.12	0.98	0.00	0.98	0.00	0.98	0.156	24.0	0.0	*
27.11.2025	55.54	14.76	40.78	1.01	0.00	1.01	0.00	1.01	0.173	24.0	0.0	*
28.11.2025	53.36	14.95	38.41	0.97	0.00	0.97	0.00	0.97	0.155	24.0	0.0	*
29.11.2025	51.85	15.18	36.67	1.05	0.00	1.05	0.00	1.05	0.163	24.0	0.0	*
30.11.2025	51.40	15.77	35.63	1.05	0.00	1.05	0.00	1.05	0.153	24.0	0.0	*
Средние:	52.80	15.29	37.51	---	---	---	---	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	30.99	0.00	30.97	0.00	30.97	4.707	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГДж	ч	ч
31.10.2025	289.80	3901.34	289.52	3869.35	-3579.83	21.886	6444.0	0.0
30.11.2025	320.79	3901.34	320.49	3869.35	-3548.86	26.593	7164.0	0.0
Итого:	30.99	0.00	30.97	0.00	30.97	4.707	720.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, КИМ ул, д. 5 (ООО УК "КОД")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 17051127
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик давления:	Датчик температуры:
Подача:	Питерфлоу PC SN 116863	Коммуналец СДВ-И SN NA506233	КТПТР-01 SN 2556A
Обратка:	Питерфлоу PC SN 116827	Коммуналец СДВ-И SN NA506234	КТПТР-01 SN 2556

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	
01.11.2025	43.19	36.48	6.71	393.19	383.51	389.84	381.26	2.23	6.12	5.12	2.621	24.0	0.0	*
02.11.2025	42.30	35.77	6.53	392.11	382.66	388.91	380.52	2.18	6.12	5.12	2.546	24.0	0.0	*
03.11.2025	42.04	35.47	6.57	392.38	382.85	389.25	380.79	2.20	6.12	5.12	2.561	24.0	0.0	*
04.11.2025	46.45	37.83	8.62	390.91	381.09	386.99	378.66	2.18	6.12	5.12	3.340	24.0	0.0	*
05.11.2025	54.07	42.70	11.37	391.55	381.13	386.25	377.95	2.17	6.12	5.12	4.397	24.0	0.0	*
06.11.2025	49.54	40.21	9.33	390.08	380.00	385.67	377.23	2.21	6.12	5.12	3.603	24.0	0.0	*
07.11.2025	46.08	38.10	7.98	388.91	379.16	385.14	376.74	2.20	6.05	5.48	3.076	24.0	0.0	*
08.11.2025	43.55	36.52	7.03	388.97	379.45	385.62	377.25	2.19	5.73	5.37	2.709	24.0	0.0	
09.11.2025	44.81	37.26	7.54	389.81	380.12	386.25	377.83	2.20	6.48	6.12	2.913	24.0	0.0	
10.11.2025	48.98	39.76	9.23	390.46	380.49	386.16	377.83	2.18	6.73	6.38	3.562	24.0	0.0	
11.11.2025	48.91	39.87	9.04	390.47	380.55	386.16	377.86	2.17	5.97	5.61	3.490	24.0	0.0	
12.11.2025	50.16	40.49	9.67	389.65	379.67	385.12	376.88	2.16	5.73	5.39	3.723	24.0	0.0	
13.11.2025	52.81	42.12	10.69	387.36	377.21	382.38	374.18	2.17	5.97	5.63	4.087	24.0	0.0	
14.11.2025	51.73	41.46	10.27	387.43	377.41	382.64	374.48	2.16	5.86	5.52	3.928	24.0	0.0	
15.11.2025	47.19	38.75	8.44	386.85	377.01	382.88	374.50	2.21	5.80	5.45	3.232	24.0	0.0	
16.11.2025	45.82	37.93	7.89	386.61	377.03	382.89	374.66	2.17	5.65	5.30	3.019	24.0	0.0	
17.11.2025	46.15	37.91	8.24	385.81	376.11	382.05	373.73	2.20	6.09	5.74	3.148	24.0	0.0	
18.11.2025	49.87	40.10	9.78	386.17	376.22	381.74	373.51	2.18	6.17	5.83	3.731	24.0	0.0	
19.11.2025	47.22	38.43	8.78	385.04	375.67	381.09	373.21	2.09	6.01	5.67	3.347	24.0	0.0	
20.11.2025	48.42	39.33	9.08	383.47	373.99	379.34	371.41	2.11	5.90	5.56	3.445	24.0	0.0	
21.11.2025	51.30	40.97	10.33	384.30	374.22	379.62	371.40	2.19	5.80	5.47	3.920	24.0	0.0	
22.11.2025	53.44	42.25	11.19	384.17	373.88	379.10	370.86	2.20	5.90	5.57	4.242	24.0	0.0	
23.11.2025	51.05	40.94	10.12	383.72	373.76	379.11	370.94	2.18	5.82	5.49	3.835	24.0	0.0	
24.11.2025	51.26	41.06	10.20	383.40	373.70	378.77	370.86	2.11	5.93	5.60	3.862	24.0	0.0	
25.11.2025	52.30	41.58	10.71	383.19	373.30	378.33	370.38	2.12	5.61	5.28	4.053	24.0	0.0	
26.11.2025	49.79	40.30	9.50	382.72	372.96	378.33	370.24	2.16	5.46	5.13	3.592	24.0	0.0	
27.11.2025	50.61	40.66	9.95	381.90	372.20	377.37	369.43	2.13	5.69	5.35	3.754	24.0	0.0	
28.11.2025	51.97	41.48	10.50	382.02	372.20	377.25	369.30	2.13	5.68	5.35	3.959	24.0	0.0	
29.11.2025	50.32	40.42	9.90	382.21	372.41	377.74	369.69	2.15	5.88	5.55	3.739	24.0	0.0	
30.11.2025	48.80	39.62	9.18	381.70	372.21	377.50	369.61	2.11	5.98	5.64	3.465	24.0	0.0	
Средние:	48.67	39.53	9.15	---	---	---	---	2.17	5.95	5.47	---	---	---	
Итого:	---	---	---	11606.52	11312.17	11479.48	11233.16	---	---	---	104.899	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.10.2025	300261.75	326437.51	294948.49	322508.65	0.00	3423.445	0.000	0.000	33119.0	2366.0
30.11.2025	311868.28	337749.67	306427.97	333741.81	0.00	3528.345	0.000	0.000	33839.0	2366.0
Итого:	11606.53	11312.17	11479.48	11233.16	0.00	104.899	0.000	0.000	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации