Отчет о суточных параметрах
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, КИМ ул, д. 7 (Население ПР (ООО УК "КОД"))
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 143497
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 374515	КТС-Б SN 31892г
Обратка:	ПРЭМ SN 373676	КТС-Б SN 31892х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.11.2025	42.67	35.15	7.52	368.38	370.09	-0.46	365.26	367.93	-0.73	-2.67	7.00	7.00	2.740	24.0	0.0	
02.11.2025	42.43	34.88	7.55	371.01	372.72	-0.46	367.89	370.56	-0.72	-2.67	7.00	7.00	2.769	24.0	0.0	
03.11.2025	46.66	36.98	9.68	371.66	372.96	-0.35	367.86	370.56	-0.73	-2.70	7.00	7.00	3.549	24.0	0.0	
04.11.2025	54.73	41.66	13.07	373.84	374.30	-0.12	368.64	371.24	-0.70	-2.60	7.00	7.00	4.809	24.0	0.0	
05.11.2025	50.22	39.47	10.75	371.38	372.33	-0.26	367.03	369.61	-0.70	-2.58	7.00	7.00	3.936	24.0	0.0	
06.11.2025	46.62	37.50	9.12	369.26	370.58	-0.36	365.54	368.15	-0.71	-2.61	7.00	7.00	3.326	24.0	0.0	
07.11.2025	43.97	35.99	7.98	368.70	370.23	-0.41	365.36	368.01	-0.72	-2.65	7.00	7.00	2.909	24.0	0.0	
08.11.2025	45.17	36.68	8.49	368.70	370.14	-0.39	365.17	367.79	-0.71	-2.62	7.00	7.00	3.095	24.0	0.0	
09.11.2025	49.41	39.08	10.33	369.36	370.43	-0.29	365.14	367.81	-0.73	-2.67	7.00	7.00	3.763	24.0	0.0	
10.11.2025	49.43	39.17	10.26	369.53	370.57	-0.28	365.32	367.93	-0.71	-2.61	7.00	7.00	3.740	24.0	0.0	
11.11.2025	50.64	39.77	10.87	369.71	370.59	-0.24	365.29	367.86	-0.70	-2.57	7.00	7.00	3.962	24.0	0.0	
12.11.2025	53.42	41.37	12.05	370.29	370.87	-0.16	365.39	367.95	-0.70	-2.56	7.00	7.00	4.391	24.0	0.0	
13.11.2025	52.38	40.85	11.53	370.19	370.91	-0.19	365.46	367.98	-0.69	-2.52	7.00	7.00	4.205	24.0	0.0	
14.11.2025	47.80	38.28	9.52	369.55	370.72	-0.32	365.62	368.16	-0.69	-2.54	7.00	7.00	3.473	24.0	0.0	
15.11.2025	46.27	37.43	8.84	369.19	370.50	-0.35	365.45	368.10	-0.72	-2.65	7.00	7.00	3.223	24.0	0.0	
16.11.2025	46.58	37.39	9.19	369.50	370.70	-0.32	365.78	368.30	-0.69	-2.52	7.00	7.00	3.354	24.0	0.0	
17.11.2025	50.45	39.51	10.94	370.09	370.94	-0.23	365.71	368.24	-0.69	-2.53	7.00	7.00	3.992	24.0	0.0	
18.11.2025	47.73	37.86	9.87	368.87	369.95	-0.29	364.93	367.46	-0.69	-2.53	7.00	7.00	3.592	24.0	0.0	
19.11.2025	48.96	38.70	10.26	367.98	368.94	-0.26	363.84	366.33	-0.68	-2.49	7.00	7.00	3.726	24.0	0.0	
20.11.2025	51.82	40.26	11.56	368.35	368.99	-0.17	363.74	366.16	-0.66	-2.42	7.00	7.00	4.194	24.0	0.0	
21.11.2025	54.04	41.58	12.46	368.72	369.16	-0.12	363.73	366.15	-0.66	-2.42	7.00	7.00	4.523	24.0	0.0	
22.11.2025	51.73	40.34	11.39	368.50	369.18	-0.18	363.93	366.39	-0.67	-2.46	7.00	7.00	4.133	24.0	0.0	
23.11.2025	51.83	40.46	11.37	368.48	369.17	-0.19	363.88	366.31	-0.67	-2.43	7.00	7.00	4.124	24.0	0.0	
24.11.2025	52.89	40.99	11.90	368.77	369.34	-0.15	363.98	366.42	-0.67	-2.44	7.00	7.00	4.321	24.0	0.0	
25.11.2025	50.46	39.75	10.71	368.48	369.31	-0.22	364.09	366.59	-0.68	-2.50	7.00	7.00	3.893	24.0	0.0	
26.11.2025	51.16	40.06	11.10	368.65	369.37	-0.20	364.14	366.59	-0.67	-2.45	7.00	7.00	4.036	24.0	0.0	
27.11.2025	52.60	40.89	11.71	368.92	369.49	-0.15	364.14	366.61	-0.68	-2.47	7.00	7.00	4.256	24.0	0.0	
28.11.2025	50.90	39.87	11.03	368.58	369.37	-0.21	364.14	366.68	-0.70	-2.54	7.00	7.00	4.007	24.0	0.0	
29.11.2025	49.38	39.11	10.27	368.39	369.29	-0.24	364.17	366.62	-0.67	-2.45	7.00	7.00	3.732	24.0	0.0	
30.11.2025	48.76	38.76	10.00	368.14	369.09	-0.26	364.04	366.45	-0.66	-2.41	7.00	7.00	3.629	24.0	0.0	
Средние:	49.37	38.99	10.38	---	---	-0.26	---	---	-0.69	---	7.00	7.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	11081.17	11110.23	---	10954.66	11030.94	---	-76.28	---	---	113.402	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.10.2025	169073.07	166608.67	166884.61	165351.99	1532.62	2020.561	18658.0	0.0
30.11.2025	180154.24	177718.90	177839.27	176382.93	1456.34	2133.963	19378.0	0.0
Итого:	11081.17	11110.23	10954.66	11030.94	-76.28	113.402	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, КИМ ул, д. 7 (Население ПР (ООО УК "КОД"))
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 143497
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C		м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01.11.2025	56.73	33.03	23.70	10.51	0.00	10.35	0.00	10.35	7.00	7.00	0.536	0.291	24.0	0.0	
02.11.2025	56.52	33.05	23.47	10.24	0.00	10.09	0.00	10.09	7.00	7.00	0.520	0.284	24.0	0.0	
03.11.2025	60.37	33.86	26.51	10.42	0.00	10.25	0.00	10.25	7.00	7.00	0.568	0.297	24.0	0.0	
04.11.2025	61.01	32.68	28.33	10.18	0.00	10.01	0.00	10.01	7.00	7.00	0.561	0.278	24.0	0.0	
05.11.2025	57.63	32.08	25.55	10.13	0.00	9.98	0.00	9.98	7.00	7.00	0.525	0.271	24.0	0.0	
06.11.2025	55.25	32.05	23.20	10.15	0.00	10.01	0.00	10.01	7.00	7.00	0.503	0.271	24.0	0.0	
07.11.2025	55.30	32.51	22.79	10.31	0.00	10.17	0.00	10.17	7.00	7.00	0.512	0.281	24.0	0.0	
08.11.2025	56.64	33.02	23.62	10.42	0.00	10.26	0.00	10.26	7.00	7.00	0.530	0.288	24.0	0.0	
09.11.2025	55.20	32.80	22.40	10.15	0.00	10.01	0.00	10.01	7.00	7.00	0.503	0.279	24.0	0.0	
10.11.2025	55.79	32.33	23.46	10.48	0.00	10.33	0.00	10.33	7.00	7.00	0.525	0.283	24.0	0.0	
11.11.2025	56.95	33.17	23.78	10.50	0.00	10.34	0.00	10.34	7.00	7.00	0.537	0.292	24.0	0.0	
12.11.2025	59.69	34.03	25.66	10.64	0.00	10.47	0.00	10.47	7.00	7.00	0.573	0.304	24.0	0.0	
13.11.2025	58.38	32.75	25.63	10.52	0.00	10.36	0.00	10.36	7.00	7.00	0.553	0.288	24.0	0.0	
14.11.2025	54.06	30.84	23.22	10.30	0.00	10.16	0.00	10.16	7.00	7.00	0.499	0.263	24.0	0.0	
15.11.2025	53.54	30.96	22.58	10.14	0.00	10.00	0.00	10.00	7.00	7.00	0.486	0.260	24.0	0.0	
16.11.2025	52.65	30.49	22.16	9.84	0.00	9.71	0.00	9.71	7.00	7.00	0.463	0.248	24.0	0.0	
17.11.2025	57.69	31.65	26.04	10.27	0.00	10.11	0.00	10.11	7.00	7.00	0.533	0.270	24.0	0.0	
18.11.2025	53.85	29.64	24.21	9.88	0.00	9.75	0.00	9.75	7.00	7.00	0.476	0.241	24.0	0.0	
19.11.2025	54.15	30.86	23.29	12.91	0.00	12.73	0.00	12.73	7.00	7.00	0.626	0.332	24.0	0.0	
20.11.2025	57.68	33.15	24.53	16.44	0.00	16.19	0.00	16.19	7.00	7.00	0.853	0.456	24.0	0.0	
21.11.2025	60.99	33.77	27.22	11.54	0.00	11.35	0.00	11.35	7.00	7.00	0.635	0.327	24.0	0.0	
22.11.2025	58.00	32.41	25.59	11.11	0.00	10.94	0.00	10.94	7.00	7.00	0.580	0.301	24.0	0.0	
23.11.2025	58.08	33.51	24.57	10.98	0.00	10.81	0.00	10.81	7.00	7.00	0.574	0.309	24.0	0.0	
24.11.2025	59.15	33.29	25.86	11.23	0.00	11.04	0.00	11.04	7.00	7.00	0.598	0.313	24.0	0.0	
25.11.2025	56.29	32.00	24.29	10.72	0.00	10.56	0.00	10.56	7.00	7.00	0.542	0.286	24.0	0.0	
26.11.2025	56.81	32.54	24.27	10.70	0.00	10.54	0.00	10.54	7.00	7.00	0.546	0.291	24.0	0.0	
27.11.2025	59.59	33.62	25.97	10.84	0.00	10.67	0.00	10.67	7.00	7.00	0.583	0.306	24.0	0.0	
28.11.2025	57.10	32.24	24.86	10.64	0.00	10.48	0.00	10.48	7.00	7.00	0.546	0.286	24.0	0.0	
29.11.2025	55.37	32.15	23.22	10.57	0.00	10.42	0.00	10.42	7.00	7.00	0.525	0.284	24.0	0.0	
30.11.2025	54.73	31.98	22.75	10.22	0.00	10.08	0.00	10.08	7.00	7.00	0.502	0.273	24.0	0.0	
Средние:	56.84	32.42	24.42	---	---	---	---	---	7.00	7.00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	322.96	0.00	318.14	0.00	318.14	---	---	16.512	8.753	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
31.10.2025	3148.05	36485.75	3101.31	0.02	3101.29	160.735	87.287	18058.0	600.0
30.11.2025	3471.01	36485.75	3419.46	0.02	3419.44	177.247	96.040	18778.0	600.0
Итого:	322.96	0.00	318.14	0.00	318.14	16.512	8.753	720.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____