Отчет о суточных параметрах
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Лянгасова ул, д. 67А (ООО "УК "КОД")
Прибор: Карат-30Х Заводской номер: 01883917
Точка измерения: Подсистема 1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик давления:	Датчик температуры:
Подача:	КАРАТ-551 SN 40210118	Коммуналец СДВ-И SN a540364	КТПТР-01 SN 10921
Обратка:	КАРАТ-551 SN 40205818	Коммуналец СДВ-И SN a540363	КТПТР-01 SN 10921a

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	P1	P2	%	Q1	Траб	NS	igNSCode
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	кгс/см2	кгс/см2	т	Гкал	ч		
01.11.2025	49.86	44.73	5.14	245.867	243.277	243.120	241.120	12.21	11.96	0.83	1.249	24.0	*	НС Tmin
02.11.2025	50.20	44.87	5.33	244.874	241.540	242.102	239.383	12.21	11.96	1.13	1.291	24.0	*	НС Tmin
03.11.2025	57.42	50.39	7.03	244.337	241.702	240.705	238.936	12.24	11.90	0.74	1.692	24.0	*	НС Tmin
04.11.2025	58.39	51.23	7.17	243.841	241.899	240.092	239.038	12.36	11.96	0.44	1.721	24.0	*	НС Tmin
05.11.2025	51.69	46.00	5.69	243.234	240.003	240.309	237.742	12.39	12.06	1.07	1.366	24.0	*	НС Tmin
06.11.2025	48.39	43.47	4.92	242.866	238.423	240.321	236.437	12.29	12.02	1.63	1.181	24.0	*	НС Tmin
07.11.2025	45.77	41.39	4.38	242.902	237.867	240.643	236.097	12.30	12.04	1.91	1.053	24.0	*	НС Tmin
08.11.2025	46.90	42.26	4.64	242.908	238.003	240.525	236.144	12.25	12.01	1.84	1.116	24.0	*	НС Tmin
09.11.2025	52.28	46.42	5.86	242.842	237.740	239.850	235.456	12.26	11.96	1.85	1.405	24.0	*	НС Tmin
10.11.2025	50.95	45.49	5.46	242.764	236.985	239.929	234.807	12.32	12.01	2.16	1.310	24.0	*	НС Tmin
11.11.2025	52.45	46.54	5.91	243.557	237.850	240.539	235.555	12.26	11.97	2.09	1.422	24.0	*	НС Tmin
12.11.2025	53.85	47.60	6.26	243.370	237.351	240.189	234.944	12.28	11.95	2.21	1.504	24.0	*	НС Tmin
13.11.2025	54.82	48.40	6.42	243.269	236.332	239.973	233.849	12.30	11.96	2.58	1.542	24.0	*	НС Tmin
14.11.2025	49.49	44.09	5.40	230.226	224.022	227.677	222.084	12.44	12.11	2.49	1.233	24.0	*	min; НС T
15.11.2025	46.65	41.49	5.16	216.892	211.948	214.790	210.363	12.41	12.13	2.08	1.108	24.0	*	НС Tmin
16.11.2025	52.98	46.19	6.79	217.892	213.518	215.127	211.484	12.38	12.06	1.71	1.460	24.0		Ok
17.11.2025	56.59	49.05	7.54	215.354	211.065	212.245	208.784	12.38	12.03	1.64	1.602	24.0	*	НС Tmin
18.11.2025	52.53	45.97	6.56	213.069	208.880	210.419	206.916	12.50	12.13	1.68	1.380	24.0		Ok
19.11.2025	47.25	41.79	5.46	209.931	206.386	207.825	204.804	12.47	12.16	1.46	1.138	24.0	*	min; НС T
20.11.2025	52.74	46.12	6.62	217.896	214.678	215.168	212.647	12.36	12.04	1.18	1.423	24.0	*	НС Tmin
21.11.2025	56.36	48.70	7.66	212.106	209.692	209.070	207.461	12.32	11.99	0.77	1.602	24.0		Ok
22.11.2025	53.39	46.61	6.78	212.181	209.861	209.455	207.827	12.38	12.05	0.78	1.421	24.0		Ok
23.11.2025	51.68	45.24	6.45	211.829	209.555	209.285	207.651	12.30	12.03	0.78	1.349	24.0		Ok
24.11.2025	54.76	47.56	7.21	211.723	209.438	208.862	207.320	12.31	11.99	0.74	1.505	24.0		Ok
25.11.2025	50.96	44.78	6.18	211.786	209.357	209.310	207.496	12.40	12.08	0.87	1.293	24.0	*	НС Tmin
26.11.2025	52.78	46.11	6.67	212.844	210.550	210.171	208.561	12.32	12.01	0.77	1.402	24.0	*	НС Tmin
27.11.2025	53.59	46.70	6.89	213.986	211.870	211.217	209.808	12.31	12.00	0.67	1.454	24.0		Ok
28.11.2025	53.46	46.65	6.81	213.810	211.870	211.058	209.815	12.37	12.03	0.59	1.437	24.0		Ok
29.11.2025	51.87	45.49	6.37	213.642	211.648	211.056	209.701	12.29	12.00	0.64	1.345	24.0	*	НС Tmin
30.11.2025	50.38	44.40	5.98	213.545	211.478	211.109	209.633	12.28	12.00	0.70	1.263	24.0	*	НС Tmin
Средние:	52.01	45.86	6.16	---	---	---	---	12.33	12.02	1.33	---	---		
Итого:	---	---	---	6815.343	6704.787	6732.141	6641.864	---	---	---	41.268	720.0		

Дата	V1	V2	M1	M2	Q1	Траб
	м3	м3	т	т	Гкал	ч
31.10.2025	53822.180	52761.600	53076.770	52171.490	302.279	13105.3
30.11.2025	60637.530	59466.390	59808.910	58813.360	343.548	13825.3
Итого:	6815.350	6704.790	6732.140	6641.870	41.268	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации