Отчет о суточных параметрах
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Свободы ул, д. 13 (ООО УК "КОД")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 18059894
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик давления:	Датчик температуры:
Подача:	Питерфлоу РС SN 138134	Коммуналец СДВ-И SN 519645	КТПТР-01 SN 7524А
Обратка:	Питерфлоу РС SN 138159	Коммуналец СДВ-И SN 519646	КТПТР-01 SN 7524

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	tx	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	°C	
01.11.2025	47.65	39.95	7.70	432.73	430.60	428.21	427.51	0.16	5.96	4.74	3.304	24.0	0.0	0.00	
02.11.2025	47.65	39.87	7.78	432.55	430.41	428.01	427.31	0.16	5.32	4.11	3.338	24.0	0.0	0.00	
03.11.2025	49.88	41.07	8.81	432.71	430.45	427.72	427.15	0.13	5.31	4.10	3.778	24.0	0.0	0.00	
04.11.2025	57.12	45.51	11.61	433.68	430.63	427.15	426.51	0.15	5.19	3.99	4.969	24.0	0.0	0.00	
05.11.2025	53.79	43.58	10.21	433.34	430.56	427.53	426.81	0.17	5.19	3.99	4.374	24.0	0.0	0.00	
06.11.2025	47.36	39.49	7.87	432.60	430.54	428.13	427.55	0.14	5.32	4.11	3.377	24.0	0.0	0.00	
07.11.2025	45.38	38.31	7.07	432.37	430.54	428.26	427.73	0.12	5.06	3.84	3.035	24.0	0.0	0.00	
08.11.2025	44.89	37.99	6.90	432.49	430.51	428.48	427.73	0.18	5.11	3.90	2.966	24.0	0.0	0.00	
09.11.2025	47.74	39.81	7.93	432.87	430.57	428.30	427.48	0.19	5.16	3.95	3.403	24.0	0.0	0.00	
10.11.2025	50.33	41.49	8.84	432.99	430.66	427.92	427.28	0.15	5.04	3.83	3.790	24.0	0.0	0.00	
11.11.2025	51.10	41.95	9.16	432.96	430.68	427.70	427.22	0.11	5.12	3.91	3.924	24.0	0.0	0.00	
12.11.2025	53.72	43.53	10.19	433.33	430.79	427.53	427.06	0.11	4.75	3.54	4.363	24.0	0.0	0.00	
13.11.2025	54.18	43.76	10.42	433.46	430.84	427.58	427.04	0.13	5.36	4.16	4.463	24.0	0.0	0.00	
14.11.2025	51.30	42.03	9.27	433.20	430.77	427.92	427.32	0.14	5.54	4.33	3.974	24.0	0.0	0.00	
15.11.2025	46.02	38.71	7.32	432.59	430.64	428.38	427.77	0.14	5.53	4.32	3.141	24.0	0.0	0.00	
16.11.2025	49.30	40.70	8.60	432.91	430.72	428.05	427.49	0.13	5.56	4.35	3.688	24.0	0.0	0.00	
17.11.2025	56.58	45.17	11.41	434.18	431.03	427.75	426.96	0.19	5.51	4.30	4.890	24.0	0.0	0.00	
18.11.2025	52.00	42.53	9.47	436.70	434.33	431.22	430.74	0.11	5.79	4.56	4.092	24.0	0.0	0.00	
19.11.2025	48.23	40.11	8.13	436.07	433.56	431.42	430.45	0.23	6.03	4.79	3.513	24.0	0.0	0.00	
20.11.2025	50.59	41.40	9.19	436.70	434.30	431.55	430.90	0.15	6.07	4.84	3.974	24.0	0.0	0.00	
21.11.2025	54.11	43.64	10.47	437.24	434.31	431.32	430.52	0.19	5.83	4.60	4.525	24.0	0.0	0.00	
22.11.2025	53.95	43.59	10.36	437.13	434.20	431.24	430.43	0.19	5.79	4.56	4.478	24.0	0.0	0.00	
23.11.2025	52.54	42.78	9.76	436.72	434.23	431.13	430.61	0.12	5.85	4.62	4.217	24.0	0.0	0.00	
24.11.2025	53.09	43.16	9.93	436.67	434.22	431.00	430.52	0.11	5.85	4.62	4.288	24.0	0.0	0.00	
25.11.2025	52.62	42.86	9.76	436.55	434.09	430.96	430.45	0.12	5.76	4.53	4.214	24.0	0.0	0.00	
26.11.2025	50.79	41.66	9.14	436.35	434.22	431.16	430.81	0.08	5.93	4.70	3.947	24.0	0.0	0.00	
27.11.2025	53.65	43.46	10.19	436.86	434.41	431.07	430.66	0.10	5.73	4.50	4.401	24.0	0.0	0.00	
28.11.2025	53.17	43.12	10.05	436.80	434.35	431.08	430.66	0.10	5.55	4.32	4.342	24.0	0.0	0.00	
29.11.2025	51.31	42.08	9.23	436.66	434.37	431.32	430.84	0.11	4.89	3.66	3.990	24.0	0.0	0.00	
30.11.2025	48.53	40.25	8.28	436.36	434.34	431.61	431.16	0.10	5.01	3.78	3.582	24.0	0.0	0.00	
Средние:	50.95	41.78	9.17	---	---	---	---	0.14	5.47	4.25	---	---	---	0.00	
Итого:	---	---	---	13037.72	12965.87	12880.70	12862.66	---	---	---	118.340	720.0	0.0	---	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.10.2025	635409.56	639806.05	624664.26	632413.11	0.00	6977.664	0.000	0.000	58572.0	1781.0
30.11.2025	648447.28	652771.93	637544.96	645275.77	0.00	7096.004	0.000	0.000	59292.0	1781.0
Итого:	13037.72	12965.87	12880.70	12862.66	0.00	118.340	0.000	0.000	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Свободы ул, д. 13 (ООО УК "КОД")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 18059894
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 2)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	dM	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	tx	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	°C	
01.11.2025	60.95	46.45	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.77	6.53	0.000	24.0	0.0	5.00	
02.11.2025	60.84	46.20	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.63	6.52	0.000	24.0	0.0	5.00	
03.11.2025	60.92	45.93	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.62	6.51	0.000	24.0	0.0	5.00	
04.11.2025	60.83	46.01	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.51	6.51	0.000	24.0	0.0	5.00	
05.11.2025	60.93	45.76	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40	6.51	0.000	24.0	0.0	5.00	
06.11.2025	60.84	45.91	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.46	6.52	0.000	24.0	0.0	5.00	
07.11.2025	60.92	46.15	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.61	6.52	0.000	24.0	0.0	5.00	
08.11.2025	60.99	45.99	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.54	6.52	0.000	24.0	0.0	5.00	
09.11.2025	60.92	46.05	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.74	6.52	0.000	24.0	0.0	5.00	
10.11.2025	61.09	45.81	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.44	6.50	0.000	24.0	0.0	5.00	
11.11.2025	61.03	45.96	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.36	6.52	0.000	24.0	0.0	5.00	
12.11.2025	60.79	45.65	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.45	6.52	0.000	24.0	0.0	5.00	
13.11.2025	62.39	46.57	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.95	6.52	0.000	24.0	0.0	5.00	
14.11.2025	60.86	45.87	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50	6.52	0.000	24.0	0.0	5.00	
15.11.2025	60.99	46.15	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.61	6.52	0.000	24.0	0.0	5.00	
16.11.2025	60.79	45.69	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.34	6.52	0.000	24.0	0.0	5.00	
17.11.2025	60.82	45.21	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.62	6.50	0.000	24.0	0.0	5.00	
18.11.2025	54.38	42.45	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80	5.96	0.000	24.0	0.0	5.00	
19.11.2025	60.78	45.04	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.85	6.50	0.000	24.0	0.0	5.00	
20.11.2025	60.42	45.02	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.70	6.51	0.000	24.0	0.0	5.00	
21.11.2025	60.59	45.19	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90	6.51	0.000	24.0	0.0	5.00	
22.11.2025	60.53	45.36	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.93	6.52	0.000	24.0	0.0	5.00	
23.11.2025	60.53	45.17	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.54	6.50	0.000	24.0	0.0	5.00	
24.11.2025	59.95	44.51	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.47	6.48	0.000	24.0	0.0	5.00	
25.11.2025	60.90	45.72	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.04	6.51	0.000	24.0	0.0	5.00	
26.11.2025	60.49	45.17	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50	6.50	0.000	24.0	0.0	5.00	
27.11.2025	60.45	45.04	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.61	6.51	0.000	24.0	0.0	5.00	
28.11.2025	60.49	45.22	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.86	6.51	0.000	24.0	0.0	5.00	
29.11.2025	60.59	45.50	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.54	6.51	0.000	24.0	0.0	5.00	
30.11.2025	60.55	45.38	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.59	6.50	0.000	24.0	0.0	5.00	
Средние:	60.59	45.54	15.05	---	---	---	---	---	6.60	6.49	---	---	---	5.00	
Итого:	---	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.000	720.0	0.0	---	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.10.2025	116569.27	105422.14	114411.67	104132.83	10278.84	2429.879	0.000	0.000	58193.0	2160.0
30.11.2025	116569.27	105422.14	114411.67	104132.83	10278.84	2429.879	0.000	0.000	58913.0	2160.0
Итого:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	720.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____