Отчет о суточных параметрах
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Сигаева ул, д. 2 (МКД)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00276301
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.11.2025	63.70	40.47	23.23	229.81	230.72	-0.40	225.55	228.93	-1.49	-3.38	6.00	5.00	5.234	24.0	0.0	
02.11.2025	63.85	40.59	23.26	235.74	236.53	-0.33	231.38	234.69	-1.42	-3.31	6.00	5.00	5.378	24.0	0.0	
03.11.2025	65.22	43.97	21.25	326.14	327.90	-0.54	319.84	324.94	-1.58	-5.10	6.00	5.00	6.794	24.0	0.0	
04.11.2025	66.11	46.08	20.03	367.55	369.77	-0.60	360.27	366.04	-1.59	-5.77	6.00	5.00	7.214	24.0	0.0	
05.11.2025	64.70	40.33	24.37	166.16	167.03	-0.52	162.99	165.72	-1.66	-2.73	6.00	5.00	3.968	24.0	0.0	*
06.11.2025	61.64	39.23	22.41	224.74	225.42	-0.30	220.83	223.75	-1.31	-2.92	6.00	5.00	4.942	24.0	0.0	
07.11.2025	60.67	37.08	23.59	179.40	180.06	-0.37	176.36	178.91	-1.44	-2.55	6.00	5.00	4.157	24.0	0.0	
08.11.2025	60.89	38.31	22.58	213.00	213.71	-0.33	209.37	212.23	-1.36	-2.86	6.00	5.00	4.724	24.0	0.0	
09.11.2025	61.84	40.50	21.34	255.84	257.09	-0.49	251.36	255.10	-1.48	-3.74	6.00	5.00	5.360	24.0	0.0	
10.11.2025	62.36	40.50	21.86	258.11	259.05	-0.36	253.53	257.03	-1.37	-3.50	6.00	5.00	5.539	24.0	0.0	
11.11.2025	62.74	42.09	20.65	292.94	294.51	-0.53	287.68	292.07	-1.51	-4.39	6.00	5.00	5.936	24.0	0.0	
12.11.2025	63.42	42.61	20.81	310.31	311.72	-0.45	304.63	309.04	-1.44	-4.41	6.00	5.00	6.334	24.0	0.0	
13.11.2025	62.64	42.57	20.07	311.39	313.19	-0.58	305.77	310.50	-1.54	-4.73	6.00	5.00	6.130	24.0	0.0	
14.11.2025	64.76	39.13	25.63	190.66	190.94	-0.15	187.02	189.56	-1.35	-2.54	6.00	5.00	4.790	24.0	0.0	
15.11.2025	63.82	37.31	26.51	173.86	174.29	-0.25	170.63	173.15	-1.47	-2.52	6.00	5.00	4.518	24.0	0.0	
16.11.2025	64.97	42.24	22.73	270.58	271.57	-0.37	265.38	269.28	-1.46	-3.90	6.00	5.00	6.027	24.0	0.0	
17.11.2025	65.40	43.96	21.44	316.44	318.00	-0.49	310.28	315.08	-1.54	-4.80	6.00	5.00	6.647	24.0	0.0	
18.11.2025	66.03	41.33	24.70	230.44	230.99	-0.24	225.91	229.10	-1.40	-3.19	6.00	5.00	5.579	24.0	0.0	
19.11.2025	64.82	38.85	25.97	192.78	193.33	-0.28	189.06	191.97	-1.53	-2.91	6.00	5.00	4.906	24.0	0.0	
20.11.2025	65.29	41.58	23.71	253.38	254.23	-0.33	248.46	252.15	-1.47	-3.69	6.00	5.00	5.887	24.0	0.0	
21.11.2025	65.98	43.41	22.57	294.98	296.39	-0.48	289.16	293.73	-1.57	-4.57	6.00	5.00	6.521	24.0	0.0	
22.11.2025	65.43	41.52	23.91	245.75	246.57	-0.33	241.02	244.57	-1.46	-3.55	6.00	5.00	5.755	24.0	0.0	
23.11.2025	64.87	41.49	23.38	254.88	255.93	-0.41	250.01	253.85	-1.52	-3.84	6.00	5.00	5.840	24.0	0.0	
24.11.2025	65.66	42.47	23.19	271.11	272.12	-0.37	265.82	269.82	-1.49	-4.00	6.00	5.00	6.162	24.0	0.0	
25.11.2025	65.15	40.80	24.35	234.60	235.55	-0.40	230.07	233.68	-1.56	-3.61	6.00	5.00	5.598	24.0	0.0	
26.11.2025	65.18	41.07	24.11	239.73	240.55	-0.34	235.09	238.64	-1.50	-3.55	6.00	5.00	5.662	24.0	0.0	
27.11.2025	65.44	42.50	22.94	270.39	271.65	-0.46	265.13	269.31	-1.56	-4.18	6.00	5.00	6.077	24.0	0.0	
28.11.2025	65.18	41.49	23.69	252.22	253.08	-0.34	247.34	251.03	-1.48	-3.69	6.00	5.00	5.853	24.0	0.0	
29.11.2025	64.96	40.63	24.33	232.72	233.55	-0.36	228.27	231.73	-1.50	-3.46	6.00	5.00	5.549	24.0	0.0	
30.11.2025	64.51	39.94	24.57	211.51	212.03	-0.25	207.53	210.45	-1.40	-2.92	6.00	5.00	5.096	24.0	0.0	
Средние:	64.24	41.14	23.11	---	---	-0.39	---	---	-1.48	---	6.00	5.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	7507.16	7537.47	---	7365.74	7476.05	---	-110.31	---	---	168.177	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.10.2025	8888.25	8943.03	8732.06	8863.75	-131.69	165.865	800.0	2162.0
30.11.2025	16395.41	16480.50	16097.80	16339.80	-242.00	334.042	1520.0	2162.0
Итого:	7507.16	7537.47	7365.74	7476.05	-110.31	168.177	720.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Сигаева ул, д. 2 (МКД)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00276301
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C		м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01.11.2025	143.00	132.15	10.85	235.76	207.45	12.77	9.20	8.05	13.33	1.15	5.00	4.00	0.249	0.147	1.0	23.0	*
02.11.2025	---	78.88	---	234.38	207.16	12.33	---	---		---	5.00	4.00	---	---	0.0	24.0	*
03.11.2025	---	99.32	---	234.60	207.34	12.34	---	---		---	5.00	4.00	---	---	0.0	24.0	*
04.11.2025	---	72.90	---	214.48	180.13	17.41	---	---		---	5.00	4.00	---	---	0.0	24.0	*
05.11.2025	80.21	60.57	19.64	170.78	147.27	14.78	---	---		---	5.00	4.00	---	---	0.0	24.0	*
06.11.2025	---	---	---	234.80	206.08	13.03	---	---		---	5.00	4.00	---	---	0.0	24.0	*
07.11.2025	89.44	---	---	231.94	205.06	12.30	---	---		---	5.00	4.00	---	---	0.0	24.0	*
08.11.2025	74.27	---	---	232.38	204.38	12.82	---	---		---	5.00	4.00	---	---	0.0	24.0	*
09.11.2025	128.85	---	---	238.03	202.45	16.16	---	---		---	5.00	4.00	---	---	0.0	24.0	*
10.11.2025	102.45	---	---	231.40	203.88	12.64	---	---		---	5.00	4.00	---	---	0.0	24.0	*
11.11.2025	76.96	---	---	231.26	203.14	12.95	---	---		---	5.00	4.00	---	---	0.0	24.0	*
12.11.2025	55.52	---	---	222.17	194.46	13.30	---	---		---	5.00	4.00	---	---	0.0	24.0	*
13.11.2025	75.57	---	---	204.91	176.44	14.93	---	---		---	5.00	4.00	---	---	0.0	24.0	*
14.11.2025	105.30	---	---	175.83	150.10	15.79	---	---		---	5.00	4.00	---	---	0.0	24.0	*
15.11.2025	97.75	---	---	176.15	148.63	16.95	---	---		---	5.00	4.00	---	---	0.0	24.0	*
16.11.2025	---	24.96	---	180.03	146.64	20.44	---	---		---	5.00	4.00	---	---	0.0	24.0	*
17.11.2025	---	58.79	---	174.50	147.99	16.44	---	---		---	5.00	4.00	---	---	0.0	24.0	*
18.11.2025	---	112.16	---	174.27	147.39	16.71	---	---		---	5.00	4.00	---	---	0.0	24.0	*
19.11.2025	43.39	75.73	-32.34	174.11	147.04	16.86	30.54	23.23	27.19	7.31	5.00	4.00	-0.459	0.505	4.0	20.0	*
20.11.2025	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	---	
21.11.2025	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	---	
22.11.2025	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	---	
23.11.2025	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	---	
24.11.2025	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	---	
25.11.2025	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	---	
26.11.2025	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	---	
27.11.2025	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	---	
28.11.2025	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	---	
29.11.2025	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	---	
30.11.2025	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	---	
Средние:	89.39	79.50	-0.62	---	---	14.79	---	---	20.26	---	5.00	4.00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	3971.78	3433.03	---	39.74	31.28	---	8.46	---	---	-0.210	0.652	5.0	451.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
31.10.2025	6972.53	6022.62	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.0	2962.0
19.11.2025	10944.31	9455.65	39.74	31.28	8.46	-0.210	0.652	5.0	3413.0
Итого:	3971.78	3433.03	39.74	31.28	8.46	-0.210	0.652	5.0	451.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____