Отчет о суточных параметрах
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Сигаева ул, д. 8 (МКД)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00123875
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Открытая система теплоснабжения, измерение расхода в трех трубопроводах (Схема 1)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.11.2025	68.31	36.87	31.44	62.41	56.39	0.00	10.13	61.04	56.13	8.38	4.91	6.00	5.50	1.915	24.0	0.0	*
02.11.2025	68.28	36.29	31.99	62.07	56.17	0.00	9.98	60.40	56.29	7.04	4.11	6.00	5.50	1.929	24.0	0.0	*
03.11.2025	68.34	35.22	33.12	59.90	54.16	0.00	10.06	58.48	54.10	7.78	4.38	6.00	5.50	1.932	24.0	0.0	*
04.11.2025	68.61	34.43	34.18	59.52	53.81	0.00	10.08	58.10	53.76	7.76	4.34	6.00	5.50	1.982	24.0	0.0	*
05.11.2025	69.73	40.22	29.51	97.67	89.67	0.00	8.54	93.03	91.38	1.79	1.65	6.00	5.50	2.750	24.0	0.0	*
06.11.2025	70.05	46.87	23.18	166.40	154.55	0.00	7.38	157.77	157.77	0.00	0.00	6.00	5.50	3.658	24.0	0.0	
07.11.2025	70.25	49.86	20.39	207.97	193.81	0.00	7.05	197.41	197.41	0.00	0.00	6.00	5.50	4.026	24.0	0.0	
08.11.2025	69.99	50.10	19.89	207.25	193.06	0.00	7.09	196.67	196.67	0.00	0.00	6.00	5.50	3.909	24.0	0.0	
09.11.2025	69.96	49.77	20.19	204.25	189.95	0.00	7.26	193.74	193.74	0.00	0.00	6.00	5.50	3.909	24.0	0.0	
10.11.2025	70.58	50.16	20.42	205.55	191.03	0.00	7.32	194.83	194.83	0.00	0.00	6.00	5.50	3.978	24.0	0.0	
11.11.2025	70.33	49.95	20.38	204.49	189.73	0.00	7.49	193.67	193.67	0.00	0.00	6.00	5.50	3.945	24.0	0.0	
12.11.2025	69.91	49.37	20.54	202.63	187.33	0.00	7.85	191.64	191.64	0.00	0.00	6.00	5.50	3.934	24.0	0.0	
13.11.2025	68.05	48.08	19.97	198.08	182.51	0.00	8.18	188.11	186.25	0.99	1.86	6.00	5.50	3.750	24.0	0.0	*
14.11.2025	70.67	50.03	20.64	205.10	188.84	0.00	8.26	193.50	193.50	0.00	0.00	6.00	5.50	3.990	24.0	0.0	
15.11.2025	70.10	50.23	19.87	207.57	190.41	0.00	8.62	195.53	195.53	0.00	0.00	6.00	5.50	3.882	24.0	0.0	
16.11.2025	69.96	49.79	20.17	203.74	186.31	0.00	8.94	193.60	189.73	2.02	3.87	6.00	5.50	3.901	24.0	0.0	*
17.11.2025	68.91	48.22	20.69	185.81	169.59	0.00	9.13	178.98	170.50	4.85	8.48	6.00	5.50	3.699	24.0	0.0	*
18.11.2025	70.86	48.87	21.99	130.26	118.31	0.00	9.61	127.33	116.95	8.50	10.38	6.00	5.50	2.804	24.0	0.0	*
19.11.2025	71.03	52.79	18.24	263.65	239.61	0.00	9.55	257.70	236.46	8.60	21.24	6.00	5.50	4.698	24.0	0.0	*
20.11.2025	70.27	51.93	18.34	193.69	176.91	0.00	9.06	186.07	177.97	4.45	8.10	6.00	5.50	3.418	24.0	0.0	*
21.11.2025	71.08	54.34	16.74	299.31	274.33	0.00	8.71	284.34	278.67	2.01	5.67	6.00	5.50	4.758	24.0	0.0	*
22.11.2025	70.77	54.47	16.30	300.75	276.35	0.00	8.46	283.20	283.20	0.00	0.00	6.00	5.50	4.614	24.0	0.0	
23.11.2025	70.61	54.57	16.04	302.72	277.72	0.00	8.61	285.83	283.90	0.68	1.93	6.00	5.50	4.586	24.0	0.0	*
24.11.2025	70.08	54.13	15.95	120.99	111.07	0.00	8.55	114.00	113.83	0.15	0.17	6.00	5.50	1.821	24.0	0.0	*
25.11.2025	71.17	53.82	17.35	203.95	187.72	0.00	8.29	192.08	192.36	-0.15	-0.28	6.00	5.50	3.325	24.0	0.0	*
26.11.2025	71.31	55.52	15.79	322.31	296.66	0.00	8.29	303.61	303.61	0.00	0.00	6.00	5.50	4.794	24.0	0.0	
27.11.2025	71.21	55.58	15.63	320.56	294.80	0.00	8.37	301.86	301.86	0.00	0.00	6.00	5.50	4.720	24.0	0.0	
28.11.2025	70.91	55.36	15.55	319.15	293.19	0.00	8.48	300.44	300.44	0.00	0.00	6.00	5.50	4.674	24.0	0.0	
29.11.2025	70.74	55.40	15.34	320.23	294.04	0.00	8.53	301.91	300.92	0.33	0.99	6.00	5.50	4.635	24.0	0.0	*
30.11.2025	70.71	55.46	15.25	320.12	293.17	0.00	8.79	306.50	295.38	3.70	11.12	6.00	5.50	4.675	24.0	0.0	*
Средние:	70.09	49.26	20.84	---	---	---	8.56	---	---	2.30	---	6.00	5.50	---	---	---	
Итого:	---	---	---	6158.10	5661.20	0.00	---	5851.37	5758.45	---	92.92	---	---	110.611	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.10.2025	22503.75	21215.99	0.00	21533.24	21421.12	112.12	457.446	6767.0	5.0
30.11.2025	28661.85	26877.19	0.00	27384.61	27179.57	205.04	568.057	7487.0	5.0
Итого:	6158.10	5661.20	0.00	5851.37	5758.45	92.92	110.611	720.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Сигаева ул, д. 8 (МКД)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00123875
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C		м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01.11.2025	54.11	46.10	8.01	60.72	45.53	59.89	45.07	14.82	5.00	5.00	1.088	0.610	24.0	0.0	
02.11.2025	54.15	45.88	8.27	60.42	45.50	59.59	45.05	14.55	5.00	5.00	1.087	0.597	24.0	0.0	
03.11.2025	54.49	45.78	8.71	61.02	45.42	60.18	44.97	15.21	5.00	5.00	1.143	0.625	24.0	0.0	
04.11.2025	54.67	45.21	9.46	59.72	38.97	58.88	38.60	20.29	5.00	5.00	1.372	0.803	24.0	0.0	
05.11.2025	51.77	42.85	8.92	40.73	27.69	40.21	27.45	12.77	5.00	5.00	0.841	0.487	24.0	0.0	
06.11.2025	53.48	46.09	7.39	56.36	39.61	55.61	39.22	16.40	5.00	5.00	1.084	0.669	24.0	0.0	
07.11.2025	53.25	45.31	7.94	62.30	46.59	61.47	46.14	15.34	5.00	5.00	1.105	0.620	24.0	0.0	
08.11.2025	53.29	45.54	7.75	62.52	46.38	61.69	45.93	15.76	5.00	5.00	1.116	0.643	24.0	0.0	
09.11.2025	53.44	45.79	7.65	63.99	46.19	63.14	45.73	17.40	5.00	5.00	1.192	0.708	24.0	0.0	
10.11.2025	54.24	46.22	8.02	61.75	46.71	60.90	46.24	14.66	5.00	5.00	1.092	0.604	24.0	0.0	
11.11.2025	54.49	46.49	8.00	63.44	46.70	62.56	46.23	16.33	5.00	5.00	1.177	0.677	24.0	0.0	
12.11.2025	54.71	46.83	7.88	58.29	41.83	57.47	41.40	16.07	5.00	5.00	1.125	0.676	24.0	0.0	
13.11.2025	54.78	46.31	8.47	57.44	38.69	56.64	38.30	18.34	5.00	5.00	1.237	0.739	24.0	0.0	
14.11.2025	56.09	45.41	10.68	49.65	34.01	48.92	33.68	15.24	5.00	5.00	1.138	0.618	24.0	0.0	
15.11.2025	55.74	45.33	10.41	50.36	33.71	49.64	33.39	16.25	5.00	5.00	1.171	0.660	24.0	0.0	
16.11.2025	55.87	45.45	10.42	53.77	33.30	52.99	32.97	20.02	5.00	5.00	1.361	0.815	24.0	0.0	
17.11.2025	55.99	45.26	10.73	49.47	34.10	48.75	33.77	14.98	5.00	5.00	1.125	0.607	24.0	0.0	
18.11.2025	56.77	45.69	11.08	51.03	34.05	50.26	33.71	16.55	5.00	5.00	1.229	0.677	24.0	0.0	
19.11.2025	56.26	45.57	10.69	50.36	34.23	49.62	33.89	15.73	5.00	5.00	1.167	0.640	24.0	0.0	
20.11.2025	56.29	45.45	10.84	51.47	34.13	50.71	33.79	16.92	5.00	5.00	1.233	0.688	24.0	0.0	
21.11.2025	56.68	45.75	10.93	49.27	34.48	48.53	34.14	14.39	5.00	5.00	1.116	0.588	24.0	0.0	
22.11.2025	56.51	45.75	10.76	51.02	34.15	50.27	33.82	16.45	5.00	5.00	1.210	0.677	24.0	0.0	
23.11.2025	55.80	45.55	10.25	53.64	33.90	52.86	33.57	19.30	5.00	5.00	1.323	0.788	24.0	0.0	
24.11.2025	56.74	45.75	10.99	49.60	34.62	48.86	34.28	14.58	5.00	5.00	1.130	0.598	24.0	0.0	
25.11.2025	57.00	46.92	10.08	56.84	40.21	55.99	39.79	16.20	5.00	5.00	1.242	0.686	24.0	0.0	
26.11.2025	57.93	48.74	9.19	62.44	47.05	61.47	46.52	14.95	5.00	5.00	1.218	0.654	24.0	0.0	
27.11.2025	58.12	48.96	9.16	61.18	46.60	60.23	46.08	14.15	5.00	5.00	1.173	0.622	24.0	0.0	
28.11.2025	57.94	48.88	9.06	61.17	46.85	60.22	46.32	13.90	5.00	5.00	1.155	0.610	24.0	0.0	
29.11.2025	57.92	49.05	8.87	62.13	46.84	61.16	46.31	14.85	5.00	5.00	1.196	0.654	24.0	0.0	
30.11.2025	57.31	48.64	8.67	64.17	46.72	63.19	46.20	16.99	5.00	5.00	1.289	0.740	24.0	0.0	
Средние:	55.53	46.22	9.31	---	---	---	---	---	5.00	5.00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1696.25	1204.77	1671.89	1192.54	479.35	---	---	35.133	19.781	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
31.10.2025	16519.71	12440.11	16281.46	12308.04	3973.43	302.068	167.915	6767.0	5.0
30.11.2025	18215.96	13644.88	17953.35	13500.58	4452.78	337.201	187.696	7487.0	5.0
Итого:	1696.25	1204.77	1671.89	1192.54	479.35	35.133	19.781	720.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____