Отчет о суточных параметрах
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Уральская ул, д. 51 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 146340
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 374520	КТС-Б SN 31886г
Обратка:	ПРЭМ SN 373682	КТС-Б SN 31886х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.11.2025	44.10	39.66	4.44	435.71	422.33	3.12	431.72	419.26	2.93	12.46	7.00	7.00	1.914	24.0	0.0	
02.11.2025	44.76	40.12	4.64	435.85	422.45	3.12	431.74	419.27	2.93	12.47	7.00	7.00	1.996	24.0	0.0	
03.11.2025	47.96	42.36	5.60	436.33	422.96	3.11	431.63	419.42	2.87	12.21	7.00	7.00	2.408	24.0	0.0	
04.11.2025	53.13	46.23	6.90	436.57	423.37	3.07	430.85	419.13	2.76	11.72	7.00	7.00	2.968	24.0	0.0	
05.11.2025	48.16	42.71	5.45	436.04	422.70	3.11	431.25	419.06	2.87	12.19	7.00	7.00	2.346	24.0	0.0	
06.11.2025	41.64	37.68	3.96	435.32	421.78	3.16	431.76	418.95	3.01	12.81	7.00	7.00	1.709	24.0	0.0	
07.11.2025	39.59	36.11	3.48	434.90	421.31	3.17	431.76	418.74	3.06	13.02	7.00	7.00	1.501	24.0	0.0	
08.11.2025	40.86	37.06	3.80	435.15	421.57	3.17	431.77	418.88	3.03	12.89	7.00	7.00	1.632	24.0	0.0	
09.11.2025	42.18	38.03	4.15	435.50	421.88	3.18	431.85	419.01	3.02	12.84	7.00	7.00	1.783	24.0	0.0	
10.11.2025	44.90	40.14	4.76	435.89	422.33	3.16	431.80	419.18	2.97	12.62	7.00	7.00	2.050	24.0	0.0	
11.11.2025	47.90	42.34	5.56	436.28	422.80	3.14	431.57	419.26	2.89	12.31	7.00	7.00	2.395	24.0	0.0	
12.11.2025	55.21	47.93	7.28	436.93	423.68	3.08	430.77	419.09	2.75	11.68	7.00	7.00	3.132	24.0	0.0	
13.11.2025	55.86	48.58	7.28	437.08	423.84	3.08	430.77	419.18	2.73	11.59	7.00	7.00	3.130	24.0	0.0	
14.11.2025	50.39	44.62	5.77	436.43	423.08	3.11	431.24	419.09	2.86	12.15	7.00	7.00	2.482	24.0	0.0	
15.11.2025	46.50	41.64	4.86	435.92	422.50	3.13	431.50	419.06	2.93	12.44	7.00	7.00	2.093	24.0	0.0	
16.11.2025	45.97	41.02	4.95	435.97	422.47	3.15	431.67	419.15	2.94	12.52	7.00	7.00	2.130	24.0	0.0	
17.11.2025	53.30	46.51	6.79	436.80	423.47	3.10	431.02	419.20	2.78	11.82	7.00	7.00	2.919	24.0	0.0	
18.11.2025	47.02	41.84	5.18	436.18	422.68	3.14	431.64	419.16	2.93	12.48	7.00	7.00	2.230	24.0	0.0	
19.11.2025	46.78	41.68	5.10	436.15	422.63	3.15	431.68	419.15	2.95	12.53	7.00	7.00	2.202	24.0	0.0	
20.11.2025	48.82	43.09	5.73	436.39	422.88	3.14	431.51	419.20	2.89	12.31	7.00	7.00	2.468	24.0	0.0	
21.11.2025	52.66	46.01	6.65	436.86	423.39	3.13	431.21	419.22	2.82	11.99	7.00	7.00	2.861	24.0	0.0	
22.11.2025	46.73	41.60	5.13	436.15	422.58	3.16	431.68	419.13	2.95	12.55	7.00	7.00	2.207	24.0	0.0	
23.11.2025	47.49	42.01	5.48	436.69	423.08	3.17	432.07	419.57	2.94	12.50	7.00	7.00	2.360	24.0	0.0	
24.11.2025	50.28	44.09	6.19	438.81	425.20	3.15	433.62	421.33	2.88	12.29	7.00	7.00	2.676	24.0	0.0	
25.11.2025	46.53	41.48	5.05	441.16	427.31	3.19	436.67	423.87	2.97	12.80	7.00	7.00	2.198	24.0	0.0	
26.11.2025	48.23	42.61	5.62	439.73	425.87	3.20	434.96	422.26	2.96	12.70	7.00	7.00	2.441	24.0	0.0	
27.11.2025	49.92	43.90	6.02	439.70	425.81	3.21	434.60	421.97	2.95	12.63	7.00	7.00	2.612	24.0	0.0	
28.11.2025	47.99	42.47	5.52	439.60	425.57	3.24	434.86	421.97	3.01	12.89	7.00	7.00	2.401	24.0	0.0	
29.11.2025	45.34	40.49	4.85	432.41	416.28	3.80	428.26	413.11	3.60	15.15	7.00	7.00	2.073	24.0	0.0	
30.11.2025	45.27	40.24	5.03	426.62	412.91	3.27	422.52	409.77	3.06	12.75	7.00	7.00	2.124	24.0	0.0	
Средние:	47.52	42.14	5.37	---	---	3.17	---	---	2.94	---	7.00	7.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	13089.12	12680.71	---	12949.95	12574.64	---	375.31	---	---	69.441	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.10.2025	217603.08	210727.28	214685.43	208571.37	6114.06	1428.595	19067.0	866.0
30.11.2025	230692.20	223407.99	227635.38	221146.01	6489.37	1498.036	19787.0	866.0
Итого:	13089.12	12680.71	12949.95	12574.64	375.31	69.441	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Уральская ул, д. 51 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 146340
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C		м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01.11.2025	61.33	57.28	4.05	22.79	89.41	22.34	88.09	-65.75	7.00	7.00	-3.327	-3.417	24.0	0.0	*
02.11.2025	59.99	56.06	3.93	21.95	89.14	21.55	87.85	-66.30	7.00	7.00	-3.281	-3.364	24.0	0.0	*
03.11.2025	63.30	58.83	4.47	23.37	90.00	22.89	88.57	-65.68	7.00	7.00	-3.413	-3.515	24.0	0.0	*
04.11.2025	63.47	58.37	5.10	15.69	61.69	15.38	60.76	-45.38	7.00	7.00	-2.321	-2.402	24.0	0.0	*
05.11.2025	60.81	57.16	3.65	12.40	46.75	12.24	46.04	-33.80	7.00	7.00	-1.702	-1.762	24.0	0.0	*
06.11.2025	61.76	57.11	4.65	20.55	81.79	20.19	80.59	-60.40	7.00	7.00	-3.034	-3.126	24.0	0.0	*
07.11.2025	62.20	57.52	4.68	19.56	82.03	19.27	80.83	-61.56	7.00	7.00	-3.121	-3.214	24.0	0.0	*
08.11.2025	63.75	58.92	4.83	19.65	81.89	19.27	80.61	-61.34	7.00	7.00	-3.196	-3.288	24.0	0.0	*
09.11.2025	62.68	57.97	4.71	20.46	80.68	20.12	79.42	-59.30	7.00	7.00	-3.027	-3.121	24.0	0.0	*
10.11.2025	62.63	58.02	4.61	20.29	78.08	19.92	76.84	-56.92	7.00	7.00	-2.906	-3.003	24.0	0.0	*
11.11.2025	63.67	58.60	5.07	21.64	77.37	21.25	76.16	-54.91	7.00	7.00	-2.815	-2.922	24.0	0.0	*
12.11.2025	66.66	61.21	5.45	20.69	77.66	20.24	76.33	-56.09	7.00	7.00	-3.022	-3.131	24.0	0.0	*
13.11.2025	67.10	61.62	5.48	20.97	79.90	20.50	78.49	-57.99	7.00	7.00	-3.149	-3.262	24.0	0.0	*
14.11.2025	60.60	56.25	4.35	18.91	80.37	18.66	79.19	-60.53	7.00	7.00	-2.999	-3.084	24.0	0.0	*
15.11.2025	59.79	55.48	4.31	16.19	54.08	15.93	53.30	-37.37	7.00	7.00	-1.800	-1.872	24.0	0.0	*
16.11.2025	65.07	59.94	5.13	26.74	37.15	26.25	36.53	-10.28	7.00	7.00	-0.409	-0.539	24.0	0.0	
17.11.2025	69.46	63.76	5.70	26.03	43.68	25.53	42.90	-17.37	7.00	7.00	-0.854	-0.999	24.0	0.0	*
18.11.2025	65.55	60.52	5.03	23.15	45.95	22.68	45.14	-22.46	7.00	7.00	-1.111	-1.228	24.0	0.0	*
19.11.2025	65.25	60.24	5.01	26.06	41.35	25.58	40.63	-15.05	7.00	7.00	-0.678	-0.812	24.0	0.0	
20.11.2025	68.19	62.71	5.48	24.73	41.67	24.25	40.95	-16.70	7.00	7.00	-0.809	-0.942	24.0	0.0	
21.11.2025	67.15	61.77	5.38	20.22	50.74	19.78	49.83	-30.05	7.00	7.00	-1.579	-1.681	24.0	0.0	*
22.11.2025	65.85	60.60	5.25	18.07	59.81	17.70	58.79	-41.09	7.00	7.00	-2.169	-2.260	24.0	0.0	*
23.11.2025	65.52	60.38	5.14	19.06	56.71	18.70	55.78	-37.08	7.00	7.00	-1.938	-2.034	24.0	0.0	*
24.11.2025	64.51	59.26	5.25	19.49	62.23	19.11	61.20	-42.09	7.00	7.00	-2.162	-2.262	24.0	0.0	*
25.11.2025	62.52	57.55	4.97	19.09	74.07	18.76	72.92	-54.16	7.00	7.00	-2.731	-2.822	24.0	0.0	*
26.11.2025	60.91	56.17	4.74	17.61	81.27	17.35	80.09	-62.74	7.00	7.00	-3.109	-3.188	24.0	0.0	*
27.11.2025	62.94	57.90	5.04	17.73	81.51	17.44	80.31	-62.87	7.00	7.00	-3.217	-3.305	24.0	0.0	*
28.11.2025	62.70	57.73	4.97	17.87	81.10	17.61	79.89	-62.28	7.00	7.00	-3.177	-3.262	24.0	0.0	*
29.11.2025	62.45	57.48	4.97	17.24	80.50	16.97	79.30	-62.33	7.00	7.00	-3.166	-3.250	24.0	0.0	*
30.11.2025	61.61	56.80	4.81	17.08	80.20	16.84	79.00	-62.16	7.00	7.00	-3.116	-3.198	24.0	0.0	*
Средние:	63.65	58.77	4.87	---	---	---	---	---	7.00	7.00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	605.28	2068.78	594.30	2036.33	-1442.03	---	---	-73.338	-76.265	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
31.10.2025	3989.40	19626.15	3915.35	19350.98	-15435.63	-793.359	-809.505	19067.0	866.0
30.11.2025	4594.68	21694.93	4509.65	21387.31	-16877.66	-866.697	-885.770	19787.0	866.0
Итого:	605.28	2068.78	594.30	2036.33	-1442.03	-73.338	-76.265	720.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____