Отчет о суточных параметрах
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Уральская ул, д. 53 (УК "КОД")
Прибор: ТСРВ-043 (ГВС) Заводской номер: 1704843
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик давления:	Датчик температуры:
Подача:	ЭРСВ-440ЛВ SN 1906533	Коммуналец СДВ-И SN a569858	ВЗЛЕТ ТПС SN 1911813
Обратка:	ЭРСВ-440ЛВ SN 1908887	Коммуналец СДВ-И SN a569859	ВЗЛЕТ ТПС SN 1911814

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	Mтс	P1	P2	Qтс	Траб	Траб.шта	T стоп	NS
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т		т	МПа	МПа	ГКал	ч	ч	ч	
01.11.2025	44.06	39.94	4.12	392.11	391.70	388.51	388.73	-0.06	388.51	0.59	0.50	1.607	24.0	24.0	0.0	
02.11.2025	44.70	40.42	4.28	392.25	391.81	388.54	388.76	-0.06	388.54	0.58	0.48	1.668	24.0	24.0	0.0	
03.11.2025	47.89	42.69	5.20	393.09	392.46	388.82	389.05	-0.06	388.82	0.58	0.49	2.026	24.0	24.0	0.0	
04.11.2025	53.03	46.57	6.46	393.72	392.82	388.54	388.78	-0.06	388.54	0.59	0.49	2.513	24.0	24.0	0.0	
05.11.2025	48.07	42.96	5.11	392.84	392.17	388.51	388.70	-0.05	386.62	0.58	0.48	1.986	24.0	23.9	0.1	*
06.11.2025	41.61	37.87	3.74	391.58	391.19	388.36	388.52	-0.04	388.36	0.56	0.46	1.457	24.0	24.0	0.0	
07.11.2025	39.57	36.30	3.27	391.09	390.81	388.18	388.35	-0.04	388.18	0.51	0.41	1.274	24.0	24.0	0.0	
08.11.2025	40.83	37.29	3.54	391.34	391.02	388.25	388.43	-0.05	388.25	0.58	0.48	1.381	24.0	24.0	0.0	
09.11.2025	42.14	38.23	3.91	391.63	391.25	388.34	388.53	-0.05	388.34	0.60	0.50	1.524	24.0	24.0	0.0	
10.11.2025	44.87	40.36	4.51	392.18	391.70	388.44	388.66	-0.05	388.44	0.59	0.50	1.756	24.0	24.0	0.0	
11.11.2025	47.87	42.65	5.22	392.85	392.22	388.59	388.81	-0.06	388.59	0.59	0.50	2.031	24.0	24.0	0.0	
12.11.2025	55.15	48.29	6.86	394.20	393.17	388.61	388.83	-0.06	388.61	0.59	0.50	2.668	24.0	24.0	0.0	
13.11.2025	55.79	48.87	6.92	394.20	393.18	388.49	388.74	-0.06	388.49	0.58	0.49	2.689	24.0	24.0	0.0	
14.11.2025	50.32	44.86	5.46	393.14	392.46	388.43	388.69	-0.07	388.43	0.53	0.44	2.122	24.0	24.0	0.0	
15.11.2025	46.45	41.89	4.56	392.38	391.92	388.35	388.62	-0.07	388.36	0.49	0.39	1.773	24.0	24.0	0.0	
16.11.2025	45.92	41.34	4.58	392.40	391.92	388.47	388.72	-0.06	388.47	0.52	0.43	1.780	24.0	24.0	0.0	
17.11.2025	53.19	46.85	6.34	393.94	393.05	388.71	388.95	-0.06	388.71	0.54	0.44	2.468	24.0	24.0	0.0	
18.11.2025	46.92	42.08	4.84	392.66	392.10	388.56	388.79	-0.06	388.56	0.54	0.45	1.887	24.0	24.0	0.0	
19.11.2025	46.69	41.93	4.76	392.67	392.14	388.62	388.84	-0.06	388.62	0.53	0.44	1.853	24.0	24.0	0.0	
20.11.2025	48.73	43.42	5.31	392.94	392.31	388.53	388.79	-0.06	388.53	0.54	0.45	2.068	24.0	24.0	0.0	
21.11.2025	52.54	46.34	6.20	393.65	392.76	388.55	388.75	-0.05	388.55	0.54	0.45	2.414	24.0	24.0	0.0	
22.11.2025	46.61	41.81	4.80	392.48	391.89	388.42	388.60	-0.05	388.42	0.54	0.44	1.869	24.0	24.0	0.0	
23.11.2025	47.40	42.36	5.04	393.50	392.92	389.31	389.55	-0.06	389.31	0.54	0.44	1.965	24.0	24.0	0.0	
24.11.2025	50.17	44.48	5.69	397.90	397.13	393.16	393.37	-0.05	393.16	0.54	0.44	2.242	24.0	24.0	0.0	
25.11.2025	46.43	41.77	4.66	399.61	399.06	395.52	395.72	-0.05	395.52	0.54	0.45	1.846	24.0	24.0	0.0	
26.11.2025	48.13	42.98	5.15	399.03	398.42	394.66	394.91	-0.06	394.66	0.53	0.43	2.035	24.0	24.0	0.0	
27.11.2025	49.81	44.25	5.56	399.40	398.66	394.72	394.93	-0.05	394.72	0.50	0.40	2.199	24.0	24.0	0.0	
28.11.2025	47.89	42.76	5.13	399.03	398.41	394.70	394.93	-0.06	394.70	0.50	0.41	2.030	24.0	24.0	0.0	
29.11.2025	45.23	40.73	4.50	398.85	398.32	394.97	395.15	-0.05	394.97	0.51	0.41	1.785	24.0	24.0	0.0	
30.11.2025	45.20	40.70	4.50	399.20	398.68	395.33	395.52	-0.05	395.33	0.52	0.42	1.784	24.0	24.0	0.0	
Средние:	47.44	42.43	5.01	---	---	---	---	-0.06	---	0.55	0.45	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	11825.86	11807.64	11699.19	11705.69	---	11697.30	---	---	58.700	720.0	719.9	0.1	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mtv	Qtv	Траб
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ч
31.10.2025	428138.41	425336.81	422025.87	420824.42	419969.94	3283.993	54655.5
30.11.2025	439964.27	437144.46	433725.06	432530.11	431667.24	3342.692	55375.5
Итого:	11825.86	11807.64	11699.19	11705.69	11697.30	58.700	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Уральская ул, д. 53 (УК "КОД")
Прибор: ТСРВ-043 (ГВС) Заводской номер: 1704843
Точка измерения: ТС2; Ресурс: ГВС

	Счетчик воды:	Датчик давления:	Датчик температуры:
Подача:	ЭРСВ-440ЛВ SN 1906533	Коммуналец СДВ-И SN a569858	ВЗЛЕТ ТПС SN 1911813
Обратка:	ЭРСВ-440ЛВ SN 1908887	Коммуналец СДВ-И SN a569859	ВЗЛЕТ ТПС SN 1911814

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t3	t4	dt	V3	V4	M3	M4	Mтс	P3	P4	Qтс	Траб	раб.шта	T стоп	NS
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	МПа	МПа	ГКал	ч	ч	ч	
01.11.2025	62.08	56.89	5.19	69.34	62.40	68.11	61.46	6.65	0.54	0.43	0.698	24.0	24.0	0.0	
02.11.2025	60.76	55.72	5.04	69.52	62.05	68.34	61.15	7.19	0.54	0.43	0.706	24.0	24.0	0.0	
03.11.2025	64.11	58.48	5.63	69.48	62.34	68.18	61.35	6.83	0.54	0.44	0.750	24.0	24.0	0.0	
04.11.2025	63.39	53.18	10.21	47.31	40.55	46.41	39.90	6.50	0.56	0.49	0.614	24.0	22.8	1.2	*
05.11.2025	57.45	48.12	9.33	39.76	33.30	39.03	32.79	6.24	0.56	0.51	0.560	24.0	21.9	2.1	*
06.11.2025	62.54	56.72	5.82	64.04	56.68	62.90	55.83	7.06	0.55	0.46	0.731	24.0	24.0	0.0	
07.11.2025	62.96	57.11	5.85	63.59	56.92	62.43	56.06	6.37	0.55	0.46	0.697	24.0	24.0	0.0	
08.11.2025	64.55	58.44	6.11	63.45	56.80	62.25	55.90	6.35	0.55	0.46	0.718	24.0	24.0	0.0	
09.11.2025	63.48	57.51	5.97	64.54	56.21	63.35	55.34	8.01	0.54	0.46	0.797	24.0	24.0	0.0	
10.11.2025	63.53	57.55	5.98	63.98	56.55	62.80	55.68	7.13	0.55	0.46	0.744	24.0	24.0	0.0	
11.11.2025	64.43	58.23	6.20	62.88	56.70	61.68	55.80	5.88	0.55	0.46	0.697	24.0	24.0	0.0	
12.11.2025	67.48	60.82	6.66	63.50	56.69	62.19	55.72	6.47	0.55	0.46	0.780	24.0	23.8	0.2	*
13.11.2025	67.90	61.28	6.62	63.55	57.35	62.23	56.36	5.87	0.55	0.46	0.741	24.0	24.0	0.0	
14.11.2025	61.54	56.12	5.42	65.26	57.73	64.13	56.88	7.25	0.55	0.46	0.711	24.0	24.0	0.0	
15.11.2025	49.09	45.79	3.30	53.61	48.30	52.76	47.65	4.22	0.50	0.42	0.496	24.0	17.8	6.2	*
16.11.2025	65.90	59.80	6.10	68.44	59.99	67.09	58.99	8.09	0.58	0.48	0.858	24.0	24.0	0.0	
17.11.2025	70.38	63.54	6.84	66.00	59.03	64.54	57.94	6.59	0.58	0.49	0.825	24.0	24.0	0.0	
18.11.2025	66.45	60.24	6.21	65.38	58.83	64.08	57.84	6.23	0.58	0.49	0.736	24.0	24.0	0.0	
19.11.2025	66.19	59.95	6.24	65.16	58.79	63.86	57.81	6.05	0.58	0.49	0.730	24.0	24.0	0.0	
20.11.2025	69.13	62.50	6.63	65.07	58.91	63.67	57.85	5.82	0.58	0.49	0.758	24.0	24.0	0.0	
21.11.2025	68.09	61.60	6.49	65.68	58.74	64.31	57.71	6.59	0.58	0.49	0.791	24.0	24.0	0.0	
22.11.2025	66.76	60.50	6.26	65.74	58.56	64.41	57.57	6.84	0.58	0.49	0.783	24.0	24.0	0.0	
23.11.2025	66.46	60.28	6.18	68.18	57.98	66.81	57.01	9.80	0.57	0.48	0.954	24.0	24.0	0.0	
24.11.2025	65.42	59.27	6.15	64.99	58.52	63.72	57.57	6.15	0.58	0.49	0.728	24.0	24.0	0.0	
25.11.2025	63.44	57.63	5.81	65.13	58.31	63.93	57.41	6.52	0.58	0.48	0.709	24.0	24.0	0.0	
26.11.2025	61.75	56.20	5.55	65.11	58.21	63.97	57.35	6.61	0.58	0.48	0.699	24.0	24.0	0.0	
27.11.2025	63.83	57.95	5.88	64.55	58.28	63.34	57.37	5.97	0.58	0.49	0.691	24.0	24.0	0.0	
28.11.2025	63.61	57.71	5.90	64.68	58.17	63.49	57.27	6.21	0.58	0.49	0.704	24.0	24.0	0.0	
29.11.2025	63.31	57.48	5.83	65.05	58.18	63.85	57.28	6.57	0.58	0.48	0.719	24.0	24.0	0.0	
30.11.2025	62.48	56.87	5.61	66.52	57.58	65.33	56.72	8.61	0.57	0.48	0.815	24.0	24.0	0.0	
Средние:	63.95	57.78	6.17	---	---	---	---	---	0.56	0.47	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1909.47	1698.63	1873.16	1671.55	200.71	---	---	21.944	720.0	710.3	9.7	

Дата	V3	V4	M3	M4	Mtv	Qtv	Траб
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ч
31.10.2025	128079.31	113351.11	125821.79	111678.18	14153.59	1436.815	54655.5
30.11.2025	129988.78	115049.74	127694.95	113349.73	14354.30	1458.759	55375.5
Итого:	1909.47	1698.63	1873.16	1671.55	200.71	21.944	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации