Отчет о суточных параметрах
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Уральская ул, д. 57 (Население ПР (ООО "УК "Качественное Обслуживание Домов"))
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 137626
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 414767	КТС-Б SN 31896г
Обратка:	ПРЭМ SN 414576	КТС-Б SN 31896х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.11.2025	44.01	37.23	6.78	271.87	272.44	-0.21	269.35	270.65	-0.48	-1.30	7.00	7.00	1.821	24.0	0.0	
02.11.2025	44.66	37.59	7.07	271.95	272.49	-0.20	269.43	270.73	-0.48	-1.30	7.00	7.00	1.901	24.0	0.0	
03.11.2025	47.84	39.41	8.43	272.39	272.76	-0.14	269.51	270.83	-0.49	-1.32	7.00	7.00	2.268	24.0	0.0	
04.11.2025	52.97	42.65	10.32	272.96	273.08	-0.04	269.43	270.75	-0.49	-1.32	7.00	7.00	2.776	24.0	0.0	
05.11.2025	48.05	39.77	8.28	272.28	272.63	-0.13	269.31	270.58	-0.47	-1.27	7.00	7.00	2.225	24.0	0.0	
06.11.2025	41.58	35.43	6.15	271.50	272.12	-0.23	269.35	270.48	-0.42	-1.13	7.00	7.00	1.656	24.0	0.0	
07.11.2025	39.54	34.12	5.42	271.16	271.85	-0.25	269.18	270.41	-0.46	-1.23	7.00	7.00	1.456	24.0	0.0	
08.11.2025	40.79	34.92	5.87	271.38	272.03	-0.24	269.27	270.53	-0.47	-1.26	7.00	7.00	1.578	24.0	0.0	
09.11.2025	42.10	35.69	6.41	271.61	272.20	-0.22	269.38	270.52	-0.42	-1.14	7.00	7.00	1.722	24.0	0.0	
10.11.2025	44.83	37.50	7.33	272.02	272.48	-0.17	269.45	270.65	-0.44	-1.20	7.00	7.00	1.969	24.0	0.0	
11.11.2025	47.81	39.31	8.50	272.36	272.69	-0.12	269.44	270.73	-0.48	-1.29	7.00	7.00	2.282	24.0	0.0	
12.11.2025	55.07	43.98	11.09	273.22	273.20	0.01	269.34	270.72	-0.51	-1.38	7.00	7.00	2.981	24.0	0.0	
13.11.2025	55.72	44.65	11.07	273.29	273.25	0.01	269.35	270.67	-0.49	-1.32	7.00	7.00	2.975	24.0	0.0	
14.11.2025	50.28	41.46	8.82	272.52	272.75	-0.08	269.27	270.57	-0.48	-1.30	7.00	7.00	2.373	24.0	0.0	
15.11.2025	46.42	38.94	7.48	271.97	272.39	-0.15	269.24	270.46	-0.45	-1.22	7.00	7.00	2.006	24.0	0.0	
16.11.2025	45.87	38.35	7.52	272.04	272.45	-0.15	269.34	270.56	-0.45	-1.22	7.00	7.00	2.022	24.0	0.0	
17.11.2025	53.13	42.96	10.17	273.02	273.09	-0.03	269.46	270.73	-0.47	-1.27	7.00	7.00	2.734	24.0	0.0	
18.11.2025	46.89	39.07	7.82	272.17	272.53	-0.13	269.36	270.53	-0.43	-1.17	7.00	7.00	2.101	24.0	0.0	
19.11.2025	46.66	38.95	7.71	272.18	272.55	-0.14	269.39	270.63	-0.46	-1.24	7.00	7.00	2.070	24.0	0.0	
20.11.2025	48.67	40.07	8.60	272.42	272.67	-0.09	269.43	270.65	-0.45	-1.22	7.00	7.00	2.314	24.0	0.0	
21.11.2025	52.48	42.57	9.91	272.91	272.98	-0.03	269.43	270.65	-0.45	-1.22	7.00	7.00	2.669	24.0	0.0	
22.11.2025	46.59	38.92	7.67	272.11	272.45	-0.12	269.32	270.52	-0.44	-1.20	7.00	7.00	2.059	24.0	0.0	
23.11.2025	47.35	39.21	8.14	273.17	273.48	-0.11	270.29	271.54	-0.46	-1.25	7.00	7.00	2.193	24.0	0.0	
24.11.2025	50.12	41.08	9.04	277.48	277.67	-0.07	274.21	275.45	-0.45	-1.24	7.00	7.00	2.472	24.0	0.0	
25.11.2025	46.40	38.94	7.46	279.03	279.39	-0.13	276.18	277.39	-0.44	-1.21	7.00	7.00	2.056	24.0	0.0	
26.11.2025	48.08	39.85	8.23	278.65	278.94	-0.10	275.65	276.86	-0.44	-1.21	7.00	7.00	2.265	24.0	0.0	
27.11.2025	49.76	40.90	8.86	278.77	278.96	-0.07	275.55	276.79	-0.45	-1.24	7.00	7.00	2.435	24.0	0.0	
28.11.2025	47.85	39.71	8.14	278.55	278.82	-0.10	275.57	276.76	-0.43	-1.19	7.00	7.00	2.237	24.0	0.0	
29.11.2025	45.20	38.04	7.16	278.44	278.84	-0.14	275.77	276.97	-0.43	-1.20	7.00	7.00	1.968	24.0	0.0	
30.11.2025	45.16	37.99	7.17	278.75	279.15	-0.14	276.06	277.27	-0.44	-1.21	7.00	7.00	1.976	24.0	0.0	
Средние:	47.40	39.31	8.09	---	---	-0.12	---	---	-0.46	---	7.00	7.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	8212.17	8222.33	---	8125.31	8162.58	---	-37.27	---	---	65.560	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.10.2025	128324.92	128127.41	126681.34	127070.90	-389.56	1261.850	19338.0	834.0
30.11.2025	136537.09	136349.74	134806.65	135233.48	-426.83	1327.410	20058.0	834.0
Итого:	8212.17	8222.33	8125.31	8162.58	-37.27	65.560	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Уральская ул, д. 57 (Население ПР (ООО "УК "Качественное Обслуживание Домов"))
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 137626
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	V1	V2	P1	P2	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	м3	кг/см2	кг/см2	ч	ч	
01.11.2025	59.07	39.40	45.28	7.00	7.00	0.0	24.0	*
02.11.2025	57.83	40.57	45.15	7.00	7.00	0.0	24.0	*
03.11.2025	60.88	40.71	45.29	7.00	7.00	0.0	24.0	*
04.11.2025	58.66	28.04	32.06	7.00	7.00	0.0	24.0	*
05.11.2025	56.79	28.55	25.72	7.00	7.00	0.0	24.0	*
06.11.2025	59.37	37.21	41.59	7.00	7.00	0.0	24.0	*
07.11.2025	59.71	37.05	41.77	7.00	7.00	0.0	24.0	*
08.11.2025	61.19	36.50	41.58	7.00	7.00	0.0	24.0	*
09.11.2025	60.28	38.99	41.20	7.00	7.00	0.0	24.0	*
10.11.2025	60.37	37.61	41.90	7.00	7.00	0.0	24.0	*
11.11.2025	61.22	38.35	42.59	7.00	7.00	0.0	24.0	*
12.11.2025	64.01	37.43	42.67	7.00	7.00	0.0	24.0	*
13.11.2025	64.53	37.43	42.60	7.00	7.00	0.0	24.0	*
14.11.2025	57.22	36.32	40.68	7.00	7.00	0.0	24.0	*
15.11.2025	45.70	40.54	34.23	7.00	7.00	0.0	24.0	*
16.11.2025	62.67	49.20	47.32	7.00	7.00	0.0	24.0	*
17.11.2025	66.89	43.75	43.76	7.00	7.00	0.0	24.0	*
18.11.2025	63.31	44.36	43.48	7.00	7.00	0.0	24.0	*
19.11.2025	63.06	48.48	43.33	7.00	7.00	0.0	24.0	*
20.11.2025	65.72	51.60	43.51	7.00	7.00	0.0	24.0	*
21.11.2025	64.84	51.60	43.44	7.00	7.00	0.0	24.0	*
22.11.2025	63.62	52.24	43.28	7.00	7.00	0.0	24.0	*
23.11.2025	63.31	53.21	43.21	7.00	7.00	0.0	24.0	*
24.11.2025	62.33	51.64	43.34	7.00	7.00	0.0	24.0	*
25.11.2025	60.51	52.41	43.40	7.00	7.00	0.0	24.0	*
26.11.2025	58.87	52.31	43.34	7.00	7.00	0.0	24.0	*
27.11.2025	60.77	52.07	43.41	7.00	7.00	0.0	24.0	*
28.11.2025	60.64	52.40	43.40	7.00	7.00	0.0	24.0	*
29.11.2025	60.35	51.75	43.54	7.00	7.00	0.0	24.0	*
30.11.2025	59.62	53.48	42.78	7.00	7.00	0.0	24.0	*
Средние:	60.78	---	---	7.00	7.00	---	---	
Итого:	---	1315.16	1258.84	---	---	0.0	720.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
31.10.2025	35495.03	31160.83	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.0	20172.0
30.11.2025	36810.20	32419.67	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.0	20892.0
Итого:	1315.16	1258.84	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.0	720.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____