Отчет о суточных параметрах
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Уральская ул, д. 59 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 146358
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ ДУ 32 SN 422172	КТСП-Н SN 11974Г
Обратка:	ПРЭМ ДУ 32 SN 344070	КТСП-Н SN 11974Х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.11.2025	43.97	39.44	4.53	189.64	182.44	3.87	187.90	181.12	3.67	6.78	7.00	6.00	0.850	24.0	0.0	
02.11.2025	44.59	39.87	4.72	189.71	182.46	3.90	187.97	181.02	3.77	6.95	7.00	6.00	0.888	24.0	0.0	
03.11.2025	47.79	42.10	5.69	190.05	182.67	3.96	188.00	181.16	3.71	6.84	7.00	6.00	1.070	24.0	0.0	
04.11.2025	52.86	45.90	6.96	190.50	182.95	4.04	188.01	181.12	3.73	6.89	7.00	6.00	1.311	24.0	0.0	
05.11.2025	47.90	42.39	5.51	189.99	182.59	3.97	187.94	181.03	3.75	6.91	7.00	6.00	1.035	24.0	0.0	
06.11.2025	41.53	37.45	4.08	189.40	182.18	3.89	187.94	180.98	3.77	6.96	7.00	6.00	0.768	24.0	0.0	
07.11.2025	39.50	35.90	3.60	189.05	181.93	3.84	187.66	180.79	3.73	6.87	7.00	6.00	0.680	24.0	0.0	
08.11.2025	40.77	36.86	3.91	189.25	182.08	3.86	187.81	180.88	3.76	6.93	7.00	6.00	0.738	24.0	0.0	
09.11.2025	42.06	37.76	4.30	189.47	182.23	3.90	187.91	181.03	3.73	6.88	7.00	6.00	0.809	24.0	0.0	
10.11.2025	44.78	39.84	4.94	189.77	182.44	3.94	187.97	181.04	3.76	6.93	7.00	6.00	0.928	24.0	0.0	
11.11.2025	45.27	40.17	5.10	55.36	57.79	-4.30	54.83	52.80	3.77	2.03	7.00	6.00	0.280	7.0	17.0	*
12.11.2025	55.66	47.52	8.14	95.35	0.01	199.96	93.97	0.00	200.00	93.97	7.00	6.00	0.714	12.0	12.0	*
13.11.2025	55.57	48.13	7.44	190.75	0.00	200.00	188.02	0.00	200.00	188.02	7.00	6.00	1.401	24.0	0.0	*
14.11.2025	50.15	44.22	5.93	190.14	0.00	200.00	187.93	0.00	200.00	187.93	7.00	6.00	1.115	24.0	0.0	*
15.11.2025	46.33	41.31	5.02	189.69	0.00	200.00	187.78	0.00	200.00	187.78	7.00	6.00	0.943	24.0	0.0	*
16.11.2025	45.82	40.77	5.05	189.76	0.00	200.00	187.88	0.00	200.00	187.88	7.00	6.00	0.950	24.0	0.0	*
17.11.2025	53.01	46.12	6.89	190.50	0.00	200.00	188.01	0.00	200.00	188.01	7.00	6.00	1.297	24.0	0.0	*
18.11.2025	46.79	41.54	5.25	189.93	0.00	200.00	187.94	0.00	200.00	187.94	7.00	6.00	0.989	24.0	0.0	*
19.11.2025	46.58	41.41	5.17	189.91	0.00	200.00	187.99	0.00	200.00	187.99	7.00	6.00	0.973	24.0	0.0	*
20.11.2025	48.61	42.81	5.80	190.13	0.00	200.00	187.99	0.00	200.00	187.99	7.00	6.00	1.094	24.0	0.0	*
21.11.2025	52.36	45.43	6.93	190.47	67.56	95.27	188.03	66.93	95.00	121.10	7.00	6.00	1.266	24.0	0.0	*
22.11.2025	46.46	41.22	5.24	189.87	182.46	3.98	187.92	181.03	3.73	6.89	7.00	6.00	0.986	24.0	0.0	
23.11.2025	47.27	41.79	5.48	191.78	184.25	4.00	189.78	182.77	3.76	7.01	7.00	6.00	1.038	24.0	0.0	
24.11.2025	50.04	44.06	5.98	199.52	191.60	4.05	197.20	189.83	3.81	7.37	7.00	6.00	1.182	24.0	0.0	
25.11.2025	46.27	41.42	4.85	201.99	194.09	3.99	199.95	192.51	3.79	7.44	7.00	6.00	0.970	24.0	0.0	
26.11.2025	48.00	42.61	5.39	201.68	193.74	4.02	199.49	192.10	3.77	7.39	7.00	6.00	1.076	24.0	0.0	
27.11.2025	49.65	43.90	5.75	201.74	193.77	4.03	199.42	191.98	3.80	7.44	7.00	6.00	1.149	24.0	0.0	
28.11.2025	47.76	42.43	5.33	201.59	193.65	4.02	199.43	191.97	3.81	7.46	7.00	6.00	1.066	24.0	0.0	
29.11.2025	45.10	40.39	4.71	201.49	193.61	3.99	199.55	192.11	3.80	7.44	7.00	6.00	0.943	24.0	0.0	
30.11.2025	45.09	40.37	4.72	201.66	193.79	3.98	199.70	192.30	3.78	7.40	7.00	6.00	0.946	24.0	0.0	
Средние:	47.25	41.84	5.41	---	---	65.54	---	---	65.67	---	7.00	6.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	5550.14	3670.29	---	5491.92	3636.50	---	1855.42	---	---	29.455	691.0	29.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.10.2025	105346.57	101040.85	103941.38	99962.34	3979.04	662.030	18394.0	1778.0
30.11.2025	110896.71	104711.14	109433.30	103598.84	5834.46	691.485	19085.0	1807.0
Итого:	5550.14	3670.29	5491.92	3636.50	1855.42	29.455	691.0	29.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Уральская ул, д. 59 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 146358
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t2	V1	V2	P1	P2	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	м3	кг/см2	кг/см2	ч	ч	
01.11.2025	53.01	0.00	16.25	6.00	5.00	0.0	24.0	*
02.11.2025	51.65	0.00	16.25	6.00	5.00	0.0	24.0	*
03.11.2025	54.05	0.00	16.18	6.00	5.00	0.0	24.0	*
04.11.2025	49.87	0.00	12.04	6.00	5.00	0.0	24.0	*
05.11.2025	45.84	0.00	10.29	6.00	5.00	0.0	24.0	*
06.11.2025	52.56	0.00	14.89	6.00	5.00	0.0	24.0	*
07.11.2025	52.87	0.00	15.07	6.00	5.00	0.0	24.0	*
08.11.2025	54.19	0.00	14.83	6.00	5.00	0.0	24.0	*
09.11.2025	53.31	0.00	14.76	6.00	5.00	0.0	24.0	*
10.11.2025	53.22	0.00	15.06	6.00	5.00	0.0	24.0	*
11.11.2025	53.82	0.00	4.50	6.00	5.00	0.0	24.0	*
12.11.2025	56.09	0.00	7.33	6.00	5.00	0.0	24.0	*
13.11.2025	56.45	0.00	15.00	6.00	5.00	0.0	24.0	*
14.11.2025	51.73	0.00	15.04	6.00	5.00	0.0	24.0	*
15.11.2025	31.50	0.00	5.70	6.00	5.00	0.0	24.0	*
16.11.2025	18.24	0.00	0.11	6.00	5.00	0.0	24.0	*
17.11.2025	56.65	0.00	14.46	6.00	5.00	0.0	24.0	*
18.11.2025	55.26	0.00	14.95	6.00	5.00	0.0	24.0	*
19.11.2025	55.11	0.00	14.90	6.00	5.00	0.0	24.0	*
20.11.2025	57.28	0.00	14.91	6.00	5.00	0.0	24.0	*
21.11.2025	56.49	0.00	15.01	6.00	5.00	0.0	24.0	*
22.11.2025	55.50	0.00	14.89	6.00	5.00	0.0	24.0	*
23.11.2025	55.45	0.00	14.88	6.00	5.00	0.0	24.0	*
24.11.2025	54.72	0.00	14.99	6.00	5.00	0.0	24.0	*
25.11.2025	53.11	0.00	15.05	6.00	5.00	0.0	24.0	*
26.11.2025	51.85	0.00	15.03	6.00	5.00	0.0	24.0	*
27.11.2025	53.38	0.00	15.04	6.00	5.00	0.0	24.0	*
28.11.2025	53.03	0.00	15.01	6.00	5.00	0.0	24.0	*
29.11.2025	53.04	0.00	15.18	6.00	5.00	0.0	24.0	*
30.11.2025	52.57	0.00	14.70	6.00	5.00	0.0	24.0	*
Средние:	51.73	---	---	6.00	5.00	---	---	
Итого:	---	0.00	402.31	---	---	0.0	720.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
31.10.2025	3175.17	12702.47	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.0	20172.0
30.11.2025	3175.17	13104.78	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.0	20892.0
Итого:	0.00	402.31	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.0	720.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____