Отчет о суточных параметрах
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Хрустальная ул, д. 17 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 105389
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 317717	КТСП-Н SN 15828г
Обратка:	ПРЭМ SN 321731	КТСП-Н SN 15828х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.11.2025	48.25	39.74	8.51	235.72	236.79	-0.45	233.08	234.96	-0.80	-1.88	0.90	0.50	1.982	24.0	0.0	
02.11.2025	49.88	40.78	9.10	235.78	236.84	-0.45	232.95	234.92	-0.84	-1.97	0.90	0.50	2.116	24.0	0.0	
03.11.2025	52.52	42.26	10.26	235.77	236.75	-0.41	232.64	234.73	-0.89	-2.09	0.90	0.50	2.382	24.0	0.0	
04.11.2025	55.14	43.82	11.32	235.79	236.69	-0.38	232.43	234.53	-0.90	-2.10	0.90	0.50	2.624	24.0	0.0	
05.11.2025	49.46	40.57	8.89	235.69	236.90	-0.51	232.94	234.96	-0.86	-2.02	0.90	0.50	2.070	24.0	0.0	
06.11.2025	46.08	38.48	7.60	216.02	217.32	-0.60	213.80	215.74	-0.90	-1.94	0.90	0.50	1.625	22.0	2.0	*
07.11.2025	43.45	36.82	6.63	235.68	237.25	-0.66	233.53	235.68	-0.92	-2.15	0.90	0.50	1.549	24.0	0.0	
08.11.2025	44.45	37.39	7.06	235.59	237.10	-0.64	233.38	235.43	-0.87	-2.05	0.90	0.50	1.645	24.0	0.0	
09.11.2025	48.74	40.00	8.74	235.58	236.94	-0.58	232.90	235.05	-0.92	-2.15	0.90	0.50	2.029	24.0	0.0	
10.11.2025	48.51	39.92	8.59	235.60	237.00	-0.59	232.96	235.10	-0.91	-2.14	0.90	0.50	2.001	24.0	0.0	
11.11.2025	50.30	40.98	9.32	235.67	237.04	-0.58	232.80	235.11	-0.99	-2.31	0.90	0.50	2.166	24.0	0.0	
12.11.2025	51.58	41.71	9.87	235.66	236.94	-0.54	232.69	235.02	-1.00	-2.33	0.90	0.50	2.297	24.0	0.0	
13.11.2025	51.84	41.90	9.94	235.70	237.02	-0.56	232.73	235.05	-0.99	-2.32	0.90	0.50	2.310	24.0	0.0	
14.11.2025	47.03	39.02	8.01	235.67	237.22	-0.66	233.17	235.49	-0.99	-2.32	0.90	0.50	1.865	24.0	0.0	
15.11.2025	44.89	37.69	7.20	235.74	237.39	-0.70	233.48	235.71	-0.95	-2.23	0.90	0.50	1.677	24.0	0.0	
16.11.2025	46.10	38.30	7.80	235.70	237.30	-0.68	233.29	235.62	-0.99	-2.33	0.90	0.50	1.818	24.0	0.0	
17.11.2025	50.70	41.07	9.63	235.75	237.17	-0.60	232.91	235.26	-1.00	-2.35	0.90	0.50	2.241	24.0	0.0	
18.11.2025	46.74	38.62	8.12	235.71	237.29	-0.67	233.24	235.54	-0.98	-2.30	0.90	0.50	1.892	24.0	0.0	
19.11.2025	45.03	37.62	7.41	235.64	237.32	-0.71	233.36	235.66	-0.98	-2.30	0.90	0.50	1.726	24.0	0.0	
20.11.2025	49.67	40.40	9.27	235.65	237.12	-0.62	232.90	235.25	-1.00	-2.35	0.90	0.50	2.156	24.0	0.0	
21.11.2025	52.87	42.40	10.47	235.66	237.00	-0.57	232.55	234.94	-1.02	-2.39	0.90	0.50	2.429	24.0	0.0	
22.11.2025	50.50	41.07	9.43	235.64	237.11	-0.62	232.75	235.15	-1.03	-2.40	0.90	0.50	2.194	24.0	0.0	
23.11.2025	50.86	41.26	9.60	235.65	237.15	-0.63	232.77	235.23	-1.05	-2.46	0.90	0.50	2.229	24.0	0.0	
24.11.2025	51.59	41.70	9.89	235.66	237.15	-0.63	232.67	235.13	-1.05	-2.46	0.90	0.50	2.298	24.0	0.0	
25.11.2025	48.95	40.19	8.76	235.62	237.22	-0.68	232.90	235.37	-1.05	-2.47	0.90	0.50	2.038	24.0	0.0	
26.11.2025	50.59	41.14	9.45	235.67	237.23	-0.66	232.82	235.31	-1.06	-2.49	0.90	0.50	2.197	24.0	0.0	
27.11.2025	51.50	41.76	9.74	235.67	237.25	-0.67	232.69	235.27	-1.10	-2.58	0.90	0.50	2.264	24.0	0.0	
28.11.2025	50.98	41.37	9.61	235.65	237.22	-0.66	232.77	235.30	-1.08	-2.53	0.90	0.50	2.233	24.0	0.0	
29.11.2025	48.79	40.11	8.68	235.62	237.32	-0.72	232.95	235.46	-1.07	-2.51	0.90	0.50	2.017	24.0	0.0	
30.11.2025	47.73	39.48	8.25	236.05	237.81	-0.74	233.48	235.99	-1.07	-2.51	0.90	0.50	1.923	24.0	0.0	
Средние:	49.16	40.25	8.91	---	---	-0.61	---	---	-0.98	---	0.90	0.50	---	---	---	
Итого:	---	---	---	7051.00	7093.85	---	6969.53	7037.96	---	-68.43	---	---	61.993	718.0	2.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.10.2025	156862.68	159383.10	154775.71	158056.93	-3281.22	1719.339	28060.0	35.0
30.11.2025	163913.68	166476.95	161745.24	165094.89	-3349.65	1781.332	28778.0	37.0
Итого:	7051.00	7093.85	6969.53	7037.96	-68.43	61.993	718.0	2.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Хрустальная ул, д. 17 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 105389
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01.11.2025	51.94	42.75	9.19	21.38	12.45	21.10	12.45	8.65	0.60	7.00	0.521	0.336	24.0	0.0	
02.11.2025	51.66	42.55	9.11	21.78	12.45	21.49	12.45	9.04	0.60	7.00	0.531	0.351	24.0	0.0	
03.11.2025	55.17	44.75	10.42	21.72	12.46	21.38	12.33	9.05	0.60	7.00	0.580	0.373	24.0	0.0	
04.11.2025	55.88	45.21	10.67	23.07	12.40	22.72	12.25	10.47	0.60	7.00	0.662	0.437	24.0	0.0	
05.11.2025	52.74	43.44	9.30	22.47	12.33	22.18	12.31	9.87	0.60	7.00	0.585	0.385	24.0	0.0	
06.11.2025	50.74	42.27	8.47	19.41	11.68	19.16	11.67	7.49	0.60	7.00	0.438	0.288	22.0	2.0	*
07.11.2025	51.07	42.81	8.26	22.06	12.99	21.80	12.98	8.82	0.60	7.00	0.513	0.341	24.0	0.0	
08.11.2025	51.84	43.26	8.58	22.56	13.08	22.28	13.01	9.27	0.60	7.00	0.546	0.366	24.0	0.0	
09.11.2025	51.07	43.13	7.94	25.26	12.94	24.93	12.91	12.02	0.60	7.00	0.656	0.474	24.0	0.0	
10.11.2025	51.07	42.98	8.09	21.78	13.09	21.52	13.06	8.46	0.60	7.00	0.491	0.326	24.0	0.0	
11.11.2025	52.47	43.80	8.67	22.17	13.10	21.89	12.95	8.94	0.60	7.00	0.535	0.359	24.0	0.0	
12.11.2025	54.35	45.18	9.17	21.58	13.10	21.30	12.91	8.39	0.60	7.00	0.531	0.345	24.0	0.0	
13.11.2025	53.39	44.53	8.86	22.39	13.04	22.10	12.90	9.20	0.60	7.00	0.555	0.375	24.0	0.0	
14.11.2025	49.49	42.23	7.26	22.43	13.05	22.17	13.05	9.12	0.60	7.00	0.497	0.342	24.0	0.0	
15.11.2025	49.31	41.84	7.47	23.23	13.14	22.95	13.14	9.81	0.60	7.00	0.532	0.366	24.0	0.0	
16.11.2025	48.62	41.32	7.30	25.83	12.92	25.53	12.92	12.61	0.60	7.00	0.643	0.471	24.0	0.0	
17.11.2025	52.97	44.11	8.86	23.51	13.06	23.21	12.92	10.29	0.60	7.00	0.607	0.413	24.0	0.0	
18.11.2025	49.36	41.69	7.67	22.49	13.08	22.23	13.08	9.15	0.60	7.00	0.503	0.342	24.0	0.0	
19.11.2025	50.94	43.01	7.93	21.33	12.51	20.92	12.36	8.56	0.60	7.00	0.491	0.337	22.0	2.0	*
20.11.2025	53.60	45.09	8.51	22.91	14.25	22.63	14.01	8.62	0.60	7.00	0.536	0.353	24.0	0.0	
21.11.2025	55.19	46.18	9.01	22.04	13.72	21.72	13.48	8.24	0.60	7.00	0.532	0.348	24.0	0.0	
22.11.2025	52.30	44.28	8.02	23.38	13.77	23.10	13.53	9.57	0.60	7.00	0.560	0.378	24.0	0.0	
23.11.2025	53.06	44.72	8.34	25.59	13.68	25.24	13.48	11.76	0.60	7.00	0.675	0.480	24.0	0.0	
24.11.2025	54.05	45.15	8.90	23.01	13.79	22.69	13.61	9.08	0.60	7.00	0.564	0.374	24.0	0.0	
25.11.2025	51.27	43.84	7.43	23.34	13.63	23.05	13.50	9.55	0.60	7.00	0.539	0.375	24.0	0.0	
26.11.2025	52.04	44.07	7.97	22.84	13.59	22.55	13.41	9.14	0.60	7.00	0.536	0.364	24.0	0.0	
27.11.2025	54.23	45.54	8.69	22.80	13.61	22.49	13.42	9.07	0.60	7.00	0.561	0.377	24.0	0.0	
28.11.2025	52.08	44.04	8.04	22.55	13.61	22.25	13.43	8.82	0.60	7.00	0.521	0.353	24.0	0.0	
29.11.2025	50.59	43.30	7.29	24.52	13.61	24.24	13.49	10.75	0.60	7.00	0.586	0.418	24.0	0.0	
30.11.2025	50.34	42.92	7.42	25.79	13.52	25.48	13.44	12.04	0.60	7.00	0.643	0.472	24.0	0.0	
Средние:	52.09	43.67	8.43	---	---	---	---	---	0.60	7.00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	685.22	393.65	676.30	390.45	285.85	---	---	16.670	11.319	716.0	4.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
31.10.2025	26133.13	15564.47	25660.81	15399.89	10260.92	584.558	396.101	26512.0	1583.0
30.11.2025	26818.35	15958.12	26337.11	15790.34	10546.77	601.228	407.420	27228.0	1587.0
Итого:	685.22	393.65	676.30	390.45	285.85	16.670	11.319	716.0	4.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____