Отчет о суточных параметрах
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Хрустальная ул, д. 28 (ООО УК "КОД")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 19088694
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик давления:	Датчик температуры:
Подача:	Питерфлоу РС SN 179300	Коммуналец СДВ-И SN а 620553	КТСП-Н SN 750х
Обратка:	Питерфлоу РС SN 180590	Коммуналец СДВ-И SN а 620552	КТСП-Н SN 750г

Холодная вода:
Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в трёх трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	%	P1	P2	P3	Qтв	ВНР	ВОС	tx	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	°C	
01.11.2025	46.83	42.81	4.03	752.54	744.31	19.25	744.89	738.01	0.93	3.80	3.33	7.32	3.004	24.0	0.0	0.00	
02.11.2025	49.80	45.20	4.60	752.97	744.68	17.91	744.29	737.62	0.90	3.75	3.28	7.32	3.430	24.0	0.0	0.00	
03.11.2025	51.56	46.60	4.96	753.25	744.87	19.55	743.95	737.38	0.89	3.73	3.26	7.32	3.693	24.0	0.0	0.00	
04.11.2025	55.33	49.49	5.84	753.91	745.19	19.72	743.20	736.72	0.88	3.79	3.33	7.31	4.346	24.0	0.0	0.00	
05.11.2025	57.01	50.87	6.14	758.74	750.00	20.24	747.30	740.96	0.85	3.68	3.22	7.30	4.594	24.0	0.0	0.00	
06.11.2025	50.76	45.99	4.77	757.28	748.96	19.99	748.14	741.59	0.88	3.67	3.21	7.31	3.574	24.0	0.0	0.00	
07.11.2025	47.39	43.27	4.12	758.27	750.08	17.39	750.41	743.58	0.91	3.70	3.23	7.32	3.093	24.0	0.0	0.00	
08.11.2025	44.56	40.98	3.58	757.05	749.14	18.79	750.12	743.43	0.90	3.61	3.15	7.32	2.691	24.0	0.0	0.00	
09.11.2025	45.92	42.05	3.87	756.10	747.99	19.78	748.74	741.91	0.92	3.68	3.21	7.31	2.904	24.0	0.0	0.00	
10.11.2025	50.06	45.30	4.76	758.14	749.64	21.93	749.33	742.53	0.91	3.81	3.35	7.30	3.572	24.0	0.0	0.00	
11.11.2025	50.07	45.39	4.68	758.21	749.82	17.65	749.36	742.64	0.90	3.75	3.28	7.31	3.509	24.0	0.0	0.00	
12.11.2025	52.48	47.28	5.20	758.50	749.90	18.42	748.81	742.14	0.89	3.81	3.35	7.31	3.896	24.0	0.0	0.00	
13.11.2025	54.04	48.53	5.51	758.23	749.45	18.79	747.95	741.23	0.90	3.80	3.34	7.31	4.127	24.0	0.0	0.00	
14.11.2025	54.03	48.52	5.50	758.08	749.22	18.34	747.80	741.02	0.91	3.82	3.36	7.31	4.121	24.0	0.0	0.00	
15.11.2025	49.59	45.06	4.53	756.69	748.15	17.66	748.00	741.14	0.92	3.75	3.29	7.31	3.393	24.0	0.0	0.00	
16.11.2025	46.33	42.43	3.90	754.94	746.67	19.84	747.44	740.55	0.93	3.66	3.20	7.31	2.917	24.0	0.0	0.00	
17.11.2025	51.16	46.19	4.97	756.62	747.99	22.17	747.36	740.60	0.91	3.78	3.32	7.30	3.723	24.0	0.0	0.00	
18.11.2025	55.21	49.45	5.76	757.41	748.53	18.81	746.72	740.03	0.90	3.79	3.33	7.31	4.308	24.0	0.0	0.00	
19.11.2025	51.29	46.38	4.91	756.61	747.90	17.23	747.33	740.47	0.92	3.80	3.34	7.30	3.678	24.0	0.0	0.00	
20.11.2025	47.43	43.33	4.10	750.34	741.98	15.23	742.47	735.55	0.94	3.72	3.26	7.31	3.051	24.0	0.0	0.00	
21.11.2025	53.45	48.03	5.42	756.43	747.59	18.70	746.40	739.56	0.92	3.81	3.36	7.31	4.049	24.0	0.0	0.00	
22.11.2025	54.97	49.20	5.77	756.58	747.61	19.12	745.92	739.19	0.91	3.77	3.32	7.31	4.311	24.0	0.0	0.00	
23.11.2025	52.46	47.29	5.17	755.79	747.01	19.33	746.12	739.25	0.93	3.75	3.29	7.31	3.865	24.0	0.0	0.00	
24.11.2025	52.73	47.47	5.25	755.84	747.01	20.95	746.06	739.19	0.93	3.80	3.34	7.30	3.924	24.0	0.0	0.00	
25.11.2025	53.93	48.43	5.50	755.88	747.01	18.78	745.70	738.88	0.92	3.76	3.30	7.30	4.110	24.0	0.0	0.00	
26.11.2025	49.32	44.85	4.48	764.25	755.61	18.60	755.61	748.59	0.93	3.75	3.28	7.31	3.387	24.0	0.0	0.00	
27.11.2025	51.89	46.92	4.97	779.38	770.39	18.08	769.62	762.51	0.93	3.78	3.29	7.32	3.833	24.0	0.0	0.00	
28.11.2025	52.41	46.85	5.55	696.00	687.61	18.14	687.10	680.62	0.95	3.77	3.38	7.31	3.818	24.0	0.0	0.00	
29.11.2025	51.81	45.99	5.82	645.92	638.10	18.43	637.83	631.85	0.94	3.87	3.55	7.31	3.713	24.0	0.0	0.00	
30.11.2025	49.34	44.12	5.23	646.04	638.38	21.18	638.71	632.67	0.95	3.87	3.54	7.31	3.340	24.0	0.0	0.00	
Средние:	51.10	46.14	4.96	---	---	---	---	---	0.91	3.76	3.31	7.31	---	---	---	0.00	
Итого:	---	---	---	22435.99	22180.76	569.99	22162.68	21961.39	---	---	---	---	109.974	720.0	0.0	---	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	M3	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.10.2025	373934.72	370293.71	14200.67	368852.66	366277.07	0.00	0.00	2066.794	0.000	0.000	18636.0	0.0
30.11.2025	396370.71	392474.48	14770.66	391015.34	388238.46	0.00	0.00	2176.767	0.000	0.000	19356.0	0.0
Итого:	22435.99	22180.76	569.99	22162.68	21961.39	0.00	0.00	109.974	0.000	0.000	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Хрустальная ул, д. 28 (ООО УК "КОД")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 19088694
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Тупиковая система ГВС (подающий трубопровод) (Схема 9)

Дата	t1	V1	M1	P1	Qтв	ВНР	ВОС	tx	НС
	°C	м3	т	кгс/см2	ГКал	ч	ч	°C	
01.11.2025	62.92	0.00	0.00	6.51	0.000	24.0	0.0	5.00	
02.11.2025	62.73	0.00	0.00	6.50	0.000	24.0	0.0	5.00	
03.11.2025	62.72	0.00	0.00	6.50	0.000	24.0	0.0	5.00	
04.11.2025	62.64	0.00	0.00	6.51	0.000	24.0	0.0	5.00	
05.11.2025	62.53	0.00	0.00	6.51	0.000	24.0	0.0	5.00	
06.11.2025	62.69	0.00	0.00	6.51	0.000	24.0	0.0	5.00	
07.11.2025	62.55	0.00	0.00	6.51	0.000	24.0	0.0	5.00	
08.11.2025	62.28	0.00	0.00	6.51	0.000	24.0	0.0	5.00	
09.11.2025	62.50	0.00	0.00	6.50	0.000	24.0	0.0	5.00	
10.11.2025	62.49	0.00	0.00	6.50	0.000	24.0	0.0	5.00	
11.11.2025	62.57	0.00	0.00	6.51	0.000	24.0	0.0	5.00	
12.11.2025	62.47	0.00	0.00	6.51	0.000	24.0	0.0	5.00	
13.11.2025	62.40	0.00	0.00	6.51	0.000	24.0	0.0	5.00	
14.11.2025	62.45	0.00	0.00	6.51	0.000	24.0	0.0	5.00	
15.11.2025	62.25	0.00	0.00	6.51	0.000	24.0	0.0	5.00	
16.11.2025	62.60	0.00	0.00	6.51	0.000	24.0	0.0	5.00	
17.11.2025	62.51	0.00	0.00	6.50	0.000	24.0	0.0	5.00	
18.11.2025	62.36	0.00	0.00	6.51	0.000	24.0	0.0	5.00	
19.11.2025	62.49	0.00	0.00	6.51	0.000	24.0	0.0	5.00	
20.11.2025	62.24	0.00	0.00	6.51	0.000	24.0	0.0	5.00	
21.11.2025	62.46	0.00	0.00	6.51	0.000	24.0	0.0	5.00	
22.11.2025	62.32	0.00	0.00	6.51	0.000	24.0	0.0	5.00	
23.11.2025	61.12	0.00	0.00	6.50	0.000	24.0	0.0	5.00	
24.11.2025	59.57	0.00	0.00	6.50	0.000	24.0	0.0	5.00	
25.11.2025	59.30	0.00	0.00	6.50	0.000	24.0	0.0	5.00	
26.11.2025	59.32	0.00	0.00	6.50	0.000	24.0	0.0	5.00	
27.11.2025	59.36	0.00	0.00	6.50	0.000	24.0	0.0	5.00	
28.11.2025	59.33	0.00	0.00	6.51	0.000	24.0	0.0	5.00	
29.11.2025	59.35	0.00	0.00	6.51	0.000	24.0	0.0	5.00	
30.11.2025	59.49	0.00	0.00	6.50	0.000	24.0	0.0	5.00	
Средние:	61.73	---	---	6.51	---	---	---	5.00	
Итого:	---	0.00	0.00	---	0.000	720.0	0.0	---	

Дата	V1	M1	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.10.2025	2783.96	2734.94	0.00	156.251	0.000	0.000	18636.0	0.0
30.11.2025	2783.96	2734.94	0.00	156.251	0.000	0.000	19356.0	0.0
Итого:	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	720.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____