Отчет о суточных параметрах
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Хрустальная ул, д. 30 (ООО УК "КОД")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 20137965
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	dM	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	tx	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	°C	
01.11.2025	49.42	41.57	7.85	406.01	398.90	401.42	395.77	1.42	5.65	5.63	5.32	3.151	24.0	0.0	0.00	
02.11.2025	51.11	42.69	8.42	405.79	398.58	400.91	395.29	1.41	5.62	5.57	5.27	3.375	24.0	0.0	0.00	
03.11.2025	54.64	44.86	9.79	406.28	398.71	400.68	395.05	1.42	5.64	5.69	5.39	3.922	24.0	0.0	0.00	
04.11.2025	56.60	46.10	10.51	405.98	398.50	399.98	394.60	1.35	5.38	5.52	5.21	4.203	24.0	0.0	0.00	
05.11.2025	50.84	42.42	8.42	404.81	398.24	399.96	394.98	1.25	4.98	5.50	5.19	3.367	24.0	0.0	0.00	
06.11.2025	47.36	40.09	7.27	404.92	398.60	400.75	395.71	1.27	5.04	5.55	5.24	2.911	24.0	0.0	0.00	
07.11.2025	44.48	38.20	6.27	403.74	397.78	400.10	395.21	1.23	4.89	5.42	5.11	2.510	24.0	0.0	0.00	
08.11.2025	45.56	38.85	6.70	403.68	397.39	399.85	394.73	1.29	5.11	5.51	5.20	2.679	24.0	0.0	0.00	
09.11.2025	49.41	41.39	8.03	405.45	398.59	400.88	395.50	1.35	5.38	5.70	5.40	3.218	24.0	0.0	0.00	
10.11.2025	49.82	41.63	8.20	405.98	399.19	401.31	396.07	1.31	5.24	5.62	5.33	3.289	24.0	0.0	0.00	
11.11.2025	51.98	43.03	8.95	406.35	399.30	401.28	395.95	1.34	5.33	5.72	5.43	3.593	24.0	0.0	0.00	
12.11.2025	53.62	44.12	9.50	406.05	398.84	400.68	395.29	1.35	5.39	5.71	5.41	3.807	24.0	0.0	0.00	
13.11.2025	53.68	44.12	9.56	406.80	399.67	401.39	396.12	1.32	5.27	5.74	5.44	3.838	24.0	0.0	0.00	
14.11.2025	49.56	41.50	8.06	406.18	399.65	401.57	396.54	1.26	5.03	5.63	5.34	3.238	24.0	0.0	0.00	
15.11.2025	46.22	39.26	6.96	404.89	398.77	400.91	396.03	1.23	4.88	5.48	5.19	2.790	24.0	0.0	0.00	
16.11.2025	50.42	41.82	8.60	406.24	399.49	401.47	396.33	1.29	5.13	5.65	5.36	3.453	24.0	0.0	0.00	
17.11.2025	54.79	44.71	10.08	406.67	399.41	401.04	395.78	1.32	5.26	5.69	5.40	4.043	24.0	0.0	0.00	
18.11.2025	51.11	42.41	8.70	406.06	399.42	401.15	396.14	1.25	5.00	5.69	5.40	3.490	24.0	0.0	0.00	
19.11.2025	47.33	39.97	7.36	404.65	398.55	400.48	395.69	1.20	4.79	5.58	5.29	2.947	24.0	0.0	0.00	
20.11.2025	52.86	43.39	9.47	405.74	398.84	400.51	395.43	1.28	5.08	5.73	5.44	3.794	24.0	0.0	0.00	
21.11.2025	54.41	44.40	10.01	406.10	399.04	400.56	395.44	1.29	5.12	5.66	5.37	4.010	24.0	0.0	0.00	
22.11.2025	52.28	43.09	9.19	405.98	399.29	400.88	395.92	1.25	4.96	5.61	5.32	3.685	24.0	0.0	0.00	
23.11.2025	52.28	43.09	9.19	406.23	399.57	401.09	396.21	1.23	4.88	5.69	5.40	3.687	24.0	0.0	0.00	
24.11.2025	53.57	43.89	9.68	406.16	399.31	400.80	395.81	1.25	5.00	5.64	5.35	3.878	24.0	0.0	0.00	
25.11.2025	49.27	41.21	8.07	410.01	403.68	405.40	400.60	1.19	4.80	5.60	5.30	3.270	24.0	0.0	0.00	
26.11.2025	51.34	42.56	8.77	419.46	412.73	414.35	409.34	1.22	5.01	5.65	5.34	3.635	24.0	0.0	0.00	
27.11.2025	52.08	43.23	8.84	428.39	421.44	423.02	417.85	1.23	5.17	5.54	5.21	3.741	24.0	0.0	0.00	
28.11.2025	51.47	42.90	8.57	435.53	428.58	430.19	424.98	1.22	5.21	5.65	5.31	3.689	24.0	0.0	0.00	
29.11.2025	49.16	41.45	7.71	435.38	428.74	430.53	425.41	1.20	5.12	5.65	5.31	3.320	24.0	0.0	0.00	
30.11.2025	47.76	40.50	7.26	435.17	428.69	430.62	425.54	1.19	5.08	5.60	5.27	3.127	24.0	0.0	0.00	
Средние:	50.82	42.28	8.53	---	---	---	---	1.28	---	5.62	5.32	---	---	---	0.00	
Итого:	---	---	---	12300.65	12097.47	12153.79	11999.32	---	154.47	---	---	103.660	720.0	0.0	---	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.10.2025	301627.02	297887.84	294944.75	292666.41	2278.34	2868.584	0.000	0.000	27702.0	218.0
30.11.2025	313927.67	309985.30	307098.54	304665.73	2432.81	2972.244	0.000	0.000	28422.0	218.0
Итого:	12300.65	12097.47	12153.79	11999.32	154.47	103.660	0.000	0.000	720.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____