Отчет о суточных параметрах
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Хрустальная ул, д. 32 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 123869
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 341431	КТСП-Н SN 37137г
Обратка:	ПРЭМ SN 405718	КТСП-Н SN 37137х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.11.2025	49.48	42.68	6.80	456.54	455.04	0.33	451.29	451.08	0.05	0.21	6.50	5.00	3.072	24.0	0.0	
02.11.2025	51.21	43.88	7.33	457.52	455.95	0.34	451.94	451.80	0.03	0.14	6.50	5.00	3.319	24.0	0.0	
03.11.2025	54.89	46.34	8.55	457.82	455.88	0.42	451.40	451.24	0.04	0.16	6.50	5.00	3.864	24.0	0.0	
04.11.2025	56.64	47.56	9.08	458.17	456.06	0.46	451.34	451.17	0.04	0.17	6.50	5.00	4.103	24.0	0.0	
05.11.2025	50.56	43.44	7.12	456.48	454.82	0.36	451.00	450.77	0.05	0.23	6.50	5.00	3.218	24.0	0.0	
06.11.2025	47.18	41.02	6.16	455.82	454.43	0.31	451.07	450.79	0.06	0.28	6.50	5.00	2.784	24.0	0.0	
07.11.2025	44.33	38.98	5.35	454.76	453.55	0.27	450.56	450.32	0.05	0.24	6.50	5.00	2.417	24.0	0.0	
08.11.2025	45.61	39.84	5.77	454.21	452.87	0.30	449.78	449.46	0.07	0.32	6.50	5.00	2.603	24.0	0.0	
09.11.2025	49.63	42.60	7.03	455.52	453.91	0.35	450.25	450.01	0.05	0.24	6.50	5.00	3.171	24.0	0.0	
10.11.2025	49.79	42.83	6.96	455.63	454.06	0.35	450.33	450.16	0.04	0.17	6.50	5.00	3.143	24.0	0.0	
11.11.2025	52.10	44.44	7.66	456.68	454.81	0.41	450.90	450.57	0.07	0.33	6.50	5.00	3.461	24.0	0.0	
12.11.2025	53.68	45.53	8.15	457.75	455.93	0.40	451.61	451.45	0.04	0.16	6.50	5.00	3.690	24.0	0.0	
13.11.2025	53.69	45.51	8.18	457.32	455.47	0.41	451.21	451.02	0.04	0.19	6.50	5.00	3.699	24.0	0.0	
14.11.2025	49.37	42.57	6.80	454.77	453.11	0.37	449.58	449.23	0.08	0.35	6.50	5.00	3.064	24.0	0.0	
15.11.2025	46.09	40.23	5.86	453.59	452.15	0.32	449.08	448.69	0.09	0.39	6.50	5.00	2.641	24.0	0.0	
16.11.2025	50.70	43.31	7.39	454.83	453.01	0.40	449.38	448.97	0.09	0.41	6.50	5.00	3.326	24.0	0.0	
17.11.2025	54.87	46.24	8.63	455.71	453.59	0.47	449.38	449.00	0.08	0.38	6.50	5.00	3.886	24.0	0.0	
18.11.2025	51.01	43.63	7.38	456.03	454.13	0.42	450.52	450.02	0.11	0.50	6.50	5.00	3.327	24.0	0.0	
19.11.2025	47.19	41.00	6.19	455.57	454.21	0.30	450.83	450.63	0.04	0.20	6.50	5.00	2.796	24.0	0.0	
20.11.2025	53.05	45.01	8.04	456.52	454.69	0.40	450.55	450.35	0.04	0.20	6.50	5.00	3.630	24.0	0.0	
21.11.2025	54.57	46.01	8.56	456.69	454.72	0.43	450.41	450.14	0.06	0.27	6.50	5.00	3.859	24.0	0.0	
22.11.2025	52.18	44.43	7.75	455.22	453.37	0.41	449.43	449.14	0.06	0.29	6.50	5.00	3.490	24.0	0.0	
23.11.2025	52.35	44.51	7.84	454.44	452.49	0.43	448.64	448.28	0.08	0.36	6.50	5.00	3.524	24.0	0.0	
24.11.2025	53.59	45.36	8.23	454.65	452.60	0.45	448.57	448.19	0.08	0.38	6.50	5.00	3.697	24.0	0.0	
25.11.2025	49.07	42.35	6.72	460.32	459.07	0.27	455.14	455.16	0.00	-0.02	6.50	5.00	3.064	24.0	0.0	
26.11.2025	51.52	44.07	7.45	469.55	468.69	0.18	463.74	464.42	-0.15	-0.68	6.50	5.00	3.462	24.0	0.0	
27.11.2025	52.09	44.63	7.46	479.29	479.06	0.05	473.22	474.56	-0.28	-1.34	6.50	5.00	3.533	24.0	0.0	
28.11.2025	51.51	44.26	7.25	485.18	485.34	-0.03	479.19	480.80	-0.34	-1.61	6.50	5.00	3.478	24.0	0.0	
29.11.2025	49.09	42.55	6.54	484.79	485.10	-0.06	479.32	480.95	-0.34	-1.63	6.50	5.00	3.142	24.0	0.0	
30.11.2025	47.72	41.57	6.15	484.56	484.99	-0.09	479.41	481.02	-0.34	-1.61	6.50	5.00	2.958	24.0	0.0	
Средние:	50.83	43.55	7.28	---	---	0.31	---	---	0.00	---	6.50	5.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	13805.93	13763.10	---	13639.07	13639.39	---	-0.32	---	---	99.421	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.10.2025	126904.78	95909.17	102899.36	95008.45	7890.91	767.679	8483.0	1153.0
30.11.2025	140710.71	109672.27	116538.43	108647.84	7890.59	867.100	9203.0	1153.0
Итого:	13805.93	13763.10	13639.07	13639.39	-0.32	99.421	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Хрустальная ул, д. 32 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 123869
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	V1	V2	P1	P2	ВНР	ВОС	НС
	м3	м3	кг/см2	кг/см2	ч	ч	
01.11.2025	0.00	0.08	6.20	7.00	0.0	24.0	*
02.11.2025	0.00	0.08	6.20	7.00	0.0	24.0	*
03.11.2025	0.00	0.08	6.20	7.00	0.0	24.0	*
04.11.2025	0.00	0.08	6.20	7.00	0.0	24.0	*
05.11.2025	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
06.11.2025	0.00	0.08	6.20	7.00	0.0	24.0	*
07.11.2025	0.00	0.12	6.20	7.00	0.0	24.0	*
08.11.2025	0.00	0.12	6.20	7.00	0.0	24.0	*
09.11.2025	0.00	0.08	6.20	7.00	0.0	24.0	*
10.11.2025	0.00	0.15	6.20	7.00	0.0	24.0	*
11.11.2025	0.00	0.12	6.20	7.00	0.0	24.0	*
12.11.2025	0.00	0.12	6.20	7.00	0.0	24.0	*
13.11.2025	0.00	0.08	6.20	7.00	0.0	24.0	*
14.11.2025	0.00	0.12	6.20	7.00	0.0	24.0	*
15.11.2025	0.00	0.16	6.20	7.00	0.0	24.0	*
16.11.2025	0.00	0.12	6.20	7.00	0.0	24.0	*
17.11.2025	0.00	0.08	6.20	7.00	0.0	24.0	*
18.11.2025	0.00	0.16	6.20	7.00	0.0	24.0	*
19.11.2025	0.00	0.16	6.20	7.00	0.0	24.0	*
20.11.2025	0.00	0.50	6.20	7.00	0.0	24.0	*
21.11.2025	0.00	0.08	6.20	7.00	0.0	24.0	*
22.11.2025	0.00	0.16	6.20	7.00	0.0	24.0	*
23.11.2025	0.00	0.08	6.20	7.00	0.0	24.0	*
24.11.2025	0.00	0.08	6.20	7.00	0.0	24.0	*
25.11.2025	0.00	0.08	6.20	7.00	0.0	24.0	*
26.11.2025	0.00	0.08	6.20	7.00	0.0	24.0	*
27.11.2025	0.00	0.12	6.20	7.00	0.0	24.0	*
28.11.2025	0.00	0.08	6.20	7.00	0.0	24.0	*
29.11.2025	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
30.11.2025	0.00	0.08	6.20	7.00	0.0	24.0	*
Средние:	---	---	6.20	7.00	---	---	
Итого:	0.00	3.41	---	---	0.0	720.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
31.10.2025	0.00	1013.26	0.00	0.19	-0.19	0.000	0.000	3.0	9633.0
30.11.2025	0.00	1016.67	0.00	0.19	-0.19	0.000	0.000	3.0	10353.0
Итого:	0.00	3.41	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.0	720.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____