Отчет о суточных параметрах
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермь г, Целинная ул, д. 29/1 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 137623
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.11.2025	65.20	43.89	21.31	95.89	94.56	1.40	94.03	93.69	0.36	0.34	7.00	7.00	2.003	24.0	0.0	
02.11.2025	65.19	44.30	20.89	100.14	98.76	1.39	98.21	97.79	0.43	0.42	7.00	7.00	2.049	24.0	0.0	
03.11.2025	66.26	50.52	15.74	180.18	178.39	1.00	176.58	176.27	0.18	0.31	7.00	7.00	2.778	24.0	0.0	
04.11.2025	66.18	51.64	14.54	204.73	202.61	1.04	200.68	200.09	0.29	0.59	7.00	7.00	2.916	24.0	0.0	
05.11.2025	65.73	46.68	19.05	122.12	120.73	1.14	119.74	119.51	0.19	0.23	7.00	7.00	2.278	24.0	0.0	
06.11.2025	64.96	42.90	22.06	85.03	84.08	1.12	83.41	83.35	0.07	0.06	7.00	7.00	1.837	24.0	0.0	
07.11.2025	64.66	40.05	24.61	64.18	63.63	0.86	62.98	63.15	-0.27	-0.17	7.00	7.00	1.547	24.0	0.0	
08.11.2025	64.56	42.59	21.97	84.39	83.45	1.12	82.78	82.74	0.05	0.04	7.00	7.00	1.814	24.0	0.0	
09.11.2025	64.63	45.17	19.46	111.17	109.92	1.13	109.07	108.89	0.17	0.18	7.00	7.00	2.120	24.0	0.0	
10.11.2025	65.36	44.81	20.55	103.48	102.21	1.23	101.46	101.24	0.22	0.22	7.00	7.00	2.082	24.0	0.0	
11.11.2025	65.51	47.62	17.89	140.05	138.57	1.06	137.35	137.09	0.19	0.26	7.00	7.00	2.457	24.0	0.0	
12.11.2025	65.33	49.50	15.83	172.72	171.07	0.96	169.38	169.13	0.15	0.25	7.00	7.00	2.678	24.0	0.0	
13.11.2025	63.03	47.74	15.29	164.86	163.47	0.85	161.83	161.72	0.07	0.11	7.00	7.00	2.470	24.0	0.0	
14.11.2025	65.54	44.33	21.21	95.10	93.95	1.22	93.27	93.06	0.23	0.21	7.00	7.00	1.975	24.0	0.0	
15.11.2025	64.29	41.28	23.01	75.39	74.59	1.07	73.97	74.00	-0.04	-0.03	7.00	7.00	1.699	24.0	0.0	
16.11.2025	64.65	48.61	16.04	157.23	155.53	1.09	154.24	153.84	0.26	0.40	7.00	7.00	2.472	24.0	0.0	
17.11.2025	65.24	50.91	14.33	201.56	199.38	1.09	197.67	196.98	0.35	0.69	7.00	7.00	2.831	24.0	0.0	
18.11.2025	66.52	48.00	18.52	129.80	128.26	1.19	127.22	126.87	0.28	0.35	7.00	7.00	2.357	24.0	0.0	
19.11.2025	65.16	43.93	21.23	92.31	91.28	1.12	90.53	90.45	0.09	0.08	7.00	7.00	1.917	24.0	0.0	
20.11.2025	65.67	48.76	16.91	156.66	155.03	1.05	153.59	153.31	0.18	0.28	7.00	7.00	2.593	24.0	0.0	
21.11.2025	66.18	50.62	15.56	184.24	182.34	1.04	180.57	180.17	0.22	0.40	7.00	7.00	2.807	24.0	0.0	
22.11.2025	65.64	48.22	17.42	143.44	141.84	1.12	140.65	140.31	0.24	0.34	7.00	7.00	2.451	24.0	0.0	
23.11.2025	64.97	47.18	17.79	136.57	135.06	1.11	133.96	133.67	0.22	0.29	7.00	7.00	2.381	24.0	0.0	
24.11.2025	66.00	49.65	16.35	166.81	165.07	1.05	163.54	163.15	0.24	0.39	7.00	7.00	2.668	24.0	0.0	
25.11.2025	65.44	46.61	18.83	121.07	119.67	1.16	118.73	118.44	0.24	0.29	7.00	7.00	2.232	24.0	0.0	
26.11.2025	65.70	48.28	17.42	146.33	144.78	1.06	143.47	143.19	0.20	0.28	7.00	7.00	2.496	24.0	0.0	
27.11.2025	65.90	49.19	16.71	160.12	158.48	1.03	156.98	156.71	0.17	0.27	7.00	7.00	2.622	24.0	0.0	
28.11.2025	65.72	47.90	17.82	139.40	137.85	1.12	136.67	136.38	0.21	0.29	7.00	7.00	2.432	24.0	0.0	
29.11.2025	65.18	46.33	18.85	121.55	120.06	1.23	119.20	118.87	0.28	0.33	7.00	7.00	2.242	24.0	0.0	
30.11.2025	64.49	44.55	19.94	105.67	104.34	1.27	103.67	103.34	0.32	0.33	7.00	7.00	2.064	24.0	0.0	
Средние:	65.30	46.73	18.57	---	---	1.11	---	---	0.19	---	7.00	7.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	3962.19	3918.96	---	3885.43	3877.40	---	8.03	---	---	69.268	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.10.2025	63960.92	63235.66	62551.68	62451.62	100.06	1167.630	15389.0	4783.0
30.11.2025	67923.11	67154.62	66437.11	66329.02	108.09	1236.898	16109.0	4783.0
Итого:	3962.19	3918.96	3885.43	3877.40	8.03	69.268	720.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермь г, Целинная ул, д. 29/1 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 137623
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	V1	V2	P1	P2	ВНР	ВОС	НС
	м3	м3	кг/см2	кг/см2	ч	ч	
01.11.2025	88.60	83.61	7.00	7.00	0.0	24.0	*
02.11.2025	89.67	83.48	7.00	7.00	0.0	24.0	*
03.11.2025	90.52	83.59	7.00	7.00	0.0	24.0	*
04.11.2025	92.25	85.26	7.00	7.00	0.0	24.0	*
05.11.2025	93.63	87.80	7.00	7.00	0.0	24.0	*
06.11.2025	92.96	87.50	7.00	7.00	0.0	24.0	*
07.11.2025	92.92	87.43	7.00	7.00	0.0	24.0	*
08.11.2025	94.54	86.94	7.00	7.00	0.0	24.0	*
09.11.2025	95.61	87.23	7.00	7.00	0.0	24.0	*
10.11.2025	93.47	88.15	7.00	7.00	0.0	24.0	*
11.11.2025	93.31	87.81	7.00	7.00	0.0	24.0	*
12.11.2025	92.74	87.60	7.00	7.00	0.0	24.0	*
13.11.2025	92.82	87.30	7.00	7.00	0.0	24.0	*
14.11.2025	92.94	87.74	7.00	7.00	0.0	24.0	*
15.11.2025	92.16	86.61	7.00	7.00	0.0	24.0	*
16.11.2025	93.31	86.19	7.00	7.00	0.0	24.0	*
17.11.2025	91.94	86.64	7.00	7.00	0.0	24.0	*
18.11.2025	91.20	86.40	7.00	7.00	0.0	24.0	*
19.11.2025	---	---	---	---	---	---	
20.11.2025	---	---	---	---	---	---	
21.11.2025	---	---	---	---	---	---	
22.11.2025	---	---	---	---	---	---	
23.11.2025	---	---	---	---	---	---	
24.11.2025	---	---	---	---	---	---	
25.11.2025	---	---	---	---	---	---	
26.11.2025	---	---	---	---	---	---	
27.11.2025	---	---	---	---	---	---	
28.11.2025	---	---	---	---	---	---	
29.11.2025	---	---	---	---	---	---	
30.11.2025	---	---	---	---	---	---	
Средние:	---	---	7.00	7.00	---	---	
Итого:	1664.58	1557.28	---	---	0.0	432.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
31.10.2025	39323.04	34881.09	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.0	20172.0
18.11.2025	40987.62	36438.37	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.0	20604.0
Итого:	1664.58	1557.28	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.0	432.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____