Отчет о суточных параметрах
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Целинная ул, д. 31/3 (МКД)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00137632
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01.11.2025	64.88	41.09	23.79	69.80	69.39	0.59	68.43	68.91	-0.70	-0.48	7.00	6.00	1.610	-0.006	24.0	0.0	
02.11.2025	64.84	41.15	23.69	72.73	72.31	0.58	71.26	71.79	-0.74	-0.53	7.00	6.00	1.668	-0.007	24.0	0.0	
03.11.2025	65.74	44.94	20.80	106.86	106.16	0.66	104.78	105.16	-0.36	-0.38	7.00	6.00	2.164	-0.002	24.0	0.0	
04.11.2025	65.86	47.71	18.15	140.10	139.49	0.44	137.34	137.97	-0.46	-0.63	7.00	6.00	2.465	-0.016	24.0	0.0	
05.11.2025	65.37	42.15	23.22	80.41	79.93	0.60	78.86	79.28	-0.53	-0.42	7.00	6.00	1.816	-0.003	24.0	0.0	
06.11.2025	64.62	40.87	23.75	72.45	72.04	0.57	71.01	71.54	-0.74	-0.53	7.00	6.00	1.668	-0.008	24.0	0.0	
07.11.2025	64.50	40.98	23.52	72.07	71.68	0.54	70.63	71.20	-0.80	-0.57	7.00	6.00	1.639	-0.008	24.0	0.0	
08.11.2025	64.23	41.03	23.20	72.41	72.02	0.54	70.98	71.52	-0.76	-0.54	7.00	6.00	1.624	-0.010	24.0	0.0	
09.11.2025	64.31	41.01	23.30	73.59	73.20	0.53	72.15	72.69	-0.75	-0.54	7.00	6.00	1.661	-0.008	24.0	0.0	
10.11.2025	65.04	40.86	24.18	71.47	71.06	0.58	70.03	70.58	-0.78	-0.55	7.00	6.00	1.672	-0.010	24.0	0.0	
11.11.2025	65.17	41.86	23.31	80.29	79.80	0.61	78.74	79.14	-0.51	-0.40	7.00	6.00	1.819	-0.002	24.0	0.0	
12.11.2025	64.90	43.36	21.54	96.15	95.54	0.64	94.29	94.69	-0.42	-0.40	7.00	6.00	2.014	-0.005	24.0	0.0	
13.11.2025	62.01	43.24	18.77	111.15	110.70	0.41	109.18	109.73	-0.50	-0.55	7.00	6.00	2.024	-0.009	24.0	0.0	
14.11.2025	65.09	41.20	23.89	74.86	74.43	0.58	73.39	73.88	-0.67	-0.49	7.00	6.00	1.735	-0.008	24.0	0.0	
15.11.2025	64.08	41.69	22.39	79.83	79.39	0.55	78.29	78.79	-0.64	-0.50	7.00	6.00	1.734	-0.007	24.0	0.0	
16.11.2025	64.15	42.69	21.46	90.39	89.88	0.57	88.68	89.14	-0.52	-0.46	7.00	6.00	1.883	-0.008	24.0	0.0	
17.11.2025	64.67	44.46	20.21	110.04	109.32	0.66	107.94	108.33	-0.36	-0.39	7.00	6.00	2.166	-0.002	24.0	0.0	
18.11.2025	66.06	42.87	23.19	85.31	84.75	0.66	83.60	84.04	-0.52	-0.44	7.00	6.00	1.924	-0.003	24.0	0.0	
19.11.2025	64.95	40.79	24.16	72.22	71.80	0.58	70.78	71.30	-0.73	-0.52	7.00	6.00	1.689	-0.006	24.0	0.0	
20.11.2025	65.24	42.15	23.09	84.38	83.88	0.59	82.74	83.18	-0.53	-0.44	7.00	6.00	1.893	-0.007	24.0	0.0	
21.11.2025	65.73	44.38	21.35	104.55	103.80	0.72	102.51	102.82	-0.30	-0.31	7.00	6.00	2.173	-0.001	24.0	0.0	
22.11.2025	65.30	43.11	22.19	90.73	90.15	0.64	88.96	89.37	-0.46	-0.41	7.00	6.00	1.956	-0.003	24.0	0.0	
23.11.2025	64.63	41.71	22.92	82.06	81.58	0.59	80.53	80.87	-0.42	-0.34	7.00	6.00	1.834	0.000	24.0	0.0	
24.11.2025	65.55	43.30	22.25	93.74	93.13	0.65	91.94	92.34	-0.43	-0.40	7.00	6.00	2.032	-0.001	24.0	0.0	
25.11.2025	65.10	41.61	23.49	78.23	77.78	0.58	76.70	77.17	-0.61	-0.47	7.00	6.00	1.784	-0.004	24.0	0.0	
26.11.2025	65.31	41.68	23.63	79.30	78.83	0.59	77.80	78.11	-0.40	-0.31	7.00	6.00	1.828	-0.001	24.0	0.0	
27.11.2025	65.49	42.42	23.07	86.93	86.39	0.62	85.24	85.64	-0.47	-0.40	7.00	6.00	1.951	-0.002	24.0	0.0	
28.11.2025	65.32	42.69	22.63	89.55	89.00	0.62	87.82	88.24	-0.48	-0.42	7.00	6.00	1.972	-0.002	24.0	0.0	
29.11.2025	64.84	41.10	23.74	76.58	76.14	0.58	75.13	75.55	-0.56	-0.42	7.00	6.00	1.767	-0.003	24.0	0.0	
30.11.2025	64.20	40.65	23.55	75.17	74.77	0.53	73.73	74.23	-0.68	-0.50	7.00	6.00	1.715	-0.006	24.0	0.0	
Средние:	64.91	42.29	22.61	---	---	0.59	---	---	-0.56	---	7.00	6.00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2573.35	2558.34	---	2523.46	2537.20	---	-13.74	---	---	55.880	-0.158	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
31.10.2025	47471.55	47238.26	46444.78	46742.50	-297.72	1040.820	-1.223	18491.0	338.0
30.11.2025	50044.90	49796.60	48968.24	49279.70	-311.46	1096.700	-1.381	19211.0	338.0
Итого:	2573.35	2558.34	2523.46	2537.20	-13.74	55.880	-0.158	720.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Целинная ул, д. 31/3 (МКД)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00137632
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C		м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01.11.2025	62.68	111.04	-48.36	0.00	60.44	0.00	57.45	-57.45	6.00	5.00	-6.041	-6.041	24.0	0.0	
02.11.2025	62.63	111.42	-48.79	0.00	60.36	0.00	57.35	-57.35	6.00	5.00	-6.052	-6.052	24.0	0.0	
03.11.2025	63.29	111.23	-47.94	0.00	60.53	0.00	57.52	-57.52	6.00	5.00	-6.059	-6.059	24.0	0.0	
04.11.2025	63.43	111.38	-47.95	0.00	61.35	0.00	58.29	-58.29	6.00	5.00	-6.150	-6.150	24.0	0.0	
05.11.2025	63.49	115.34	-51.85	0.00	63.74	0.00	60.36	-60.36	6.00	5.00	-6.610	-6.610	24.0	0.0	
06.11.2025	62.86	116.77	-53.91	0.00	63.46	0.00	60.03	-60.03	6.00	5.00	-6.660	-6.660	24.0	0.0	
07.11.2025	62.70	116.20	-53.50	0.00	63.56	0.00	60.15	-60.15	6.00	5.00	-6.639	-6.639	24.0	0.0	
08.11.2025	62.49	114.93	-52.44	0.00	63.21	0.00	59.88	-59.88	6.00	5.00	-6.532	-6.532	24.0	0.0	
09.11.2025	62.44	113.17	-50.73	0.00	62.23	0.00	59.04	-59.04	6.00	5.00	-6.336	-6.336	24.0	0.0	
10.11.2025	63.15	115.78	-52.63	0.00	63.11	0.00	59.75	-59.75	6.00	5.00	-6.569	-6.569	24.0	0.0	
11.11.2025	63.32	115.96	-52.64	0.00	62.89	0.00	59.53	-59.53	6.00	5.00	-6.556	-6.556	24.0	0.0	
12.11.2025	62.86	117.07	-54.21	0.00	62.70	0.00	59.29	-59.29	6.00	5.00	-6.597	-6.597	24.0	0.0	
13.11.2025	61.16	117.14	-55.98	0.00	62.73	0.00	59.32	-59.32	6.00	5.00	-6.603	-6.603	24.0	0.0	
14.11.2025	63.11	116.43	-53.32	0.00	63.03	0.00	59.64	-59.64	6.00	5.00	-6.597	-6.597	24.0	0.0	
15.11.2025	62.00	119.42	-57.42	0.00	62.16	0.00	58.67	-58.67	6.00	5.00	-6.667	-6.667	24.0	0.0	
16.11.2025	61.95	120.38	-58.43	0.00	61.56	0.00	58.05	-58.05	6.00	5.00	-6.653	-6.653	24.0	0.0	
17.11.2025	62.72	119.51	-56.79	0.00	62.20	0.00	58.70	-58.70	6.00	5.00	-6.676	-6.676	24.0	0.0	
18.11.2025	63.88	116.65	-52.77	0.00	62.11	0.00	58.76	-58.76	6.00	5.00	-6.512	-6.512	24.0	0.0	
19.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
20.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
21.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
22.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
23.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
24.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
25.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
26.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
27.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
28.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
29.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
30.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Средние:	62.79	115.55	-52.76	---	---	---	---	---	6.00	5.00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	0.00	1121.36	0.00	1061.77	-1061.77	---	---	-116.509	-116.509	432.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
31.10.2025	12072.04	30965.59	11869.53	29222.06	-17352.54	-2679.766	-2003.000	18491.0	338.0
18.11.2025	12072.04	32086.95	11869.53	30283.83	-18414.31	-2796.275	-2119.509	18923.0	338.0
Итого:	0.00	1121.36	0.00	1061.77	-1061.77	-116.509	-116.509	432.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____