Отчет о суточных параметрах
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Целинная ул, д. 33 (МКД)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00146378
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | % | M1 | M2 | % | Мг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | °C | °C | °C | м3 | м3 | | т | т | | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 01.11.2025 | 65.31 | 45.24 | 20.07 | 234.41 | 229.25 | 2.23 | 229.90 | 227.04 | 1.25 | 2.86 | 7.00 | 6.00 | 4.614 | 24.0 | 0.0 | |
| 02.11.2025 | 65.28 | 45.83 | 19.45 | 251.31 | 245.85 | 2.20 | 246.48 | 243.45 | 1.24 | 3.03 | 7.00 | 6.00 | 4.795 | 24.0 | 0.0 | |
| 03.11.2025 | 66.15 | 48.45 | 17.70 | 320.10 | 313.38 | 2.12 | 313.76 | 309.91 | 1.23 | 3.85 | 7.00 | 6.00 | 5.554 | 24.0 | 0.0 | |
| 04.11.2025 | 66.04 | 46.85 | 19.19 | 281.84 | 275.71 | 2.20 | 276.28 | 272.88 | 1.24 | 3.40 | 7.00 | 6.00 | 5.300 | 24.0 | 0.0 | |
| 05.11.2025 | 65.75 | 46.00 | 19.75 | 256.18 | 250.54 | 2.23 | 251.18 | 248.06 | 1.25 | 3.12 | 7.00 | 6.00 | 4.961 | 24.0 | 0.0 | |
| 06.11.2025 | 65.06 | 43.99 | 21.07 | 212.52 | 207.77 | 2.26 | 208.45 | 205.90 | 1.23 | 2.55 | 7.00 | 6.00 | 4.390 | 24.0 | 0.0 | |
| 07.11.2025 | 64.88 | 42.62 | 22.26 | 182.81 | 178.67 | 2.29 | 179.34 | 177.11 | 1.25 | 2.23 | 7.00 | 6.00 | 3.989 | 24.0 | 0.0 | |
| 08.11.2025 | 64.59 | 43.30 | 21.29 | 197.49 | 193.09 | 2.25 | 193.76 | 191.40 | 1.23 | 2.36 | 7.00 | 6.00 | 4.125 | 24.0 | 0.0 | |
| 09.11.2025 | 64.72 | 46.79 | 17.93 | 288.93 | 282.91 | 2.11 | 283.43 | 280.01 | 1.21 | 3.42 | 7.00 | 6.00 | 5.079 | 24.0 | 0.0 | |
| 10.11.2025 | 65.49 | 45.53 | 19.96 | 242.82 | 237.48 | 2.22 | 238.12 | 235.16 | 1.25 | 2.96 | 7.00 | 6.00 | 4.746 | 24.0 | 0.0 | |
| 11.11.2025 | 65.58 | 46.76 | 18.82 | 277.71 | 271.78 | 2.16 | 272.28 | 268.99 | 1.22 | 3.29 | 7.00 | 6.00 | 5.127 | 24.0 | 0.0 | |
| 12.11.2025 | 65.33 | 47.45 | 17.88 | 304.86 | 298.40 | 2.14 | 298.97 | 295.23 | 1.26 | 3.74 | 7.00 | 6.00 | 5.344 | 24.0 | 0.0 | |
| 13.11.2025 | 63.71 | 46.18 | 17.53 | 293.01 | 286.94 | 2.09 | 287.56 | 284.04 | 1.23 | 3.52 | 7.00 | 6.00 | 5.039 | 24.0 | 0.0 | |
| 14.11.2025 | 65.60 | 44.71 | 20.89 | 220.54 | 215.60 | 2.27 | 216.26 | 213.57 | 1.25 | 2.69 | 7.00 | 6.00 | 4.517 | 24.0 | 0.0 | |
| 15.11.2025 | 64.45 | 43.28 | 21.17 | 203.11 | 198.66 | 2.22 | 199.29 | 196.94 | 1.19 | 2.35 | 7.00 | 6.00 | 4.214 | 24.0 | 0.0 | |
| 16.11.2025 | 64.67 | 45.31 | 19.36 | 251.17 | 245.92 | 2.11 | 246.40 | 243.52 | 1.18 | 2.88 | 7.00 | 6.00 | 4.769 | 24.0 | 0.0 | |
| 17.11.2025 | 65.26 | 46.01 | 19.25 | 268.40 | 262.70 | 2.15 | 263.23 | 260.08 | 1.20 | 3.15 | 7.00 | 6.00 | 5.067 | 24.0 | 0.0 | |
| 18.11.2025 | 66.48 | 46.23 | 20.25 | 254.27 | 248.78 | 2.18 | 249.21 | 246.29 | 1.18 | 2.92 | 7.00 | 6.00 | 5.048 | 24.0 | 0.0 | |
| 19.11.2025 | 65.30 | 43.57 | 21.73 | 202.69 | 198.20 | 2.24 | 198.77 | 196.43 | 1.18 | 2.34 | 7.00 | 6.00 | 4.318 | 24.0 | 0.0 | |
| 20.11.2025 | 65.70 | 46.44 | 19.26 | 273.79 | 267.86 | 2.19 | 268.44 | 265.13 | 1.24 | 3.31 | 7.00 | 6.00 | 5.167 | 24.0 | 0.0 | |
| 21.11.2025 | 66.18 | 46.85 | 19.33 | 278.86 | 272.78 | 2.20 | 273.33 | 269.96 | 1.24 | 3.37 | 7.00 | 6.00 | 5.282 | 24.0 | 0.0 | |
| 22.11.2025 | 65.69 | 46.59 | 19.10 | 275.44 | 269.48 | 2.19 | 270.07 | 266.73 | 1.24 | 3.34 | 7.00 | 6.00 | 5.162 | 24.0 | 0.0 | |
| 23.11.2025 | 65.08 | 46.32 | 18.76 | 276.41 | 270.52 | 2.15 | 271.11 | 267.81 | 1.22 | 3.30 | 7.00 | 6.00 | 5.087 | 24.0 | 0.0 | |
| 24.11.2025 | 66.00 | 47.28 | 18.72 | 293.38 | 287.08 | 2.17 | 287.60 | 284.08 | 1.23 | 3.52 | 7.00 | 6.00 | 5.384 | 24.0 | 0.0 | |
| 25.11.2025 | 65.50 | 45.45 | 20.05 | 244.10 | 238.74 | 2.22 | 239.37 | 236.41 | 1.24 | 2.96 | 7.00 | 6.00 | 4.800 | 24.0 | 0.0 | |
| 26.11.2025 | 65.74 | 46.20 | 19.54 | 266.42 | 260.62 | 2.20 | 261.22 | 258.04 | 1.22 | 3.18 | 7.00 | 6.00 | 5.100 | 24.0 | 0.0 | |
| 27.11.2025 | 65.97 | 46.81 | 19.16 | 280.34 | 274.29 | 2.18 | 274.81 | 271.46 | 1.23 | 3.35 | 7.00 | 6.00 | 5.263 | 24.0 | 0.0 | |
| 28.11.2025 | 65.76 | 46.98 | 18.78 | 286.58 | 280.45 | 2.16 | 280.98 | 277.55 | 1.23 | 3.43 | 7.00 | 6.00 | 5.273 | 24.0 | 0.0 | |
| 29.11.2025 | 65.26 | 45.60 | 19.66 | 252.88 | 247.52 | 2.14 | 248.01 | 245.11 | 1.18 | 2.90 | 7.00 | 6.00 | 4.875 | 24.0 | 0.0 | |
| 30.11.2025 | 64.66 | 44.60 | 20.06 | 234.31 | 229.46 | 2.09 | 229.85 | 227.32 | 1.11 | 2.53 | 7.00 | 6.00 | 4.606 | 24.0 | 0.0 | |
| Средние: | 65.37 | 45.77 | 19.60 | --- | --- | 2.19 | --- | --- | 1.22 | --- | 7.00 | 6.00 | --- | --- | --- | |
| Итого: | --- | --- | --- | 7706.68 | 7540.43 | --- | 7557.46 | 7465.61 | --- | 91.85 | --- | --- | 146.995 | 720.0 | 0.0 | |

| Дата | V1 | V2 | M1 | M2 | Мг | Qo | ВНР | ВОС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | м3 | м3 | т | т | т | Гкал | ч | ч |
| 31.10.2025 | 67431.12 | 65946.01 | 66089.04 | 65277.06 | 811.98 | 1318.122 | 12874.0 | 0.0 |
| 30.11.2025 | 75137.80 | 73486.44 | 73646.50 | 72742.67 | 903.83 | 1465.117 | 13594.0 | 0.0 |
| Итого: | 7706.68 | 7540.43 | 7557.46 | 7465.61 | 91.85 | 146.995 | 720.0 | 0.0 |

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Целинная ул, д. 33 (МКД)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00146378
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | M1 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qo | Qg | ВНР | ВОС | НС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | °C | °C | | м3 | м3 | т | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч | |
| 01.11.2025 | 63.46 | 56.20 | 7.26 | 128.70 | 114.43 | 126.34 | 112.75 | 13.59 | 6.00 | 5.00 | 1.614 | 0.694 | 24.0 | 0.0 | |
| 02.11.2025 | 63.38 | 56.11 | 7.27 | 130.89 | 114.26 | 128.49 | 112.59 | 15.90 | 6.00 | 5.00 | 1.748 | 0.814 | 24.0 | 0.0 | |
| 03.11.2025 | 64.11 | 56.58 | 7.53 | 129.96 | 114.18 | 127.53 | 112.48 | 15.05 | 6.00 | 5.00 | 1.738 | 0.779 | 24.0 | 0.0 | |
| 04.11.2025 | 64.11 | 56.72 | 7.39 | 135.48 | 116.13 | 132.94 | 114.40 | 18.54 | 6.00 | 5.00 | 1.943 | 0.950 | 24.0 | 0.0 | |
| 05.11.2025 | 64.33 | 57.00 | 7.33 | 134.10 | 119.58 | 131.58 | 117.79 | 13.79 | 6.00 | 5.00 | 1.684 | 0.712 | 24.0 | 0.0 | |
| 06.11.2025 | 63.67 | 56.50 | 7.17 | 133.67 | 119.06 | 131.20 | 117.30 | 13.90 | 6.00 | 5.00 | 1.659 | 0.710 | 24.0 | 0.0 | |
| 07.11.2025 | 63.61 | 56.45 | 7.16 | 133.06 | 118.79 | 130.60 | 117.03 | 13.57 | 6.00 | 5.00 | 1.634 | 0.700 | 24.0 | 0.0 | |
| 08.11.2025 | 63.30 | 56.29 | 7.01 | 135.87 | 118.32 | 133.39 | 116.58 | 16.81 | 6.00 | 5.00 | 1.799 | 0.864 | 24.0 | 0.0 | |
| 09.11.2025 | 63.15 | 56.17 | 6.98 | 139.03 | 117.62 | 136.50 | 115.89 | 20.61 | 6.00 | 5.00 | 2.008 | 1.052 | 24.0 | 0.0 | |
| 10.11.2025 | 64.01 | 56.74 | 7.27 | 133.64 | 117.67 | 131.15 | 115.91 | 15.23 | 6.00 | 5.00 | 1.743 | 0.785 | 24.0 | 0.0 | |
| 11.11.2025 | 64.14 | 56.86 | 7.28 | 132.48 | 117.56 | 130.00 | 115.80 | 14.20 | 6.00 | 5.00 | 1.685 | 0.734 | 24.0 | 0.0 | |
| 12.11.2025 | 63.75 | 56.45 | 7.30 | 134.67 | 117.01 | 132.17 | 115.28 | 16.90 | 6.00 | 5.00 | 1.836 | 0.869 | 24.0 | 0.0 | |
| 13.11.2025 | 61.83 | 54.96 | 6.87 | 133.02 | 115.66 | 130.68 | 114.03 | 16.66 | 6.00 | 5.00 | 1.731 | 0.824 | 24.0 | 0.0 | |
| 14.11.2025 | 63.90 | 56.71 | 7.19 | 133.88 | 118.78 | 131.38 | 117.01 | 14.37 | 6.00 | 5.00 | 1.690 | 0.737 | 24.0 | 0.0 | |
| 15.11.2025 | 62.89 | 55.83 | 7.06 | 134.46 | 117.83 | 132.03 | 116.12 | 15.91 | 6.00 | 5.00 | 1.743 | 0.807 | 24.0 | 0.0 | |
| 16.11.2025 | 62.81 | 55.76 | 7.05 | 138.98 | 117.11 | 136.47 | 115.42 | 21.06 | 6.00 | 5.00 | 2.033 | 1.065 | 24.0 | 0.0 | |
| 17.11.2025 | 63.47 | 56.22 | 7.25 | 135.08 | 117.65 | 132.60 | 115.92 | 16.68 | 6.00 | 5.00 | 1.817 | 0.847 | 24.0 | 0.0 | |
| 18.11.2025 | 64.62 | 57.17 | 7.45 | 134.65 | 116.98 | 132.10 | 115.21 | 16.89 | 6.00 | 5.00 | 1.867 | 0.871 | 24.0 | 0.0 | |
| 19.11.2025 | 63.70 | 56.43 | 7.27 | 133.51 | 116.95 | 131.04 | 115.21 | 15.83 | 6.00 | 5.00 | 1.768 | 0.807 | 24.0 | 0.0 | |
| 20.11.2025 | 63.94 | 56.53 | 7.41 | 132.81 | 116.21 | 130.33 | 114.49 | 15.85 | 6.00 | 5.00 | 1.784 | 0.816 | 24.0 | 0.0 | |
| 21.11.2025 | 64.37 | 56.85 | 7.52 | 132.52 | 116.24 | 130.03 | 114.50 | 15.53 | 6.00 | 5.00 | 1.785 | 0.803 | 24.0 | 0.0 | |
| 22.11.2025 | 63.85 | 56.41 | 7.44 | 130.98 | 115.92 | 128.55 | 114.21 | 14.34 | 6.00 | 5.00 | 1.695 | 0.736 | 24.0 | 0.0 | |
| 23.11.2025 | 63.04 | 55.96 | 7.08 | 137.91 | 115.16 | 135.41 | 113.48 | 21.93 | 6.00 | 5.00 | 2.078 | 1.110 | 24.0 | 0.0 | |
| 24.11.2025 | 64.15 | 56.64 | 7.51 | 131.51 | 115.39 | 129.04 | 113.67 | 15.37 | 6.00 | 5.00 | 1.764 | 0.794 | 24.0 | 0.0 | |
| 25.11.2025 | 63.57 | 56.24 | 7.33 | 131.45 | 115.31 | 129.03 | 113.62 | 15.41 | 6.00 | 5.00 | 1.737 | 0.783 | 24.0 | 0.0 | |
| 26.11.2025 | 63.84 | 56.43 | 7.41 | 131.74 | 115.50 | 129.29 | 113.79 | 15.50 | 6.00 | 5.00 | 1.756 | 0.792 | 24.0 | 0.0 | |
| 27.11.2025 | 64.04 | 56.63 | 7.41 | 132.31 | 115.57 | 129.84 | 113.85 | 15.99 | 6.00 | 5.00 | 1.789 | 0.819 | 24.0 | 0.0 | |
| 28.11.2025 | 63.85 | 56.45 | 7.40 | 131.19 | 115.51 | 128.76 | 113.80 | 14.95 | 6.00 | 5.00 | 1.722 | 0.764 | 24.0 | 0.0 | |
| 29.11.2025 | 63.30 | 56.00 | 7.30 | 133.03 | 114.89 | 130.60 | 113.22 | 17.39 | 6.00 | 5.00 | 1.841 | 0.879 | 24.0 | 0.0 | |
| 30.11.2025 | 62.46 | 55.48 | 6.98 | 137.95 | 114.25 | 135.49 | 112.62 | 22.87 | 6.00 | 5.00 | 2.103 | 1.139 | 24.0 | 0.0 | |
| Средние: | 63.62 | 56.36 | 7.26 | --- | --- | --- | --- | --- | 6.00 | 5.00 | --- | --- | --- | --- | |
| Итого: | --- | --- | --- | 4008.52 | 3495.53 | 3934.56 | 3443.96 | 490.60 | --- | --- | 53.792 | 25.054 | 720.0 | 0.0 | |

| Дата | V1 | V2 | M1 | M2 | Mг | Qo | Qg | ВНР | ВОС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | м3 | м3 | т | т | т | Гкал | Гкал | ч | ч |
| 31.10.2025 | 54561.76 | 53686.48 | 53654.80 | 52987.04 | 667.76 | 426.920 | 25.024 | 12874.0 | 0.0 |
| 30.11.2025 | 58570.28 | 57182.01 | 57589.36 | 56431.00 | 1158.36 | 480.712 | 50.078 | 13594.0 | 0.0 |
| Итого: | 4008.52 | 3495.53 | 3934.56 | 3443.96 | 490.60 | 53.792 | 25.054 | 720.0 | 0.0 |

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____