Отчет о суточных параметрах
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чехова ул, д. 4 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 123860
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 331719	КТСП-Н SN 37134г
Обратка:	ПРЭМ SN 334106	КТСП-Н SN 37134х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.11.2025	49.47	40.96	8.51	229.34	223.77	2.46	226.70	222.00	2.09	4.70	6.00	4.50	1.933	24.0	0.0	
02.11.2025	51.18	42.04	9.14	229.53	223.86	2.50	226.69	221.95	2.11	4.74	6.00	4.50	2.078	24.0	0.0	
03.11.2025	54.05	43.62	10.43	229.73	223.86	2.59	226.59	221.85	2.11	4.74	6.00	4.50	2.366	24.0	0.0	
04.11.2025	56.80	45.30	11.50	229.97	223.91	2.67	226.58	221.75	2.15	4.83	6.00	4.50	2.605	24.0	0.0	
05.11.2025	50.56	41.63	8.93	229.42	223.78	2.49	226.67	221.98	2.09	4.69	6.00	4.50	2.024	24.0	0.0	
06.11.2025	46.95	39.38	7.57	229.06	223.69	2.37	226.66	222.01	2.07	4.65	6.00	4.50	1.719	24.0	0.0	
07.11.2025	44.24	37.64	6.60	228.85	223.67	2.29	226.70	222.19	2.01	4.51	6.00	4.50	1.500	24.0	0.0	
08.11.2025	45.40	38.30	7.10	228.85	223.60	2.32	226.64	222.05	2.05	4.59	6.00	4.50	1.613	24.0	0.0	
09.11.2025	50.06	41.17	8.89	229.27	223.75	2.44	226.57	221.93	2.07	4.64	6.00	4.50	2.017	24.0	0.0	
10.11.2025	49.71	41.03	8.68	229.26	223.76	2.43	226.62	222.03	2.05	4.59	6.00	4.50	1.968	24.0	0.0	
11.11.2025	51.64	42.15	9.49	229.47	223.86	2.48	226.59	221.96	2.06	4.63	6.00	4.50	2.152	24.0	0.0	
12.11.2025	53.00	42.91	10.09	229.55	223.85	2.51	226.54	221.93	2.06	4.61	6.00	4.50	2.288	24.0	0.0	
13.11.2025	53.20	43.04	10.16	229.63	223.92	2.52	226.60	222.00	2.05	4.60	6.00	4.50	2.304	24.0	0.0	
14.11.2025	47.84	39.73	8.11	229.16	223.78	2.38	226.69	222.07	2.06	4.62	6.00	4.50	1.841	24.0	0.0	
15.11.2025	45.22	38.09	7.13	228.91	223.71	2.30	226.71	222.22	2.00	4.49	6.00	4.50	1.622	24.0	0.0	
16.11.2025	46.46	38.66	7.80	229.02	223.74	2.33	226.69	222.12	2.04	4.57	6.00	4.50	1.773	24.0	0.0	
17.11.2025	52.13	42.16	9.97	229.54	223.93	2.47	226.62	222.04	2.04	4.58	6.00	4.50	2.261	24.0	0.0	
18.11.2025	47.74	39.46	8.28	229.19	223.82	2.37	226.73	222.15	2.04	4.58	6.00	4.50	1.879	24.0	0.0	
19.11.2025	45.94	38.32	7.62	228.98	223.71	2.33	226.72	222.20	2.01	4.52	6.00	4.50	1.733	24.0	0.0	
20.11.2025	51.07	41.41	9.66	229.37	223.78	2.47	226.57	221.96	2.06	4.61	6.00	4.50	2.191	24.0	0.0	
21.11.2025	54.46	43.56	10.90	229.64	223.84	2.56	226.46	221.80	2.08	4.66	6.00	4.50	2.468	24.0	0.0	
22.11.2025	51.78	42.07	9.71	229.47	223.83	2.49	226.55	221.88	2.08	4.67	6.00	4.50	2.202	24.0	0.0	
23.11.2025	52.22	42.37	9.85	229.48	223.85	2.48	226.58	221.93	2.07	4.65	6.00	4.50	2.234	24.0	0.0	
24.11.2025	53.01	42.83	10.18	229.57	223.87	2.51	226.58	221.94	2.07	4.64	6.00	4.50	2.309	24.0	0.0	
25.11.2025	50.14	41.19	8.95	229.30	223.79	2.43	226.59	222.05	2.02	4.54	6.00	4.50	2.029	24.0	0.0	
26.11.2025	52.05	42.30	9.75	229.48	223.83	2.49	226.58	221.92	2.08	4.66	6.00	4.50	2.212	24.0	0.0	
27.11.2025	53.00	42.96	10.04	229.58	223.88	2.51	226.57	221.96	2.06	4.61	6.00	4.50	2.278	24.0	0.0	
28.11.2025	52.42	42.54	9.88	229.58	223.89	2.51	226.67	221.97	2.10	4.70	6.00	4.50	2.242	24.0	0.0	
29.11.2025	50.02	41.18	8.84	229.36	223.83	2.44	226.70	222.05	2.07	4.65	6.00	4.50	2.004	24.0	0.0	
30.11.2025	48.91	40.52	8.39	221.95	215.21	3.08	219.48	213.55	2.74	5.93	6.00	4.50	1.843	24.0	0.0	
Средние:	50.36	41.28	9.07	---	---	2.47	---	---	2.09	---	6.00	4.50	---	---	---	
Итого:	---	---	---	6873.51	6705.57	---	6791.64	6651.44	---	140.20	---	---	61.688	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.10.2025	5868.87	5735.90	5813.21	5697.92	115.29	43.211	1041.0	2519.0
30.11.2025	12742.38	12441.47	12604.85	12349.36	255.49	104.899	1761.0	2519.0
Итого:	6873.51	6705.57	6791.64	6651.44	140.20	61.688	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чехова ул, д. 4 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 123868
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Тупиковая система ГВС (подающий трубопровод) (Схема 6)

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.11.2025	62.49	5.22	5.14	7.50	0.296	24.0	0.0	*
02.11.2025	62.51	5.08	5.01	7.50	0.290	24.0	0.0	*
03.11.2025	62.47	5.74	5.65	7.50	0.326	24.0	0.0	*
04.11.2025	62.69	6.64	6.51	7.50	0.377	24.0	0.0	*
05.11.2025	62.42	5.19	5.13	7.50	0.295	24.0	0.0	*
06.11.2025	62.13	5.44	5.36	7.50	0.304	24.0	0.0	*
07.11.2025	62.15	5.75	5.67	7.50	0.322	24.0	0.0	*
08.11.2025	62.13	5.60	5.51	7.50	0.316	24.0	0.0	*
09.11.2025	62.36	6.43	6.30	7.50	0.365	24.0	0.0	*
10.11.2025	62.35	5.14	5.07	7.50	0.289	24.0	0.0	*
11.11.2025	62.49	5.41	5.32	7.50	0.307	24.0	0.0	*
12.11.2025	62.13	6.76	6.66	7.50	0.382	24.0	0.0	
13.11.2025	62.08	5.75	5.66	7.50	0.323	24.0	0.0	*
14.11.2025	62.66	5.98	5.89	7.50	0.341	24.0	0.0	*
15.11.2025	62.56	5.89	5.80	7.50	0.334	24.0	0.0	*
16.11.2025	62.68	6.62	6.49	7.50	0.372	24.0	0.0	*
17.11.2025	62.43	6.18	6.09	7.50	0.351	24.0	0.0	*
18.11.2025	62.36	6.35	6.24	7.50	0.358	24.0	0.0	*
19.11.2025	61.94	5.56	5.48	7.50	0.315	24.0	0.0	*
20.11.2025	61.54	7.24	7.15	7.50	0.405	24.0	0.0	
21.11.2025	61.42	5.84	5.75	7.50	0.326	24.0	0.0	*
22.11.2025	61.72	5.98	5.87	7.50	0.331	24.0	0.0	*
23.11.2025	62.23	8.60	8.44	7.50	0.481	24.0	0.0	*
24.11.2025	61.83	7.28	7.16	7.50	0.408	24.0	0.0	*
25.11.2025	61.89	5.76	5.67	7.50	0.325	24.0	0.0	*
26.11.2025	61.95	6.26	6.18	7.50	0.351	24.0	0.0	*
27.11.2025	61.68	5.49	5.41	7.50	0.308	24.0	0.0	*
28.11.2025	61.46	6.20	6.10	7.50	0.348	24.0	0.0	*
29.11.2025	61.53	5.93	5.86	7.50	0.332	24.0	0.0	*
30.11.2025	62.09	7.23	7.11	7.50	0.405	24.0	0.0	*
Средние:	62.15	---	---	7.50	---	---	---	
Итого:	---	182.54	179.68	---	10.283	720.0	0.0	

Дата	V1	M1	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
31.10.2025	6539.15	6460.97	341.421	27312.0	12.0
30.11.2025	6721.69	6640.65	351.704	28032.0	12.0
Итого:	182.54	179.68	10.283	720.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____