Отчет о суточных параметрах
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чехова ул, д. 6 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 143491
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 373627	КТС-Б SN 31899г
Обратка:	ПРЭМ SN 373677	КТС-Б SN 31899х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.11.2025	49.60	43.47	6.13	270.82	270.82	0.00	267.71	268.42	-0.26	-0.71	7.00	7.00	1.636	24.0	0.0	
02.11.2025	51.31	44.71	6.60	270.91	270.91	0.00	267.58	268.33	-0.28	-0.75	7.00	7.00	1.761	24.0	0.0	
03.11.2025	54.19	46.67	7.52	270.95	270.95	0.00	267.27	268.22	-0.35	-0.95	7.00	7.00	2.006	24.0	0.0	
04.11.2025	56.92	48.70	8.22	271.04	271.04	0.00	266.97	268.02	-0.39	-1.05	7.00	7.00	2.187	24.0	0.0	
05.11.2025	50.62	44.22	6.40	270.85	270.85	0.00	267.62	268.37	-0.28	-0.75	7.00	7.00	1.709	24.0	0.0	
06.11.2025	47.03	41.54	5.49	270.74	270.74	0.00	267.92	268.55	-0.23	-0.63	7.00	7.00	1.466	24.0	0.0	
07.11.2025	44.32	39.54	4.78	270.71	270.71	0.00	268.25	268.74	-0.18	-0.49	7.00	7.00	1.282	24.0	0.0	
08.11.2025	45.51	40.35	5.16	270.61	270.61	0.00	267.98	268.54	-0.21	-0.56	7.00	7.00	1.380	24.0	0.0	
09.11.2025	50.19	43.72	6.47	270.72	270.72	0.00	267.53	268.33	-0.30	-0.80	7.00	7.00	1.727	24.0	0.0	
10.11.2025	49.81	43.55	6.26	270.74	270.74	0.00	267.61	268.34	-0.27	-0.73	7.00	7.00	1.674	24.0	0.0	
11.11.2025	51.77	44.94	6.83	270.85	270.85	0.00	267.48	268.29	-0.30	-0.81	7.00	7.00	1.826	24.0	0.0	
12.11.2025	52.82	45.54	7.28	270.83	270.83	0.00	267.31	268.21	-0.34	-0.90	7.00	7.00	1.941	24.0	0.0	
13.11.2025	53.22	45.87	7.35	270.89	270.89	0.00	267.31	268.25	-0.35	-0.94	7.00	7.00	1.962	24.0	0.0	
14.11.2025	48.00	42.14	5.86	270.79	270.79	0.00	267.86	268.54	-0.25	-0.68	7.00	7.00	1.566	24.0	0.0	
15.11.2025	45.83	40.47	5.36	270.79	270.79	0.00	268.11	268.71	-0.22	-0.60	7.00	7.00	1.437	24.0	0.0	
16.11.2025	47.30	41.42	5.88	270.76	270.76	0.00	267.94	268.60	-0.25	-0.66	7.00	7.00	1.571	24.0	0.0	
17.11.2025	52.24	45.01	7.23	270.87	270.87	0.00	267.43	268.31	-0.33	-0.88	7.00	7.00	1.934	24.0	0.0	
18.11.2025	47.85	41.87	5.98	270.78	270.78	0.00	267.86	268.55	-0.26	-0.69	7.00	7.00	1.598	24.0	0.0	
19.11.2025	46.05	40.58	5.47	270.72	270.72	0.00	268.02	268.66	-0.24	-0.64	7.00	7.00	1.462	24.0	0.0	
20.11.2025	51.24	44.32	6.92	270.80	270.80	0.00	267.49	268.32	-0.31	-0.83	7.00	7.00	1.846	24.0	0.0	
21.11.2025	54.64	46.82	7.82	270.87	270.87	0.00	267.13	268.09	-0.36	-0.96	7.00	7.00	2.086	24.0	0.0	
22.11.2025	51.91	44.96	6.95	270.85	270.85	0.00	267.44	268.29	-0.32	-0.85	7.00	7.00	1.854	24.0	0.0	
23.11.2025	52.37	45.29	7.08	270.86	270.86	0.00	267.43	268.22	-0.29	-0.79	7.00	7.00	1.890	24.0	0.0	
24.11.2025	53.16	45.87	7.29	270.88	270.88	0.00	267.31	268.20	-0.33	-0.89	7.00	7.00	1.945	24.0	0.0	
25.11.2025	50.24	43.85	6.39	270.79	270.79	0.00	267.60	268.35	-0.28	-0.75	7.00	7.00	1.705	24.0	0.0	
26.11.2025	52.20	45.24	6.96	270.87	270.87	0.00	267.43	268.29	-0.32	-0.86	7.00	7.00	1.857	24.0	0.0	
27.11.2025	53.14	45.96	7.18	270.92	270.92	0.00	267.37	268.24	-0.32	-0.87	7.00	7.00	1.919	24.0	0.0	
28.11.2025	52.56	45.51	7.05	270.91	270.91	0.00	267.44	268.27	-0.31	-0.83	7.00	7.00	1.883	24.0	0.0	
29.11.2025	50.14	43.80	6.34	270.85	270.85	0.00	267.67	268.41	-0.28	-0.74	7.00	7.00	1.696	24.0	0.0	
30.11.2025	49.03	42.96	6.07	271.40	271.40	0.00	268.36	269.07	-0.26	-0.71	7.00	7.00	1.623	24.0	0.0	
Средние:	50.51	43.96	6.54	---	---	0.00	---	---	-0.29	---	7.00	7.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	8125.37	8125.37	---	8028.43	8051.73	---	-23.30	---	---	52.429	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.10.2025	45815.32	45815.32	45214.58	45386.68	-172.10	368.854	8144.0	3.0
30.11.2025	53940.69	53940.69	53243.01	53438.41	-195.40	421.283	8864.0	3.0
Итого:	8125.37	8125.37	8028.43	8051.73	-23.30	52.429	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации