Отчет о суточных параметрах
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чехова ул, д. 8 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00105922
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 317723	КТСП-Н SN 11290г
Обратка:	ПРЭМ SN 318458	КТСП-Н SN 11290х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.11.2025	49.40	42.14	7.26	248.59	244.48	1.67	245.70	242.33	1.38	3.37	0.90	0.50	1.779	24.0	0.0	
02.11.2025	51.10	43.32	7.78	248.85	244.63	1.71	245.74	242.47	1.34	3.27	0.90	0.50	1.907	24.0	0.0	
03.11.2025	53.93	45.12	8.81	249.28	244.94	1.76	245.86	242.54	1.36	3.32	0.90	0.50	2.164	24.0	0.0	
04.11.2025	56.65	46.94	9.71	249.63	245.08	1.84	245.85	242.44	1.40	3.41	0.90	0.50	2.382	24.0	0.0	
05.11.2025	50.47	42.91	7.56	248.92	244.70	1.71	245.90	242.48	1.40	3.42	0.90	0.50	1.854	24.0	0.0	
06.11.2025	46.88	40.43	6.45	248.54	244.56	1.61	245.90	242.61	1.35	3.29	0.90	0.50	1.587	24.0	0.0	
07.11.2025	44.21	38.52	5.69	248.29	244.54	1.52	245.93	242.80	1.28	3.13	0.90	0.50	1.397	24.0	0.0	
08.11.2025	45.36	39.27	6.09	248.42	244.53	1.58	245.97	242.67	1.35	3.30	0.90	0.50	1.497	24.0	0.0	
09.11.2025	50.00	42.37	7.63	248.88	244.66	1.71	245.91	242.52	1.39	3.39	0.90	0.50	1.875	24.0	0.0	
10.11.2025	49.66	42.27	7.39	248.83	244.72	1.67	245.91	242.56	1.37	3.35	0.90	0.50	1.816	24.0	0.0	
11.11.2025	51.59	43.51	8.08	249.02	244.76	1.73	245.89	242.54	1.37	3.35	0.90	0.50	1.981	24.0	0.0	
12.11.2025	52.94	44.41	8.53	249.06	244.62	1.80	245.73	242.25	1.43	3.48	0.90	0.50	2.095	24.0	0.0	
13.11.2025	53.16	44.58	8.58	249.05	244.71	1.76	245.69	242.31	1.39	3.38	0.90	0.50	2.107	24.0	0.0	
14.11.2025	47.95	41.08	6.87	248.55	244.48	1.65	245.80	242.48	1.36	3.32	0.90	0.50	1.687	24.0	0.0	
15.11.2025	45.74	39.56	6.18	248.47	244.50	1.61	246.02	242.59	1.40	3.43	0.90	0.50	1.522	24.0	0.0	
16.11.2025	47.17	40.42	6.75	248.51	244.54	1.61	245.87	242.62	1.33	3.25	0.90	0.50	1.657	24.0	0.0	
17.11.2025	52.12	43.76	8.36	249.05	244.75	1.74	245.83	242.48	1.37	3.35	0.90	0.50	2.052	24.0	0.0	
18.11.2025	47.74	40.80	6.94	248.66	244.57	1.66	245.93	242.57	1.38	3.36	0.90	0.50	1.707	24.0	0.0	
19.11.2025	45.94	39.54	6.40	248.36	244.42	1.60	245.85	242.58	1.34	3.27	0.90	0.50	1.572	24.0	0.0	
20.11.2025	51.04	42.94	8.10	248.71	244.50	1.71	245.62	242.30	1.36	3.32	0.90	0.50	1.989	24.0	0.0	
21.11.2025	54.42	45.24	9.18	249.12	244.56	1.85	245.62	242.17	1.41	3.45	0.90	0.50	2.251	24.0	0.0	
22.11.2025	51.76	43.59	8.17	248.92	244.64	1.73	245.73	242.43	1.35	3.30	0.90	0.50	2.005	24.0	0.0	
23.11.2025	52.17	43.88	8.29	248.90	244.57	1.75	245.71	242.32	1.39	3.39	0.90	0.50	2.034	24.0	0.0	
24.11.2025	52.97	44.36	8.61	249.05	244.63	1.79	245.73	242.30	1.41	3.43	0.90	0.50	2.116	24.0	0.0	
25.11.2025	50.12	42.53	7.59	248.71	244.54	1.69	245.74	242.37	1.38	3.37	0.90	0.50	1.865	24.0	0.0	
26.11.2025	52.01	43.71	8.30	248.93	244.63	1.74	245.73	242.36	1.38	3.37	0.90	0.50	2.036	24.0	0.0	
27.11.2025	52.96	44.43	8.53	249.11	244.67	1.80	245.80	242.32	1.43	3.48	0.90	0.50	2.092	24.0	0.0	
28.11.2025	52.39	43.99	8.40	248.98	244.65	1.75	245.74	242.34	1.39	3.40	0.90	0.50	2.060	24.0	0.0	
29.11.2025	49.99	42.45	7.54	248.69	244.47	1.71	245.71	242.31	1.39	3.40	0.90	0.50	1.850	24.0	0.0	
30.11.2025	48.88	41.69	7.19	249.13	244.94	1.70	246.31	242.86	1.41	3.45	0.90	0.50	1.769	24.0	0.0	
Средние:	50.36	42.66	7.70	---	---	1.71	---	---	1.38	---	0.90	0.50	---	---	---	
Итого:	---	---	---	7465.21	7338.99	---	7374.72	7273.92	---	100.80	---	---	56.705	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.10.2025	6384.85	6284.06	6323.44	6239.13	84.31	40.141	687.0	1.0
30.11.2025	13850.06	13623.05	13698.16	13513.05	185.11	96.846	1407.0	1.0
Итого:	7465.21	7338.99	7374.72	7273.92	100.80	56.705	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чехова ул, д. 8 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00105922
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Тупиковая система ГВС (подающий трубопровод) (Схема 6)

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.11.2025	54.32	3.53	3.53	0.60	0.172	24.0	0.0	
02.11.2025	54.49	3.71	3.70	0.60	0.182	24.0	0.0	
03.11.2025	53.84	3.80	3.80	0.60	0.186	24.0	0.0	
04.11.2025	55.54	4.92	4.89	0.60	0.249	24.0	0.0	
05.11.2025	55.54	4.30	4.28	0.60	0.216	24.0	0.0	
06.11.2025	56.16	3.63	3.62	0.60	0.184	24.0	0.0	
07.11.2025	56.45	3.71	3.70	0.60	0.189	24.0	0.0	
08.11.2025	55.88	3.24	3.24	0.60	0.166	24.0	0.0	
09.11.2025	57.04	4.83	4.80	0.60	0.249	24.0	0.0	
10.11.2025	55.86	3.51	3.51	0.60	0.176	24.0	0.0	
11.11.2025	56.54	3.49	3.47	0.60	0.177	24.0	0.0	
12.11.2025	57.35	4.07	4.05	0.60	0.212	24.0	0.0	
13.11.2025	57.02	3.55	3.53	0.60	0.184	24.0	0.0	
14.11.2025	56.77	3.37	3.37	0.60	0.175	24.0	0.0	
15.11.2025	57.45	3.80	3.79	0.60	0.198	24.0	0.0	
16.11.2025	57.71	4.66	4.61	0.60	0.242	24.0	0.0	
17.11.2025	56.49	3.98	3.97	0.60	0.204	24.0	0.0	
18.11.2025	56.71	4.24	4.21	0.60	0.216	24.0	0.0	
19.11.2025	56.54	6.17	6.10	0.60	0.315	24.0	0.0	
20.11.2025	57.08	6.13	6.08	0.60	0.318	24.0	0.0	
21.11.2025	58.16	3.95	3.94	0.60	0.209	24.0	0.0	
22.11.2025	58.10	3.74	3.73	0.60	0.197	24.0	0.0	
23.11.2025	58.61	4.29	4.23	0.60	0.225	24.0	0.0	
24.11.2025	58.05	3.80	3.78	0.60	0.199	24.0	0.0	
25.11.2025	58.19	4.07	4.05	0.60	0.214	24.0	0.0	
26.11.2025	57.80	3.98	3.97	0.60	0.209	24.0	0.0	
27.11.2025	57.65	3.59	3.58	0.60	0.189	24.0	0.0	
28.11.2025	57.12	3.53	3.53	0.60	0.184	24.0	0.0	
29.11.2025	57.46	3.73	3.72	0.60	0.196	24.0	0.0	
30.11.2025	58.43	4.47	4.43	0.60	0.237	24.0	0.0	
Средние:	56.81	---	---	0.60	---	---	---	
Итого:	---	121.79	121.21	---	6.269	720.0	0.0	

Дата	V1	M1	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
31.10.2025	226.95	225.03	10.195	687.0	1.0
30.11.2025	348.74	346.24	16.464	1407.0	1.0
Итого:	121.79	121.21	6.269	720.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____