Отчет о суточных параметрах
(01.12.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Гашкова ул, д. 27 (МКД)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 123853
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Открытая система теплоснабжения, измерение расхода в трех трубопроводах (Схема 1)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.12.2025	66.29	43.97	22.32	115.04	111.46	0.00	3.16	112.73	110.43	2.06	2.30	5.50	3.50	2.517	24.0	0.0	
02.12.2025	66.18	43.93	22.25	114.49	110.50	0.00	3.55	112.23	109.47	2.49	2.76	5.50	3.50	2.497	24.0	0.0	
03.12.2025	65.88	42.59	23.29	103.95	100.15	0.00	3.72	101.90	99.28	2.60	2.62	5.50	3.50	2.372	24.0	0.0	
04.12.2025	66.22	44.19	22.03	119.91	115.43	0.00	3.81	117.51	114.36	2.72	3.15	5.50	3.50	2.589	24.0	0.0	
05.12.2025	66.68	44.35	22.33	116.90	112.37	0.00	3.95	114.53	111.31	2.85	3.22	5.50	3.50	2.559	24.0	0.0	
06.12.2025	66.43	44.40	22.03	118.45	113.77	0.00	4.03	116.06	112.70	2.94	3.36	5.50	3.50	2.556	24.0	0.0	
07.12.2025	68.41	47.74	20.67	155.60	149.67	0.00	3.89	152.29	148.03	2.84	4.26	5.50	3.50	3.151	24.0	0.0	
08.12.2025	74.89	53.59	21.30	202.34	194.47	0.00	3.97	197.32	191.86	2.81	5.46	5.50	3.50	4.207	24.0	0.0	
09.12.2025	69.71	49.60	20.11	191.92	184.77	0.00	3.80	187.69	182.58	2.76	5.11	5.50	3.50	3.768	24.0	0.0	
10.12.2025	70.38	49.68	20.70	184.49	177.50	0.00	3.86	180.40	175.44	2.79	4.96	5.50	3.50	3.739	24.0	0.0	
11.12.2025	69.26	50.60	18.66	208.78	201.12	0.00	3.74	204.25	198.71	2.75	5.54	5.50	3.50	3.815	24.0	0.0	
12.12.2025	69.09	48.47	20.62	160.21	154.18	0.00	3.84	156.74	152.47	2.76	4.27	5.50	3.50	3.233	24.0	0.0	
13.12.2025	67.95	45.91	22.04	134.33	129.36	0.00	3.77	131.54	128.08	2.67	3.46	5.50	3.50	2.902	24.0	0.0	
14.12.2025	68.02	47.81	20.21	158.12	152.39	0.00	3.69	154.83	150.76	2.66	4.07	5.50	3.50	3.131	24.0	0.0	
15.12.2025	69.76	51.27	18.49	206.14	198.90	0.00	3.57	201.63	196.43	2.61	5.20	5.50	3.50	3.731	24.0	0.0	
16.12.2025	74.73	53.60	21.13	203.40	196.30	0.00	3.55	198.35	193.65	2.40	4.70	5.50	3.50	4.195	24.0	0.0	
17.12.2025	76.44	52.77	23.67	175.12	169.08	0.00	3.51	170.61	166.85	2.23	3.76	5.50	3.50	4.045	24.0	0.0	
18.12.2025	73.88	52.63	21.25	188.31	182.80	0.00	2.97	183.73	180.41	1.82	3.32	5.50	3.50	3.913	24.0	0.0	
19.12.2025	70.94	50.79	20.15	184.41	180.16	0.00	2.33	180.25	177.97	1.27	2.28	5.50	3.50	3.637	24.0	0.0	
20.12.2025	75.96	54.40	21.56	207.15	203.06	0.00	1.99	201.88	200.25	0.81	1.63	5.50	3.50	4.357	24.0	0.0	
21.12.2025	74.42	52.03	22.39	173.69	170.50	0.00	1.85	169.40	168.32	0.64	1.08	5.50	3.50	3.797	24.0	0.0	
22.12.2025	69.36	46.02	23.34	125.04	122.82	0.00	1.79	122.32	121.57	0.62	0.75	5.50	3.50	2.856	24.0	0.0	
23.12.2025	75.00	53.58	21.42	192.37	189.29	0.00	1.61	187.55	186.71	0.45	0.84	5.50	3.50	4.023	24.0	0.0	
24.12.2025	87.86	59.22	28.64	186.53	182.41	0.00	2.23	180.36	179.45	0.51	0.91	5.50	3.50	5.177	24.0	0.0	
25.12.2025	89.17	61.72	27.45	210.31	205.12	0.00	2.50	203.17	201.51	0.82	1.66	5.50	3.50	5.594	24.0	0.0	
26.12.2025	79.74	55.60	24.14	194.14	189.27	0.00	2.54	188.75	186.56	1.17	2.19	5.50	3.50	4.561	24.0	0.0	
27.12.2025	74.54	53.99	20.55	211.98	206.77	0.00	2.49	206.75	203.95	1.36	2.80	5.50	3.50	4.254	24.0	0.0	
28.12.2025	72.22	51.84	20.38	193.63	188.44	0.00	2.72	189.12	186.03	1.65	3.09	5.50	3.50	3.858	24.0	0.0	
29.12.2025	72.86	52.79	20.07	200.99	195.29	0.00	2.88	196.23	192.74	1.79	3.49	5.50	3.50	3.944	24.0	0.0	
30.12.2025	77.42	55.53	21.89	206.69	200.57	0.00	3.01	201.24	197.68	1.78	3.56	5.50	3.50	4.414	24.0	0.0	
31.12.2025	74.46	50.90	23.56	159.78	154.88	0.00	3.11	155.84	152.99	1.85	2.85	5.50	3.50	3.674	24.0	0.0	
Средние:	72.39	50.50	21.89	---	---	---	3.14	---	---	1.98	---	5.50	3.50	---	---	---	
Итого:	---	---	---	5304.21	5142.80	0.00	---	5177.20	5078.55	---	98.65	---	---	113.066	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
30.11.2025	62143.00	62909.53	0.00	60774.59	62237.02	-1462.43	1375.606	18617.0	19.0
31.12.2025	67447.21	68052.33	0.00	65951.79	67315.57	-1363.78	1488.672	19361.0	19.0
Итого:	5304.21	5142.80	0.00	5177.20	5078.55	98.65	113.066	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____