Отчет о суточных параметрах
(01.12.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Гашкова ул, д. 30/3 (МКД)
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 20138125
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	dM	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	tx	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	°C	
01.12.2025	72.23	44.13	28.10	77.27	75.73	75.48	75.05	0.57	0.43	6.16	3.69	2.125	24.0	0.0	0.00	
02.12.2025	72.40	44.17	28.24	76.31	74.82	74.53	74.14	0.53	0.39	6.16	3.69	2.108	24.0	0.0	0.00	
03.12.2025	72.08	44.13	27.95	77.89	76.41	76.09	75.72	0.48	0.36	6.15	3.72	2.131	24.0	0.0	0.00	
04.12.2025	72.34	44.15	28.19	76.84	75.36	75.05	74.69	0.48	0.36	6.16	3.71	2.120	24.0	0.0	0.00	
05.12.2025	72.21	44.13	28.08	77.15	75.71	75.36	75.04	0.43	0.32	6.15	3.72	2.120	24.0	0.0	0.00	
06.12.2025	72.53	44.12	28.40	76.39	74.94	74.60	74.27	0.45	0.33	6.15	3.71	2.123	24.0	0.0	0.00	
07.12.2025	72.61	44.11	28.50	76.08	74.63	74.29	73.97	0.43	0.32	6.15	3.72	2.121	24.0	0.0	0.00	
08.12.2025	74.90	51.72	23.18	126.58	123.86	123.44	122.31	0.93	1.14	6.11	3.77	2.869	24.0	0.0	0.00	
09.12.2025	80.86	58.97	21.89	200.47	195.21	194.77	192.07	1.40	2.70	6.05	3.88	4.275	24.0	0.0	0.00	
10.12.2025	72.75	58.11	14.65	293.37	288.37	286.37	283.84	0.89	2.53	5.83	3.90	4.209	24.0	0.0	0.00	
11.12.2025	75.79	54.19	21.60	168.93	164.95	164.65	162.70	1.19	1.95	6.08	3.91	3.565	24.0	0.0	0.00	
12.12.2025	74.23	53.98	20.26	178.21	174.32	173.86	171.97	1.09	1.89	6.08	3.85	3.531	24.0	0.0	0.00	
13.12.2025	74.51	51.65	22.86	140.74	137.83	137.28	136.12	0.85	1.16	6.11	3.80	3.146	24.0	0.0	0.00	
14.12.2025	74.08	52.12	21.96	146.39	143.55	142.83	141.73	0.77	1.10	6.12	3.79	3.144	24.0	0.0	0.00	
15.12.2025	73.68	57.77	15.91	248.12	243.98	242.16	240.19	0.82	1.97	6.09	3.81	3.867	24.0	0.0	0.00	
16.12.2025	74.72	64.50	10.22	455.99	450.34	444.74	441.77	0.67	2.98	6.00	3.87	4.566	24.0	0.0	0.00	
17.12.2025	80.18	67.67	12.51	415.51	409.29	403.88	400.80	0.77	3.09	6.00	3.90	5.074	24.0	0.0	0.00	
18.12.2025	81.57	66.75	14.82	344.49	338.68	334.55	331.83	0.82	2.72	6.03	3.88	4.979	24.0	0.0	0.00	
19.12.2025	78.58	63.99	14.59	318.63	313.63	310.02	307.75	0.73	2.27	6.04	3.88	4.540	24.0	0.0	0.00	
20.12.2025	75.23	63.41	11.82	380.50	375.65	370.99	368.73	0.61	2.26	6.03	3.87	4.405	24.0	0.0	0.00	
21.12.2025	80.67	68.99	11.68	462.70	456.06	449.59	446.25	0.75	3.34	5.94	3.97	5.275	24.0	0.0	0.00	
22.12.2025	79.51	66.41	13.10	358.73	353.35	348.81	346.25	0.74	2.57	6.02	3.88	4.590	24.0	0.0	0.00	
23.12.2025	74.29	55.68	18.61	190.55	186.80	185.89	184.12	0.95	1.76	6.11	3.79	3.471	24.0	0.0	0.00	
24.12.2025	79.52	66.08	13.43	354.26	348.89	344.47	341.94	0.74	2.53	6.02	3.89	4.647	24.0	0.0	0.00	
25.12.2025	93.32	68.55	24.77	232.00	226.18	223.51	221.38	0.96	2.13	6.04	3.97	5.558	24.0	0.0	0.00	
26.12.2025	94.67	68.31	26.36	220.63	214.81	212.37	210.27	0.99	2.10	6.03	3.98	5.618	24.0	0.0	0.00	
27.12.2025	83.65	69.51	14.14	391.87	386.46	380.04	378.05	0.53	1.99	6.00	3.94	5.398	24.0	0.0	0.00	
28.12.2025	78.94	68.03	10.91	468.51	463.72	455.75	453.99	0.39	1.76	5.98	3.91	4.998	24.0	0.0	0.00	
29.12.2025	77.10	64.16	12.94	349.28	345.24	340.16	338.73	0.42	1.43	5.99	3.86	4.420	24.0	0.0	0.00	
30.12.2025	77.27	60.51	16.76	257.41	253.64	250.67	249.37	0.52	1.31	6.06	3.86	4.215	24.0	0.0	0.00	
31.12.2025	82.18	67.84	14.34	365.64	360.33	354.95	352.81	0.61	2.14	6.01	3.91	5.111	24.0	0.0	0.00	
Средние:	77.37	57.99	19.38	---	---	---	---	0.73	---	6.06	3.84	---	---	---	0.00	
Итого:	---	---	---	7607.42	7482.72	7401.16	7347.85	---	53.31	---	---	120.317	744.0	0.0	---	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
30.11.2025	75296.65	74586.74	73334.41	73647.41	-313.00	1855.037	0.000	0.000	29417.0	2398.0
31.12.2025	82904.07	82069.46	80735.57	80995.26	-259.69	1975.354	0.000	0.000	30161.0	2398.0
Итого:	7607.42	7482.72	7401.16	7347.85	53.31	120.317	0.000	0.000	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____