Отчет о суточных параметрах
(01.12.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00)

Объект: Пермь г, Гашкова ул, д. 41/1 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 123456
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Открытая система теплоснабжения, измерение расхода в трех трубопроводах (Схема 1)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.12.2025	65.66	43.86	21.80	55.06	55.16	0.00	54.01	54.65	-0.64	7.00	5.50	1.177	24.0	0.0	
02.12.2025	65.40	43.70	21.70	54.84	54.89	0.00	53.77	54.41	-0.64	7.00	5.50	1.169	24.0	0.0	
03.12.2025	65.64	42.99	22.65	50.91	50.92	0.00	49.90	50.46	-0.56	7.00	5.50	1.131	24.0	0.0	
04.12.2025	65.54	43.82	21.72	56.69	56.70	0.00	55.60	56.18	-0.58	7.00	5.50	1.204	24.0	0.0	
05.12.2025	65.81	43.80	22.01	55.25	55.21	0.00	54.16	54.72	-0.56	7.00	5.50	1.190	24.0	0.0	
06.12.2025	65.78	43.88	21.90	56.55	56.52	0.00	55.46	56.00	-0.54	7.00	5.50	1.213	24.0	0.0	
07.12.2025	67.01	47.16	19.85	75.00	75.11	0.00	73.47	74.29	-0.82	7.00	5.50	1.460	24.0	0.0	
08.12.2025	74.48	53.37	21.11	96.34	96.30	0.00	93.97	94.98	-1.01	7.00	5.50	1.987	24.0	0.0	
09.12.2025	67.86	52.11	15.75	130.78	131.16	0.00	128.04	129.49	-1.45	7.00	5.50	2.014	24.0	0.0	
10.12.2025	71.18	51.46	19.72	99.20	99.32	0.00	96.96	98.07	-1.11	7.00	5.50	1.913	24.0	0.0	
11.12.2025	69.94	52.23	17.71	111.93	112.23	0.00	109.51	110.78	-1.27	7.00	5.50	1.939	24.0	0.0	
12.12.2025	70.29	49.83	20.46	85.61	85.75	0.00	83.71	84.77	-1.06	7.00	5.50	1.711	24.0	0.0	
13.12.2025	69.55	47.17	22.38	71.13	71.34	0.00	69.59	70.61	-1.02	7.00	5.50	1.557	24.0	0.0	
14.12.2025	69.12	47.49	21.63	73.88	74.11	0.00	72.31	73.33	-1.02	7.00	5.50	1.566	24.0	0.0	
15.12.2025	70.24	50.24	20.00	91.33	91.52	0.00	89.32	90.41	-1.09	7.00	5.50	1.789	24.0	0.0	
16.12.2025	75.46	54.00	21.46	98.59	98.65	0.00	96.12	97.32	-1.20	7.00	5.50	2.066	24.0	0.0	
17.12.2025	77.12	53.35	23.77	88.03	88.02	0.00	85.74	86.85	-1.11	7.00	5.50	2.040	24.0	0.0	
18.12.2025	72.92	52.90	20.02	100.67	100.80	0.00	98.28	99.47	-1.19	7.00	5.50	1.971	24.0	0.0	
19.12.2025	71.23	50.52	20.71	91.37	91.45	0.00	89.29	90.37	-1.08	7.00	5.50	1.850	24.0	0.0	
20.12.2025	76.27	56.34	19.93	121.39	121.44	0.00	118.29	119.66	-1.37	7.00	5.50	2.362	24.0	0.0	
21.12.2025	74.73	53.20	21.53	94.53	94.54	0.00	92.20	93.28	-1.08	7.00	5.50	1.988	24.0	0.0	
22.12.2025	70.35	48.00	22.35	75.78	75.87	0.00	74.13	75.05	-0.92	7.00	5.50	1.658	24.0	0.0	
23.12.2025	74.76	52.15	22.61	89.86	89.84	0.00	87.63	88.67	-1.04	7.00	5.50	1.984	24.0	0.0	
24.12.2025	90.20	58.01	32.19	81.06	80.48	0.00	78.25	79.23	-0.98	7.00	5.50	2.524	24.0	0.0	
25.12.2025	91.50	59.79	31.71	86.29	85.67	0.00	83.24	84.25	-1.01	7.00	5.50	2.646	24.0	0.0	
26.12.2025	81.59	55.81	25.78	92.88	92.64	0.00	90.18	91.29	-1.11	7.00	5.50	2.326	24.0	0.0	
27.12.2025	75.36	54.26	21.10	105.42	105.47	0.00	102.77	104.03	-1.26	7.00	5.50	2.172	24.0	0.0	
28.12.2025	72.14	53.24	18.90	112.76	112.91	0.00	110.13	111.40	-1.27	7.00	5.50	2.084	24.0	0.0	
29.12.2025	73.19	52.69	20.50	100.17	100.31	0.00	97.77	98.99	-1.22	7.00	5.50	2.005	24.0	0.0	
30.12.2025	77.39	55.22	22.17	101.92	101.96	0.00	99.24	100.53	-1.29	7.00	5.50	2.203	24.0	0.0	
31.12.2025	74.21	52.65	21.56	97.04	97.08	0.00	94.67	95.83	-1.16	7.00	5.50	2.040	24.0	0.0	
Средние:	72.64	50.81	21.83	---	---	---	---	---	---	7.00	5.50	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2702.26	2703.37	0.00	2637.71	2669.37	-31.66	---	---	56.939	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
30.11.2025	19010.84	19001.48	0.00	17993.34	18213.13	-219.79	493.683	9169.0	1162.0
31.12.2025	21713.10	21704.85	0.00	20631.05	20882.50	-251.45	550.622	9913.0	1162.0
Итого:	2702.26	2703.37	0.00	2637.71	2669.37	-31.66	56.939	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____