Отчет о суточных параметрах
(01.12.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, 1-й Еловский пер, д. 22 (ООО "УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 160292
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.12.2025	67.81	49.90	17.91	152.31	170.93	-11.52	149.15	168.95	-12.45	-19.80	6.00	5.00	2.674	24.0	0.0	*
02.12.2025	67.79	49.62	18.17	152.72	170.93	-11.25	149.54	168.93	-12.18	-19.39	6.00	5.00	2.716	24.0	0.0	*
03.12.2025	67.61	49.54	18.07	151.67	170.93	-11.94	148.57	168.95	-12.84	-20.38	6.00	5.00	2.685	24.0	0.0	*
04.12.2025	66.99	48.87	18.12	151.88	170.93	-11.80	148.78	169.02	-12.74	-20.24	6.00	5.00	2.696	24.0	0.0	*
05.12.2025	67.69	49.62	18.07	152.00	170.93	-11.72	148.84	168.96	-12.66	-20.12	6.00	5.00	2.690	24.0	0.0	*
06.12.2025	67.62	49.39	18.23	152.30	170.93	-11.53	149.17	168.97	-12.45	-19.80	6.00	5.00	2.718	24.0	0.0	*
07.12.2025	67.66	49.09	18.57	151.71	170.93	-11.91	148.59	168.99	-12.85	-20.40	6.00	5.00	2.758	24.0	0.0	*
08.12.2025	69.69	49.84	19.85	153.43	170.93	-10.79	150.08	168.93	-11.82	-18.85	6.00	5.00	2.971	24.0	0.0	*
09.12.2025	69.62	50.04	19.58	157.56	170.93	-8.14	154.13	168.95	-9.17	-14.82	6.00	5.00	3.017	24.0	0.0	*
10.12.2025	67.73	48.30	19.43	154.35	170.92	-10.19	151.14	169.00	-11.16	-17.86	6.00	5.00	2.931	24.0	0.0	*
11.12.2025	67.00	47.72	19.28	151.51	170.93	-12.05	148.45	169.07	-12.99	-20.62	6.00	5.00	2.862	24.0	0.0	*
12.12.2025	67.40	48.20	19.20	150.66	170.93	-12.61	147.57	169.05	-13.57	-21.48	6.00	5.00	2.834	24.0	0.0	*
13.12.2025	67.88	48.50	19.38	150.59	170.93	-12.65	147.48	169.05	-13.63	-21.57	6.00	5.00	2.856	24.0	0.0	*
14.12.2025	67.96	48.78	19.18	150.95	170.93	-12.41	147.80	169.03	-13.40	-21.23	6.00	5.00	2.832	24.0	0.0	*
15.12.2025	67.81	48.39	19.42	151.16	170.93	-12.28	148.03	169.06	-13.26	-21.03	6.00	5.00	2.874	24.0	0.0	*
16.12.2025	69.62	49.43	20.19	150.09	170.93	-12.98	146.80	168.99	-14.05	-22.19	6.00	5.00	2.967	24.0	0.0	*
17.12.2025	69.67	49.28	20.39	150.90	170.93	-12.45	147.61	168.99	-13.51	-21.38	6.00	5.00	3.012	24.0	0.0	*
18.12.2025	68.19	48.23	19.96	149.93	170.93	-13.09	146.79	169.06	-14.10	-22.27	6.00	5.00	2.927	24.0	0.0	*
19.12.2025	67.39	47.84	19.55	150.43	170.93	-12.76	147.35	169.08	-13.73	-21.73	6.00	5.00	2.882	24.0	0.0	*
20.12.2025	72.29	50.99	21.30	53.38	170.93	-104.81	52.17	168.85	-105.58	-116.68	6.00	5.00	1.101	24.0	0.0	*
21.12.2025	68.88	48.22	20.66	2.11	170.93	-195.12	2.11	169.10	-195.07	-166.99	6.00	5.00	0.047	24.0	0.0	*
22.12.2025	65.77	47.78	17.99	85.58	170.93	-66.55	83.92	169.11	-67.34	-85.19	6.00	5.00	1.569	24.0	0.0	*
23.12.2025	68.21	47.54	20.67	151.67	170.93	-11.94	148.48	169.14	-13.01	-20.66	6.00	5.00	3.068	24.0	0.0	*
24.12.2025	77.78	52.42	25.36	148.50	170.93	-14.04	144.54	168.72	-15.44	-24.18	6.00	5.00	3.668	24.0	0.0	*
25.12.2025	81.84	53.92	27.92	147.41	170.93	-14.78	143.11	168.63	-16.37	-25.52	6.00	5.00	3.999	24.0	0.0	*
26.12.2025	73.99	49.92	24.07	146.82	170.93	-15.18	143.23	168.90	-16.45	-25.67	6.00	5.00	3.446	24.0	0.0	*
27.12.2025	68.59	46.59	22.00	146.68	170.93	-15.27	143.59	169.18	-16.36	-25.59	6.00	5.00	3.161	24.0	0.0	*
28.12.2025	67.68	46.03	21.65	146.46	170.93	-15.42	143.43	169.20	-16.49	-25.77	6.00	5.00	3.103	24.0	0.0	*
29.12.2025	67.72	45.82	21.90	147.82	170.93	-14.50	144.75	169.21	-15.58	-24.46	6.00	5.00	3.170	24.0	0.0	*
30.12.2025	69.46	46.96	22.50	149.19	170.93	-13.58	145.93	169.14	-14.73	-23.21	6.00	5.00	3.285	24.0	0.0	*
31.12.2025	69.48	45.84	23.64	148.49	170.93	-14.05	145.27	169.23	-15.24	-23.96	6.00	5.00	3.433	24.0	0.0	*
Средние:	69.19	48.79	20.39	---	---	-23.20	---	---	-24.20	---	6.00	5.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	4360.26	5298.82	---	4266.40	5239.44	---	-973.04	---	---	86.952	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
30.11.2025	90416.97	90380.51	88505.81	89228.45	-722.64	1450.923	19384.0	2252.0
31.12.2025	94777.23	95679.33	92772.21	94467.89	-1695.68	1537.875	20128.0	2252.0
Итого:	4360.26	5298.82	4266.40	5239.44	-973.04	86.952	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____