Отчет о суточных параметрах
(01.12.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ивановская ул, д. 13 (ООО "УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 105371
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

| | Счетчик воды: | Датчик температуры: |
|---|---|---|
| Подача: | ПРЭМ SN 306320 | КТСП-Н SN 15422г |
| Обратка: | ПРЭМ SN 288690 | КТСП-Н SN 15422х |

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | % | M1 | M2 | % | Мг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | °C | °C | °C | м3 | м3 | | т | т | | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 01.12.2025 | 49.44 | 42.95 | 6.49 | 691.26 | 702.23 | -1.57 | 683.22 | 695.98 | -1.85 | -12.76 | 0.90 | 0.50 | 4.431 | 24.0 | 0.0 | |
| 02.12.2025 | 50.06 | 43.33 | 6.73 | 691.65 | 702.54 | -1.56 | 683.40 | 696.18 | -1.85 | -12.78 | 0.90 | 0.50 | 4.595 | 24.0 | 0.0 | |
| 03.12.2025 | 50.09 | 43.36 | 6.73 | 692.00 | 702.88 | -1.56 | 683.71 | 696.51 | -1.85 | -12.80 | 0.90 | 0.50 | 4.599 | 24.0 | 0.0 | |
| 04.12.2025 | 50.12 | 43.34 | 6.78 | 692.05 | 702.94 | -1.56 | 683.76 | 696.58 | -1.86 | -12.82 | 0.90 | 0.50 | 4.632 | 24.0 | 0.0 | |
| 05.12.2025 | 52.26 | 44.86 | 7.40 | 692.69 | 703.20 | -1.51 | 683.71 | 696.36 | -1.83 | -12.65 | 0.90 | 0.50 | 5.059 | 24.0 | 0.0 | |
| 06.12.2025 | 53.55 | 45.84 | 7.71 | 693.01 | 703.38 | -1.49 | 683.59 | 696.27 | -1.84 | -12.68 | 0.90 | 0.50 | 5.270 | 24.0 | 0.0 | |
| 07.12.2025 | 59.57 | 49.98 | 9.59 | 694.86 | 704.26 | -1.34 | 683.36 | 695.87 | -1.81 | -12.51 | 0.90 | 0.50 | 6.552 | 24.0 | 0.0 | |
| 08.12.2025 | 72.08 | 58.41 | 13.67 | 697.53 | 704.73 | -1.03 | 681.18 | 693.47 | -1.79 | -12.29 | 0.90 | 0.50 | 9.315 | 24.0 | 0.0 | |
| 09.12.2025 | 73.92 | 59.72 | 14.20 | 697.95 | 705.01 | -1.01 | 680.85 | 693.25 | -1.80 | -12.40 | 0.90 | 0.50 | 9.674 | 24.0 | 0.0 | |
| 10.12.2025 | 63.80 | 52.98 | 10.82 | 695.42 | 704.44 | -1.29 | 682.34 | 695.05 | -1.85 | -12.71 | 0.90 | 0.50 | 7.374 | 24.0 | 0.0 | |
| 11.12.2025 | 61.94 | 51.64 | 10.30 | 694.88 | 704.26 | -1.34 | 682.53 | 695.37 | -1.86 | -12.84 | 0.90 | 0.50 | 7.024 | 24.0 | 0.0 | |
| 12.12.2025 | 58.56 | 49.42 | 9.14 | 693.99 | 703.86 | -1.41 | 682.88 | 695.66 | -1.85 | -12.78 | 0.90 | 0.50 | 6.230 | 24.0 | 0.0 | |
| 13.12.2025 | 55.10 | 46.95 | 8.15 | 693.39 | 703.67 | -1.47 | 683.45 | 696.23 | -1.85 | -12.78 | 0.90 | 0.50 | 5.565 | 24.0 | 0.0 | |
| 14.12.2025 | 58.64 | 49.39 | 9.25 | 694.30 | 704.05 | -1.39 | 683.15 | 695.84 | -1.84 | -12.69 | 0.90 | 0.50 | 6.318 | 24.0 | 0.0 | |
| 15.12.2025 | 63.07 | 52.51 | 10.56 | 694.53 | 703.57 | -1.29 | 681.79 | 694.35 | -1.83 | -12.56 | 0.90 | 0.50 | 7.195 | 24.0 | 0.0 | |
| 16.12.2025 | 72.50 | 58.90 | 13.60 | 698.29 | 705.55 | -1.03 | 681.78 | 694.11 | -1.79 | -12.33 | 0.90 | 0.50 | 9.274 | 24.0 | 0.0 | |
| 17.12.2025 | 71.87 | 58.60 | 13.27 | 698.05 | 705.52 | -1.06 | 681.77 | 694.17 | -1.80 | -12.40 | 0.90 | 0.50 | 9.047 | 24.0 | 0.0 | |
| 18.12.2025 | 66.77 | 55.19 | 11.58 | 696.57 | 705.07 | -1.21 | 682.37 | 694.98 | -1.83 | -12.61 | 0.90 | 0.50 | 7.898 | 24.0 | 0.0 | |
| 19.12.2025 | 64.02 | 53.13 | 10.89 | 695.76 | 704.70 | -1.28 | 682.59 | 695.28 | -1.84 | -12.69 | 0.90 | 0.50 | 7.428 | 24.0 | 0.0 | |
| 20.12.2025 | 77.40 | 61.88 | 15.52 | 691.48 | 697.63 | -0.89 | 673.07 | 685.24 | -1.79 | -12.17 | 0.90 | 0.50 | 10.453 | 24.0 | 0.0 | |
| 21.12.2025 | 65.40 | 54.12 | 11.28 | 693.54 | 702.23 | -1.25 | 679.87 | 692.46 | -1.83 | -12.59 | 0.90 | 0.50 | 7.663 | 24.0 | 0.0 | |
| 22.12.2025 | 56.99 | 48.40 | 8.59 | 693.95 | 703.88 | -1.42 | 683.35 | 695.97 | -1.83 | -12.62 | 0.90 | 0.50 | 5.862 | 24.0 | 0.0 | |
| 23.12.2025 | 65.80 | 54.19 | 11.61 | 696.44 | 705.13 | -1.24 | 682.54 | 695.30 | -1.85 | -12.76 | 0.90 | 0.50 | 7.914 | 24.0 | 0.0 | |
| 24.12.2025 | 81.21 | 64.62 | 16.59 | 699.19 | 704.68 | -0.78 | 678.92 | 691.10 | -1.78 | -12.18 | 0.90 | 0.50 | 11.273 | 24.0 | 0.0 | |
| 25.12.2025 | 80.07 | 63.79 | 16.28 | 700.34 | 706.13 | -0.82 | 680.60 | 692.88 | -1.79 | -12.28 | 0.90 | 0.50 | 11.093 | 24.0 | 0.0 | |
| 26.12.2025 | 73.08 | 59.30 | 13.78 | 698.81 | 706.06 | -1.03 | 682.07 | 694.49 | -1.80 | -12.42 | 0.90 | 0.50 | 9.400 | 24.0 | 0.0 | |
| 27.12.2025 | 67.75 | 55.88 | 11.87 | 710.06 | 718.66 | -1.20 | 695.21 | 708.09 | -1.84 | -12.88 | 0.90 | 0.50 | 8.244 | 24.0 | 0.0 | |
| 28.12.2025 | 63.25 | 52.62 | 10.63 | 695.98 | 705.12 | -1.30 | 683.12 | 695.85 | -1.85 | -12.73 | 0.90 | 0.50 | 7.256 | 24.0 | 0.0 | |
| 29.12.2025 | 68.61 | 56.36 | 12.25 | 697.51 | 705.66 | -1.16 | 682.53 | 695.09 | -1.82 | -12.56 | 0.90 | 0.50 | 8.367 | 24.0 | 0.0 | |
| 30.12.2025 | 75.99 | 61.35 | 14.64 | 699.67 | 706.32 | -0.95 | 681.65 | 693.93 | -1.79 | -12.28 | 0.90 | 0.50 | 9.989 | 24.0 | 0.0 | |
| 31.12.2025 | 69.31 | 56.92 | 12.39 | 697.85 | 705.85 | -1.14 | 682.58 | 695.09 | -1.82 | -12.51 | 0.90 | 0.50 | 8.453 | 24.0 | 0.0 | |
| Средние: | 64.27 | 53.22 | 11.04 | --- | --- | -1.25 | --- | --- | -1.83 | --- | 0.90 | 0.50 | --- | --- | --- | |
| Итого: | --- | --- | --- | 21573.00 | 21843.21 | --- | 21156.94 | 21547.00 | --- | -390.06 | --- | --- | 233.447 | 744.0 | 0.0 | |

| Дата | V1 | V2 | M1 | M2 | Мг | Qo | ВНР | ВОС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | м3 | м3 | т | т | т | Гкал | ч | ч |
| 30.11.2025 | 184345.25 | 187366.77 | 182034.42 | 185606.32 | -3571.90 | 1276.676 | 9681.0 | 674.0 |
| 31.12.2025 | 205918.25 | 209209.98 | 203191.36 | 207153.32 | -3961.96 | 1510.123 | 10425.0 | 674.0 |
| Итого: | 21573.00 | 21843.21 | 21156.94 | 21547.00 | -390.06 | 233.447 | 744.0 | 0.0 |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.12.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ивановская ул, д. 13 (ООО "УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 105371
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Тупиковая система ГВС (подающий трубопровод) (Схема 6)

| Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 01.12.2025 | 50.61 | 13.39 | 13.23 | 0.60 | 0.600 | 24.0 | 0.0 | * |
| 02.12.2025 | 58.87 | 12.33 | 12.13 | 0.60 | 0.653 | 24.0 | 0.0 | * |
| 03.12.2025 | 61.12 | 12.33 | 12.10 | 0.60 | 0.677 | 24.0 | 0.0 | * |
| 04.12.2025 | 60.03 | 12.15 | 11.96 | 0.60 | 0.657 | 24.0 | 0.0 | * |
| 05.12.2025 | 57.06 | 12.53 | 12.34 | 0.60 | 0.641 | 24.0 | 0.0 | * |
| 06.12.2025 | 56.23 | 11.79 | 11.61 | 0.60 | 0.592 | 24.0 | 0.0 | * |
| 07.12.2025 | 59.08 | 15.37 | 15.13 | 0.60 | 0.817 | 24.0 | 0.0 | * |
| 08.12.2025 | 56.66 | 12.42 | 12.21 | 0.60 | 0.630 | 24.0 | 0.0 | * |
| 09.12.2025 | 56.58 | 12.84 | 12.64 | 0.60 | 0.650 | 24.0 | 0.0 | * |
| 10.12.2025 | 56.59 | 12.93 | 12.72 | 0.60 | 0.654 | 24.0 | 0.0 | * |
| 11.12.2025 | 56.89 | 12.56 | 12.37 | 0.60 | 0.640 | 24.0 | 0.0 | * |
| 12.12.2025 | 56.24 | 11.99 | 11.81 | 0.60 | 0.603 | 24.0 | 0.0 | * |
| 13.12.2025 | 58.96 | 11.19 | 11.01 | 0.60 | 0.592 | 24.0 | 0.0 | * |
| 14.12.2025 | 58.46 | 15.43 | 15.21 | 0.60 | 0.812 | 24.0 | 0.0 | * |
| 15.12.2025 | 59.75 | 12.18 | 11.96 | 0.60 | 0.654 | 24.0 | 0.0 | * |
| 16.12.2025 | 61.25 | 11.59 | 11.39 | 0.60 | 0.641 | 24.0 | 0.0 | * |
| 17.12.2025 | 55.41 | 13.16 | 12.95 | 0.60 | 0.651 | 24.0 | 0.0 | * |
| 18.12.2025 | 53.59 | 12.63 | 12.44 | 0.60 | 0.602 | 24.0 | 0.0 | * |
| 19.12.2025 | 53.83 | 11.73 | 11.54 | 0.60 | 0.561 | 24.0 | 0.0 | * |
| 20.12.2025 | 55.84 | 13.22 | 13.04 | 0.60 | 0.660 | 24.0 | 0.0 | * |
| 21.12.2025 | 55.78 | 15.06 | 14.84 | 0.60 | 0.754 | 24.0 | 0.0 | * |
| 22.12.2025 | 53.23 | 13.52 | 13.33 | 0.60 | 0.642 | 24.0 | 0.0 | * |
| 23.12.2025 | 55.50 | 12.01 | 11.84 | 0.60 | 0.594 | 24.0 | 0.0 | * |
| 24.12.2025 | 57.06 | 13.89 | 13.69 | 0.60 | 0.712 | 24.0 | 0.0 | * |
| 25.12.2025 | 56.66 | 13.05 | 12.85 | 0.60 | 0.663 | 24.0 | 0.0 | * |
| 26.12.2025 | 56.69 | 13.08 | 12.89 | 0.60 | 0.667 | 24.0 | 0.0 | * |
| 27.12.2025 | 55.14 | 14.25 | 14.06 | 0.60 | 0.704 | 24.0 | 0.0 | * |
| 28.12.2025 | 53.27 | 15.74 | 15.55 | 0.60 | 0.750 | 24.0 | 0.0 | * |
| 29.12.2025 | 55.96 | 12.08 | 11.88 | 0.60 | 0.606 | 24.0 | 0.0 | * |
| 30.12.2025 | 56.59 | 13.88 | 13.67 | 0.60 | 0.706 | 24.0 | 0.0 | * |
| 31.12.2025 | 56.46 | 18.13 | 17.87 | 0.60 | 0.920 | 24.0 | 0.0 | * |
| Средние: | 56.63 | --- | --- | 0.60 | --- | --- | --- | |
| Итого: | --- | 408.45 | 402.26 | --- | 20.705 | 744.0 | 0.0 | |

| Дата | V1 | M1 | Qo | ВНР | ВОС |
|---|---|---|---|---|---|
| | м3 | т | Гкал | ч | ч |
| 30.11.2025 | 4714.76 | 4647.51 | 230.632 | 9681.0 | 674.0 |
| 31.12.2025 | 5123.21 | 5049.77 | 251.337 | 10425.0 | 674.0 |
| Итого: | 408.45 | 402.26 | 20.705 | 744.0 | 0.0 |

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____