Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.12.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, КИМ ул, д. 5 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 158260
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	ГДж	ч	ч	
01.12.2025	52.20	15.45	36.75	0.96	0.00	0.96	0.00	0.96	0.147	24.0	0.0	*
02.12.2025	52.82	14.88	37.94	1.04	0.00	1.04	0.00	1.04	0.164	24.0	0.0	*
03.12.2025	55.08	15.29	39.79	0.97	0.00	0.97	0.00	0.97	0.163	24.0	0.0	*
04.12.2025	54.39	15.18	39.21	0.97	0.00	0.97	0.00	0.97	0.162	24.0	0.0	*
05.12.2025	52.69	14.51	38.18	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.162	24.0	0.0	*
06.12.2025	58.13	15.18	42.95	1.02	0.00	1.02	0.00	1.02	0.181	24.0	0.0	*
07.12.2025	56.75	14.18	42.57	1.02	0.00	1.02	0.00	1.02	0.182	24.0	0.0	*
08.12.2025	55.42	9.07	46.35	0.95	0.00	0.95	0.00	0.95	0.182	24.0	0.0	*
09.12.2025	54.53	7.52	47.01	0.98	0.00	0.98	0.00	0.98	0.196	24.0	0.0	*
10.12.2025	53.56	10.79	42.77	0.99	0.00	0.99	0.00	0.99	0.178	24.0	0.0	*
11.12.2025	54.43	10.94	43.49	0.96	0.00	0.96	0.00	0.96	0.168	24.0	0.0	*
12.12.2025	54.24	12.14	42.10	0.97	0.00	0.97	0.00	0.97	0.170	24.0	0.0	*
13.12.2025	54.34	13.26	41.08	0.98	0.00	0.98	0.00	0.98	0.168	24.0	0.0	*
14.12.2025	56.05	12.54	43.51	1.07	0.00	1.07	0.00	1.07	0.190	24.0	0.0	*
15.12.2025	56.14	10.90	45.24	1.09	0.00	1.09	0.00	1.09	0.207	24.0	0.0	*
16.12.2025	55.58	8.79	46.79	0.96	0.00	0.96	0.00	0.96	0.190	24.0	0.0	*
17.12.2025	54.90	9.15	45.75	0.97	0.00	0.97	0.00	0.97	0.184	24.0	0.0	*
18.12.2025	54.79	10.43	44.36	0.90	0.00	0.90	0.00	0.90	0.161	24.0	0.0	*
19.12.2025	54.83	11.70	43.13	0.97	0.00	0.97	0.00	0.97	0.173	24.0	0.0	*
20.12.2025	55.41	6.21	49.20	0.99	0.00	0.99	0.00	0.99	0.203	24.0	0.0	*
21.12.2025	55.21	9.31	45.90	1.03	0.00	1.03	0.00	1.03	0.198	24.0	0.0	*
22.12.2025	55.22	13.07	42.15	1.03	0.00	1.03	0.00	1.03	0.182	24.0	0.0	*
23.12.2025	55.21	9.74	45.47	0.98	0.00	0.98	0.00	0.98	0.188	24.0	0.0	*
24.12.2025	55.30	2.28	53.02	0.87	0.00	0.87	0.00	0.87	0.192	24.0	0.0	*
25.12.2025	54.92	1.39	53.53	0.85	0.00	0.67	0.00	0.67	0.150	19.0	5.0	*
26.12.2025	42.09	5.55	36.54	3.27	0.00	3.25	0.00	3.25	0.497	24.0	0.0	*
27.12.2025	54.73	8.71	46.02	0.95	0.00	0.95	0.00	0.95	0.184	24.0	0.0	*
28.12.2025	55.44	10.17	45.27	1.08	0.00	1.08	0.00	1.08	0.203	24.0	0.0	*
29.12.2025	55.50	10.01	45.49	1.03	0.00	1.03	0.00	1.03	0.196	24.0	0.0	*
30.12.2025	55.20	6.66	48.54	1.01	0.00	1.01	0.00	1.01	0.207	24.0	0.0	*
31.12.2025	55.32	9.13	46.19	1.06	0.00	1.06	0.00	1.06	0.204	24.0	0.0	*
Средние:	54.53	10.46	44.07	---	---	---	---	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	32.92	0.00	32.72	0.00	32.72	5.932	739.0	5.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГДж	ч	ч
30.11.2025	320.79	3901.34	320.49	3869.35	-3548.86	26.593	7164.0	0.0
31.12.2025	353.71	3901.34	353.21	3869.35	-3516.14	32.525	7903.0	5.0
Итого:	32.92	0.00	32.72	0.00	32.72	5.932	739.0	5.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах
(01.12.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, КИМ ул, д. 5 (ООО УК "КОД")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 17051127
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик давления:	Датчик температуры:
Подача:	Питерфлоу PC SN 116863	Коммуналец СДВ-И SN NA506233	КТПТР-01 SN 2556A
Обратка:	Питерфлоу PC SN 116827	Коммуналец СДВ-И SN NA506234	КТПТР-01 SN 2556

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	
01.12.2025	48.24	39.27	8.97	382.00	372.43	377.92	369.87	2.15	6.06	5.72	3.390	24.0	0.0	
02.12.2025	48.90	40.13	8.77	408.83	398.49	404.31	395.61	2.18	5.90	5.48	3.544	24.0	0.0	
03.12.2025	49.65	40.83	8.82	429.88	419.03	425.03	415.90	2.17	6.17	5.74	3.747	24.0	0.0	
04.12.2025	52.73	42.90	9.83	428.05	417.74	422.57	414.24	1.99	5.72	5.31	4.156	24.0	0.0	
05.12.2025	51.66	42.33	9.32	426.85	416.19	421.59	412.82	2.10	6.14	5.72	3.932	24.0	0.0	
06.12.2025	49.35	40.54	8.80	425.32	414.75	420.56	411.70	2.13	6.45	6.03	3.702	24.0	0.0	
07.12.2025	53.72	43.46	10.26	424.35	413.55	418.70	410.01	2.10	6.15	5.74	4.299	24.0	0.0	
08.12.2025	58.94	46.57	12.37	423.31	412.45	416.57	408.34	2.00	5.89	5.49	5.154	24.0	0.0	
09.12.2025	66.41	50.68	15.73	422.69	411.28	414.25	406.40	1.91	6.21	5.84	6.519	24.0	0.0	
10.12.2025	68.04	51.56	16.48	422.12	410.62	413.32	405.56	1.90	5.97	5.60	6.816	24.0	0.0	
11.12.2025	59.63	46.65	12.98	421.57	410.86	414.69	406.76	1.93	6.13	5.74	5.384	24.0	0.0	
12.12.2025	56.16	44.26	11.89	420.48	410.11	414.39	406.46	1.93	6.41	6.01	4.928	24.0	0.0	
13.12.2025	53.91	42.93	10.98	419.94	409.75	414.31	406.32	1.95	6.46	6.06	4.548	24.0	0.0	
14.12.2025	52.95	42.42	10.52	419.56	409.47	414.14	406.15	1.95	6.48	6.08	4.359	24.0	0.0	
15.12.2025	54.54	43.33	11.20	419.08	408.80	413.34	405.31	1.96	6.51	6.12	4.631	24.0	0.0	
16.12.2025	58.16	45.45	12.71	418.10	407.62	411.60	403.77	1.92	6.01	5.63	5.232	24.0	0.0	
17.12.2025	70.58	52.83	17.75	417.35	405.83	408.02	400.59	1.84	5.47	5.12	7.246	24.0	0.0	
18.12.2025	71.26	53.51	17.75	417.10	405.52	407.60	400.16	1.84	5.59	5.24	7.239	24.0	0.0	
19.12.2025	66.11	50.53	15.59	415.60	404.66	407.37	399.89	1.85	5.92	5.56	6.353	24.0	0.0	
20.12.2025	61.92	48.00	13.92	415.16	404.55	407.88	400.27	1.88	6.07	5.69	5.682	24.0	0.0	
21.12.2025	66.61	50.02	16.59	414.30	403.25	405.99	398.58	1.84	6.67	6.32	6.739	24.0	0.0	
22.12.2025	62.75	48.19	14.56	413.51	402.82	406.08	398.50	1.88	5.71	5.34	5.917	24.0	0.0	
23.12.2025	55.42	43.96	11.45	412.78	402.74	406.92	399.18	1.92	5.63	5.24	4.662	24.0	0.0	
24.12.2025	62.41	47.67	14.75	412.13	401.51	404.79	397.30	1.87	5.90	5.54	5.972	24.0	0.0	
25.12.2025	73.42	53.56	19.86	411.21	399.56	401.33	394.24	1.78	5.51	5.18	7.977	24.0	0.0	
26.12.2025	77.86	56.17	21.69	411.06	398.92	400.12	393.12	1.76	5.33	5.00	8.687	24.0	0.0	
27.12.2025	71.14	52.65	18.49	410.97	399.53	401.67	394.40	1.83	5.48	5.14	7.434	24.0	0.0	
28.12.2025	65.79	49.58	16.21	410.96	399.96	402.90	395.44	1.87	5.94	5.59	6.536	24.0	0.0	
29.12.2025	61.86	47.27	14.59	410.60	399.72	403.45	395.62	1.96	6.12	5.76	5.890	24.0	0.0	
30.12.2025	67.02	50.38	16.64	409.32	398.24	401.02	393.57	1.88	5.94	5.59	6.676	24.0	0.0	
31.12.2025	73.85	54.19	19.66	408.11	396.44	398.24	391.08	1.82	5.74	5.41	7.837	24.0	0.0	
Средние:	61.00	47.16	13.84	---	---	---	---	1.94	5.99	5.61	---	---	---	
Итого:	---	---	---	12902.27	12566.39	12680.69	12437.14	---	---	---	175.188	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
30.11.2025	311868.28	337749.67	306427.97	333741.81	0.00	3528.345	0.000	0.000	33839.0	2366.0
31.12.2025	324770.55	350316.06	319108.66	346178.95	0.00	3703.532	0.000	0.000	34583.0	2366.0
Итого:	12902.27	12566.39	12680.69	12437.14	0.00	175.188	0.000	0.000	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____