Отчет о суточных параметрах
(01.12.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Свободы ул, д. 13 (ООО УК "КОД")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 18059894
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик давления:	Датчик температуры:
Подача:	Питерфлоу РС SN 138134	Коммуналец СДВ-И SN 519645	КТПТР-01 SN 7524А
Обратка:	Питерфлоу РС SN 138159	Коммуналец СДВ-И SN 519646	КТПТР-01 SN 7524

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	tx	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	°C	
01.12.2025	49.06	40.47	8.59	432.95	430.85	428.11	427.64	0.11	5.06	3.85	3.683	24.0	0.0	0.00	
02.12.2025	50.51	41.28	9.23	425.81	423.46	420.77	420.17	0.14	5.15	3.97	3.889	24.0	0.0	0.00	
03.12.2025	50.95	41.68	9.28	435.80	433.62	430.58	430.19	0.09	5.39	4.17	4.003	24.0	0.0	0.00	
04.12.2025	51.04	41.75	9.29	435.88	433.64	430.64	430.17	0.11	5.32	4.10	4.010	24.0	0.0	0.00	
05.12.2025	50.91	41.56	9.34	435.77	433.61	430.55	430.20	0.08	5.31	4.08	4.031	24.0	0.0	0.00	
06.12.2025	53.82	43.48	10.34	436.27	433.72	430.43	429.96	0.11	5.12	3.89	4.457	24.0	0.0	0.00	
07.12.2025	57.03	45.53	11.50	436.57	433.76	430.00	429.60	0.09	5.14	3.92	4.954	24.0	0.0	0.00	
08.12.2025	67.92	51.96	15.96	437.99	433.74	428.84	428.28	0.13	5.24	4.03	6.855	24.0	0.0	0.00	
09.12.2025	75.08	56.11	18.97	438.94	433.78	427.96	427.43	0.12	5.14	3.94	8.134	24.0	0.0	0.00	
10.12.2025	69.15	52.76	16.40	438.40	433.99	428.96	428.36	0.14	5.22	4.01	7.046	24.0	0.0	0.00	
11.12.2025	62.62	48.57	14.06	422.46	418.97	414.90	414.39	0.12	5.45	4.29	5.842	24.0	0.0	0.00	
12.12.2025	61.37	47.82	13.55	419.08	415.56	411.85	411.15	0.17	5.48	4.36	5.590	24.0	0.0	0.00	
13.12.2025	57.40	45.44	11.95	412.43	409.43	406.16	405.53	0.16	5.06	3.97	4.863	24.0	0.0	0.00	
14.12.2025	57.44	45.38	12.06	409.77	406.86	403.56	403.03	0.13	6.17	5.10	4.873	24.0	0.0	0.00	
15.12.2025	61.60	47.93	13.67	410.01	406.87	402.89	402.56	0.08	6.09	5.01	5.514	24.0	0.0	0.00	
16.12.2025	69.63	52.33	17.30	410.24	406.13	401.29	400.97	0.08	5.12	4.06	6.954	24.0	0.0	0.00	
17.12.2025	74.32	55.06	19.26	411.54	406.77	401.45	401.04	0.10	4.61	3.55	7.746	24.0	0.0	0.00	
18.12.2025	71.35	53.46	17.89	412.06	407.30	402.67	401.88	0.20	4.85	3.78	7.215	24.0	0.0	0.00	
19.12.2025	64.89	50.01	14.88	418.80	415.12	410.80	410.32	0.12	5.58	4.47	6.121	24.0	0.0	0.00	
20.12.2025	71.93	53.65	18.29	412.58	408.38	403.02	402.90	0.03	5.64	4.57	7.382	24.0	0.0	0.00	
21.12.2025	72.51	54.07	18.44	412.48	408.08	402.76	402.51	0.06	5.34	4.27	7.440	24.0	0.0	0.00	
22.12.2025	60.77	47.45	13.32	411.01	408.06	404.03	403.80	0.06	5.39	4.32	5.390	24.0	0.0	0.00	
23.12.2025	60.62	47.23	13.40	411.03	408.10	404.07	403.90	0.04	5.41	4.33	5.421	24.0	0.0	0.00	
24.12.2025	76.10	55.81	20.28	412.79	408.10	402.21	402.23	0.00	5.04	3.97	8.172	24.0	0.0	0.00	
25.12.2025	80.86	58.25	22.61	413.50	408.14	401.74	401.75	0.00	4.96	3.89	9.099	24.0	0.0	0.00	
26.12.2025	76.38	55.74	20.64	412.99	408.19	402.35	402.30	0.01	5.05	3.99	8.320	24.0	0.0	0.00	
27.12.2025	69.99	52.23	17.76	412.27	408.26	403.21	403.10	0.03	5.13	4.06	7.172	24.0	0.0	0.00	
28.12.2025	65.03	49.54	15.50	411.67	408.30	403.75	403.66	0.02	5.19	4.11	6.266	24.0	0.0	0.00	
29.12.2025	66.39	50.41	15.98	411.47	407.92	403.25	403.10	0.04	5.19	4.12	6.452	24.0	0.0	0.00	
30.12.2025	73.31	54.48	18.83	414.07	409.64	404.16	403.98	0.04	5.10	4.03	7.624	24.0	0.0	0.00	
31.12.2025	73.72	54.82	18.90	385.66	381.04	376.32	375.71	0.16	4.68	3.66	7.123	24.0	0.0	0.00	*
Средние:	64.64	49.56	15.08	---	---	---	---	0.09	5.25	4.12	---	---	---	0.00	
Итого:	---	---	---	13002.26	12889.38	12753.28	12741.82	---	---	---	191.643	744.0	0.0	---	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
30.11.2025	648447.28	652771.93	637544.96	645275.77	0.00	7096.004	0.000	0.000	59292.0	1781.0
31.12.2025	661449.54	665661.31	650298.24	658017.59	0.00	7287.647	0.000	0.000	60036.0	1781.0
Итого:	13002.26	12889.38	12753.28	12741.82	0.00	191.643	0.000	0.000	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.12.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Свободы ул, д. 13 (ООО УК "КОД")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 18059894
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 2)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	dM	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	tx	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	°C	
01.12.2025	32.35	23.63	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.05	6.25	0.000	24.0	0.0	5.00	
02.12.2025	53.97	39.66	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.78	6.48	0.000	24.0	0.0	5.00	*
03.12.2025	60.52	45.08	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.63	6.50	0.000	24.0	0.0	5.00	
04.12.2025	60.37	44.89	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.65	6.51	0.000	24.0	0.0	5.00	
05.12.2025	60.43	45.08	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.79	6.51	0.000	24.0	0.0	5.00	
06.12.2025	59.22	44.31	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.33	6.02	0.000	24.0	0.0	5.00	
07.12.2025	60.99	47.38	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.05	6.43	0.000	24.0	0.0	5.00	
08.12.2025	60.30	45.78	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.69	6.50	0.000	24.0	0.0	5.00	
09.12.2025	60.24	45.35	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.77	6.51	0.000	24.0	0.0	5.00	
10.12.2025	60.97	45.93	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.91	6.51	0.000	24.0	0.0	5.00	
11.12.2025	60.44	45.70	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.79	6.53	0.000	24.0	0.0	5.00	
12.12.2025	60.48	45.98	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.83	6.53	0.000	24.0	0.0	5.00	
13.12.2025	60.63	46.09	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.89	6.54	0.000	24.0	0.0	5.00	
14.12.2025	60.44	45.83	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.69	6.53	0.000	24.0	0.0	5.00	
15.12.2025	60.50	45.44	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.56	6.52	0.000	24.0	0.0	5.00	
16.12.2025	60.33	45.31	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.59	6.53	0.000	24.0	0.0	5.00	
17.12.2025	60.34	45.00	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.89	6.53	0.000	24.0	0.0	5.00	
18.12.2025	61.52	45.95	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.09	6.54	0.000	24.0	0.0	5.00	
19.12.2025	61.05	43.88	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.29	6.47	0.000	24.0	0.0	5.00	
20.12.2025	60.42	45.51	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.38	6.53	0.000	24.0	0.0	5.00	
21.12.2025	62.69	46.37	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.82	6.53	0.000	24.0	0.0	5.00	
22.12.2025	63.59	46.92	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.67	6.52	0.000	24.0	0.0	5.00	
23.12.2025	65.81	49.50	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.24	6.55	0.000	24.0	0.0	5.00	
24.12.2025	60.10	46.07	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.83	6.52	0.000	24.0	0.0	5.00	
25.12.2025	60.14	45.76	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.61	6.52	0.000	24.0	0.0	5.00	
26.12.2025	60.88	44.71	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.94	6.53	0.000	24.0	0.0	5.00	
27.12.2025	60.36	44.74	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.63	6.53	0.000	24.0	0.0	5.00	
28.12.2025	60.61	44.95	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.62	6.53	0.000	24.0	0.0	5.00	
29.12.2025	60.37	44.91	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.41	6.52	0.000	24.0	0.0	5.00	
30.12.2025	60.31	44.88	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.63	6.53	0.000	24.0	0.0	5.00	
31.12.2025	60.96	44.91	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.39	6.50	0.000	24.0	0.0	5.00	
Средние:	59.72	44.69	15.03	---	---	---	---	---	6.53	6.49	---	---	---	5.00	
Итого:	---	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.000	744.0	0.0	---	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
30.11.2025	116569.27	105422.14	114411.67	104132.83	10278.84	2429.879	0.000	0.000	58913.0	2160.0
31.12.2025	116569.27	105422.14	114411.67	104132.83	10278.84	2429.879	0.000	0.000	59657.0	2160.0
Итого:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____