Отчет о суточных параметрах
(01.12.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Хрустальная ул, д. 17 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 105389
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 317717	КТСП-Н SN 15828г
Обратка:	ПРЭМ SN 321731	КТСП-Н SN 15828х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.12.2025	48.13	39.81	8.32	221.87	223.80	-0.87	219.42	222.08	-1.20	-2.66	0.90	0.50	1.821	22.0	2.0	*
02.12.2025	48.90	40.14	8.76	235.52	237.43	-0.81	232.84	235.53	-1.15	-2.69	0.90	0.50	2.037	24.0	0.0	
03.12.2025	49.45	40.55	8.90	235.91	237.80	-0.80	233.16	235.88	-1.16	-2.72	0.90	0.50	2.075	24.0	0.0	
04.12.2025	49.77	40.74	9.03	236.99	238.89	-0.80	234.20	236.97	-1.18	-2.77	0.90	0.50	2.111	24.0	0.0	
05.12.2025	51.38	41.70	9.68	237.01	238.85	-0.77	234.05	236.87	-1.20	-2.82	0.90	0.50	2.264	24.0	0.0	
06.12.2025	52.85	42.64	10.21	237.11	238.93	-0.76	233.99	236.80	-1.19	-2.81	0.90	0.50	2.386	24.0	0.0	
07.12.2025	58.57	46.08	12.49	237.23	238.76	-0.64	233.43	236.31	-1.23	-2.88	0.90	0.50	2.911	24.0	0.0	
08.12.2025	69.75	52.41	17.34	237.50	238.26	-0.32	232.25	235.14	-1.24	-2.89	0.90	0.50	4.022	24.0	0.0	
09.12.2025	68.25	51.56	16.69	237.43	238.44	-0.42	232.40	235.39	-1.28	-2.99	0.90	0.50	3.872	24.0	0.0	
10.12.2025	58.98	46.15	12.83	237.13	238.83	-0.71	233.29	236.38	-1.32	-3.09	0.90	0.50	2.989	24.0	0.0	
11.12.2025	55.29	43.89	11.40	240.92	243.02	-0.87	237.48	240.78	-1.38	-3.30	0.90	0.50	2.701	24.0	0.0	
12.12.2025	52.85	42.32	10.53	237.18	239.36	-0.91	234.00	237.29	-1.40	-3.29	0.90	0.50	2.461	24.0	0.0	
13.12.2025	51.78	41.72	10.06	236.95	239.22	-0.95	233.92	237.19	-1.39	-3.27	0.90	0.50	2.351	24.0	0.0	
14.12.2025	53.07	42.47	10.60	236.99	239.24	-0.94	233.85	237.14	-1.40	-3.29	0.90	0.50	2.477	24.0	0.0	
15.12.2025	57.02	44.80	12.22	237.22	239.20	-0.83	233.62	236.87	-1.38	-3.25	0.90	0.50	2.851	24.0	0.0	
16.12.2025	69.10	51.92	17.18	238.32	239.46	-0.48	233.13	236.39	-1.39	-3.26	0.90	0.50	4.005	24.0	0.0	
17.12.2025	70.23	52.96	17.27	239.57	240.71	-0.47	234.23	237.51	-1.39	-3.28	0.90	0.50	4.044	24.0	0.0	
18.12.2025	65.68	50.38	15.30	239.95	241.50	-0.64	235.21	238.57	-1.42	-3.36	0.90	0.50	3.596	24.0	0.0	
19.12.2025	61.24	47.82	13.42	240.25	242.18	-0.80	236.08	239.54	-1.45	-3.46	0.90	0.50	3.165	24.0	0.0	
20.12.2025	65.16	49.49	15.67	240.46	242.06	-0.66	235.79	239.24	-1.45	-3.45	0.90	0.50	3.691	24.0	0.0	
21.12.2025	69.79	52.66	17.13	240.72	241.98	-0.52	235.39	238.80	-1.44	-3.41	0.90	0.50	4.030	24.0	0.0	
22.12.2025	64.66	50.11	14.55	240.29	242.07	-0.74	235.66	239.16	-1.47	-3.50	0.90	0.50	3.426	24.0	0.0	
23.12.2025	64.09	49.64	14.45	240.21	241.99	-0.74	235.65	239.11	-1.46	-3.46	0.90	0.50	3.401	24.0	0.0	
24.12.2025	73.72	54.71	19.01	240.79	241.75	-0.40	234.89	238.36	-1.47	-3.47	0.90	0.50	4.463	24.0	0.0	
25.12.2025	77.11	56.62	20.49	241.18	241.85	-0.28	234.78	238.25	-1.47	-3.47	0.90	0.50	4.812	24.0	0.0	
26.12.2025	70.75	53.19	17.56	240.93	242.23	-0.54	235.51	239.02	-1.48	-3.51	0.90	0.50	4.134	24.0	0.0	
27.12.2025	65.63	50.36	15.27	240.09	241.87	-0.74	235.35	238.92	-1.51	-3.57	0.90	0.50	3.591	24.0	0.0	
28.12.2025	61.38	47.86	13.52	239.94	242.07	-0.88	235.77	239.40	-1.53	-3.63	0.90	0.50	3.188	24.0	0.0	
29.12.2025	66.48	51.14	15.34	245.79	247.69	-0.77	240.81	244.59	-1.56	-3.78	0.90	0.50	3.691	24.0	0.0	
30.12.2025	73.24	55.14	18.10	249.80	251.34	-0.61	243.77	247.78	-1.63	-4.01	0.90	0.50	4.409	24.0	0.0	
31.12.2025	67.34	51.90	15.44	249.63	251.68	-0.82	244.45	248.47	-1.63	-4.02	0.90	0.50	3.768	24.0	0.0	
Средние:	61.67	47.83	13.83	---	---	-0.69	---	---	-1.38	---	0.90	0.50	---	---	---	
Итого:	---	---	---	7410.88	7462.46	---	7278.37	7379.73	---	-101.36	---	---	100.743	742.0	2.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
30.11.2025	163913.68	166476.95	161745.24	165094.89	-3349.65	1781.332	28778.0	37.0
31.12.2025	171324.56	173939.41	169023.61	172474.62	-3451.01	1882.075	29520.0	39.0
Итого:	7410.88	7462.46	7278.37	7379.73	-101.36	100.743	742.0	2.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.12.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Хрустальная ул, д. 17 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 105389
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01.12.2025	51.16	43.36	7.80	21.09	12.41	20.82	12.33	8.49	0.60	7.00	0.485	0.334	22.0	2.0	*
02.12.2025	51.67	43.89	7.78	24.17	13.48	23.87	13.34	10.53	0.60	7.00	0.591	0.418	24.0	0.0	
03.12.2025	53.83	45.18	8.65	22.92	13.55	22.62	13.34	9.28	0.60	7.00	0.565	0.380	24.0	0.0	
04.12.2025	52.97	44.94	8.03	23.47	13.50	23.16	13.31	9.85	0.60	7.00	0.575	0.398	24.0	0.0	
05.12.2025	51.78	43.63	8.15	23.67	13.48	23.38	13.36	10.02	0.60	7.00	0.577	0.398	24.0	0.0	
06.12.2025	56.48	47.07	9.41	23.31	13.61	22.96	13.37	9.59	0.60	7.00	0.618	0.413	24.0	0.0	
07.12.2025	55.12	46.37	8.75	25.52	13.44	25.16	13.20	11.96	0.60	7.00	0.711	0.504	24.0	0.0	
08.12.2025	53.59	44.92	8.67	22.54	13.55	22.22	13.37	8.85	0.60	7.00	0.540	0.364	24.0	0.0	
09.12.2025	52.44	43.88	8.56	22.96	13.54	22.65	13.39	9.26	0.60	7.00	0.552	0.371	24.0	0.0	
10.12.2025	52.12	43.59	8.53	23.87	13.46	23.56	13.35	10.21	0.60	7.00	0.593	0.405	24.0	0.0	
11.12.2025	52.95	44.17	8.78	23.58	13.49	23.27	13.32	9.95	0.60	7.00	0.593	0.399	24.0	0.0	
12.12.2025	52.32	43.84	8.48	22.55	13.60	22.29	13.45	8.84	0.60	7.00	0.531	0.348	24.0	0.0	
13.12.2025	52.51	44.23	8.28	24.32	13.55	23.99	13.37	10.62	0.60	7.00	0.612	0.425	24.0	0.0	
14.12.2025	54.51	45.30	9.21	25.72	13.46	25.34	13.26	12.08	0.60	7.00	0.720	0.499	24.0	0.0	
15.12.2025	54.98	45.23	9.75	22.61	13.53	22.31	13.35	8.96	0.60	7.00	0.576	0.374	24.0	0.0	
16.12.2025	53.52	44.72	8.80	22.65	13.53	22.33	13.35	8.98	0.60	7.00	0.552	0.367	24.0	0.0	
17.12.2025	53.07	44.41	8.66	23.31	13.50	22.98	13.32	9.66	0.60	7.00	0.579	0.395	24.0	0.0	
18.12.2025	53.11	44.28	8.83	23.41	13.41	23.09	13.24	9.85	0.60	7.00	0.587	0.404	24.0	0.0	
19.12.2025	52.66	44.02	8.64	21.78	13.53	21.51	13.37	8.14	0.60	7.00	0.502	0.322	24.0	0.0	
20.12.2025	53.25	44.32	8.93	24.34	13.53	24.01	13.37	10.64	0.60	7.00	0.628	0.431	24.0	0.0	
21.12.2025	53.61	44.48	9.13	25.40	13.39	25.04	13.23	11.81	0.60	7.00	0.693	0.483	24.0	0.0	
22.12.2025	53.55	44.74	8.81	22.72	13.53	22.42	13.33	9.09	0.60	7.00	0.556	0.371	24.0	0.0	
23.12.2025	53.50	45.16	8.34	22.40	13.58	22.10	13.37	8.73	0.60	7.00	0.531	0.355	24.0	0.0	
24.12.2025	53.37	44.74	8.63	23.42	13.51	23.09	13.32	9.77	0.60	7.00	0.587	0.400	24.0	0.0	
25.12.2025	52.75	43.84	8.91	22.78	13.49	22.47	13.34	9.13	0.60	7.00	0.551	0.371	24.0	0.0	
26.12.2025	52.61	43.92	8.69	21.08	13.01	20.79	12.86	7.93	0.60	7.00	0.489	0.313	24.0	0.0	
27.12.2025	53.07	44.31	8.76	23.07	13.60	22.75	13.42	9.33	0.60	7.00	0.562	0.378	24.0	0.0	
28.12.2025	53.74	44.69	9.05	24.49	13.47	24.12	13.31	10.81	0.60	7.00	0.644	0.444	24.0	0.0	
29.12.2025	53.75	45.18	8.57	22.60	13.22	22.31	13.05	9.26	0.60	7.00	0.561	0.381	24.0	0.0	
30.12.2025	53.60	45.14	8.46	23.88	13.48	23.55	13.28	10.27	0.60	7.00	0.610	0.424	24.0	0.0	
31.12.2025	54.62	45.55	9.07	30.51	13.21	30.08	13.04	17.04	0.60	7.00	0.964	0.719	24.0	0.0	
Средние:	53.30	44.62	8.68	---	---	---	---	---	0.60	7.00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	730.14	416.64	720.24	411.31	308.93	---	---	18.435	12.588	742.0	2.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
30.11.2025	26818.35	15958.12	26337.11	15790.34	10546.77	601.228	407.420	27228.0	1587.0
31.12.2025	27548.49	16374.76	27057.35	16201.65	10855.70	619.663	420.008	27970.0	1589.0
Итого:	730.14	416.64	720.24	411.31	308.93	18.435	12.588	742.0	2.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____