Отчет о суточных параметрах
(01.12.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Хрустальная ул, д. 30 (ООО УК "КОД")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 20137965
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	dM	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	tx	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	°C	
01.12.2025	47.70	40.25	7.46	416.87	410.56	412.51	407.59	1.20	4.93	5.56	5.23	3.076	24.0	0.0	0.00	
02.12.2025	48.97	41.12	7.85	432.30	425.83	427.52	422.56	1.17	4.96	5.25	4.91	3.356	24.0	0.0	0.00	
03.12.2025	49.44	41.62	7.82	437.47	430.41	432.54	427.02	1.28	5.52	4.94	4.57	3.382	24.0	0.0	0.00	
04.12.2025	50.54	42.18	8.36	432.15	424.88	427.06	421.45	1.32	5.61	5.62	5.29	3.570	24.0	0.0	0.00	
05.12.2025	52.61	43.58	9.03	432.17	424.69	426.64	421.00	1.33	5.64	5.68	5.35	3.852	24.0	0.0	0.00	
06.12.2025	53.85	44.52	9.33	432.60	425.05	426.81	421.21	1.32	5.60	5.62	5.29	3.984	24.0	0.0	0.00	
07.12.2025	59.03	47.86	11.17	433.69	425.68	426.74	421.17	1.31	5.57	5.73	5.40	4.768	24.0	0.0	0.00	
08.12.2025	70.44	55.01	15.44	434.38	425.42	424.69	419.47	1.24	5.22	5.48	5.15	6.562	24.0	0.0	0.00	
09.12.2025	73.37	56.90	16.47	433.93	424.77	423.55	418.43	1.21	5.11	5.38	5.05	6.983	24.0	0.0	0.00	
10.12.2025	64.06	51.17	12.89	431.82	424.10	423.77	418.96	1.14	4.80	5.47	5.14	5.467	24.0	0.0	0.00	
11.12.2025	61.82	49.35	12.47	423.79	416.22	416.39	411.53	1.17	4.86	5.70	5.39	5.196	24.0	0.0	0.00	
12.12.2025	59.36	47.88	11.48	422.96	415.63	416.10	411.22	1.18	4.89	5.71	5.40	4.780	24.0	0.0	0.00	
13.12.2025	55.47	45.33	10.14	422.10	415.15	416.10	411.21	1.18	4.89	5.62	5.31	4.218	24.0	0.0	0.00	
14.12.2025	58.31	47.11	11.20	422.13	414.73	415.54	410.49	1.22	5.04	5.68	5.37	4.653	24.0	0.0	0.00	
15.12.2025	62.18	49.37	12.81	422.33	414.57	397.93	393.03	1.24	4.91	5.60	5.29	5.099	23.0	1.0	0.00	*
16.12.2025	72.07	55.76	16.31	424.22	415.22	414.35	409.28	1.23	5.08	5.60	5.29	6.764	24.0	0.0	0.00	
17.12.2025	72.27	56.07	16.20	423.90	415.11	414.04	409.09	1.20	4.94	5.30	4.99	6.715	24.0	0.0	0.00	
18.12.2025	67.66	53.16	14.50	421.97	413.86	413.23	408.45	1.16	4.77	5.16	4.84	5.996	24.0	0.0	0.00	
19.12.2025	63.41	50.38	13.03	421.41	413.90	413.67	409.02	1.13	4.65	5.14	4.83	5.395	24.0	0.0	0.00	
20.12.2025	75.83	57.83	18.00	422.85	413.61	412.10	407.23	1.19	4.87	5.45	5.14	7.427	24.0	0.0	0.00	
21.12.2025	65.35	51.68	13.67	422.20	414.43	414.00	409.29	1.14	4.71	5.40	5.09	5.663	24.0	0.0	0.00	
22.12.2025	56.88	46.24	10.64	420.26	413.54	413.99	409.46	1.10	4.54	5.56	5.25	4.407	24.0	0.0	0.00	
23.12.2025	64.44	50.62	13.83	421.02	413.16	413.02	408.26	1.16	4.76	5.57	5.27	5.714	24.0	0.0	0.00	
24.12.2025	78.99	59.64	19.35	421.62	412.16	410.11	405.41	1.15	4.70	5.42	5.11	7.945	24.0	0.0	0.00	
25.12.2025	79.21	59.63	19.57	421.11	411.69	409.57	404.96	1.13	4.60	5.18	4.88	8.026	24.0	0.0	0.00	
26.12.2025	72.69	55.83	16.87	418.76	410.57	408.90	404.65	1.05	4.25	5.17	4.86	6.903	24.0	0.0	0.00	
27.12.2025	67.34	52.43	14.91	418.26	410.64	409.69	405.38	1.06	4.31	4.93	4.62	6.112	24.0	0.0	0.00	
28.12.2025	62.82	49.51	13.31	416.74	410.22	409.23	405.54	0.91	3.69	4.36	4.03	5.449	24.0	0.0	0.00	
29.12.2025	67.86	52.79	15.06	418.83	411.18	410.12	405.89	1.04	4.23	5.13	4.82	6.183	24.0	0.0	0.00	
30.12.2025	74.86	57.08	17.78	420.16	411.51	409.72	405.31	1.08	4.41	5.38	5.08	7.292	24.0	0.0	0.00	
31.12.2025	69.13	53.84	15.28	418.75	411.08	409.73	405.55	1.03	4.18	5.13	4.82	6.267	24.0	0.0	0.00	
Средние:	63.80	50.51	13.30	---	---	---	---	1.17	---	5.38	5.07	---	---	---	0.00	
Итого:	---	---	---	13162.72	12919.53	12899.38	12749.12	---	150.25	---	---	171.205	743.0	1.0	---	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
30.11.2025	313927.67	309985.30	307098.54	304665.73	2432.81	2972.244	0.000	0.000	28422.0	218.0
31.12.2025	327090.39	322904.83	319997.92	317414.85	2583.06	3143.449	0.000	0.000	29165.0	219.0
Итого:	13162.72	12919.53	12899.38	12749.12	150.25	171.205	0.000	0.000	743.0	1.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____