Отчет о суточных параметрах
(01.12.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Хрустальная ул, д. 32 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 123869
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 341431	КТСП-Н SN 37137г
Обратка:	ПРЭМ SN 405718	КТСП-Н SN 37137х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.12.2025	47.75	41.43	6.32	465.48	465.87	-0.08	460.53	462.07	-0.33	-1.54	6.50	5.00	2.915	24.0	0.0	
02.12.2025	49.04	42.44	6.60	485.12	485.63	-0.11	479.64	481.47	-0.38	-1.83	6.50	5.00	3.177	24.0	0.0	
03.12.2025	49.42	42.86	6.56	492.80	493.64	-0.17	487.17	489.36	-0.45	-2.19	6.50	5.00	3.205	24.0	0.0	
04.12.2025	50.65	43.59	7.06	483.44	483.52	-0.02	477.65	479.17	-0.32	-1.52	6.50	5.00	3.378	24.0	0.0	
05.12.2025	52.73	45.09	7.64	483.23	483.12	0.02	476.96	478.45	-0.31	-1.49	6.50	5.00	3.650	24.0	0.0	
06.12.2025	53.93	45.99	7.94	482.64	482.35	0.06	476.09	477.54	-0.30	-1.45	6.50	5.00	3.785	24.0	0.0	
07.12.2025	59.50	49.85	9.65	484.56	483.80	0.16	476.68	478.14	-0.31	-1.46	6.50	5.00	4.609	24.0	0.0	
08.12.2025	71.08	57.63	13.45	487.18	485.13	0.42	476.16	477.66	-0.31	-1.50	6.50	5.00	6.414	24.0	0.0	
09.12.2025	73.51	59.32	14.19	487.53	485.19	0.48	475.85	477.27	-0.30	-1.42	6.50	5.00	6.763	24.0	0.0	
10.12.2025	63.76	52.83	10.93	484.32	483.08	0.26	475.33	476.78	-0.30	-1.45	6.50	5.00	5.202	24.0	0.0	
11.12.2025	61.91	51.28	10.63	474.75	473.14	0.34	466.41	467.33	-0.20	-0.92	6.50	5.00	4.964	24.0	0.0	
12.12.2025	59.28	49.56	9.72	472.62	471.22	0.30	464.98	465.76	-0.17	-0.78	6.50	5.00	4.524	24.0	0.0	
13.12.2025	55.47	46.90	8.57	470.85	469.70	0.24	464.15	464.81	-0.14	-0.66	6.50	5.00	3.982	24.0	0.0	
14.12.2025	58.51	48.94	9.57	471.31	469.83	0.31	463.88	464.55	-0.14	-0.67	6.50	5.00	4.445	24.0	0.0	
15.12.2025	61.85	51.21	10.64	472.82	471.03	0.38	464.52	465.24	-0.15	-0.72	6.50	5.00	4.948	24.0	0.0	
16.12.2025	72.60	58.45	14.15	476.30	473.37	0.62	465.09	465.91	-0.18	-0.82	6.50	5.00	6.588	24.0	0.0	
17.12.2025	72.41	58.48	13.93	475.99	473.09	0.61	464.87	465.65	-0.17	-0.78	6.50	5.00	6.490	24.0	0.0	
18.12.2025	67.50	55.20	12.30	474.03	471.68	0.50	464.31	464.99	-0.15	-0.68	6.50	5.00	5.719	24.0	0.0	
19.12.2025	63.67	52.47	11.20	473.39	471.43	0.41	464.66	465.34	-0.15	-0.68	6.50	5.00	5.212	24.0	0.0	
20.12.2025	76.44	60.73	15.71	474.36	470.67	0.78	462.11	462.70	-0.13	-0.59	6.50	5.00	7.274	24.0	0.0	
21.12.2025	64.86	53.28	11.58	474.13	471.98	0.45	465.06	465.74	-0.15	-0.68	6.50	5.00	5.389	24.0	0.0	
22.12.2025	56.63	47.60	9.03	470.28	468.85	0.30	463.31	463.80	-0.11	-0.49	6.50	5.00	4.186	24.0	0.0	
23.12.2025	65.41	53.22	12.19	471.78	469.33	0.52	462.58	463.09	-0.11	-0.51	6.50	5.00	5.641	24.0	0.0	
24.12.2025	79.47	62.51	16.96	473.42	469.14	0.91	460.32	460.76	-0.10	-0.44	6.50	5.00	7.827	24.0	0.0	
25.12.2025	79.37	62.38	16.99	473.56	469.29	0.91	460.51	460.95	-0.10	-0.44	6.50	5.00	7.843	24.0	0.0	
26.12.2025	72.53	58.00	14.53	471.65	468.28	0.72	460.61	460.98	-0.08	-0.37	6.50	5.00	6.697	24.0	0.0	
27.12.2025	67.27	54.48	12.79	470.52	467.85	0.57	460.91	461.39	-0.10	-0.48	6.50	5.00	5.906	24.0	0.0	
28.12.2025	62.82	51.52	11.30	471.28	469.26	0.43	462.84	463.44	-0.13	-0.60	6.50	5.00	5.237	24.0	0.0	
29.12.2025	68.19	55.17	13.02	471.43	468.54	0.61	461.53	461.88	-0.08	-0.35	6.50	5.00	6.021	24.0	0.0	
30.12.2025	75.32	59.86	15.46	471.73	467.95	0.80	459.85	460.23	-0.08	-0.38	6.50	5.00	7.124	24.0	0.0	
31.12.2025	68.84	55.72	13.12	470.55	467.58	0.63	460.54	460.83	-0.06	-0.29	6.50	5.00	6.050	24.0	0.0	
Средние:	63.93	52.52	11.41	---	---	0.40	---	---	-0.19	---	6.50	5.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	14763.05	14704.54	---	14485.10	14513.28	---	-28.18	---	---	165.165	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
30.11.2025	140710.71	109672.27	116538.43	108647.84	7890.59	867.100	9203.0	1153.0
31.12.2025	155473.76	124376.81	131023.53	123161.12	7862.41	1032.265	9947.0	1153.0
Итого:	14763.05	14704.54	14485.10	14513.28	-28.18	165.165	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.12.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Хрустальная ул, д. 32 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 123869
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	V1	V2	P1	P2	ВНР	ВОС	НС
	м3	м3	кг/см2	кг/см2	ч	ч	
01.12.2025	0.00	0.08	6.20	7.00	0.0	24.0	*
02.12.2025	0.00	0.12	6.20	7.00	0.0	24.0	*
03.12.2025	0.00	0.08	6.20	7.00	0.0	24.0	*
04.12.2025	0.00	0.08	6.20	7.00	0.0	24.0	*
05.12.2025	0.00	0.12	6.20	7.00	0.0	24.0	*
06.12.2025	0.00	0.12	6.20	7.00	0.0	24.0	*
07.12.2025	0.00	0.12	6.20	7.00	0.0	24.0	*
08.12.2025	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
09.12.2025	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
10.12.2025	0.00	0.08	6.20	7.00	0.0	24.0	*
11.12.2025	0.00	0.08	6.20	7.00	0.0	24.0	*
12.12.2025	0.00	0.20	6.20	7.00	0.0	24.0	*
13.12.2025	0.00	0.08	6.20	7.00	0.0	24.0	*
14.12.2025	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
15.12.2025	0.00	0.12	6.20	7.00	0.0	24.0	*
16.12.2025	0.00	0.16	6.20	7.00	0.0	24.0	*
17.12.2025	0.00	0.08	6.20	7.00	0.0	24.0	*
18.12.2025	0.00	0.12	6.20	7.00	0.0	24.0	*
19.12.2025	0.00	0.12	6.20	7.00	0.0	24.0	*
20.12.2025	0.00	0.12	6.20	7.00	0.0	24.0	*
21.12.2025	0.00	0.08	6.20	7.00	0.0	24.0	*
22.12.2025	0.00	0.12	6.20	7.00	0.0	24.0	*
23.12.2025	0.00	0.12	6.20	7.00	0.0	24.0	*
24.12.2025	0.00	0.08	6.20	7.00	0.0	24.0	*
25.12.2025	0.00	0.08	6.20	7.00	0.0	24.0	*
26.12.2025	0.00	0.08	6.20	7.00	0.0	24.0	*
27.12.2025	0.00	0.12	6.20	7.00	0.0	24.0	*
28.12.2025	0.00	0.08	6.20	7.00	0.0	24.0	*
29.12.2025	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
30.12.2025	0.00	0.08	6.20	7.00	0.0	24.0	*
31.12.2025	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
Средние:	---	---	6.20	7.00	---	---	
Итого:	0.00	2.92	---	---	0.0	744.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
30.11.2025	0.00	1016.67	0.00	0.19	-0.19	0.000	0.000	3.0	10353.0
31.12.2025	0.00	1019.59	0.00	0.19	-0.19	0.000	0.000	3.0	11097.0
Итого:	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.0	744.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____