Отчет о суточных параметрах
(01.12.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00)

Объект: Пермь г, Целинная ул, д. 29/1 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 137623
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.12.2025	65.03	45.92	19.11	118.71	117.24	1.25	116.43	116.06	0.32	0.37	7.00	7.00	2.222	24.0	0.0	
02.12.2025	65.21	47.09	18.12	132.50	130.99	1.15	129.96	129.62	0.26	0.34	7.00	7.00	2.353	24.0	0.0	
03.12.2025	65.61	47.05	18.56	128.31	126.78	1.20	125.80	125.47	0.26	0.33	7.00	7.00	2.330	24.0	0.0	
04.12.2025	65.63	48.43	17.20	149.22	147.68	1.04	146.32	146.07	0.17	0.25	7.00	7.00	2.516	24.0	0.0	
05.12.2025	66.04	48.01	18.03	139.62	138.10	1.09	136.87	136.60	0.20	0.27	7.00	7.00	2.465	24.0	0.0	
06.12.2025	65.95	47.74	18.21	135.91	134.52	1.03	133.24	133.11	0.10	0.13	7.00	7.00	2.421	24.0	0.0	
07.12.2025	66.99	49.54	17.45	153.68	152.17	0.99	150.55	150.40	0.10	0.15	7.00	7.00	2.627	24.0	0.0	
08.12.2025	73.75	56.59	17.16	217.11	214.36	1.27	211.86	211.18	0.32	0.68	7.00	7.00	3.632	24.0	0.0	
09.12.2025	68.99	53.81	15.18	228.88	226.00	1.27	223.92	222.93	0.44	0.99	7.00	7.00	3.392	24.0	0.0	
10.12.2025	69.98	54.79	15.19	237.18	234.19	1.27	232.00	230.93	0.46	1.07	7.00	7.00	3.523	24.0	0.0	
11.12.2025	68.68	54.23	14.45	235.84	232.77	1.31	230.85	229.62	0.53	1.23	7.00	7.00	3.333	24.0	0.0	
12.12.2025	69.18	54.58	14.60	233.31	230.62	1.16	228.28	227.44	0.37	0.84	7.00	7.00	3.329	24.0	0.0	
13.12.2025	68.55	51.16	17.39	168.07	166.42	0.99	164.53	164.40	0.08	0.13	7.00	7.00	2.855	24.0	0.0	
14.12.2025	67.87	52.45	15.42	197.55	195.47	1.06	193.45	192.99	0.24	0.46	7.00	7.00	2.979	24.0	0.0	
15.12.2025	69.24	54.17	15.07	221.09	218.47	1.19	216.31	215.46	0.39	0.85	7.00	7.00	3.254	24.0	0.0	
16.12.2025	74.73	57.94	16.79	233.89	230.44	1.49	228.11	226.88	0.54	1.23	7.00	7.00	3.830	24.0	0.0	
17.12.2025	76.42	59.57	16.85	245.91	242.17	1.53	239.58	238.22	0.57	1.36	7.00	7.00	4.034	24.0	0.0	
18.12.2025	73.30	57.89	15.41	249.84	246.21	1.46	243.90	242.40	0.62	1.50	7.00	7.00	3.757	24.0	0.0	
19.12.2025	69.74	54.44	15.30	221.73	219.03	1.23	216.90	216.02	0.41	0.88	7.00	7.00	3.316	24.0	0.0	
20.12.2025	74.48	56.51	17.97	211.30	208.38	1.39	206.12	205.36	0.37	0.76	7.00	7.00	3.702	24.0	0.0	
21.12.2025	72.64	55.81	16.83	218.18	215.20	1.38	213.07	212.10	0.46	0.97	7.00	7.00	3.583	24.0	0.0	
22.12.2025	69.01	52.96	16.05	198.12	195.86	1.15	193.86	193.31	0.28	0.55	7.00	7.00	3.107	24.0	0.0	
23.12.2025	73.05	55.39	17.66	206.29	203.56	1.33	201.39	200.66	0.36	0.73	7.00	7.00	3.552	24.0	0.0	
24.12.2025	88.65	68.81	19.84	279.28	273.79	1.99	269.93	267.95	0.74	1.98	7.00	7.00	5.364	24.0	0.0	
25.12.2025	89.78	69.25	20.53	276.84	271.32	2.01	267.36	265.50	0.70	1.86	7.00	7.00	5.499	24.0	0.0	
26.12.2025	79.93	61.85	18.08	244.18	240.34	1.59	237.36	236.12	0.52	1.24	7.00	7.00	4.290	24.0	0.0	
27.12.2025	72.73	54.80	17.93	198.02	195.60	1.23	193.36	192.86	0.26	0.50	7.00	7.00	3.467	24.0	0.0	
28.12.2025	69.89	51.95	17.94	176.17	174.26	1.09	172.32	172.05	0.16	0.27	7.00	7.00	3.089	24.0	0.0	
29.12.2025	70.66	52.56	18.10	178.24	176.32	1.08	174.25	174.11	0.08	0.14	7.00	7.00	3.152	24.0	0.0	
30.12.2025	75.68	57.23	18.45	208.96	206.15	1.35	203.69	203.03	0.32	0.66	7.00	7.00	3.756	24.0	0.0	
31.12.2025	73.40	55.41	17.99	196.09	193.68	1.24	191.38	190.90	0.25	0.48	7.00	7.00	3.439	24.0	0.0	
Средние:	71.64	54.45	17.19	---	---	1.28	---	---	0.35	---	7.00	7.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	6240.02	6158.09	---	6092.95	6069.75	---	23.20	---	---	104.168	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
30.11.2025	67923.11	67154.62	66437.11	66329.02	108.09	1236.898	16109.0	4783.0
31.12.2025	74163.13	73312.71	72530.06	72398.77	131.29	1341.066	16853.0	4783.0
Итого:	6240.02	6158.09	6092.95	6069.75	23.20	104.168	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.12.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00)

Объект: Пермь г, Целинная ул, д. 29/1 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 137623
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	V1	V2	P1	P2	ВНР	ВОС	НС
	м3	м3	кг/см2	кг/см2	ч	ч	
01.12.2025	91.86	85.18	7.00	7.00	0.0	24.0	*
02.12.2025	90.53	85.53	7.00	7.00	0.0	24.0	*
03.12.2025	94.00	87.83	7.00	7.00	0.0	24.0	*
04.12.2025	92.90	87.83	7.00	7.00	0.0	24.0	*
05.12.2025	93.36	87.63	7.00	7.00	0.0	24.0	*
06.12.2025	92.25	87.39	7.00	7.00	0.0	24.0	*
07.12.2025	68.17	61.61	7.00	7.00	0.0	24.0	*
08.12.2025	82.87	77.59	7.00	7.00	0.0	24.0	*
09.12.2025	---	---	---	---	---	---	
10.12.2025	---	---	---	---	---	---	
11.12.2025	---	---	---	---	---	---	
12.12.2025	---	---	---	---	---	---	
13.12.2025	---	---	---	---	---	---	
14.12.2025	---	---	---	---	---	---	
15.12.2025	---	---	---	---	---	---	
16.12.2025	---	---	---	---	---	---	
17.12.2025	---	---	---	---	---	---	
18.12.2025	---	---	---	---	---	---	
19.12.2025	---	---	---	---	---	---	
20.12.2025	---	---	---	---	---	---	
21.12.2025	---	---	---	---	---	---	
22.12.2025	---	---	---	---	---	---	
23.12.2025	---	---	---	---	---	---	
24.12.2025	---	---	---	---	---	---	
25.12.2025	---	---	---	---	---	---	
26.12.2025	---	---	---	---	---	---	
27.12.2025	---	---	---	---	---	---	
28.12.2025	---	---	---	---	---	---	
29.12.2025	---	---	---	---	---	---	
30.12.2025	---	---	---	---	---	---	
31.12.2025	---	---	---	---	---	---	
Средние:	---	---	7.00	7.00	---	---	
Итого:	705.92	660.57	---	---	0.0	192.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
30.11.2025	42082.65	37460.99	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.0	20892.0
08.12.2025	42788.57	38121.56	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.0	21084.0
Итого:	705.92	660.57	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.0	192.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____