Отчет о суточных параметрах
(01.12.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Целинная ул, д. 31/1 (Жилой дом)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00157940
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.12.2025	65.15	41.63	23.52	119.26	117.63	1.38	116.98	116.67	0.27	0.31	7.00	6.00	2.750	24.0	0.0	
02.12.2025	65.29	43.01	22.28	136.51	134.78	1.28	133.85	133.62	0.17	0.23	7.00	6.00	2.978	24.0	0.0	
03.12.2025	65.70	42.60	23.10	128.30	126.61	1.33	125.79	125.52	0.21	0.27	7.00	6.00	2.904	24.0	0.0	
04.12.2025	65.73	43.62	22.11	143.88	142.07	1.27	141.08	140.81	0.19	0.27	7.00	6.00	3.120	24.0	0.0	
05.12.2025	66.16	43.69	22.47	141.05	139.32	1.23	138.26	138.05	0.15	0.21	7.00	6.00	3.105	24.0	0.0	
06.12.2025	66.07	43.10	22.97	132.47	130.93	1.17	129.86	129.82	0.03	0.04	7.00	6.00	2.983	24.0	0.0	
07.12.2025	66.70	43.14	23.56	133.97	132.43	1.16	131.31	131.31	0.00	0.00	7.00	6.00	3.091	24.0	0.0	
08.12.2025	73.76	46.68	27.08	151.14	148.66	1.65	147.49	147.12	0.25	0.37	7.00	6.00	3.992	24.0	0.0	
09.12.2025	68.75	44.65	24.10	162.85	160.45	1.48	159.37	158.94	0.27	0.43	7.00	6.00	3.834	24.0	0.0	
10.12.2025	70.03	46.52	23.51	179.89	177.37	1.41	175.93	175.59	0.19	0.34	7.00	6.00	4.134	24.0	0.0	
11.12.2025	68.69	46.02	22.67	179.27	176.94	1.31	175.49	175.23	0.15	0.26	7.00	6.00	3.976	24.0	0.0	
12.12.2025	69.18	47.43	21.75	193.28	190.97	1.20	189.12	188.93	0.10	0.19	7.00	6.00	4.110	24.0	0.0	
13.12.2025	68.66	48.73	19.93	214.83	212.30	1.18	210.29	209.96	0.16	0.33	7.00	6.00	4.190	24.0	0.0	
14.12.2025	68.14	48.01	20.13	201.94	199.41	1.26	197.72	197.27	0.23	0.45	7.00	6.00	3.980	24.0	0.0	
15.12.2025	69.17	47.76	21.41	191.78	189.06	1.43	187.64	187.07	0.30	0.57	7.00	6.00	4.017	24.0	0.0	
16.12.2025	74.76	50.53	24.23	199.91	196.57	1.68	194.94	194.23	0.36	0.71	7.00	6.00	4.722	24.0	0.0	
17.12.2025	76.45	51.69	24.76	207.34	203.77	1.74	202.02	201.24	0.39	0.78	7.00	6.00	5.003	24.0	0.0	
18.12.2025	73.39	50.64	22.75	211.42	208.12	1.57	206.36	205.63	0.35	0.73	7.00	6.00	4.698	24.0	0.0	
19.12.2025	69.73	47.91	21.82	194.61	191.78	1.46	190.37	189.71	0.35	0.66	7.00	6.00	4.152	24.0	0.0	
20.12.2025	74.52	49.08	25.44	187.70	184.42	1.76	183.05	182.38	0.37	0.67	7.00	6.00	4.661	24.0	0.0	
21.12.2025	72.78	48.62	24.16	193.02	189.84	1.66	188.46	187.75	0.38	0.71	7.00	6.00	4.552	24.0	0.0	
22.12.2025	69.23	48.89	20.34	217.25	214.33	1.35	212.60	211.94	0.31	0.66	7.00	6.00	4.325	24.0	0.0	
23.12.2025	72.51	49.05	23.46	196.23	193.12	1.60	191.65	190.93	0.38	0.72	7.00	6.00	4.495	24.0	0.0	
24.12.2025	88.59	58.39	30.20	231.34	226.18	2.26	223.61	222.62	0.44	0.99	7.00	6.00	6.763	24.0	0.0	
25.12.2025	89.83	58.99	30.84	232.59	227.26	2.32	224.62	223.64	0.44	0.98	7.00	6.00	6.943	24.0	0.0	
26.12.2025	80.11	53.57	26.54	212.79	208.81	1.89	206.79	206.03	0.37	0.76	7.00	6.00	5.491	24.0	0.0	
27.12.2025	72.83	48.07	24.76	181.76	178.80	1.64	177.45	176.86	0.33	0.59	7.00	6.00	4.391	24.0	0.0	
28.12.2025	70.02	45.79	24.23	164.02	161.44	1.59	160.41	159.83	0.36	0.58	7.00	6.00	3.884	24.0	0.0	
29.12.2025	70.63	46.11	24.52	164.83	162.18	1.62	161.20	160.51	0.43	0.69	7.00	6.00	3.950	24.0	0.0	
30.12.2025	75.75	49.72	26.03	185.60	182.27	1.81	180.88	180.12	0.42	0.76	7.00	6.00	4.709	24.0	0.0	
31.12.2025	73.47	48.38	25.09	178.08	175.02	1.73	173.79	173.11	0.39	0.68	7.00	6.00	4.359	24.0	0.0	
Средние:	71.67	47.81	23.86	---	---	1.53	---	---	0.28	---	7.00	6.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	5568.91	5482.84	---	5438.38	5422.44	---	15.94	---	---	130.262	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
30.11.2025	74253.72	73081.17	72634.88	72326.70	308.18	1671.520	19234.0	1657.0
31.12.2025	79822.63	78564.01	78073.26	77749.14	324.12	1801.782	19978.0	1657.0
Итого:	5568.91	5482.84	5438.38	5422.44	15.94	130.262	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах
(01.12.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00)

Объект: Пермь г, Целинная ул, д. 31/1 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00157940
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.12.2025	65.15	41.63	23.52	119.26	117.63	1.38	116.98	116.67	0.27	0.31	7.00	6.00	2.750	24.0	0.0	
02.12.2025	65.29	43.01	22.28	136.51	134.78	1.28	133.85	133.62	0.17	0.23	7.00	6.00	2.978	24.0	0.0	
03.12.2025	65.70	42.60	23.10	128.30	126.61	1.33	125.79	125.52	0.21	0.27	7.00	6.00	2.904	24.0	0.0	
04.12.2025	65.73	43.62	22.11	143.88	142.07	1.27	141.08	140.81	0.19	0.27	7.00	6.00	3.120	24.0	0.0	
05.12.2025	66.16	43.69	22.47	141.05	139.32	1.23	138.26	138.05	0.15	0.21	7.00	6.00	3.105	24.0	0.0	
06.12.2025	66.07	43.10	22.97	132.47	130.93	1.17	129.86	129.82	0.03	0.04	7.00	6.00	2.983	24.0	0.0	
07.12.2025	66.70	43.14	23.56	133.97	132.43	1.16	131.31	131.31	0.00	0.00	7.00	6.00	3.091	24.0	0.0	
08.12.2025	73.76	46.68	27.08	151.14	148.66	1.65	147.49	147.12	0.25	0.37	7.00	6.00	3.992	24.0	0.0	
09.12.2025	68.75	44.65	24.10	162.85	160.45	1.48	159.37	158.94	0.27	0.43	7.00	6.00	3.834	24.0	0.0	
10.12.2025	70.03	46.52	23.51	179.89	177.37	1.41	175.93	175.59	0.19	0.34	7.00	6.00	4.134	24.0	0.0	
11.12.2025	68.69	46.02	22.67	179.27	176.94	1.31	175.49	175.23	0.15	0.26	7.00	6.00	3.976	24.0	0.0	
12.12.2025	69.18	47.43	21.75	193.28	190.97	1.20	189.12	188.93	0.10	0.19	7.00	6.00	4.110	24.0	0.0	
13.12.2025	68.66	48.73	19.93	214.83	212.30	1.18	210.29	209.96	0.16	0.33	7.00	6.00	4.190	24.0	0.0	
14.12.2025	68.14	48.01	20.13	201.94	199.41	1.26	197.72	197.27	0.23	0.45	7.00	6.00	3.980	24.0	0.0	
15.12.2025	69.17	47.76	21.41	191.78	189.06	1.43	187.64	187.07	0.30	0.57	7.00	6.00	4.017	24.0	0.0	
16.12.2025	74.76	50.53	24.23	199.91	196.57	1.68	194.94	194.23	0.36	0.71	7.00	6.00	4.722	24.0	0.0	
17.12.2025	76.45	51.69	24.76	207.34	203.77	1.74	202.02	201.24	0.39	0.78	7.00	6.00	5.003	24.0	0.0	
18.12.2025	73.39	50.64	22.75	211.42	208.12	1.57	206.36	205.63	0.35	0.73	7.00	6.00	4.698	24.0	0.0	
19.12.2025	69.73	47.91	21.82	194.61	191.78	1.46	190.37	189.71	0.35	0.66	7.00	6.00	4.152	24.0	0.0	
20.12.2025	74.52	49.08	25.44	187.70	184.42	1.76	183.05	182.38	0.37	0.67	7.00	6.00	4.661	24.0	0.0	
21.12.2025	72.78	48.62	24.16	193.02	189.84	1.66	188.46	187.75	0.38	0.71	7.00	6.00	4.552	24.0	0.0	
22.12.2025	69.23	48.89	20.34	217.25	214.33	1.35	212.60	211.94	0.31	0.66	7.00	6.00	4.325	24.0	0.0	
23.12.2025	72.51	49.05	23.46	196.23	193.12	1.60	191.65	190.93	0.38	0.72	7.00	6.00	4.495	24.0	0.0	
24.12.2025	88.59	58.39	30.20	231.34	226.18	2.26	223.61	222.62	0.44	0.99	7.00	6.00	6.763	24.0	0.0	
25.12.2025	89.83	58.99	30.84	232.59	227.26	2.32	224.62	223.64	0.44	0.98	7.00	6.00	6.943	24.0	0.0	
26.12.2025	80.11	53.57	26.54	212.79	208.81	1.89	206.79	206.03	0.37	0.76	7.00	6.00	5.491	24.0	0.0	
27.12.2025	72.83	48.07	24.76	181.76	178.80	1.64	177.45	176.86	0.33	0.59	7.00	6.00	4.391	24.0	0.0	
28.12.2025	70.02	45.79	24.23	164.02	161.44	1.59	160.41	159.83	0.36	0.58	7.00	6.00	3.884	24.0	0.0	
29.12.2025	70.63	46.11	24.52	164.83	162.18	1.62	161.20	160.51	0.43	0.69	7.00	6.00	3.950	24.0	0.0	
30.12.2025	75.75	49.72	26.03	185.60	182.27	1.81	180.88	180.12	0.42	0.76	7.00	6.00	4.709	24.0	0.0	
31.12.2025	73.47	48.38	25.09	178.08	175.02	1.73	173.79	173.11	0.39	0.68	7.00	6.00	4.359	24.0	0.0	
Средние:	71.67	47.81	23.86	---	---	1.53	---	---	0.28	---	7.00	6.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	5568.91	5482.84	---	5438.38	5422.44	---	15.94	---	---	130.262	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
30.11.2025	74253.72	73081.17	72634.88	72326.70	308.18	1671.520	19234.0	1657.0
31.12.2025	79822.63	78564.01	78073.26	77749.14	324.12	1801.782	19978.0	1657.0
Итого:	5568.91	5482.84	5438.38	5422.44	15.94	130.262	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.12.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00)

Объект: Пермь г, Целинная ул, д. 31/1 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00157940
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	V1	V2	P1	P2	ВНР	ВОС	НС
	м3	м3	кг/см2	кг/см2	ч	ч	
01.12.2025	114.75	125.92	6.00	5.00	0.0	24.0	*
02.12.2025	115.08	125.78	6.00	5.00	0.0	24.0	*
03.12.2025	116.88	127.86	6.00	5.00	0.0	24.0	*
04.12.2025	115.59	127.74	6.00	5.00	0.0	24.0	*
05.12.2025	114.79	127.56	6.00	5.00	0.0	24.0	*
06.12.2025	115.90	127.12	6.00	5.00	0.0	24.0	*
07.12.2025	119.02	129.13	6.00	5.00	0.0	24.0	*
08.12.2025	116.13	128.88	6.00	5.00	0.0	24.0	*
09.12.2025	---	---	---	---	---	---	
10.12.2025	---	---	---	---	---	---	
11.12.2025	---	---	---	---	---	---	
12.12.2025	---	---	---	---	---	---	
13.12.2025	---	---	---	---	---	---	
14.12.2025	---	---	---	---	---	---	
15.12.2025	---	---	---	---	---	---	
16.12.2025	---	---	---	---	---	---	
17.12.2025	---	---	---	---	---	---	
18.12.2025	---	---	---	---	---	---	
19.12.2025	---	---	---	---	---	---	
20.12.2025	---	---	---	---	---	---	
21.12.2025	---	---	---	---	---	---	
22.12.2025	---	---	---	---	---	---	
23.12.2025	---	---	---	---	---	---	
24.12.2025	---	---	---	---	---	---	
25.12.2025	---	---	---	---	---	---	
26.12.2025	---	---	---	---	---	---	
27.12.2025	---	---	---	---	---	---	
28.12.2025	---	---	---	---	---	---	
29.12.2025	---	---	---	---	---	---	
30.12.2025	---	---	---	---	---	---	
31.12.2025	---	---	---	---	---	---	
Средние:	---	---	6.00	5.00	---	---	
Итого:	928.14	1019.99	---	---	0.0	192.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
30.11.2025	47289.97	47509.93	9040.01	7692.69	1347.33	178.371	55.285	5645.0	15246.0
08.12.2025	48218.11	48529.92	9040.01	7692.69	1347.33	178.371	55.285	5645.0	15438.0
Итого:	928.14	1019.99	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.0	192.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____