Отчет о суточных параметрах
(01.12.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Целинная ул, д. 33 (МКД)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00146378
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.12.2025	65.12	45.19	19.93	244.60	239.67	2.04	239.92	237.37	1.07	2.55	7.00	6.00	4.784	24.0	0.0	
02.12.2025	65.27	46.12	19.15	267.98	262.72	1.98	262.83	260.10	1.04	2.73	7.00	6.00	5.029	24.0	0.0	
03.12.2025	65.66	45.85	19.81	256.58	251.45	2.02	251.56	248.96	1.04	2.60	7.00	6.00	4.984	24.0	0.0	
04.12.2025	65.69	46.30	19.39	270.07	264.74	1.99	264.80	262.08	1.03	2.72	7.00	6.00	5.135	24.0	0.0	
05.12.2025	66.11	46.52	19.59	270.54	265.18	2.00	265.21	262.49	1.03	2.72	7.00	6.00	5.197	24.0	0.0	
06.12.2025	66.00	46.39	19.61	268.17	262.91	1.98	262.89	260.24	1.01	2.65	7.00	6.00	5.157	24.0	0.0	
07.12.2025	66.52	45.72	20.80	246.83	241.85	2.04	241.91	239.47	1.01	2.44	7.00	6.00	5.027	24.0	0.0	
08.12.2025	73.76	49.88	23.88	279.91	273.44	2.34	273.15	270.23	1.07	2.92	7.00	6.00	6.525	24.0	0.0	
09.12.2025	69.00	48.93	20.07	332.18	325.37	2.07	324.99	321.67	1.03	3.32	7.00	6.00	6.514	24.0	0.0	
10.12.2025	69.98	49.89	20.09	349.02	341.83	2.08	341.36	337.85	1.03	3.51	7.00	6.00	6.862	24.0	0.0	
11.12.2025	68.64	49.38	19.26	348.60	341.72	1.99	341.22	337.82	1.00	3.40	7.00	6.00	6.573	24.0	0.0	
12.12.2025	69.12	49.19	19.93	321.93	315.44	2.04	315.00	311.85	1.01	3.15	7.00	6.00	6.280	24.0	0.0	
13.12.2025	68.56	47.97	20.59	288.34	282.27	2.13	282.21	279.23	1.06	2.98	7.00	6.00	5.807	24.0	0.0	
14.12.2025	67.96	48.59	19.37	310.86	304.48	2.07	304.38	301.12	1.08	3.26	7.00	6.00	5.896	24.0	0.0	
15.12.2025	69.17	49.32	19.85	319.20	312.52	2.11	312.35	308.96	1.09	3.39	7.00	6.00	6.198	24.0	0.0	
16.12.2025	74.73	53.12	21.61	356.26	348.08	2.32	347.46	343.51	1.14	3.95	7.00	6.00	7.511	24.0	0.0	
17.12.2025	76.35	54.21	22.14	363.38	354.63	2.44	354.09	349.78	1.22	4.31	7.00	6.00	7.845	24.0	0.0	
18.12.2025	73.32	52.54	20.78	356.33	348.13	2.33	347.84	343.66	1.21	4.18	7.00	6.00	7.231	24.0	0.0	
19.12.2025	69.67	49.61	20.06	328.53	321.28	2.23	321.38	317.58	1.19	3.80	7.00	6.00	6.449	24.0	0.0	
20.12.2025	74.46	50.94	23.52	310.93	303.23	2.51	303.31	299.53	1.25	3.78	7.00	6.00	7.135	24.0	0.0	
21.12.2025	72.88	50.09	22.79	306.56	299.14	2.45	299.31	295.62	1.24	3.69	7.00	6.00	6.823	24.0	0.0	
22.12.2025	68.99	47.50	21.49	281.06	274.61	2.32	275.04	271.70	1.22	3.34	7.00	6.00	5.910	24.0	0.0	
23.12.2025	72.67	50.24	22.43	312.51	305.04	2.42	305.16	301.42	1.23	3.74	7.00	6.00	6.842	24.0	0.0	
24.12.2025	88.49	61.86	26.63	408.72	396.92	2.93	395.09	389.97	1.30	5.12	7.00	6.00	10.539	24.0	0.0	
25.12.2025	89.77	62.16	27.61	401.16	389.27	3.01	387.44	382.36	1.32	5.08	7.00	6.00	10.718	24.0	0.0	
26.12.2025	79.86	55.66	24.20	357.07	347.81	2.63	347.11	342.79	1.25	4.32	7.00	6.00	8.406	24.0	0.0	
27.12.2025	72.81	48.77	24.04	274.53	267.80	2.48	268.07	264.78	1.23	3.29	7.00	6.00	6.443	24.0	0.0	
28.12.2025	69.91	44.53	25.38	216.67	211.38	2.47	211.91	209.41	1.19	2.50	7.00	6.00	5.377	24.0	0.0	
29.12.2025	70.60	45.27	25.33	226.57	221.02	2.48	221.52	218.85	1.21	2.67	7.00	6.00	5.607	24.0	0.0	
30.12.2025	75.58	51.18	24.40	308.22	300.54	2.52	300.47	296.88	1.20	3.59	7.00	6.00	7.338	24.0	0.0	
31.12.2025	73.90	49.84	24.06	279.33	272.43	2.50	272.55	269.24	1.22	3.31	7.00	6.00	6.561	24.0	0.0	
Средние:	71.63	49.77	21.86	---	---	2.29	---	---	1.14	---	7.00	6.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	9462.64	9246.90	---	9241.53	9136.52	---	105.01	---	---	202.703	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
30.11.2025	75137.80	73486.44	73646.50	72742.67	903.83	1465.117	13594.0	0.0
31.12.2025	84600.44	82733.34	82888.03	81879.19	1008.84	1667.820	14338.0	0.0
Итого:	9462.64	9246.90	9241.53	9136.52	105.01	202.703	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.12.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Целинная ул, д. 33 (МКД)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00146378
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	BHP	BOC	НС
	°C	°C		м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01.12.2025	63.28	56.05	7.23	131.46	115.10	129.06	113.42	15.64	6.00	5.00	1.732	0.794	24.0	0.0	
02.12.2025	63.26	55.98	7.28	130.91	114.87	128.52	113.20	15.32	6.00	5.00	1.717	0.778	24.0	0.0	
03.12.2025	63.48	56.34	7.14	135.96	118.38	133.46	116.64	16.83	6.00	5.00	1.817	0.859	24.0	0.0	
04.12.2025	63.71	56.41	7.30	134.33	118.07	131.85	116.33	15.52	6.00	5.00	1.761	0.794	24.0	0.0	
05.12.2025	64.16	56.79	7.37	134.09	117.92	131.57	116.15	15.42	6.00	5.00	1.770	0.797	24.0	0.0	
06.12.2025	63.96	56.62	7.34	134.67	117.71	132.16	115.96	16.20	6.00	5.00	1.807	0.830	24.0	0.0	
07.12.2025	64.50	57.01	7.49	139.96	119.05	137.31	117.26	20.05	6.00	5.00	2.073	1.049	24.0	0.0	
08.12.2025	69.04	60.56	8.48	134.73	118.82	131.84	116.81	15.03	6.00	5.00	1.954	0.815	24.0	0.0	
09.12.2025	59.14	52.95	6.19	136.03	116.28	133.80	114.73	19.07	6.00	5.00	1.740	0.817	24.0	0.0	
10.12.2025	59.40	52.75	6.65	134.77	114.99	132.58	113.49	19.09	6.00	5.00	1.793	0.867	24.0	0.0	
11.12.2025	58.02	51.53	6.49	136.07	114.58	133.95	113.15	20.80	6.00	5.00	1.837	0.944	24.0	0.0	
12.12.2025	58.46	51.86	6.60	129.98	114.15	127.93	112.71	15.22	6.00	5.00	1.559	0.700	24.0	0.0	
13.12.2025	57.48	51.23	6.25	132.05	113.77	130.03	112.37	17.66	6.00	5.00	1.630	0.797	24.0	0.0	
14.12.2025	57.82	51.64	6.18	135.68	113.18	133.58	111.76	21.82	6.00	5.00	1.845	0.985	24.0	0.0	
15.12.2025	60.00	53.11	6.89	131.84	113.76	129.66	112.26	17.40	6.00	5.00	1.731	0.826	24.0	0.0	
16.12.2025	62.54	55.15	7.39	130.89	113.72	128.54	112.11	16.44	6.00	5.00	1.774	0.807	24.0	0.0	
17.12.2025	61.98	54.71	7.27	129.88	113.38	127.59	111.80	15.79	6.00	5.00	1.713	0.765	24.0	0.0	
18.12.2025	58.73	52.15	6.58	130.44	113.08	128.36	111.64	16.72	6.00	5.00	1.634	0.766	24.0	0.0	
19.12.2025	58.77	52.02	6.75	129.96	113.18	127.89	111.74	16.15	6.00	5.00	1.624	0.753	24.0	0.0	
20.12.2025	61.45	54.18	7.27	134.51	113.11	132.18	111.56	20.62	6.00	5.00	1.976	0.989	24.0	0.0	
21.12.2025	59.34	52.84	6.50	137.17	112.70	134.94	111.22	23.72	6.00	5.00	2.011	1.066	24.0	0.0	
22.12.2025	57.99	51.45	6.54	131.07	113.40	129.03	111.99	17.05	6.00	5.00	1.637	0.779	24.0	0.0	
23.12.2025	60.90	53.42	7.48	129.30	113.76	127.10	112.25	14.85	6.00	5.00	1.671	0.725	24.0	0.0	
24.12.2025	62.67	55.01	7.66	130.94	113.59	128.59	111.99	16.60	6.00	5.00	1.817	0.819	24.0	0.0	
25.12.2025	60.37	53.20	7.17	133.70	113.30	131.46	111.80	19.66	6.00	5.00	1.891	0.931	24.0	0.0	
26.12.2025	58.40	51.52	6.88	132.23	113.15	130.15	111.74	18.41	6.00	5.00	1.753	0.854	24.0	0.0	
27.12.2025	61.35	53.87	7.48	131.48	113.25	129.21	111.71	17.50	6.00	5.00	1.823	0.847	24.0	0.0	
28.12.2025	63.07	55.46	7.61	134.22	113.10	131.78	111.48	20.30	6.00	5.00	2.029	1.002	24.0	0.0	
29.12.2025	64.53	56.46	8.07	131.93	113.26	129.43	111.58	17.85	6.00	5.00	1.964	0.918	24.0	0.0	
30.12.2025	64.99	57.11	7.88	131.95	113.05	129.41	111.34	18.08	6.00	5.00	1.961	0.904	24.0	0.0	
31.12.2025	61.23	54.52	6.71	143.21	112.30	140.74	110.74	30.00	6.00	5.00	2.430	1.414	24.0	0.0	
Средние:	61.42	54.32	7.10	---	---	---	---	---	6.00	5.00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	4135.36	3551.94	4063.69	3502.90	560.79	---	---	56.474	26.992	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	BHP	BOC
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
30.11.2025	58570.28	57182.01	57589.36	56431.00	1158.36	480.712	50.078	13594.0	0.0
31.12.2025	62705.64	60733.95	61653.05	59933.91	1719.14	537.186	77.070	14338.0	0.0
Итого:	4135.36	3551.94	4063.69	3502.90	560.79	56.474	26.992	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____