Отчет о суточных параметрах
(01.12.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чехова ул, д. 2 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 104497
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

| | Счетчик воды: | Датчик температуры: |
|---|---|---|
| Подача: | ПРЭМ SN 709074 | КТСП-Н SN 15823г |
| Обратка: | ПРЭМ SN 317719 | КТСП-Н SN 15723х |

Подача, горячая вода:
Схема измерений: Открытая система теплоснабжения, измерение расхода в трех трубопроводах (Схема 1)

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | V3 | % | M1 | M2 | % | Мг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | °C | °C | °C | м3 | м3 | м3 | | т | т | | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 01.12.2025 | 49.11 | 43.91 | 5.20 | 387.89 | 387.49 | 0.00 | 0.10 | 383.47 | 383.98 | -0.13 | -0.51 | 6.00 | 5.00 | 1.995 | 24.0 | 0.0 | |
| 02.12.2025 | 50.11 | 44.30 | 5.81 | 365.80 | 365.08 | 0.00 | 0.20 | 361.53 | 361.72 | -0.05 | -0.19 | 6.00 | 5.00 | 2.103 | 24.0 | 0.0 | |
| 03.12.2025 | 50.35 | 44.50 | 5.85 | 365.76 | 365.02 | 0.00 | 0.20 | 361.44 | 361.59 | -0.04 | -0.15 | 6.00 | 5.00 | 2.118 | 24.0 | 0.0 | |
| 04.12.2025 | 50.41 | 44.57 | 5.84 | 366.89 | 366.14 | 0.00 | 0.20 | 362.51 | 362.66 | -0.04 | -0.15 | 6.00 | 5.00 | 2.117 | 24.0 | 0.0 | |
| 05.12.2025 | 52.11 | 45.85 | 6.26 | 367.20 | 366.33 | 0.00 | 0.24 | 362.57 | 362.69 | -0.03 | -0.12 | 6.00 | 5.00 | 2.273 | 24.0 | 0.0 | |
| 06.12.2025 | 53.62 | 47.02 | 6.60 | 367.62 | 366.66 | 0.00 | 0.26 | 362.67 | 362.88 | -0.06 | -0.21 | 6.00 | 5.00 | 2.394 | 24.0 | 0.0 | |
| 07.12.2025 | 59.62 | 51.46 | 8.16 | 368.66 | 367.25 | 0.00 | 0.38 | 362.62 | 362.68 | -0.02 | -0.06 | 6.00 | 5.00 | 2.958 | 24.0 | 0.0 | |
| 08.12.2025 | 71.22 | 59.83 | 11.39 | 370.29 | 367.83 | 0.00 | 0.67 | 361.88 | 361.77 | 0.03 | 0.11 | 6.00 | 5.00 | 4.125 | 24.0 | 0.0 | |
| 09.12.2025 | 69.40 | 58.62 | 10.78 | 369.96 | 367.65 | 0.00 | 0.63 | 361.96 | 361.78 | 0.05 | 0.18 | 6.00 | 5.00 | 3.904 | 24.0 | 0.0 | |
| 10.12.2025 | 59.77 | 51.58 | 8.19 | 368.42 | 366.95 | 0.00 | 0.40 | 362.35 | 362.37 | -0.01 | -0.02 | 6.00 | 5.00 | 2.967 | 24.0 | 0.0 | |
| 11.12.2025 | 56.15 | 48.75 | 7.40 | 370.47 | 369.24 | 0.00 | 0.33 | 365.04 | 365.12 | -0.02 | -0.08 | 6.00 | 5.00 | 2.705 | 24.0 | 0.0 | |
| 12.12.2025 | 53.60 | 46.84 | 6.76 | 367.84 | 366.80 | 0.00 | 0.28 | 362.92 | 363.00 | -0.02 | -0.08 | 6.00 | 5.00 | 2.453 | 24.0 | 0.0 | |
| 13.12.2025 | 52.48 | 46.03 | 6.45 | 367.41 | 366.45 | 0.00 | 0.26 | 362.68 | 362.77 | -0.02 | -0.09 | 6.00 | 5.00 | 2.340 | 24.0 | 0.0 | |
| 14.12.2025 | 53.90 | 47.03 | 6.87 | 367.61 | 366.56 | 0.00 | 0.29 | 362.63 | 362.71 | -0.02 | -0.08 | 6.00 | 5.00 | 2.493 | 24.0 | 0.0 | |
| 15.12.2025 | 58.08 | 50.09 | 7.99 | 368.37 | 367.01 | 0.00 | 0.37 | 362.66 | 362.70 | -0.01 | -0.04 | 6.00 | 5.00 | 2.899 | 24.0 | 0.0 | |
| 16.12.2025 | 70.46 | 58.93 | 11.53 | 360.46 | 358.04 | 0.00 | 0.67 | 352.43 | 352.29 | 0.04 | 0.14 | 6.00 | 5.00 | 4.066 | 24.0 | 0.0 | |
| 17.12.2025 | 71.52 | 59.47 | 12.05 | 342.19 | 339.72 | 0.00 | 0.72 | 334.39 | 334.19 | 0.06 | 0.20 | 6.00 | 5.00 | 4.032 | 24.0 | 0.0 | |
| 18.12.2025 | 66.87 | 56.06 | 10.81 | 335.89 | 333.89 | 0.00 | 0.60 | 329.11 | 328.97 | 0.04 | 0.14 | 6.00 | 5.00 | 3.560 | 24.0 | 0.0 | |
| 19.12.2025 | 62.43 | 52.93 | 9.50 | 335.70 | 334.02 | 0.00 | 0.50 | 329.74 | 329.64 | 0.03 | 0.10 | 6.00 | 5.00 | 3.135 | 24.0 | 0.0 | |
| 20.12.2025 | 67.06 | 55.70 | 11.36 | 336.48 | 334.31 | 0.00 | 0.65 | 329.63 | 329.45 | 0.05 | 0.18 | 6.00 | 5.00 | 3.748 | 24.0 | 0.0 | |
| 21.12.2025 | 71.55 | 59.30 | 12.25 | 337.11 | 334.65 | 0.00 | 0.73 | 329.41 | 329.22 | 0.06 | 0.19 | 6.00 | 5.00 | 4.036 | 24.0 | 0.0 | |
| 22.12.2025 | 66.19 | 55.75 | 10.44 | 336.18 | 334.27 | 0.00 | 0.57 | 329.53 | 329.47 | 0.02 | 0.06 | 6.00 | 5.00 | 3.442 | 24.0 | 0.0 | |
| 23.12.2025 | 65.98 | 55.41 | 10.57 | 336.02 | 334.11 | 0.00 | 0.57 | 329.38 | 329.32 | 0.02 | 0.06 | 6.00 | 5.00 | 3.481 | 24.0 | 0.0 | |
| 24.12.2025 | 76.51 | 62.50 | 14.01 | 337.60 | 334.58 | 0.00 | 0.90 | 328.88 | 328.59 | 0.09 | 0.29 | 6.00 | 5.00 | 4.614 | 24.0 | 0.0 | |
| 25.12.2025 | 79.95 | 64.90 | 15.05 | 338.32 | 334.93 | 0.00 | 1.01 | 328.86 | 328.52 | 0.10 | 0.34 | 6.00 | 5.00 | 4.960 | 24.0 | 0.0 | |
| 26.12.2025 | 72.90 | 60.20 | 12.70 | 337.27 | 334.64 | 0.00 | 0.78 | 329.27 | 329.03 | 0.07 | 0.24 | 6.00 | 5.00 | 4.185 | 24.0 | 0.0 | |
| 27.12.2025 | 67.49 | 56.40 | 11.09 | 336.50 | 334.40 | 0.00 | 0.63 | 329.58 | 329.47 | 0.03 | 0.11 | 6.00 | 5.00 | 3.659 | 24.0 | 0.0 | |
| 28.12.2025 | 63.03 | 53.22 | 9.81 | 335.82 | 334.10 | 0.00 | 0.51 | 329.74 | 329.70 | 0.01 | 0.04 | 6.00 | 5.00 | 3.235 | 24.0 | 0.0 | |
| 29.12.2025 | 68.55 | 57.35 | 11.20 | 344.22 | 342.01 | 0.00 | 0.64 | 336.92 | 336.78 | 0.04 | 0.14 | 6.00 | 5.00 | 3.779 | 24.0 | 0.0 | |
| 30.12.2025 | 75.80 | 62.54 | 13.26 | 349.47 | 346.57 | 0.00 | 0.83 | 340.62 | 340.33 | 0.09 | 0.29 | 6.00 | 5.00 | 4.519 | 24.0 | 0.0 | |
| 31.12.2025 | 69.10 | 58.07 | 11.03 | 348.47 | 346.22 | 0.00 | 0.65 | 340.95 | 340.80 | 0.04 | 0.15 | 6.00 | 5.00 | 3.761 | 24.0 | 0.0 | |
| Средние: | 63.07 | 53.52 | 9.56 | --- | --- | --- | 0.51 | --- | --- | 0.01 | --- | 6.00 | 5.00 | --- | --- | --- | |
| Итого: | --- | --- | --- | 10987.89 | 10932.92 | 0.00 | --- | 10787.37 | 10786.19 | --- | 1.18 | --- | --- | 102.056 | 744.0 | 0.0 | |

| Дата | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | Мг | Qo | ВНР | ВОС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | м3 | м3 | м3 | т | т | т | Гкал | ч | ч |
| 30.11.2025 | 196081.07 | 214460.31 | 0.00 | 193481.58 | 212420.71 | -18939.13 | 1265.587 | 19789.0 | 864.0 |
| 31.12.2025 | 207068.96 | 225393.23 | 0.00 | 204268.95 | 223206.90 | -18937.95 | 1367.643 | 20533.0 | 864.0 |
| Итого: | 10987.89 | 10932.92 | 0.00 | 10787.37 | 10786.19 | 1.18 | 102.056 | 744.0 | 0.0 |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации