Отчет о суточных параметрах
(01.01.2026 0:00:00 - 31.01.2026 0:00:00)

Объект: Пермь г, Гашкова ул, д. 23 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00123847
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Открытая система теплоснабжения, измерение расхода в трех трубопроводах (Схема 1)

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | °C | °C | °C | м3 | м3 | м3 | т | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 01.01.2026 | 68.67 | 51.37 | 17.30 | 165.42 | 152.35 | 0.00 | 161.91 | 150.45 | 11.46 | 5.50 | 4.00 | 2.805 | 24.0 | 0.0 | |
| 02.01.2026 | 70.23 | 52.79 | 17.44 | 173.15 | 159.78 | 0.00 | 169.34 | 157.69 | 11.65 | 5.50 | 4.00 | 2.958 | 24.0 | 0.0 | |
| 03.01.2026 | 74.06 | 56.12 | 17.94 | 192.62 | 178.38 | 0.00 | 187.91 | 175.76 | 12.15 | 5.50 | 4.00 | 3.378 | 24.0 | 0.0 | |
| 04.01.2026 | 68.89 | 51.75 | 17.14 | 167.37 | 153.74 | 0.00 | 163.79 | 151.79 | 12.00 | 5.50 | 4.00 | 2.810 | 24.0 | 0.0 | * |
| 05.01.2026 | 66.84 | 48.19 | 18.65 | 135.70 | 122.53 | 0.00 | 132.94 | 121.16 | 11.78 | 5.50 | 4.00 | 2.482 | 24.0 | 0.0 | * |
| 06.01.2026 | 66.47 | 48.70 | 17.77 | 149.54 | 134.64 | 0.00 | 146.54 | 133.11 | 13.43 | 5.50 | 4.00 | 2.608 | 24.0 | 0.0 | * |
| 07.01.2026 | 71.71 | 53.49 | 18.22 | 178.02 | 161.76 | 0.00 | 173.92 | 159.58 | 14.34 | 5.50 | 4.00 | 3.170 | 24.0 | 0.0 | * |
| 08.01.2026 | 70.46 | 52.69 | 17.77 | 166.40 | 152.25 | 0.00 | 162.68 | 150.25 | 12.43 | 5.50 | 4.00 | 2.895 | 24.0 | 0.0 | * |
| 09.01.2026 | 66.44 | 46.56 | 19.88 | 116.05 | 106.31 | 0.00 | 113.72 | 105.20 | 8.52 | 5.50 | 4.00 | 2.262 | 24.0 | 0.0 | * |
| 10.01.2026 | 66.98 | 48.91 | 18.07 | 142.05 | 131.01 | 0.00 | 139.18 | 129.53 | 9.65 | 5.50 | 4.00 | 2.517 | 24.0 | 0.0 | |
| 11.01.2026 | 69.00 | 51.17 | 17.83 | 156.70 | 145.39 | 0.00 | 153.34 | 143.57 | 9.77 | 5.50 | 4.00 | 2.735 | 24.0 | 0.0 | |
| 12.01.2026 | 74.53 | 54.84 | 19.69 | 165.70 | 154.65 | 0.00 | 161.59 | 152.47 | 9.12 | 5.50 | 4.00 | 3.185 | 24.0 | 0.0 | |
| 13.01.2026 | 74.90 | 55.77 | 19.13 | 176.50 | 165.48 | 0.00 | 172.11 | 163.07 | 9.04 | 5.50 | 4.00 | 3.296 | 24.0 | 0.0 | |
| 14.01.2026 | 77.41 | 56.94 | 20.47 | 174.10 | 163.44 | 0.00 | 169.52 | 160.96 | 8.56 | 5.50 | 4.00 | 3.475 | 24.0 | 0.0 | |
| 15.01.2026 | 79.16 | 57.37 | 21.79 | 167.88 | 157.22 | 0.00 | 163.29 | 154.83 | 8.46 | 5.50 | 4.00 | 3.564 | 24.0 | 0.0 | |
| 16.01.2026 | 80.08 | 58.06 | 22.02 | 173.89 | 162.22 | 0.00 | 169.01 | 159.71 | 9.30 | 5.50 | 4.00 | 3.731 | 24.0 | 0.0 | |
| 17.01.2026 | 77.07 | 57.19 | 19.88 | 185.08 | 172.06 | 0.00 | 180.24 | 169.43 | 10.81 | 5.50 | 4.00 | 3.588 | 24.0 | 0.0 | |
| 18.01.2026 | 72.54 | 55.24 | 17.30 | 195.42 | 181.35 | 0.00 | 190.84 | 178.76 | 12.08 | 5.50 | 4.00 | 3.304 | 24.0 | 0.0 | |
| 19.01.2026 | 72.17 | 53.45 | 18.72 | 167.36 | 155.14 | 0.00 | 163.46 | 153.09 | 10.37 | 5.50 | 4.00 | 3.064 | 24.0 | 0.0 | |
| 20.01.2026 | 73.78 | 55.32 | 18.46 | 186.75 | 173.30 | 0.00 | 182.20 | 170.81 | 11.39 | 5.50 | 4.00 | 3.370 | 24.0 | 0.0 | |
| 21.01.2026 | 80.64 | 59.19 | 21.45 | 184.96 | 171.77 | 0.00 | 179.72 | 168.97 | 10.75 | 5.50 | 4.00 | 3.863 | 24.0 | 0.0 | |
| 22.01.2026 | 84.58 | 60.75 | 23.83 | 176.82 | 164.02 | 0.00 | 171.34 | 161.24 | 10.10 | 5.50 | 4.00 | 4.093 | 24.0 | 0.0 | |
| 23.01.2026 | 85.46 | 61.27 | 24.19 | 180.68 | 167.15 | 0.00 | 175.01 | 164.26 | 10.75 | 5.50 | 4.00 | 4.241 | 24.0 | 0.0 | |
| 24.01.2026 | 83.45 | 60.72 | 22.73 | 189.40 | 174.33 | 0.00 | 183.69 | 171.38 | 12.31 | 5.50 | 4.00 | 4.184 | 24.0 | 0.0 | |
| 25.01.2026 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 26.01.2026 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 27.01.2026 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 28.01.2026 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 29.01.2026 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 30.01.2026 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 31.01.2026 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Средние: | 73.98 | 54.49 | 19.49 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5.50 | 4.00 | --- | --- | --- | |
| Итого: | --- | --- | --- | 4067.56 | 3760.27 | 0.00 | 3967.29 | 3707.07 | 260.22 | --- | --- | 77.578 | 576.0 | 0.0 | |

| Дата | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | м3 | м3 | м3 | т | т | т | Гкал | ч | ч |
| 31.12.2025 | 10267.52 | 9708.42 | 0.00 | 10063.80 | 9606.52 | 457.28 | 192.515 | 2549.0 | 1.0 |
| 24.01.2026 | 14335.08 | 13468.69 | 0.00 | 14031.09 | 13313.59 | 717.50 | 270.093 | 3125.0 | 1.0 |
| Итого: | 4067.56 | 3760.27 | 0.00 | 3967.29 | 3707.07 | 260.22 | 77.578 | 576.0 | 0.0 |

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____