Отчет о суточных параметрах
(01.01.2026 0:00:00 - 31.01.2026 0:00:00)

Объект: Пермь г, Гашкова ул, д. 41/1 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 123456
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Открытая система теплоснабжения, измерение расхода в трех трубопроводах (Схема 1)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.01.2026	71.11	52.25	18.86	108.82	109.01	0.00	106.34	107.64	-1.30	7.00	5.50	2.009	24.0	0.0	
02.01.2026	72.63	53.64	18.99	112.72	112.92	0.00	110.05	111.42	-1.37	7.00	5.50	2.091	24.0	0.0	
03.01.2026	76.76	55.00	21.76	104.61	104.63	0.00	101.89	103.16	-1.27	7.00	5.50	2.220	24.0	0.0	
04.01.2026	71.28	52.82	18.46	112.91	113.11	0.00	110.33	111.64	-1.31	7.00	5.50	2.040	24.0	0.0	
05.01.2026	70.19	50.00	20.19	90.17	90.26	0.00	88.18	89.19	-1.01	7.00	5.50	1.785	24.0	0.0	
06.01.2026	69.11	49.47	19.64	88.95	89.09	0.00	87.03	88.05	-1.02	7.00	5.50	1.709	24.0	0.0	
07.01.2026	74.16	52.09	22.07	90.15	90.23	0.00	87.94	89.09	-1.15	7.00	5.50	1.943	24.0	0.0	
08.01.2026	72.53	52.08	20.45	96.41	96.52	0.00	94.15	95.32	-1.17	7.00	5.50	1.926	24.0	0.0	
09.01.2026	69.36	48.10	21.26	76.96	77.06	0.00	75.29	76.21	-0.92	7.00	5.50	1.604	24.0	0.0	
10.01.2026	68.95	48.95	20.00	85.43	85.60	0.00	83.63	84.63	-1.00	7.00	5.50	1.672	24.0	0.0	
11.01.2026	70.91	50.50	20.41	90.01	90.18	0.00	87.99	89.11	-1.12	7.00	5.50	1.796	24.0	0.0	
12.01.2026	76.20	53.66	22.54	93.51	93.55	0.00	91.10	92.28	-1.18	7.00	5.50	2.058	24.0	0.0	
13.01.2026	76.63	54.04	22.59	95.93	95.93	0.00	93.47	94.63	-1.16	7.00	5.50	2.112	24.0	0.0	
14.01.2026	79.19	54.25	24.94	88.76	88.64	0.00	86.35	87.42	-1.07	7.00	5.50	2.157	24.0	0.0	
15.01.2026	80.69	55.41	25.28	91.60	91.43	0.00	89.00	90.14	-1.14	7.00	5.50	2.251	24.0	0.0	
16.01.2026	81.80	56.82	24.98	97.43	97.25	0.00	94.59	95.79	-1.20	7.00	5.50	2.364	24.0	0.0	
17.01.2026	78.44	55.93	22.51	103.33	103.30	0.00	100.53	101.81	-1.28	7.00	5.50	2.267	24.0	0.0	
18.01.2026	73.44	54.24	19.20	113.07	113.30	0.00	110.38	111.74	-1.36	7.00	5.50	2.119	24.0	0.0	
19.01.2026	73.65	53.23	20.42	100.15	100.34	0.00	97.74	99.02	-1.28	7.00	5.50	1.995	24.0	0.0	
20.01.2026	74.63	54.23	20.40	109.35	109.46	0.00	106.65	107.97	-1.32	7.00	5.50	2.178	24.0	0.0	
21.01.2026	82.90	56.30	26.60	92.33	92.09	0.00	89.59	90.72	-1.13	7.00	5.50	2.386	24.0	0.0	
22.01.2026	86.59	58.37	28.22	93.64	93.23	0.00	90.66	91.76	-1.10	7.00	5.50	2.562	24.0	0.0	
23.01.2026	86.78	59.14	27.64	97.38	96.97	0.00	94.25	95.40	-1.15	7.00	5.50	2.611	24.0	0.0	
24.01.2026	84.10	58.67	25.43	103.91	103.64	0.00	100.75	102.00	-1.25	7.00	5.50	2.564	24.0	0.0	
25.01.2026	83.00	56.95	26.05	95.11	94.88	0.00	92.24	93.45	-1.21	7.00	5.50	2.407	24.0	0.0	
26.01.2026	79.79	56.13	23.66	101.51	101.45	0.00	98.70	99.97	-1.27	7.00	5.50	2.340	24.0	0.0	
27.01.2026	80.31	56.11	24.20	99.48	99.35	0.00	96.69	97.90	-1.21	7.00	5.50	2.343	24.0	0.0	
28.01.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
29.01.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
30.01.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
31.01.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Средние:	76.49	54.01	22.47	---	---	---	---	---	---	7.00	5.50	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2633.63	2633.42	0.00	2565.51	2597.46	-31.95	---	---	57.509	648.0	0.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.12.2025	21713.10	21704.85	0.00	20631.05	20882.50	-251.45	550.622	9913.0	1162.0
27.01.2026	24346.73	24338.27	0.00	23196.56	23479.96	-283.40	608.131	10561.0	1162.0
Итого:	2633.63	2633.42	0.00	2565.51	2597.46	-31.95	57.509	648.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.01.2026 0:00:00 - 31.01.2026 0:00:00)

Объект: Пермь г, Гашкова ул, д. 41/1 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 123456
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t2	V1	V2	P1	P2	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	м3	кг/см2	кг/см2	ч	ч	
01.01.2026	62.75	60.23	69.18	6.50	5.50	0.0	24.0	*
02.01.2026	63.88	56.17	64.02	6.50	5.50	0.0	24.0	*
03.01.2026	64.21	52.07	58.72	6.50	5.50	0.0	24.0	*
04.01.2026	56.86	56.24	63.65	6.50	5.50	0.0	24.0	*
05.01.2026	60.83	55.71	62.94	6.50	5.50	0.0	24.0	*
06.01.2026	60.11	57.35	65.16	6.50	5.50	0.0	24.0	*
07.01.2026	59.74	56.26	63.54	6.50	5.50	0.0	24.0	*
08.01.2026	54.94	55.98	63.12	6.50	5.50	0.0	24.0	*
09.01.2026	60.91	55.41	62.93	6.50	5.50	0.0	24.0	*
10.01.2026	60.73	57.16	64.36	6.50	5.50	0.0	24.0	*
11.01.2026	60.38	56.82	62.79	6.50	5.50	0.0	24.0	*
12.01.2026	62.23	58.18	65.56	6.50	5.50	0.0	24.0	*
13.01.2026	61.87	58.65	64.90	6.50	5.50	0.0	24.0	*
14.01.2026	62.64	55.00	62.96	6.50	5.50	0.0	24.0	*
15.01.2026	63.41	57.08	63.97	6.50	5.50	0.0	24.0	*
16.01.2026	60.45	55.03	62.32	6.50	5.50	0.0	24.0	*
17.01.2026	62.29	55.90	63.39	6.50	5.50	0.0	24.0	*
18.01.2026	60.42	57.28	63.20	6.50	5.50	0.0	24.0	*
19.01.2026	60.08	56.23	62.87	6.50	5.50	0.0	24.0	*
20.01.2026	53.10	56.17	62.37	6.50	5.50	0.0	24.0	*
21.01.2026	56.62	56.08	62.39	6.50	5.50	0.0	24.0	*
22.01.2026	---	---	---	---	---	---	---	
23.01.2026	---	---	---	---	---	---	---	
24.01.2026	---	---	---	---	---	---	---	
25.01.2026	---	---	---	---	---	---	---	
26.01.2026	---	---	---	---	---	---	---	
27.01.2026	---	---	---	---	---	---	---	
28.01.2026	---	---	---	---	---	---	---	
29.01.2026	---	---	---	---	---	---	---	
30.01.2026	---	---	---	---	---	---	---	
31.01.2026	---	---	---	---	---	---	---	
Средние:	60.40	---	---	6.50	5.50	---	---	
Итого:	---	1185.00	1334.34	---	---	0.0	504.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
31.12.2025	17323.50	19081.24	11255.93	12243.33	-987.40	-104.024	-45.110	8088.0	2987.0
21.01.2026	18508.50	20415.58	11255.93	12243.33	-987.40	-104.024	-45.110	8088.0	3491.0
Итого:	1185.00	1334.34	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.0	504.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____