Отчет о суточных параметрах
(01.01.2026 0:00:00 - 31.01.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Гашкова ул, д. 45 (МКД)
Прибор: СПТ941.10(11) Заводской номер: 39046
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в трёх трубопроводах) (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	M3	%	Q	Ти	NS
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	т	Гкал	ч	
01.01.2026	70.49	51.41	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	
02.01.2026	71.22	52.29	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	
03.01.2026	74.19	54.15	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	
04.01.2026	75.28	53.83	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	
05.01.2026	69.55	50.19	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	
06.01.2026	66.88	50.28	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	
07.01.2026	68.82	50.82	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	
08.01.2026	74.54	53.84	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	
09.01.2026	68.42	50.59	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	
10.01.2026	68.91	51.64	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	
11.01.2026	68.20	50.75	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	
12.01.2026	72.68	53.69	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	
13.01.2026	75.29	54.73	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	
14.01.2026	75.01	53.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	
15.01.2026	80.05	56.13	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	
16.01.2026	80.41	55.72	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	
17.01.2026	81.60	56.50	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	
18.01.2026	76.66	54.32	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	
19.01.2026	72.84	51.93	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	
20.01.2026	72.00	52.81	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	
21.01.2026	80.44	55.89	24.54	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	-188.62	0.00	24.00	
22.01.2026	86.60	58.51	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	
23.01.2026	86.53	59.12	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	
24.01.2026	84.45	57.86	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	
25.01.2026	82.11	56.89	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	
26.01.2026	81.99	58.14	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	
27.01.2026	79.02	55.47	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	
28.01.2026	73.08	51.91	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	
29.01.2026	73.62	52.12	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	
30.01.2026	60.73	36.14	24.59	0.03	0.03	0.00	0.03	0.03	0.00	-3.05	0.00	24.00	
31.01.2026	74.26	57.84	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	
Средние:	75.03	53.52	21.51	---	---	---	---	---	---	-6.18	---	---	
Итого:	---	---	---	0.03	0.04	0.00	0.03	0.04	0.00	---	0.00	744.00	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	M3	Q	Ти
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч
31.12.2025	228687.51	223850.59	1302385.12	223399.71	221509.33	0.00	5542.50	51215.70
31.01.2026	228687.55	223850.63	1302385.12	223399.74	221509.37	0.00	5542.50	51959.70
Итого:	0.03	0.04	0.00	0.03	0.04	0.00	0.00	744.00

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах
(01.01.2026 0:00:00 - 31.01.2026 0:00:00)

Объект: Пермь г, Гашкова ул, д. 45 (ООО УК "КОД")
Прибор: СПТ941.10(11) Заводской номер: 39046
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в трёх трубопроводах) (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	M3	%	Q	Ти	NS
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	т	Гкал	ч	
01.01.2026	70.49	51.41	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	
02.01.2026	71.22	52.29	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	
03.01.2026	74.19	54.15	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	
04.01.2026	75.28	53.83	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	
05.01.2026	69.55	50.19	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	
06.01.2026	66.88	50.28	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	
07.01.2026	68.82	50.82	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	
08.01.2026	74.54	53.84	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	
09.01.2026	68.42	50.59	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	
10.01.2026	68.91	51.64	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	
11.01.2026	68.20	50.75	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	
12.01.2026	72.68	53.69	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	
13.01.2026	75.29	54.73	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	
14.01.2026	75.01	53.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	
15.01.2026	80.05	56.13	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	
16.01.2026	80.41	55.72	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	
17.01.2026	81.60	56.50	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	
18.01.2026	76.66	54.32	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	
19.01.2026	72.84	51.93	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	
20.01.2026	72.00	52.81	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	
21.01.2026	80.44	55.89	24.54	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	-188.62	0.00	24.00	
22.01.2026	86.60	58.51	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	
23.01.2026	86.53	59.12	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	
24.01.2026	84.45	57.86	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	
25.01.2026	82.11	56.89	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	
26.01.2026	81.99	58.14	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	
27.01.2026	79.02	55.47	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	
28.01.2026	73.08	51.91	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	
29.01.2026	73.62	52.12	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	
30.01.2026	60.73	36.14	24.59	0.03	0.03	0.00	0.03	0.03	0.00	-3.05	0.00	24.00	
31.01.2026	74.26	57.84	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	
Средние:	75.03	53.52	21.51	---	---	---	---	---	---	-6.18	---	---	
Итого:	---	---	---	0.03	0.04	0.00	0.03	0.04	0.00	---	0.00	744.00	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	M3	Q	Ти
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч
31.12.2025	228687.51	223850.59	1302385.12	223399.71	221509.33	0.00	5542.50	51215.70
31.01.2026	228687.55	223850.63	1302385.12	223399.74	221509.37	0.00	5542.50	51959.70
Итого:	0.03	0.04	0.00	0.03	0.04	0.00	0.00	744.00

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____