Отчет о суточных параметрах
(01.01.2026 0:00:00 - 31.01.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, 1-й Еловский пер, д. 22 (ООО "УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 160292
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.01.2026	67.90	46.80	21.10	149.29	170.93	-13.52	146.18	169.19	-14.59	-23.01	6.00	5.00	3.086	24.0	0.0	*
02.01.2026	67.64	47.01	20.63	149.55	170.93	-13.34	146.46	169.13	-14.37	-22.67	6.00	5.00	3.019	24.0	0.0	*
03.01.2026	67.34	47.08	20.26	148.99	170.93	-13.72	145.93	169.16	-14.74	-23.23	6.00	5.00	2.960	24.0	0.0	*
04.01.2026	67.62	47.07	20.55	149.44	170.93	-13.42	146.33	169.14	-14.46	-22.81	6.00	5.00	3.008	24.0	0.0	*
05.01.2026	68.07	47.73	20.34	149.01	170.93	-13.70	145.88	169.07	-14.73	-23.19	6.00	5.00	2.967	24.0	0.0	*
06.01.2026	67.39	46.66	20.73	147.99	170.93	-14.39	144.96	169.17	-15.41	-24.21	6.00	5.00	3.007	24.0	0.0	*
07.01.2026	68.06	46.82	21.24	148.41	170.93	-14.10	145.31	169.17	-15.17	-23.86	6.00	5.00	3.085	24.0	0.0	*
08.01.2026	67.37	47.08	20.29	149.32	170.93	-13.50	146.25	169.13	-14.51	-22.88	6.00	5.00	2.966	24.0	0.0	*
09.01.2026	68.11	47.62	20.49	148.31	170.93	-14.17	145.20	169.10	-15.21	-23.90	6.00	5.00	2.976	24.0	0.0	*
10.01.2026	67.69	47.86	19.83	148.44	170.93	-14.08	145.37	169.10	-15.09	-23.73	6.00	5.00	2.882	24.0	0.0	*
11.01.2026	68.19	46.93	21.26	147.59	170.93	-14.66	144.52	169.17	-15.72	-24.65	6.00	5.00	3.070	24.0	0.0	*
12.01.2026	68.28	47.78	20.50	148.60	170.93	-13.98	145.49	169.07	-14.99	-23.58	6.00	5.00	2.984	24.0	0.0	*
13.01.2026	68.66	47.19	21.47	147.16	170.92	-14.94	144.04	169.13	-16.02	-25.09	6.00	5.00	3.093	24.0	0.0	*
14.01.2026	69.83	47.59	22.24	146.57	170.93	-15.34	143.35	169.07	-16.47	-25.72	6.00	5.00	3.188	24.0	0.0	*
15.01.2026	71.64	48.58	23.06	145.99	170.93	-15.74	142.65	169.04	-16.93	-26.39	6.00	5.00	3.290	24.0	0.0	*
16.01.2026	72.83	49.21	23.62	146.16	170.93	-15.62	142.70	168.99	-16.87	-26.29	6.00	5.00	3.369	24.0	0.0	*
17.01.2026	70.81	47.72	23.09	145.16	170.93	-16.31	141.90	169.08	-17.48	-27.18	6.00	5.00	3.275	24.0	0.0	*
18.01.2026	67.33	45.44	21.89	145.64	170.93	-15.98	142.68	169.24	-17.03	-26.56	6.00	5.00	3.124	24.0	0.0	*
19.01.2026	68.44	46.78	21.66	146.52	170.93	-15.38	143.43	169.19	-16.48	-25.76	6.00	5.00	3.106	24.0	0.0	*
20.01.2026	68.95	46.89	22.06	145.49	170.93	-16.08	142.39	169.14	-17.17	-26.75	6.00	5.00	3.139	24.0	0.0	*
21.01.2026	73.61	49.19	24.42	145.78	170.93	-15.88	142.29	169.00	-17.16	-26.71	6.00	5.00	3.473	24.0	0.0	*
22.01.2026	79.82	52.18	27.64	146.25	170.93	-15.56	142.20	168.77	-17.09	-26.57	6.00	5.00	3.932	24.0	0.0	*
23.01.2026	81.52	53.52	28.00	145.52	170.93	-16.06	141.30	168.63	-17.64	-27.33	6.00	5.00	3.959	24.0	0.0	*
24.01.2026	81.29	52.78	28.51	145.13	170.93	-16.33	140.94	168.69	-17.92	-27.75	6.00	5.00	4.019	24.0	0.0	*
25.01.2026	75.45	49.95	25.50	146.33	170.93	-15.51	142.66	168.95	-16.87	-26.29	6.00	5.00	3.643	24.0	0.0	*
26.01.2026	71.28	48.01	23.27	145.18	170.93	-16.29	141.90	169.09	-17.49	-27.19	6.00	5.00	3.302	24.0	0.0	*
27.01.2026	69.48	47.10	22.38	145.91	170.93	-15.79	142.75	169.11	-16.91	-26.36	6.00	5.00	3.195	24.0	0.0	*
28.01.2026	68.37	46.47	21.90	145.13	170.93	-16.33	142.07	169.17	-17.41	-27.10	6.00	5.00	3.109	24.0	0.0	*
29.01.2026	67.51	46.49	21.02	145.93	170.93	-15.78	142.93	169.18	-16.82	-26.25	6.00	5.00	3.004	24.0	0.0	*
30.01.2026	66.95	46.31	20.64	146.23	170.93	-15.58	143.28	169.21	-16.60	-25.93	6.00	5.00	2.955	24.0	0.0	*
31.01.2026	67.40	46.10	21.30	146.65	170.93	-15.29	143.63	169.18	-16.34	-25.55	6.00	5.00	3.062	24.0	0.0	*
Средние:	70.16	47.87	22.29	---	---	-15.04	---	---	-16.18	---	6.00	5.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	4557.67	5298.82	---	4456.97	5241.46	---	-784.49	---	---	99.247	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.12.2025	94777.23	95679.33	92772.21	94467.89	-1695.68	1537.875	20128.0	2252.0
31.01.2026	99334.90	100978.15	97229.18	99709.35	-2480.17	1637.122	20872.0	2252.0
Итого:	4557.67	5298.82	4456.97	5241.46	-784.49	99.247	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____