Отчет о суточных параметрах
(01.01.2026 0:00:00 - 31.01.2026 0:00:00)

Объект: Пермь г, Иньвенская ул, д. 13 (ООО УК "КОД")
Прибор: СПТ941.10(11) Заводской номер: 39042
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в трёх трубопроводах) (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	M3	%	Q	Ти	NS
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	т	Гкал	ч	
01.01.2026	78.28	61.11	17.17	241.52	239.43	0.00	235.02	235.31	0.00	-0.12	4.04	24.00	
02.01.2026	74.47	59.88	14.60	248.18	246.48	0.00	242.08	242.40	0.00	-0.13	3.54	24.00	
03.01.2026	76.18	60.63	15.55	251.19	249.19	0.00	244.75	244.97	0.00	-0.09	3.81	24.00	
04.01.2026	80.51	63.49	17.02	252.50	250.19	0.00	245.37	245.58	0.00	-0.09	4.19	24.00	
05.01.2026	75.04	59.56	15.48	236.30	233.38	0.00	230.41	229.56	0.00	0.37	3.58	24.00	
06.01.2026	73.71	59.00	14.71	219.61	216.57	0.00	214.31	213.09	0.00	0.57	3.16	24.00	
07.01.2026	72.67	57.74	14.93	238.21	235.44	0.00	232.61	231.80	0.00	0.35	3.48	24.00	
08.01.2026	77.59	61.35	16.23	253.96	250.94	0.00	247.24	246.60	0.00	0.26	4.02	24.00	
09.01.2026	75.91	60.50	15.41	241.19	238.43	0.00	235.05	234.41	0.00	0.27	3.63	24.00	
10.01.2026	72.80	58.48	14.32	210.73	208.51	0.00	205.76	205.21	0.00	0.27	2.95	24.00	
11.01.2026	72.51	57.56	14.95	228.02	225.70	0.00	222.68	222.23	0.00	0.20	3.34	24.00	
12.01.2026	74.73	58.69	16.04	235.07	232.67	0.00	229.26	228.96	0.00	0.13	3.68	24.00	
13.01.2026	79.90	62.74	17.16	244.09	241.65	0.00	237.28	237.30	0.00	0.00	4.08	24.00	
14.01.2026	80.47	63.21	17.26	247.33	245.09	0.00	240.34	240.61	0.00	-0.11	4.16	24.00	
15.01.2026	83.08	64.71	18.36	249.68	247.44	0.00	242.22	242.72	0.00	-0.21	4.46	24.00	
16.01.2026	84.71	66.03	18.69	255.70	253.54	0.00	247.78	248.52	0.00	-0.30	4.64	24.00	
17.01.2026	85.42	66.41	19.01	254.70	252.70	0.00	246.70	247.64	0.00	-0.38	4.70	24.00	
18.01.2026	82.43	64.06	18.37	252.76	250.90	0.00	245.31	246.20	0.00	-0.36	4.52	24.00	
19.01.2026	77.94	60.59	17.35	249.68	248.04	0.00	243.02	243.84	0.00	-0.34	4.23	24.00	
20.01.2026	77.30	60.90	16.40	248.71	247.43	0.00	242.17	243.21	0.00	-0.43	3.98	24.00	
21.01.2026	79.28	62.10	17.17	252.63	251.54	0.00	245.66	247.08	0.00	-0.58	4.23	24.00	
22.01.2026	86.32	66.84	19.49	252.55	251.32	0.00	244.47	246.24	0.00	-0.72	4.78	24.00	
23.01.2026	90.02	69.44	20.58	261.65	260.33	0.00	252.64	254.68	0.00	-0.80	5.21	24.00	
24.01.2026	90.79	69.74	21.05	260.81	259.43	0.00	251.69	253.76	0.00	-0.82	5.31	24.00	
25.01.2026	88.75	68.08	20.68	258.07	256.33	0.00	249.40	250.96	0.00	-0.62	5.17	24.00	
26.01.2026	87.74	67.27	20.47	245.44	243.60	0.00	237.36	238.61	0.00	-0.52	4.87	24.00	
27.01.2026	84.07	65.34	18.73	249.57	247.79	0.00	241.95	242.97	0.00	-0.42	4.54	24.00	
28.01.2026	84.85	65.81	19.04	247.55	245.66	0.00	239.86	240.82	0.00	-0.40	4.58	24.00	
29.01.2026	77.66	60.80	16.86	253.93	252.20	0.00	247.20	247.91	0.00	-0.29	4.18	24.00	
30.01.2026	77.67	61.41	16.26	247.12	245.46	0.00	240.57	241.20	0.00	-0.26	3.92	24.00	
31.01.2026	74.35	58.97	15.38	235.78	234.44	0.00	230.00	230.68	0.00	-0.29	3.54	24.00	
Средние:	79.91	62.66	17.25	---	---	---	---	---	---	-0.19	---	---	
Итого:	---	---	---	7624.22	7561.80	0.00	7410.16	7425.06	0.00	---	128.52	744.00	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	M3	Q	Ти
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч
31.12.2025	906687.91	857398.89	70.90	884432.08	843938.59	0.00	14716.63	141144.12
31.01.2026	914312.13	864960.69	70.90	891842.24	851363.66	0.00	14845.15	141888.12
Итого:	7624.22	7561.80	0.00	7410.16	7425.06	0.00	128.52	744.00

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____