Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.01.2026 0:00:00 - 31.01.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, КИМ ул, д. 5 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 158260
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	ГДж	ч	ч	
01.01.2026	54.75	10.87	43.88	0.88	0.00	0.88	0.00	0.88	0.158	24.0	0.0	*
02.01.2026	54.95	9.90	45.05	0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.180	24.0	0.0	*
03.01.2026	54.99	7.54	47.45	0.92	0.00	0.92	0.00	0.92	0.185	24.0	0.0	*
04.01.2026	54.30	10.26	44.04	0.95	0.00	0.95	0.00	0.95	0.168	24.0	0.0	*
05.01.2026	54.72	11.81	42.91	0.92	0.00	0.92	0.00	0.92	0.162	24.0	0.0	*
06.01.2026	55.64	11.43	44.21	0.95	0.00	0.95	0.00	0.95	0.172	24.0	0.0	*
07.01.2026	55.01	9.36	45.65	0.95	0.00	0.95	0.00	0.95	0.186	24.0	0.0	*
08.01.2026	54.93	10.24	44.69	0.99	0.00	0.99	0.00	0.99	0.181	24.0	0.0	*
09.01.2026	54.78	12.54	42.24	1.09	0.00	1.09	0.00	1.09	0.194	24.0	0.0	*
10.01.2026	55.52	11.31	44.21	1.33	0.00	1.33	0.00	1.33	0.243	24.0	0.0	*
11.01.2026	55.66	10.53	45.13	1.35	0.00	1.35	0.00	1.35	0.254	24.0	0.0	*
12.01.2026	55.36	8.29	47.07	1.28	0.00	1.28	0.00	1.28	0.253	24.0	0.0	*
13.01.2026	55.16	9.32	45.84	1.40	0.00	1.40	0.00	1.40	0.268	24.0	0.0	*
14.01.2026	54.98	7.55	47.43	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.248	24.0	0.0	*
15.01.2026	54.84	6.65	48.19	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.245	24.0	0.0	*
16.01.2026	54.70	4.59	50.11	1.09	0.00	1.09	0.00	1.09	0.226	24.0	0.0	*
17.01.2026	55.10	5.80	49.30	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.254	24.0	0.0	*
18.01.2026	55.43	8.36	47.07	1.27	0.00	1.27	0.00	1.27	0.252	24.0	0.0	*
19.01.2026	55.11	9.57	45.54	1.07	0.00	1.07	0.00	1.07	0.204	24.0	0.0	*
20.01.2026	55.10	8.37	46.73	0.96	0.00	0.96	0.00	0.96	0.189	24.0	0.0	*
21.01.2026	54.57	6.15	48.42	0.93	0.00	0.93	0.00	0.93	0.190	24.0	0.0	*
22.01.2026	52.52	3.35	49.17	0.65	0.00	0.65	0.00	0.65	0.135	24.0	0.0	*
23.01.2026	54.30	3.57	50.73	1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.232	24.0	0.0	*
24.01.2026	54.80	4.52	50.28	1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.271	24.0	0.0	*
25.01.2026	55.23	6.79	48.44	1.25	0.00	1.25	0.00	1.25	0.253	24.0	0.0	*
26.01.2026	54.80	8.27	46.53	1.23	0.00	1.23	0.00	1.23	0.243	24.0	0.0	*
27.01.2026	54.79	7.52	47.27	1.21	0.00	1.21	0.00	1.21	0.239	24.0	0.0	*
28.01.2026	54.44	9.78	44.66	1.25	0.00	1.25	0.00	1.25	0.230	24.0	0.0	*
29.01.2026	54.55	10.25	44.30	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.217	24.0	0.0	*
30.01.2026	54.26	11.66	42.60	1.22	0.00	1.22	0.00	1.22	0.219	24.0	0.0	*
31.01.2026	55.53	7.70	47.83	1.15	0.00	1.15	0.00	1.15	0.228	24.0	0.0	*
Средние:	54.87	8.51	46.35	---	---	---	---	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	34.51	0.00	34.51	0.00	34.51	6.679	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГДж	ч	ч
31.12.2025	353.71	3901.34	353.21	3869.35	-3516.14	32.525	7903.0	5.0
31.01.2026	388.22	3901.34	387.72	3869.35	-3481.63	39.204	8647.0	5.0
Итого:	34.51	0.00	34.51	0.00	34.51	6.679	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах
(01.01.2026 0:00:00 - 31.01.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, КИМ ул, д. 5 (ООО УК "КОД")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 17051127
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик давления:	Датчик температуры:
Подача:	Питерфлоу PC SN 116863	Коммуналец СДВ-И SN NA506233	КТПТР-01 SN 2556A
Обратка:	Питерфлоу PC SN 116827	Коммуналец СДВ-И SN NA506234	КТПТР-01 SN 2556

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	
01.01.2026	67.30	50.80	16.50	407.96	396.93	399.58	392.17	1.87	4.60	4.26	6.596	24.0	0.0	
02.01.2026	61.77	47.43	14.34	407.53	397.01	400.41	392.89	1.90	4.88	4.53	5.746	24.0	0.0	
03.01.2026	64.41	48.85	15.56	406.90	396.15	399.22	391.77	1.88	5.33	4.98	6.215	24.0	0.0	
04.01.2026	67.26	50.33	16.93	405.81	394.77	397.53	390.14	1.88	5.37	5.03	6.732	24.0	0.0	
05.01.2026	60.57	46.49	14.08	404.88	394.41	398.06	390.48	1.92	5.43	5.08	5.606	24.0	0.0	
06.01.2026	56.84	44.34	12.50	404.08	393.94	398.07	390.39	1.95	5.74	5.38	4.976	24.0	0.0	
07.01.2026	59.49	45.95	13.55	403.84	393.49	397.30	389.69	1.93	5.92	5.56	5.383	24.0	0.0	
08.01.2026	64.78	48.94	15.84	403.26	392.47	395.58	388.14	1.90	5.91	5.57	6.267	24.0	0.0	
09.01.2026	61.44	47.11	14.33	401.75	391.36	394.82	387.36	1.91	5.47	5.13	5.661	24.0	0.0	
10.01.2026	56.56	44.34	12.22	400.93	390.95	395.01	387.45	1.93	5.70	5.34	4.829	24.0	0.0	
11.01.2026	59.15	45.78	13.37	400.71	390.50	394.27	386.74	1.93	5.83	5.48	5.270	24.0	0.0	
12.01.2026	62.76	47.93	14.83	400.88	390.31	393.69	386.18	1.93	5.65	5.31	5.840	24.0	0.0	
13.01.2026	68.12	50.97	17.15	400.46	389.39	392.09	384.74	1.89	5.59	5.26	6.730	24.0	0.0	
14.01.2026	70.83	52.56	18.27	401.02	389.40	392.04	384.43	1.96	5.77	5.44	7.168	24.0	0.0	
15.01.2026	72.15	53.12	19.03	400.83	389.12	391.53	384.06	1.93	6.05	5.73	7.455	24.0	0.0	
16.01.2026	72.74	53.40	19.34	401.06	389.38	391.62	384.24	1.90	5.93	5.61	7.581	24.0	0.0	
17.01.2026	73.58	53.68	19.91	400.20	388.59	390.59	383.43	1.85	5.84	5.52	7.783	24.0	0.0	
18.01.2026	71.57	52.61	18.96	400.01	388.63	390.87	383.67	1.86	5.84	5.52	7.415	24.0	0.0	
19.01.2026	66.90	50.03	16.87	399.95	388.94	391.86	384.47	1.91	5.90	5.57	6.615	24.0	0.0	
20.01.2026	66.24	49.78	16.46	399.75	388.83	391.82	384.38	1.92	5.90	5.56	6.454	24.0	0.0	
21.01.2026	69.83	51.56	18.27	399.67	388.37	390.92	383.61	1.89	5.91	5.58	7.146	24.0	0.0	
22.01.2026	76.23	55.00	21.23	399.18	387.24	388.96	381.83	1.85	5.80	5.49	8.267	24.0	0.0	
23.01.2026	77.50	55.56	21.93	399.25	387.19	388.71	381.67	1.83	5.69	5.39	8.534	24.0	0.0	
24.01.2026	77.92	55.64	22.28	399.30	387.23	388.66	381.69	1.81	5.48	5.18	8.667	24.0	0.0	
25.01.2026	75.56	54.30	21.27	399.50	387.80	389.41	382.51	1.79	4.92	4.61	8.289	24.0	0.0	
26.01.2026	74.17	53.52	20.65	399.47	387.97	389.72	382.83	1.78	4.93	4.62	8.054	24.0	0.0	
27.01.2026	72.37	52.74	19.63	399.01	387.93	389.70	382.93	1.75	5.77	5.45	7.654	24.0	0.0	
28.01.2026	68.42	50.46	17.96	405.51	393.51	396.99	388.88	2.06	6.15	5.80	7.132	24.0	0.0	
29.01.2026	64.58	48.40	16.18	402.32	390.19	394.70	385.98	2.24	6.20	5.87	6.389	24.0	0.0	
30.01.2026	61.83	46.48	15.35	392.16	380.73	385.32	376.97	2.19	6.53	6.21	5.917	24.0	0.0	
31.01.2026	58.45	44.70	13.75	392.39	381.17	386.24	377.69	2.24	6.42	6.09	5.311	24.0	0.0	
Средние:	67.14	50.09	17.05	---	---	---	---	1.92	5.69	5.36	---	---	---	
Итого:	---	---	---	12439.56	12093.88	12185.28	11953.43	---	---	---	207.681	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.12.2025	324770.55	350316.06	319108.66	346178.95	0.00	3703.532	0.000	0.000	34583.0	2366.0
31.01.2026	337210.10	362409.94	331293.94	358132.37	0.00	3911.214	0.000	0.000	35327.0	2366.0
Итого:	12439.56	12093.88	12185.28	11953.43	0.00	207.681	0.000	0.000	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации