Отчет о суточных параметрах
(01.01.2026 0:00:00 - 31.01.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, КИМ ул, д. 7 (Население ПР (ООО УК "КОД"))
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 143497
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 374515	КТС-Б SN 31892г
Обратка:	ПРЭМ SN 373676	КТС-Б SN 31892х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.01.2026	62.67	46.17	16.50	361.68	361.04	0.18	355.18	357.40	-0.62	-2.22	7.00	7.00	5.846	24.0	0.0	
02.01.2026	65.22	47.37	17.85	362.24	361.24	0.28	355.25	357.44	-0.61	-2.19	7.00	7.00	6.332	24.0	0.0	
03.01.2026	68.28	48.77	19.51	362.99	361.60	0.38	355.35	357.53	-0.61	-2.18	7.00	7.00	6.927	24.0	0.0	
04.01.2026	61.59	45.22	16.37	362.07	361.42	0.18	355.79	357.95	-0.61	-2.16	7.00	7.00	5.814	24.0	0.0	
05.01.2026	57.63	43.25	14.38	361.33	361.16	0.05	355.78	358.00	-0.62	-2.22	7.00	7.00	5.106	24.0	0.0	
06.01.2026	60.25	44.69	15.56	361.84	361.35	0.14	355.84	358.00	-0.61	-2.16	7.00	7.00	5.525	24.0	0.0	
07.01.2026	65.61	47.44	18.17	362.84	361.69	0.32	355.77	357.91	-0.60	-2.14	7.00	7.00	6.458	24.0	0.0	
08.01.2026	62.46	46.00	16.46	362.61	361.93	0.19	356.15	358.35	-0.62	-2.20	7.00	7.00	5.851	24.0	0.0	
09.01.2026	57.30	43.41	13.89	361.91	361.83	0.02	356.40	358.67	-0.63	-2.27	7.00	7.00	4.944	24.0	0.0	
10.01.2026	59.85	44.72	15.13	362.49	362.11	0.10	356.53	358.74	-0.62	-2.21	7.00	7.00	5.388	24.0	0.0	
11.01.2026	63.51	46.73	16.78	362.97	362.14	0.23	356.34	358.43	-0.58	-2.09	7.00	7.00	5.969	24.0	0.0	
12.01.2026	69.05	49.64	19.41	363.98	362.41	0.43	356.19	358.23	-0.57	-2.04	7.00	7.00	6.907	24.0	0.0	
13.01.2026	71.92	51.03	20.89	364.30	362.37	0.53	355.89	357.98	-0.59	-2.09	7.00	7.00	7.429	24.0	0.0	
14.01.2026	73.28	51.54	21.74	364.51	362.37	0.59	355.83	357.87	-0.57	-2.04	7.00	7.00	7.731	24.0	0.0	
15.01.2026	73.90	51.88	22.02	364.51	362.26	0.62	355.69	357.70	-0.56	-2.01	7.00	7.00	7.829	24.0	0.0	
16.01.2026	74.83	52.28	22.55	364.72	362.28	0.67	355.69	357.72	-0.57	-2.03	7.00	7.00	8.017	24.0	0.0	
17.01.2026	72.83	51.29	21.54	364.35	362.19	0.59	355.78	357.74	-0.55	-1.96	7.00	7.00	7.658	24.0	0.0	
18.01.2026	67.97	48.94	19.03	363.59	362.13	0.40	356.03	358.02	-0.56	-1.99	7.00	7.00	6.763	24.0	0.0	
19.01.2026	67.25	48.73	18.52	363.37	362.02	0.37	355.96	357.98	-0.57	-2.02	7.00	7.00	6.589	24.0	0.0	
20.01.2026	70.77	50.33	20.44	364.06	362.25	0.50	355.92	357.99	-0.58	-2.07	7.00	7.00	7.270	24.0	0.0	
21.01.2026	77.46	53.46	24.00	365.28	362.43	0.78	355.63	357.64	-0.56	-2.01	7.00	7.00	8.532	24.0	0.0	
22.01.2026	78.81	54.14	24.67	365.42	362.34	0.85	355.49	357.41	-0.54	-1.92	7.00	7.00	8.772	24.0	0.0	
23.01.2026	79.33	54.34	24.99	365.41	362.27	0.86	355.39	357.32	-0.54	-1.93	7.00	7.00	8.878	24.0	0.0	
24.01.2026	76.98	53.17	23.81	364.74	361.96	0.77	355.21	357.20	-0.56	-1.99	7.00	7.00	8.457	24.0	0.0	
25.01.2026	75.38	52.43	22.95	364.80	362.25	0.70	355.64	357.59	-0.55	-1.95	7.00	7.00	8.158	24.0	0.0	
26.01.2026	73.68	51.85	21.83	364.27	361.98	0.63	355.50	357.45	-0.55	-1.95	7.00	7.00	7.754	24.0	0.0	
27.01.2026	69.45	48.57	20.88	340.16	338.37	0.53	332.80	334.63	-0.55	-1.83	7.00	7.00	6.939	24.0	0.0	
28.01.2026	65.82	44.14	21.68	269.32	267.71	0.60	264.03	265.24	-0.46	-1.21	7.00	7.00	5.716	24.0	0.0	
29.01.2026	62.75	40.68	22.07	235.12	233.68	0.61	230.83	231.79	-0.42	-0.96	7.00	7.00	5.083	24.0	0.0	
30.01.2026	59.32	39.35	19.97	234.50	233.38	0.48	230.69	231.70	-0.44	-1.01	7.00	7.00	4.597	24.0	0.0	
31.01.2026	63.45	40.34	23.11	235.14	233.54	0.68	230.81	231.74	-0.40	-0.93	7.00	7.00	5.325	24.0	0.0	
Средние:	68.02	48.13	19.89	---	---	0.46	---	---	-0.56	---	7.00	7.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	10766.52	10717.70	---	10539.38	10599.36	---	-59.98	---	---	208.564	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.12.2025	191287.66	188830.00	188772.18	187384.12	1388.06	2316.510	20122.0	0.0
31.01.2026	202054.18	199547.70	199311.56	197983.48	1328.08	2525.074	20866.0	0.0
Итого:	10766.52	10717.70	10539.38	10599.36	-59.98	208.564	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.01.2026 0:00:00 - 31.01.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, КИМ ул, д. 7 (Население ПР (ООО УК "КОД"))
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 143497
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C		м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01.01.2026	58.63	32.46	26.17	10.64	0.00	10.47	0.00	10.47	7.00	7.00	0.562	0.289	24.0	0.0	
02.01.2026	58.74	32.40	26.34	10.58	0.00	10.42	0.00	10.42	7.00	7.00	0.560	0.286	24.0	0.0	
03.01.2026	58.83	33.50	25.33	10.50	0.00	10.33	0.00	10.33	7.00	7.00	0.557	0.295	24.0	0.0	
04.01.2026	57.90	30.44	27.46	10.28	0.00	10.13	0.00	10.13	7.00	7.00	0.536	0.258	24.0	0.0	
05.01.2026	58.46	31.60	26.86	10.37	0.00	10.21	0.00	10.21	7.00	7.00	0.546	0.272	24.0	0.0	
06.01.2026	59.60	33.16	26.44	10.44	0.00	10.27	0.00	10.27	7.00	7.00	0.561	0.290	24.0	0.0	
07.01.2026	59.03	33.60	25.43	10.53	0.00	10.36	0.00	10.36	7.00	7.00	0.560	0.297	24.0	0.0	
08.01.2026	58.52	33.38	25.14	10.50	0.00	10.33	0.00	10.33	7.00	7.00	0.553	0.294	24.0	0.0	
09.01.2026	58.28	32.78	25.50	10.42	0.00	10.26	0.00	10.26	7.00	7.00	0.547	0.286	24.0	0.0	
10.01.2026	59.67	34.45	25.22	10.55	0.00	10.38	0.00	10.38	7.00	7.00	0.568	0.306	24.0	0.0	
11.01.2026	59.56	34.90	24.66	10.43	0.00	10.26	0.00	10.26	7.00	7.00	0.560	0.308	24.0	0.0	
12.01.2026	59.26	35.67	23.59	10.82	0.00	10.65	0.00	10.65	7.00	7.00	0.578	0.327	24.0	0.0	
13.01.2026	58.80	34.69	24.11	10.57	0.00	10.40	0.00	10.40	7.00	7.00	0.560	0.309	24.0	0.0	
14.01.2026	58.70	34.58	24.12	10.37	0.00	10.20	0.00	10.20	7.00	7.00	0.548	0.302	24.0	0.0	
15.01.2026	58.73	35.16	23.57	10.13	0.00	9.97	0.00	9.97	7.00	7.00	0.536	0.302	24.0	0.0	
16.01.2026	58.78	35.33	23.45	10.11	0.00	9.95	0.00	9.95	7.00	7.00	0.535	0.302	24.0	0.0	
17.01.2026	58.82	35.09	23.73	10.07	0.00	9.91	0.00	9.91	7.00	7.00	0.534	0.299	24.0	0.0	
18.01.2026	58.83	33.97	24.86	9.66	0.00	9.50	0.00	9.50	7.00	7.00	0.512	0.276	24.0	0.0	
19.01.2026	58.91	34.76	24.15	9.99	0.00	9.83	0.00	9.83	7.00	7.00	0.530	0.293	24.0	0.0	
20.01.2026	58.80	34.39	24.41	9.89	0.00	9.73	0.00	9.73	7.00	7.00	0.524	0.287	24.0	0.0	
21.01.2026	58.46	33.84	24.62	9.78	0.00	9.63	0.00	9.63	7.00	7.00	0.515	0.278	24.0	0.0	
22.01.2026	59.16	35.20	23.96	12.93	0.00	12.73	0.00	12.73	7.00	7.00	0.690	0.387	24.0	0.0	
23.01.2026	58.46	35.51	22.95	10.15	0.00	9.98	0.00	9.98	7.00	7.00	0.534	0.305	24.0	0.0	
24.01.2026	58.78	35.22	23.56	9.95	0.00	9.79	0.00	9.79	7.00	7.00	0.527	0.297	24.0	0.0	
25.01.2026	58.90	34.84	24.06	9.74	0.00	9.59	0.00	9.59	7.00	7.00	0.517	0.287	24.0	0.0	
26.01.2026	58.59	34.25	24.34	10.00	0.00	9.85	0.00	9.85	7.00	7.00	0.528	0.289	24.0	0.0	
27.01.2026	58.41	32.02	26.39	9.77	0.00	9.61	0.00	9.61	7.00	7.00	0.514	0.261	24.0	0.0	
28.01.2026	58.22	32.24	25.98	9.60	0.00	9.45	0.00	9.45	7.00	7.00	0.503	0.258	24.0	0.0	
29.01.2026	58.42	32.73	25.69	9.69	0.00	9.53	0.00	9.53	7.00	7.00	0.510	0.265	24.0	0.0	
30.01.2026	58.36	32.51	25.85	9.68	0.00	9.52	0.00	9.52	7.00	7.00	0.508	0.263	24.0	0.0	
31.01.2026	59.93	33.37	26.56	9.59	0.00	9.43	0.00	9.43	7.00	7.00	0.518	0.268	24.0	0.0	
Средние:	58.79	33.81	24.98	---	---	---	---	---	7.00	7.00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	317.74	0.00	312.69	0.00	312.69	---	---	16.829	9.035	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
31.12.2025	3801.16	36485.75	3744.32	0.02	3744.30	194.754	105.364	19522.0	600.0
31.01.2026	4118.90	36485.75	4057.01	0.02	4056.99	211.583	114.398	20266.0	600.0
Итого:	317.74	0.00	312.69	0.00	312.69	16.829	9.035	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____