Отчет о суточных параметрах
(01.01.2026 0:00:00 - 31.01.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Свободы ул, д. 13 (ООО УК "КОД")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 18059894
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик давления:	Датчик температуры:
Подача:	Питерфлоу РС SN 138134	Коммуналец СДВ-И SN 519645	КТПТР-01 SN 7524А
Обратка:	Питерфлоу РС SN 138159	Коммуналец СДВ-И SN 519646	КТПТР-01 SN 7524

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	tx	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	°C	
01.01.2026	64.23	49.72	14.51	418.62	414.75	410.77	409.98	0.19	4.85	3.73	5.970	24.0	0.0	0.00	
02.01.2026	64.11	49.37	14.74	385.47	382.01	378.25	377.68	0.15	4.98	3.93	5.585	24.0	0.0	0.00	*
03.01.2026	68.60	52.66	15.95	441.39	436.93	432.03	431.30	0.17	5.36	4.14	6.902	24.0	0.0	0.00	
04.01.2026	66.37	51.19	15.18	441.73	437.72	432.90	432.39	0.12	5.39	4.16	6.582	24.0	0.0	0.00	
05.01.2026	59.89	47.33	12.56	440.85	437.70	433.61	433.18	0.10	5.61	4.37	5.455	24.0	0.0	0.00	
06.01.2026	59.38	47.05	12.33	440.98	437.81	433.85	433.31	0.13	5.75	4.51	5.359	24.0	0.0	0.00	
07.01.2026	65.07	50.34	14.73	441.68	437.77	433.18	432.63	0.13	5.60	4.37	6.394	24.0	0.0	0.00	
08.01.2026	66.82	51.54	15.28	441.91	437.76	432.99	432.35	0.15	5.46	4.23	6.627	24.0	0.0	0.00	
09.01.2026	59.95	47.42	12.54	441.07	437.80	433.78	433.23	0.13	5.13	3.90	5.447	24.0	0.0	0.00	
10.01.2026	59.30	47.05	12.25	441.15	437.87	434.02	433.37	0.15	5.17	3.93	5.326	24.0	0.0	0.00	
11.01.2026	63.38	49.69	13.69	441.71	437.90	433.60	432.88	0.17	5.15	3.92	5.947	24.0	0.0	0.00	
12.01.2026	67.24	51.98	15.25	441.86	437.64	432.83	432.12	0.16	5.11	3.88	6.614	24.0	0.0	0.00	
13.01.2026	72.67	55.23	17.44	442.59	437.71	432.15	431.51	0.15	4.75	3.53	7.553	24.0	0.0	0.00	
14.01.2026	73.52	55.60	17.92	443.04	438.04	432.38	431.76	0.14	4.82	3.60	7.763	24.0	0.0	0.00	
15.01.2026	74.82	56.24	18.58	443.48	438.45	432.49	432.04	0.10	6.06	4.83	8.053	24.0	0.0	0.00	
16.01.2026	76.08	56.53	19.55	288.35	285.06	280.97	280.86	0.04	5.12	3.89	5.503	16.0	0.0	0.00	
17.01.2026	74.00	55.39	18.61	442.66	437.83	431.87	431.59	0.07	5.24	4.01	8.052	24.0	0.0	0.00	
18.01.2026	68.99	52.62	16.38	441.90	437.98	432.45	432.36	0.02	5.34	4.12	7.095	24.0	0.0	0.00	
19.01.2026	68.28	52.35	15.92	441.96	437.96	432.66	432.38	0.06	5.35	4.12	6.902	24.0	0.0	0.00	
20.01.2026	72.09	54.58	17.51	442.17	437.88	431.92	431.84	0.02	5.42	4.19	7.576	24.0	0.0	0.00	
21.01.2026	79.33	58.74	20.59	442.83	437.77	430.64	430.80	-0.04	5.72	4.50	8.886	24.0	0.0	0.00	
22.01.2026	82.12	60.18	21.94	443.30	437.88	430.37	430.60	-0.05	6.19	4.97	9.464	24.0	0.0	0.00	
23.01.2026	82.35	60.09	22.27	443.35	438.04	430.35	430.77	-0.10	6.12	4.90	9.604	24.0	0.0	0.00	
24.01.2026	81.91	59.84	22.08	443.30	437.97	430.42	430.77	-0.08	5.99	4.77	9.523	24.0	0.0	0.00	
25.01.2026	79.39	58.58	20.81	443.03	438.04	430.83	431.13	-0.07	6.03	4.80	8.984	24.0	0.0	0.00	
26.01.2026	75.65	56.52	19.13	442.62	438.10	431.43	431.64	-0.05	5.44	4.22	8.269	24.0	0.0	0.00	
27.01.2026	72.53	54.78	17.75	442.09	438.11	431.73	432.01	-0.06	5.31	4.09	7.677	24.0	0.0	0.00	
28.01.2026	66.98	50.71	16.27	392.44	388.88	384.43	384.23	0.05	4.97	3.94	6.263	24.0	0.0	0.00	
29.01.2026	65.09	49.69	15.40	410.02	406.26	402.13	401.61	0.13	5.23	4.17	6.204	24.0	0.0	0.00	
30.01.2026	60.17	46.95	13.22	409.31	406.28	402.50	402.14	0.09	5.19	4.13	5.329	24.0	0.0	0.00	
31.01.2026	66.63	50.50	16.13	410.07	406.24	401.82	401.43	0.10	4.98	3.92	6.492	24.0	0.0	0.00	
Средние:	69.58	52.92	16.66	---	---	---	---	0.07	5.38	4.19	---	---	---	0.00	
Итого:	---	---	---	13326.91	13198.17	13035.31	13025.88	---	---	---	217.397	736.0	0.0	---	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.12.2025	661449.54	665661.31	650298.24	658017.59	0.00	7287.647	0.000	0.000	60036.0	1781.0
31.01.2026	6779.38	6710.29	6616.50	6616.15	0.00	121.821	0.000	0.000	376.0	0.0
Итого:	-654670.16	-658951.01	-643681.74	-651401.44	0.00	-7165.826	0.000	0.000	-59660.0	-1781.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.01.2026 0:00:00 - 31.01.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Свободы ул, д. 13 (ООО УК "КОД")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 18059894
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 2)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	dM	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	tx	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	°C	
01.01.2026	61.05	45.26	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.39	6.51	0.000	24.0	0.0	5.00	
02.01.2026	60.46	45.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.33	6.55	0.000	24.0	0.0	5.00	
03.01.2026	60.48	45.17	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.49	6.54	0.000	24.0	0.0	5.00	
04.01.2026	60.44	44.95	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.36	6.53	0.000	24.0	0.0	5.00	
05.01.2026	60.45	45.11	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.34	6.53	0.000	24.0	0.0	5.00	
06.01.2026	61.05	45.63	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.14	6.53	0.000	24.0	0.0	5.00	
07.01.2026	60.25	44.60	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.18	6.51	0.000	24.0	0.0	5.00	
08.01.2026	60.35	44.99	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.72	6.53	0.000	24.0	0.0	5.00	
09.01.2026	60.78	45.62	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.52	6.53	0.000	24.0	0.0	5.00	
10.01.2026	60.45	45.53	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.31	6.53	0.000	24.0	0.0	5.00	
11.01.2026	61.12	45.85	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.33	6.52	0.000	24.0	0.0	5.00	
12.01.2026	60.27	45.06	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.06	6.51	0.000	24.0	0.0	5.00	
13.01.2026	60.38	45.13	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.47	6.52	0.000	24.0	0.0	5.00	
14.01.2026	60.92	45.18	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.54	6.53	0.000	24.0	0.0	5.00	
15.01.2026	60.23	44.74	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.16	6.53	0.000	24.0	0.0	5.00	
16.01.2026	60.67	44.64	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.21	6.50	0.000	16.0	0.0	5.00	
17.01.2026	60.20	44.24	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.42	6.51	0.000	24.0	0.0	5.00	
18.01.2026	60.29	44.29	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.52	6.49	0.000	24.0	0.0	5.00	
19.01.2026	60.30	44.84	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40	6.52	0.000	24.0	0.0	5.00	
20.01.2026	60.38	44.79	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.31	6.52	0.000	24.0	0.0	5.00	
21.01.2026	60.84	44.71	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.13	6.52	0.000	24.0	0.0	5.00	
22.01.2026	60.27	44.24	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.42	6.52	0.000	24.0	0.0	5.00	
23.01.2026	60.20	43.93	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.44	6.52	0.000	24.0	0.0	5.00	
24.01.2026	60.24	43.98	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.48	6.52	0.000	24.0	0.0	5.00	
25.01.2026	60.27	43.39	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.41	6.48	0.000	24.0	0.0	5.00	
26.01.2026	60.81	46.36	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.23	6.52	0.000	24.0	0.0	5.00	
27.01.2026	60.29	45.11	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.42	6.51	0.000	24.0	0.0	5.00	
28.01.2026	60.47	44.59	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.32	6.52	0.000	24.0	0.0	5.00	
29.01.2026	60.39	44.92	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.18	6.52	0.000	24.0	0.0	5.00	
30.01.2026	60.52	45.11	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.08	6.52	0.000	24.0	0.0	5.00	
31.01.2026	61.02	44.84	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.07	6.50	0.000	24.0	0.0	5.00	
Средние:	60.51	44.90	15.61	---	---	---	---	---	6.34	6.52	---	---	---	5.00	
Итого:	---	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.000	736.0	0.0	---	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.12.2025	116569.27	105422.14	114411.67	104132.83	10278.84	2429.879	0.000	0.000	59657.0	2160.0
31.01.2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	376.0	0.0
Итого:	-116569.27	-105422.14	-114411.67	-104132.83	-10278.84	-2429.879	0.000	0.000	-59281.0	-2160.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____